

【主な経過】

月日	状況	給水状況	断水戸数	
			戸数	通水率
3月11日	14時46分 地震発生(Mw9.0) 14時50分 市災害対策本部の設置 水道局災害対策本部の設置 15時15分 第1回対策会議 被害状況の報告 送水系の基幹管路に多数の漏水箇所を発見 (基幹浄水施設から配水池への送水を停止し、送水管の漏水修繕工事を実施) 16時00分 第3配備体制(全職員) 16時22分 対策会議 給水車、非常用地下貯水槽の準備 浄水場内に浄水を貯水し、浄水場を給水拠点とするための準備 FMラジオ局の緊急放送を依頼 18時00分 病院への運搬給水を開始 非常用地下貯水槽による給水開始 21時00分 ※日本水道協会へ応援給水要請	・非常用地下貯水槽 15か所	130,000戸	0.0%
3月12日	市内のほぼ全域で断水 送水系の基幹管路の復旧作業が完了し、随時配水池への送水開始 基幹浄水場・局本庁舎等で給水開始	・給水所 21か所 ・給水車 26台	128,000戸	1.5%
3月13日	配水池から段階的に配水を開始 各地区で配水管路の漏水調査と復旧作業を平行して実施 平・内郷・勿来地区の一部が通水 田人簡易水道区域、遠野簡易水道区域、川前簡易水道区域で給水可能 水道局本庁舎に通水 総合磐城共立病院・福島労災病院・いわき泌尿器科病院に通水	・給水所 21か所 ・給水車 26台	128,000戸	1.5%
3月14日	送水系の基幹管路の復旧作業が全て終了 各給水所の水道復旧を優先して実施 総合保健福祉センターに通水	・給水所 28か所 ・給水車 28台 (応援1団体1台)	102,400戸	21.2%
3月15日	小名浜・好間地区の一部が通水	・給水所 26か所 ・給水車 36台 (応援1団体1台)	102,400戸	21.2%
3月16日	広報「ディーゼルダンプ車等の協力のお願い」 勿来支所に通水 松村総合病院・竹林病院・大河内記念病院に通水	・給水所 27か所 ・給水車 22台 (応援1団体2台)	102,400戸	21.2%
3月17日	小名浜支所に通水	・給水所 27か所 ・給水車 36台 (応援1団体2台)	102,400戸	21.2%
3月18日	泉配水池から志座配水池までの幹線が通水完了し、常磐地区の一部で通水 常磐病院に通水 東田町から大剣配水池までの幹線で通水完了	・給水所 43か所 ・給水車 36台 (応援1団体2台)	90,000戸	30.8%
3月19日	平大室から四倉ポンプ場までの送水管が通水完了 好間配水池から小川配水池までの送水管が通水完了 小川地区の一部で通水 常磐岩ヶ岡町から志座配水池までの送水管が通水完了	・給水所 44か所 ・給水車 37台 (応援1団体2台)	90,000戸	30.8%

3月20日	四倉ポンプ場から四倉配水池を経由し、四倉減圧井までの送水管及び栗木作配水池までの送水管が通水完了 常磐岩ヶ岡町から常磐関船町杭田までの幹線で通水完了 内郷御台境町五反田から内郷高坂町八反田までの区間、小名浜南富岡地区、泉町黒須野字早稲田地区までの給水可能 ※日本水道協会松明調査部長が来局	・給水所 44か所 ・給水車 40台 (応援1団体2台)	78,000戸	40.0%
3月21日	平配水池から平字下川原までの幹線の通水完了 八幡小路2号配水池において、上野原浄水場水系から平浄水場水系へ切替えを実施 各幹線管路の漏水調査及び修繕実施 ※郡山市水道事業管理者が来局(車両貸与を受ける)	・給水所 47か所 ・給水車 37台 (応援2団体3台)	78,000戸	40.0%
3月22日	平配水池から南白土配水池までの送水管の通水完了 好間工業団地の一部、アカイテクノパーク工業団地、小名浜林城字塚前から鹿島町飯田までの区間、常磐湯本町日渡から天神までの区間で給水可能	・給水所 48か所 ・給水車 31台 (応援3団体4台)	78,000戸	40.0%
3月23日	平市街地東側、平北白土・南白土、鹿島町飯田字腰巻から米田字手倉までの区間、佐糠町東一丁目から東二丁目までの区間、錦町成沢から鷲内までの区間、内郷御台境町六反田から鬼越までの区間、好間工業団地で給水可能 大剣配水池から小名浜配水池までの送水管の漏水修理を実施 3月21日に採水された水から基準を超える放射性ヨウ素が検出されたため、乳児の水道水摂取制限を実施	・給水所 49か所 ・給水車 38台 (応援7団体9台)	65,000戸	50.0%
3月24日	広報「給水復旧計画(23日版)」 「水道水の測定結果(乳児の水道水摂取制限)」 石塚町下ノ前から東田町二丁目までの区間、常磐西郷町落合から常磐長孫町大平までの区間、四倉町字梅ヶ丘から田戸及び五丁目までの区間、小川町福岡字上山から釜下の区間、小川町柴原字宮脇から五平久保及び一ツ橋の区間、四倉中核工業団地で給水可能 大剣配水池から小名浜配水池までの送水管の漏水修理を実施	・給水所 51か所 ・給水車 49台 (応援10団体14台)	65,000戸	50.0%
3月25日	四倉地区の一部で通水 広報「給水復旧計画(25日版)」 ※御園日本水道協会専務理事が来局(市長及び市議会議長へ挨拶) 北九州市水道・工業用水道事業管理者吉田水道局長が随行	・給水所 52か所 ・給水車 52台 (応援11団体15台)	58,000戸	55.4%
3月26日	大剣配水池から小名浜配水池までの送水管の通水完了 平赤井字定田から諏訪原及び常住までの区間、平下神谷から四倉町下仁井田、四倉町大森から上仁井田の区間、常磐地区国道6号線区域、常磐鹿島工業団地で給水可能	・給水所 54か所 ・給水車 58台 (応援15団体19台)	54,000戸	58.5%
3月27日	広報「給水復旧計画(27日版)」 平上平窪から小川町三島までの区間、四倉町名木から長友までの区間、内郷宮町代及び宮沢、草木台、野田工業団地への給水可能 山玉浄水場から泉町までの幹線の漏水修理を実施	・給水所 55か所 ・給水車 59台 (応援17団体21台)	48,000戸	63.1%
3月28日	平下荒川字諏訪下から上荒川字五郎内の区間、内郷御台境町坂下から立町の区間、小名浜住吉、島、野田、岩出、玉川町の一部で給水可能 市内各所で配水管の漏水修理 復旧工事応援3団体5班	・給水所 54か所 ・給水車 61台 (応援17団体21台)	43,000戸	66.9%
3月29日	平下平窪字白山下から山根の区間、平中塩字岸から鬼馬塚の区間、内郷宮町平太郎から鬼ヶ沢の区間、平北神谷、平絹谷、自由ヶ丘、明治団地、平成、常磐湯本町上浅貝(いわきグリーンスタジアム)で給水可能 市内各所で配水管の漏水修理 復旧工事応援3団体5班 ※神奈川県公営企業管理者小林企業庁長が来局	・給水所 55か所 ・給水車 64台 (応援15団体19台)	39,000戸	70.0%

3月30日	平山崎、平菅波、平荒田目、平上大越、平下大越、平藤間、郷ヶ丘、鹿島町久保一丁目から二丁目などで給水可能 市内各所で配水管の漏水修理 復旧工事応援2団体4班	・給水所 51か所 ・給水車 62台 (応援14団体19台)	34,000戸	73.8%
3月31日	乳児の水道水摂取制限を解除 平中山、平吉野谷、中央台飯野一丁目、泉町滝尻、泉町一丁目から六丁目、常磐湯本町傾城緑ヶ丘団地で給水可能 市内各所で配水管の漏水修理 復旧工事応援2団体4班	・給水所 48か所 ・給水車 64台 (応援16団体21台)	31,000戸	76.2%
4月1日	鹿島町御代、鹿島町船戸、鹿島町下蔵持、四倉町白岩、四倉町中島、四倉町玉山、四倉町山田小湊、四倉町薬王寺、四倉町下柳生、四倉町上柳生、四倉町駒込、四倉町八茎、四倉町大利などで給水可能 市内各所で配水管の漏水修理 復旧工事応援2団体4班	・給水所 51か所 ・給水車 68台 (応援20団体26台)	27,000戸	79.2%
4月2日	平南白土、平小泉、平上高久、平沼ノ内、平下高久、平神谷作、平上山口、平下山口、平鶴ヶ井など給水可能 市内各所で配水管の漏水修理 復旧工事応援2団体4班	・給水所 53か所 ・給水車 77台 (応援19団体25台)	23,000戸	82.3%
4月3日	泉もえぎ台、泉玉露などで給水復旧 鹿島町久保から中央台ポンプ場までの幹線の漏水修理を実施 復旧工事応援2団体4班	・給水所 53か所 ・給水車 76台 (応援19団体25台)	22,000戸	83.1%
4月4日	渡辺町、久之浜町などで給水復旧 鹿島町久保から中央台ポンプ場までの幹線の漏水修理を実施 復旧工事応援2団体4班 ※神奈川県企業庁中島企業局長が来局	・給水所 53か所 ・給水車 82台 (応援23団体30台)	18,000戸	86.2%
4月5日	鹿島町走熊、泉ヶ丘一丁目から二丁目、常磐三沢町などで給水復旧 中央台ポンプ場から中央台配水池及び神白配水池までの幹線の漏水修理を実施 復旧工事応援2団体4班	・給水所 53か所 ・給水車 74台 (応援23団体30台)	13,000戸	90.0%
4月6日	鹿島町下蔵持、桜ヶ丘三丁目から四丁目、久之浜、大久地区などで給水復旧 市内各所で配水管の漏水修理を実施 復旧工事応援3団体6班	・給水所 53か所 ・給水車 73台 (応援22団体29台)	11,700戸	91.0%
4月7日	中央台地区、小名浜下神白地区、鹿島町上蔵持地区などで給水可能 市内各所で配水管の漏水修理を実施 復旧工事応援3団体6班	・給水所 51か所 ・給水車 66台 (応援19団体26台)	7,800戸	94.0%
4月8日	鹿島町鹿島、常磐松久須根、常磐上矢田、若葉台地区で給水可能 市内各所で配水管の漏水修理を実施 復旧工事応援3団体6班 ※会津若松市武藤水道事業管理者が来局	・給水所 51か所 ・給水車 61台 (応援14団体19台)	7,300戸	94.4%
4月9日	小名浜上神白、小名浜下神白、湘南台地区で給水可能 市内各所で配水管の漏水修理を実施 復旧工事応援3団体6班 ※全国管工事業協同組合連合会大澤会長が来局	・給水所 25か所 ・給水車 41台 (応援9団体8台)	5,400戸	95.8%
4月10日	江名の一部、永崎の一部、洋向台地区で給水可能 市内各所で配水管の漏水修理を実施 復旧工事応援3団体6班	・給水所 24か所 ・給水車 36台 (応援9団体8台)	3,900戸	97.0%