

いわき市太陽光発電に係る公共施設の屋根等貸し事業（平成26年度第1回） 質問事項一覧表及び回答

No	質問項目	質問内容	担当課	回答								
1	公募要項「9. 設置仕様等」について	防水機能が損なわれないとの前提があれば、施工方法でアンカー方式、置き架台方式等の種別はこだわらないと考えてよろしいでしょうか。	施設所管課	アンカー方式、置き架台方式等の施工方法については制約しておりません。風雨や熱などにより太陽光発電設備が棄損することがないことなど、安全性や建物の防水機能が十分に担保された施工を基にした企画提案としてください。 万が一、雨漏り等が発生した場合、実施事業者の責任において速やかに原状復旧することとなります。（公募要項7ページ 第4章太陽光発電設備の設置及び維持管理等 9設備仕様等(2) 防水機能の維持等）								
2	「様式3-3事業計画概要書」の必要経費について	必要経費は太陽光発電設備のメンテナンス費用、パワコン交換費用、撤去費用と考えてよろしいでしょうか。	環境企画課	<p>●「様式3-3事業計画概要書」において、「設置」、「維持管理」及び「原状回復（撤去）」について必要な経費は、見込み額を、可能な限り計上する方が望ましいと考えております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">＜計上する費用の例＞</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">・ 設置</td> <td>○太陽光発電設備等の取得・購入・リース費用 ○設置工事・施工費用 ○系統アクセス検討に要する費用（技術検討料） ○パワーコンディショナ費用（交換）</td> </tr> <tr> <td>・ 維持管理</td> <td>○行政財産使用料の額 ○メンテナンス等委託費用 ○固定資産税等の税金の額 ○損害保険料の額</td> </tr> <tr> <td>・ 原状回復（撤去）</td> <td>○撤去工事に係る費用 ○リサイクルなど廃棄物の適正処理に係る費用</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">※原則として1年当たりの見込みの費用</p> <p>●必要経費の計上につきましては、「事業を円滑に実施し得る総合的な企画力」を有する事業者であることを資格要件としており、事業者選定の判断材料とするものです。 また、これによって、適正な使用料の額の設定、地域還元策の実現性などの判断材料とするためのものです。</p>	＜計上する費用の例＞		・ 設置	○太陽光発電設備等の取得・購入・リース費用 ○設置工事・施工費用 ○系統アクセス検討に要する費用（技術検討料） ○パワーコンディショナ費用（交換）	・ 維持管理	○行政財産使用料の額 ○メンテナンス等委託費用 ○固定資産税等の税金の額 ○損害保険料の額	・ 原状回復（撤去）	○撤去工事に係る費用 ○リサイクルなど廃棄物の適正処理に係る費用
＜計上する費用の例＞												
・ 設置	○太陽光発電設備等の取得・購入・リース費用 ○設置工事・施工費用 ○系統アクセス検討に要する費用（技術検討料） ○パワーコンディショナ費用（交換）											
・ 維持管理	○行政財産使用料の額 ○メンテナンス等委託費用 ○固定資産税等の税金の額 ○損害保険料の額											
・ 原状回復（撤去）	○撤去工事に係る費用 ○リサイクルなど廃棄物の適正処理に係る費用											
3	「様式3-2役員一覧表」について	<p>①住所欄に個人の住所を書けないので、所属している事務所の住所でよろしいですか。</p> <p>②弊社はA社を持株会社とする事業会社ですが、弊社の役員一覧のみでいいのか、持株会社の有価証券報告書ベースの役員一覧を添付する必要があるのかを教えてください。</p>	環境企画課	<p>「様式3-2申立書兼承諾書（兼役員等一覧表）」の「別紙役員等一覧表」における役員の住所につきましては、提案事業者が欠格要件に該当しないことを確認することを目的としておりますので、役員個人の住所を記載してください。</p> <p>貴社の役員のみの一覧表を作成して添付してください。 ただし、持株会社が事業に参画する場合には、共同事業体となります。共同事業体の場合、その参画する全ての事業者が当該様式を提出することとなります。</p>								

※質問事項は、質問者が分からないように一部修正しております。