

令和元年度 クリンピーの森

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量(t)

種類	平成31年	令和元年										令和2年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
不燃物等	83.24	171.69	391.84	261.32	79.25	85.38	187.39	235.88	1,500.33	1,053.76	682.71	543.89	5,276.68		
焼却灰	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
計	83.24	171.69	391.84	261.32	79.25	85.38	187.39	235.88	1,500.33	1,053.76	682.71	543.89	5,276.68		

2 擁壁等、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検結果

点検年月日	平成31年	令和元年										令和2年		
	4月17日	5月8日	6月10日	7月16日	8月13日	9月9日	10月15日	11月14日	12月6日	1月10日	2月13日	3月12日		
点検箇所 の異状の 有無	擁壁等	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	遮水工	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	調整池	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	処理設備	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	防凍	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	

措置を講じた年月日及び内容

--

3 水質検査結果

別表のとおり

4 最終処分場の残余の埋立容量(m<sup>3</sup>)

測定年月日	残余の埋立容量
令和2年3月31日	156,326



令和元年度 クリンピーの森水質検査結果別表（放流水）

採取場所	水処理施設放流槽		
採取年月日	令和元年9月18日		
結果の得られた年月日	令和元年10月10日		
検査項目	単位	排出基準	検査結果
アルキル水銀化合物	mg/l	検出されないこと	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の化合物	mg/l	0.005 以下	<0.0005
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03 以下	<0.003
鉛及びその化合物	mg/l	0.1 以下	<0.01
有機燐化合物	mg/l	1 以下	<0.1
六価クロム化合物	mg/l	0.5 以下	<0.05
砒素及びその化合物	mg/l	0.1 以下	<0.01
シアン化合物	mg/l	1 以下	<0.05
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	0.003 以下	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	<0.01
テトラクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	<0.01
ジクロロメタン	mg/l	0.2 以下	<0.02
四塩化炭素	mg/l	0.02 以下	<0.002
1・2-ジクロロエタン	mg/l	0.04 以下	<0.004
1・1-ジクロロエチレン	mg/l	1 以下	<0.02
シス1・2-ジクロロエチレン	mg/l	0.4 以下	<0.04
1・1・1-トリクロロエタン	mg/l	3 以下	<0.3
1・1・2-トリクロロエタン	mg/l	0.06 以下	<0.006
1・3-ジクロロプロペン	mg/l	0.02 以下	<0.002
チウラム	mg/l	0.06 以下	<0.006
シマジン	mg/l	0.03 以下	<0.003
チオベンカルブ	mg/l	0.2 以下	<0.02
ベンゼン	mg/l	0.1 以下	<0.01
セレン及びその化合物	mg/l	0.1 以下	<0.01
1・4-ジオキサン	mg/l	0.5以下	<0.05
ほう素及びその化合物	mg/l	50 以下	0.5
ふっ素及びその化合物	mg/l	15 以下	<0.5
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	200 以下	10
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類含有量）	mg/l	5 以下	<0.5
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油類含有量）	mg/l	30 以下	<0.5
フェノール類含有量	mg/l	5 以下	<0.05
銅含有量	mg/l	3 以下	<0.05
亜鉛含有量	mg/l	2 以下	<0.1
溶解性鉄含有量	mg/l	10 以下	<0.1
溶解性マンガン含有量	mg/l	10 以下	<0.1
クロム含有量	mg/l	2 以下	<0.05
大腸菌群数	個/cm <sup>3</sup>	3,000 以下	0

採取場所	水処理施設放流槽		
採取年月日	令和元年8月26日		
結果の得られた年月日	令和元年10月17日		
検査項目	単位	排出基準	検査結果
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10以下	0.000023

令和元年度 クリンピーの森水質検査結果別表（地下水）

採取場所		上流側井戸	下流側井戸
採取年月日		令和元年9月18日	令和元年9月18日
結果の得られた年月日		令和元年10月10日	令和元年10月10日
検査項目	単位	排出基準	検査結果
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	不検出
総水銀	mg/l	0.0005 以下	<0.00005
カドミウム	mg/l	0.003 以下	<0.0003
鉛	mg/l	0.01 以下	0.008
六価クロム	mg/l	0.05 以下	<0.005
砒素	mg/l	0.01 以下	0.002
全シアン	mg/l	検出されないこと	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/l	検出されないこと	不検出
トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	<0.0005
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下	<0.002
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下	<0.0002
1・2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 以下	<0.0004
1・1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	<0.002
1・2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	<0.004
1・1・1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下	<0.0005
1・1・2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下	<0.0006
1・3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下	<0.0002
チウラム	mg/l	0.006 以下	<0.0006
シマジン	mg/l	0.003 以下	<0.0003
チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下	<0.002
ベンゼン	mg/l	0.01 以下	<0.001
セレン	mg/l	0.01 以下	<0.001
1・4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	<0.005
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002以下	<0.0002

採取場所		上流側井戸	下流側井戸
採取年月日		令和元年10月23日	令和元年8月26日
結果の得られた年月日		令和元年12月12日	令和元年10月17日
検査項目	単位	環境基準	検査結果
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1以下	0.12