

仕 様 書

1 概 要

- (1) 件 名 小学校、中学校、廃校及び学校給食共同調理場で使用する電力の供給
- (2) 供給場所 いわき市内の市立小学校 65 校、中学校 37 校、廃校 8 校及び学校給食共同調理場 7 施設（別紙 1 のとおり）
- (3) 用 途 学校、廃校及び調理施設

2 仕 様

- (1) 供給電気方式等
 - ① 供給電気方式
 - ・ 高圧 交流 3 相 3 線式
 - ・ 低圧 交流 3 相 3 線式、交流単相 2 線又は交流単相 3 線式
 - ② 供給及び計量電圧
 - ・ 高圧 6,000／6,600V（標準・公称電圧）
 - ・ 低圧 100／200V（標準・公称電圧）
 - ③ 標準周波数 50Hz
 - ④ 受電方式 1 回線受電
 - ⑤ 蓄熱式負荷設備の有無 無

※現契約の種別は、別紙 1 のとおり

(2) 契約電力、予定使用電力量

- ① 予定契約電力 別紙 1 のとおり
- ② 予定使用電力量 9,382,488kWh（内訳は別紙 2 のとおり）

※予定使用電力量は、直近の実績をもとに算出した目安であり、気象条件や社会経済情勢等により増減することがある。

※令和元年度～令和 2 年度に、順次小学校及び中学校の普通教室、校長室、職員室及び事務室に空調設備を設置予定のため、予定使用電力量の増加が見込まれる。

(3) 供給期間

令和元年 10 月 1 日 0 : 00 から令和 2 年 9 月 30 日 24 : 00 まで（1 年間）

(4) 需給地点

市の構内引込第 1 柱に設置した高圧気中開閉器又は引込開閉器盤の電源側接続点

別添 1

(5) 電気工作物の財産分界点

需給地点と同じ

(6) 保安上の責任分界点

需給地点と同じ

(7) 契約方法及び請求方法

① 契約方法

基本料金（単価）及び電力量料金（単価）を定め、月ごとに契約電力及び使用電力量に応じて料金を支払う単価契約とする。

② 請求方法

ア 毎月 1 回一定の日に使用電力量を計量の上、下記事項を供給場所ごとに記載した内訳書及び小学校・中学校・廃校・学校給食共同調理場の 4 区分での請求書を作成し、教育委員会学校支援課に提出することとする。

計量日、使用期間、請求料金（基本料金・電力量料金を含む）、使用電力量、最大電力、契約電力、力率、電気料金計算数値（料金適用電力、力率割引・割増額、燃料費調整額・単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金・単価）

イ 料金等を計算する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりとする。

区 分	単 位	端数処理方法
契約電力、最大電力	k W	小数点以下第 1 位を四捨五入
使用電力量	k W h	小数点以下第 1 位を四捨五入
合計金額、消費税及び地方消費税額	円	小数点以下を切り捨て

(8) その他

- ① 入札金額の算出にあたっては、入札内訳書に記載する入力要領のとおりとする。
- ② 使用期間中の力率は、高圧受電施設については 100%、低圧受電施設については 90%を保持する予定である。
- ③ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。
- ④ 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引または割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、東北管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件（基本契約要綱）に準拠するものとする。
- ⑤ 受注者は、電気の安定供給を図り、事故や災害発生時など、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制を整備すること。
- ⑥ 受注者は、供給開始日時から当該施設への電気の供給ができるよう、一般送配電事業者への接続供給申込等一切の事務処理を行うこと。また、その他工事等に際し必要な手続き等の事務処理を行うこと。
- ⑦ その他この仕様書に定めのない事項については、別途本市の職員の指示に従うものとする。

※種別は現行(一般送配電事業者)の契約プランである。

※太陽光発電設備欄の、「売」は電力を売電している施設、「逆」は余剰電力を逆潮流している施設、「蓄」は蓄電池を有する施設を指す。

※計量日は高压施設における現行契約の毎月の計量日。

○小学校

No.	施設名	所在地	予定契約電力	種別		非常用自家発電設備	太陽光発電設備	計量日
1	平第一	平字揚土5	71 k W	高压	業務用電力	—	50kW・売・逆	1日
2	平第二	平字梅香町7-1	45 k W	高压	業務用電力	—	—	19日
3	平第三	平字作町三丁目4-2	43 k W	高压	業務用電力	—	—	2日
4	平第四	平下平窪字諸荷59-1	47 k W	高压	業務用電力	—	15kW・蓄	19日
5	平第五	平下荒川字川前54-1	59 k W	高压	業務用電力	—	—	3日
6	平第六	平中神谷字石脇22	42 k W	高压	業務用電力	—	—	3日
7	郷ヶ丘	郷ヶ丘三丁目50-18	60 k W	高压	業務用電力	—	—	4日
8	中央台北	中央台飯野三丁目2-1	44 k W	高压	業務用電力	—	—	4日
9	中央台南	中央台鹿島二丁目1-1	32 k W	高压	業務用電力	—	—	4日
10	中央台東	中央台高久三丁目24	67 k W	高压	業務用電力	—	50kW・売・逆	4日
11	豊間	平薄磯字南作358-1	27 k W	高压	業務用電力	—	—	4日
12	高久	平下高久字原極46-1	37 k W	高压	業務用電力	—	13kW・蓄	4日
13	夏井	平上大越字塚越1	20 k VA	低压	従量電灯C	—	—	
13-1	〃		20 k W	低压	低压電力	—	—	
13-2	〃		13 k VA	低压	従量電灯C	—	—	
14	草野	平下神谷字宿25	53 k W	高压	業務用電力	—	20kW・逆・蓄	3日
14-1	絹谷分校	平絹谷字四反田30	60A	低压	従量電灯B	—	—	
15	赤井	平赤井字田町49	36 k W	高压	業務用電力	—	—	22日
16	四倉	四倉町字西四丁目3-3	45 k W	高压	業務用電力	—	—	23日
17	大浦	四倉町狐塚字松橋27	33 k W	高压	業務用電力	—	—	23日
18	大野一	四倉町玉字山林崎5	25 k VA	低压	従量電灯C	—	—	
18-1	〃		12 k W	低压	低压電力	—	—	
18-2	(プール)		5 k W	低压	低压電力	—	—	
19	大野二	四倉字駒込字広畑11	21 k VA	低压	従量電灯C	—	—	
19-1	〃		6 k W	低压	低压電力	—	—	
19-2	(プール)		5 k W	低压	低压電力	—	—	
20	久之浜一	久之浜町久之浜字糠塚3-1	46 k W	高压	業務用電力	—	—	23日
21	久之浜二	大久町大久字矢ノ目沢2-1	29 k VA	低压	従量電灯C	—	—	
21-1	〃		20A	低压	従量電灯B	—	—	
21-2	〃		6 k W	低压	低压電力	—	—	
21-3	(体育館)		16 k VA	低压	従量電灯C	—	—	
21-4	(プール)		7 k W	低压	低压電力	—	—	
22	小川	小川町上平字田之尻4	28 k W	高压	業務用電力	—	—	22日
23	小玉	小川町西小川字小玉2-1	34 k W	高压	業務用電力	—	—	22日
24	川前	川前町川前字中ノ萱25-1	42 k W	高压	業務用電力	—	—	22日
25	桶売(ポンプ)	川前町下桶売字久保田96-2	10A	低压	従量電灯B	—	—	
26	小白井	川前町小白井字将監小屋94-1	30 k VA	低压	従量電灯C	—	—	
26-1	〃		19 k W	低压	低压電力	—	—	
27	内町	内郷内町水之出37	36 k W	高压	業務用電力	—	—	17日
28	綴	内郷綴町秋山88	25 k VA	低压	従量電灯C	—	—	
28-1	〃		21 k W	低压	低压電力	—	—	
29	御厩	内郷御厩町二丁目121	41 k W	高压	業務用電力	—	13kW・蓄	17日
30	高坂	内郷高坂町台35	35 k W	高压	業務用電力	—	—	18日
30-1	(プール)		9 k W	低压	低压電力	—	—	
31	宮	内郷宮町滝12-4	30 k W	高压	業務用電力	—	—	17日
32	高野(プール)	内郷高野町中倉82-3	3 k W	低压	低压電力	—	—	
33	好間一	好間町上好間字馬場前14	55 k W	高压	業務用電力	—	—	18日
34	好間二	好間町今新田字手倉2	32 k W	高压	業務用電力	—	—	19日
35	好間四	好間町大利字戸作田65	17 k W	高压	業務用電力	—	—	18日
35-1	(プール)		15A	低压	従量電灯B	—	—	
35-2	(プール)		7 k W	低压	低压電力	—	—	
35-3	(ポンプ)		5 k W	低压	低压電力	—	—	
36	三和	三和町下市谷字竹ノ内126	41 k W	高压	業務用電力	—	—	18日
37	小名浜一	小名浜岡小名字台ノ上1-1	40 k W	高压	業務用電力	—	—	5日
38	小名浜二	小名浜愛宕町3-2	41 k W	高压	業務用電力	—	—	8日
38-1	〃		20A	低压	従量電灯B	—	—	
39	小名浜三	小名浜住吉字搦町7-1	46 k W	高压	業務用電力	—	—	9日
40	小名浜東	小名浜諏訪町37-1	55 k W	高压	業務用電力	—	15kW・蓄	5日

41	小名浜西	小名浜大原字小滝山3	60 k W	高圧	業務用電力	—	—	9日
42	鹿島	鹿島町走熊字中島1-1	43 k W	高圧	業務用電力	—	—	9日
43	江名	江名字天ヶ作154	32 k W	高圧	業務用電力	—	13kW・蓄	5日
44	永崎	永崎字川畑159-5	30 k W	高圧	業務用電力	—	—	5日
45	泉	泉町字小山48-2	82 k W	高圧	業務用電力	—	—	8日
46	泉北	泉町玉露字定田69	67 k W	高圧	業務用電力	—	—	10日
47	渡辺	渡辺町田部字岸17-1	30 k VA	低圧	従量電灯C	—	—	
47-1	〃		11 k W	低圧	低圧電力	—	—	
47-2	(プール)		20A	低圧	従量電灯B	—	—	
47-3	(プール)		7 k W	低圧	低圧電力	—	—	
48	湯本一	常磐湯本町栄田11-10	56 k W	高圧	業務用電力	—	—	16日
49	湯本二	常磐湯本町日渡35	26 k W	高圧	業務用電力	—	12kW・蓄	16日
50	湯本三	常磐水野谷竜ヶ沢36	30 k W	高圧	業務用電力	—	10kW・蓄	10日
51	長倉	常磐上湯長谷町上ノ台99-2	34 k W	高圧	業務用電力	—	—	16日
52	磐崎	常磐下湯長谷町勝善14-13	63 k W	高圧	業務用電力	—	—	16日
52-1	(プール)		5 k W	低圧	低圧電力	—	—	
52-2	(グラウンド)		36 k VA	低圧	従量電灯C	—	—	
52-3	(坂道橋)		1 k VA	低圧	街路灯B	—	—	
53	藤原	常磐藤原町斑堂115-2	63 k W	高圧	業務用電力	—	—	16日
54	植田	東田町向山1	57 k W	高圧	業務用電力	—	—	11日
55	汐見が丘	小浜町西ノ作358	58 k W	高圧	業務用電力	—	—	11日
56	錦	錦町鳥居東1-1	62 k W	高圧	業務用電力	—	—	12日
57	錦東	錦町鷺内64-5	25 k W	高圧	業務用電力	—	—	11日
58	菊田	山田町林崎前56	60 k W	高圧	業務用電力	—	—	15日
59	勿来一	勿来町窪田伊賀屋敷1-1	41 k W	高圧	業務用電力	—	—	12日
60	勿来二	勿来町関田和久75	26 k W	高圧	業務用電力	—	—	12日
61	勿来三	勿来町酒井北ノ内1	23 k W	高圧	業務用電力	—	—	12日
62	川部	川部町川原65-1	30 k W	高圧	業務用電力	—	—	15日
62-1	(夜間照明)		30 k VA	低圧	従量電灯C	—	—	
63	上遠野	遠野町上遠野字本町68	33 k W	高圧	業務用電力	—	—	15日
64	入遠野	遠野町入遠野字前田142	23 k W	高圧	業務用電力	—	—	15日
65	田人	田人町黒田字中野18-1	25 k W	高圧	業務用電力	—	10kW・蓄	15日

○中学校

No.	施設	所在地	予定契約電力	種別		非常用自家発電設備	太陽光発電設備	計量日
1	平第一	平字揚土1	60 kW	高圧	業務用電力	—	—	1日
2	平第二	平鎌田字味噌能2	41 kW	高圧	業務用電力	—	—	3日
2-1	〃		40A	低圧	従量電灯B	—	—	
3	平第三	平谷川瀬字吉野作56-2	62 kW	高圧	業務用電力	—	—	2日
4	中央台北	中央台飯野五丁目2-1	72 kW	高圧	業務用電力	—	20kW・蓄	4日
5	中央台南	中央台鹿島二丁目42-1	66 kW	高圧	業務用電力	—	—	4日
6	豊間	平字薄磯南作62	42 kW	高圧	業務用電力	49KVA	—	4日
7	藤間	平藤間字千々久保76-6	42 kW	高圧	業務用電力	—	—	3日
8	草野	平下神谷字宿25	60 kW	高圧	業務用電力	—	—	3日
9	赤井	平赤井字大門13	62 kW	高圧	業務用電力	—	—	22日
10	四倉	四倉町字東一丁目65	50 kW	高圧	業務用電力	—	—	23日
10-1	(武道場)		60A	低圧	従量電灯B	—	—	
11	大野	四倉町玉山字御城204	24 kW	高圧	業務用電力	—	—	22日
11-1	(プール)		20A	低圧	従量電灯B	—	—	
11-2	(プール)		5 kW	低圧	低圧電力	—	—	
12	久之浜	久之浜町久之浜字大場72-1	22 kW	高圧	業務用電力	—	—	23日
13	小川	小川町上平字竹ノ内63	71 kW	高圧	業務用電力	—	—	22日
14	桶売	川前町下桶売字久保田96-2	47 kW	高圧	業務用電力	—	—	22日
15	内郷一	内郷高坂町立野129-1	74 kW	高圧	業務用電力	—	—	18日
16	内郷二	内郷宮町金坂114	55 kW	高圧	業務用電力	—	20kW・売・逆	17日
17	内郷三	内郷高野町中倉82-3	37 kW	高圧	業務用電力	—	—	17日
18	好間	好間町小谷作字竹ノ内63	51 kW	高圧	業務用電力	—	—	18日
18-1	(農事用ポンプ)		3 kW	低圧	農事用A	—	—	
19	三和	三和町中寺字樋ノ口4-2	30 k VA	低圧	従量電灯C	—	—	
19-1	〃		18 kW	低圧	低圧電力	—	—	
20	小名浜一	小名浜岡小名字山田作9-1	47 kW	高圧	業務用電力	—	—	5日
20-1	(ポンプ)		30A	低圧	従量電灯B	—	—	
20-2	(ポンプ)		14 kW	低圧	低圧電力	—	—	
21	小名浜二	小名浜岡小名字池袋11	59 kW	高圧	業務用電力	—	—	5日
22	玉川	小名浜玉川町西24	65 kW	高圧	業務用電力	—	—	9日
23	江名	永崎字館1	59 kW	高圧	業務用電力	—	—	5日
23-1	(トイレ)		15A	低圧	従量電灯B	—	—	
24	泉	泉町玉露字吉野作42	74 kW	高圧	業務用電力	—	—	10日
25	湯本一	常磐湯本町吹谷11-1	46 kW	高圧	業務用電力	—	—	16日
26	湯本二	常磐湯本町上浅貝103-2	32 kW	高圧	業務用電力	—	—	10日
27	湯本三	常磐湯本町高倉3-3	37 kW	高圧	業務用電力	—	—	16日
28	磐崎	常磐下湯長谷町家中跡28-5	46 kW	高圧	業務用電力	—	—	16日
29	植田	植田町根小屋25-4	45 kW	高圧	業務用電力	—	—	11日
30	植田東	石塚町国分175-2	78 kW	高圧	業務用電力	—	—	11日
31	錦	錦町飯盛町1-1	46 kW	高圧	業務用電力	—	—	12日
32	勿来一	勿来町窪田伊賀屋敷102-2	76 kW	高圧	業務用電力	—	—	12日
33	勿来二	勿来町関田北作6	27 kW	高圧	業務用電力	—	—	12日
34	川部	川部町坂下18-1	33 kW	高圧	業務用電力	—	—	15日
35	上遠野	遠野町上遠野字根小屋30	23 kW	高圧	業務用電力	—	—	15日
36	入遠野	遠野町上根本字荒神平20	68 kW	高圧	業務用電力	—	—	15日
37	田人	田人町黒田字中野18-1	30 k VA	低圧	従量電灯C	—	—	

○廃校

No.	施設名	所在地	予定契約電力	種別		非常用自家発電設備	太陽光発電設備	計量日
1	白水	内郷白水町川平76	23 k VA	低圧	従量電灯C	—	—	
1-1	〃		11 kW	低圧	低圧電力	—	—	
1-2	(体育館)		10 k VA	低圧	従量電灯C	—	—	
1-3	(プール)		5 kW	低圧	低圧電力	—	—	
2	好間三	好間町北好間字権現堂60	20 kW	高圧	業務用電力	—	—	18日
3	荷路夫分校	田人町荷路夫字榎町66	28 k VA	低圧	従量電灯C	—	—	
3-1	〃		7 kW	低圧	低圧電力	—	—	
4	貝泊	田人町貝泊字久子ノ内35	20 k VA	低圧	従量電灯C	—	—	
4-1	〃		8 kW	低圧	低圧電力	—	—	
5	石住	田人町石住字貝屋37	8 kW	高圧	業務用電力	—	—	15日
5-1	(プール)		9 kW	低圧	低圧電力	—	—	
6	三阪	三和町中三阪字腰巻28	6 kW	高圧	業務用電力	—	—	18日
7	永井	三和町下永井字横山97	27 k VA	低圧	従量電灯C	—	—	
7-1	〃		16 kW	低圧	低圧電力	—	—	
8	差塩	三和町差塩字道添37	30 k VA	低圧	従量電灯C	—	—	

○学校給食共同調理場

No.	施設名	所在地	予定契約電力	種別		非常用自家発電設備	太陽光発電設備	計量日
1	平南部	平中山字柿ノ目50-1	116 k W	高圧	高圧電力 S	—	—	4日
2	平北部	好間町今新田字露重11	112 k W	高圧	高圧電力 S	—	—	19日
3	小名浜	鹿島町船戸字林下11-33	245 k W	高圧	高圧電力 S	—	—	9日
4	勿来	南台三丁目1-27	626 k W	高圧	高圧電力	—	—	1日
5	常磐	常磐上湯長谷町釜ノ前117	384 k W	高圧	高圧電力 S	—	—	16日
6	四倉	四倉町塩木字高田18-3	134 k W	高圧	高圧電力 S	—	—	23日
7	三和	三和町下市萱字堀ノ内278-1	12 k VA	低圧	従量電灯 C	—	—	
7-1	〃		28 k W	低圧	低圧電力	—	—	

○小学校

No.	施設名	予定契約電力	予定使用電力量 (kWh)												計
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
1	平第一	71 kW	7,144	6,785	6,284	6,543	6,481	6,498	5,286	4,804	5,776	7,497	6,860	6,018	75,976
2	平第二	45 kW	5,218	5,360	6,092	4,970	7,361	6,415	4,388	4,223	6,899	9,073	3,924	5,019	68,942
3	平第三	43 kW	7,668	7,070	6,746	6,277	7,181	7,203	5,780	5,418	5,883	8,916	9,584	7,883	85,609
4	平第四	47 kW	5,811	6,017	6,839	5,439	7,650	6,863	4,877	4,148	6,278	9,446	7,624	8,259	79,251
5	平第五	59 kW	8,815	8,437	8,276	7,522	9,053	8,719	7,307	7,465	7,697	9,688	9,394	7,210	99,583
6	平第六	42 kW	5,675	5,288	5,575	5,813	6,994	6,720	5,562	4,836	5,508	7,364	5,806	3,084	68,225
7	郷ヶ丘	60 kW	8,369	6,250	6,454	5,756	6,867	7,253	5,793	5,291	5,073	8,918	8,912	7,226	82,162
8	中央台北	44 kW	6,311	4,896	5,096	5,238	6,332	5,696	3,956	3,996	3,586	7,445	6,859	7,079	66,490
9	中央台南	32 kW	4,696	4,942	4,798	4,058	5,502	5,035	4,009	4,025	4,273	7,851	5,345	2,635	57,169
10	中央台東	67 kW	5,702	5,773	6,459	6,890	9,712	8,238	5,452	3,844	4,914	8,367	8,752	5,429	79,532
11	豊間	27 kW	5,845	5,151	4,868	4,982	5,908	5,464	4,335	3,714	3,868	5,501	4,425	2,919	56,980
12	高久	37 kW	4,773	5,498	5,023	4,858	5,178	4,911	4,890	4,506	4,905	6,451	5,057	4,077	60,127
13	夏井	20 kVA	1,786	1,908	2,062	1,871	2,007	2,069	1,932	2,107	1,927	2,042	1,900	1,684	23,295
13-1	〃	20 kW	598	573	534	558	513	572	557	522	479	2,050	2,772	2,477	12,205
13-2	〃	13 kVA	846	1,108	593	506	669	579	232	545	361	548	317	529	6,833
14	草野	53 kW	7,811	7,084	6,401	5,746	6,987	6,790	5,139	5,168	6,212	10,283	10,929	9,295	87,845
14-1	絹谷分校	60A	482	509	477	461	463	483	417	416	406	392	342	329	5,177
15	赤井	36 kW	4,795	4,886	5,660	4,450	6,147	4,794	4,105	4,537	10,179	9,820	3,216	5,205	67,794
16	四倉	45 kW	4,977	5,236	5,967	4,599	7,023	5,638	4,120	4,359	6,898	7,642	3,847	5,730	66,036
17	大浦	33 kW	4,856	5,172	5,339	4,360	6,415	5,377	4,167	4,042	6,067	7,057	3,170	4,610	60,632
18	大野一	25 kVA	1,554	1,739	1,518	1,371	1,689	1,769	1,349	1,303	1,370	1,495	632	1,417	17,206
18-1	〃	12 kW	128	119	115	149	152	107	60	99	72	72	36	79	1,188
18-2	(プール)	5 kW	0	0	0	0	0	0	0	136	2,001	1,644	38	0	3,819
19	大野二	21 kVA	1,839	1,768	1,991	2,590	2,645	2,563	1,269	1,236	1,330	1,316	833	1,369	20,749
19-1	〃	6 kW	76	165	178	140	213	182	122	116	81	104	115	93	1,585
19-2	(プール)	5 kW	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130	2,101	70	0	3,301
20	久之浜一	46 kW	3,550	3,590	3,903	3,103	4,185	3,705	3,382	3,170	5,030	4,899	3,035	3,702	45,254
21	久之浜二	29 kVA	1,866	2,086	2,254	2,245	2,516	2,302	1,843	1,989	2,056	2,474	1,467	1,916	25,014
21-1	〃	20A	54	63	53	66	53	56	56	63	55	58	59	58	694
21-2	〃	6 kW	20	35	71	116	133	52	9	26	81	323	27	156	1,049
21-3	(体育館)	16 kVA	254	289	177	184	219	172	126	116	131	153	61	273	2,155
21-4	(プール)	7 kW	0	0	0	0	0	0	0	220	2,034	2,052	326	0	4,632
22	小川	28 kW	3,773	3,987	3,921	2,900	4,132	3,498	3,377	2,890	5,422	5,274	2,113	3,550	44,837
23	小玉	34 kW	3,384	3,537	3,609	2,921	4,256	3,524	3,025	3,228	5,130	6,171	4,837	5,726	49,348
24	川前	42 kW	2,751	2,947	4,819	12,320	13,413	10,835	8,724	2,731	3,195	4,900	2,727	2,436	71,798
25	桶売(ポンプ)	10A	22	26	24	21	24	23	14	16	15	16	11	14	226
26	小白井	30 kVA	1,583	2,045	3,263	5,063	4,757	3,971	2,639	1,930	2,024	2,194	1,280	1,978	32,727
26-1	〃	19 kW	569	1,795	2,671	3,348	2,749	2,648	1,550	676	552	650	507	522	18,237
27	内町	36 kW	3,246	3,450	3,329	2,640	3,973	3,718	2,819	2,863	3,904	5,376	2,134	2,640	40,092

28	綴	25 k VA	2, 527	2, 546	2, 636	2, 383	2, 615	2, 761	2, 219	2, 295	2, 320	2, 508	1, 193	2, 020	28, 023
28-1	〃	21 k W	98	106	98	131	146	114	96	111	141	2, 179	1, 840	1, 177	6, 237
29	御厩	41 k W	4, 228	4, 351	4, 770	3, 281	5, 164	4, 820	2, 915	3, 844	5, 736	7, 904	6, 722	7, 975	61, 710
30	高坂	35 k W	3, 657	4, 131	4, 252	3, 309	4, 980	4, 432	3, 122	3, 288	3, 848	4, 189	3, 420	4, 475	47, 103
30-1	(プール)	9 k W	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 840	2, 734	0	0	4, 574
31	宮	30 k W	3, 691	4, 280	4, 262	3, 830	5, 190	4, 664	3, 374	3, 324	3, 650	5, 505	4, 811	5, 018	51, 599
32	高野(プール)	3 k W	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 065	1, 407	0	0	2, 472
33	好間一	55 k W	4, 854	6, 029	5, 914	4, 758	6, 693	6, 166	4, 734	5, 321	6, 644	6, 746	3, 473	4, 931	66, 263
34	好間二	32 k W	5, 422	5, 242	5, 296	5, 026	6, 319	5, 890	5, 349	5, 130	7, 993	8, 277	6, 187	6, 900	73, 031
35	好間四	17 k W	1, 705	2, 223	2, 273	2, 599	3, 097	2, 370	1, 698	1, 776	1, 908	1, 715	1, 212	1, 799	24, 375
35-1	(プール)	15A	2	8	2	2	2	1	1	2	8	11	2	5	46
35-2	(プール)	7 k W	0	0	0	0	0	0	0	0	898	2, 322	500	0	3, 720
35-3	(ポンプ)	5 k W	0	0	0	0	0	0	0	1	279	645	134	0	1, 059
36	三和	41 k W	3, 129	4, 230	6, 586	6, 943	11, 931	8, 571	4, 487	3, 622	4, 998	6, 749	3, 218	3, 232	67, 696
37	小名浜一	40 k W	5, 732	5, 524	6, 204	6, 541	7, 192	6, 742	5, 318	5, 435	6, 249	8, 032	6, 646	4, 647	74, 262
38	小名浜二	41 k W	6, 920	5, 202	5, 350	3, 696	6, 068	5, 354	4, 254	4, 413	5, 504	7, 812	6, 627	6, 772	67, 972
38-1	〃	20A	0	2	0	2	2	2	1	0	0	0	1	0	10
39	小名浜三	46 k W	5, 610	6, 127	6, 587	4, 373	7, 943	6, 785	4, 512	5, 518	5, 973	7, 465	6, 064	6, 135	73, 092
40	小名浜東	55 k W	6, 679	6, 094	6, 526	6, 685	8, 005	7, 582	6, 024	5, 217	6, 288	8, 455	7, 009	6, 208	80, 772
41	小名浜西	60 k W	6, 013	6, 667	7, 261	4, 518	7, 750	6, 655	4, 991	5, 489	7, 121	9, 157	5, 681	4, 182	75, 485
42	鹿島	43 k W	4, 080	4, 467	4, 749	3, 513	5, 363	4, 473	3, 435	3, 759	5, 140	6, 837	6, 444	6, 134	58, 394
43	江名	32 k W	4, 397	4, 360	4, 112	3, 746	4, 715	4, 053	3, 040	3, 423	3, 376	4, 789	4, 766	4, 987	49, 764
44	永崎	30 k W	4, 675	4, 111	3, 897	3, 655	4, 422	4, 126	3, 317	3, 343	3, 584	6, 372	5, 625	5, 007	52, 134
45	泉	82 k W	10, 872	9, 868	11, 924	8, 439	14, 043	12, 329	9, 053	9, 047	10, 796	13, 511	10, 506	10, 246	130, 634
46	泉北	67 k W	9, 362	10, 152	10, 281	7, 670	11, 675	9, 652	7, 440	8, 974	9, 919	13, 559	11, 307	10, 964	120, 955
47	渡辺	30 k VA	2, 182	2, 280	2, 448	1, 812	2, 207	2, 023	1, 592	2, 013	2, 011	2, 197	1, 380	1, 561	23, 706
47-1	〃	11 k W	430	556	506	536	507	550	518	523	441	463	505	399	5, 934
47-2	(プール)	20A	18	20	18	21	18	16	19	20	28	18	19	17	232
47-3	(プール)	7 k W	0	0	0	0	0	0	0	0	188	2, 734	2, 595	1, 885	7, 402
48	湯本一	56 k W	5, 700	6, 910	7, 432	4, 927	7, 613	6, 786	4, 680	4, 846	6, 522	7, 220	3, 763	5, 401	71, 800
49	湯本二	26 k W	2, 756	3, 332	4, 195	3, 543	4, 576	3, 750	2, 527	2, 724	3, 868	4, 501	3, 544	4, 759	44, 075
50	湯本三	30 k W	3, 115	3, 575	3, 315	2, 509	4, 414	3, 570	2, 320	2, 533	2, 887	4, 634	3, 606	3, 636	40, 114
51	長倉	34 k W	3, 275	3, 659	3, 871	2, 284	3, 974	3, 266	2, 602	3, 344	4, 724	5, 517	2, 444	3, 362	42, 322
52	磐崎	63 k W	4, 952	5, 849	7, 335	4, 570	8, 283	6, 866	4, 021	4, 601	5, 727	6, 093	3, 704	5, 238	67, 239
52-1	(プール)	5 k W	0	0	0	0	0	0	0	0	494	1, 881	1, 881	1, 422	5, 678
52-2	(グラウンド)	36 k VA	1, 286	908	1, 265	869	714	998	1, 038	382	798	289	575	538	9, 660
52-3	(歩道橋)	1 k VA	311	374	357	413	326	306	298	298	251	261	237	232	3, 664
53	藤原	63 k W	4, 235	4, 943	4, 714	3, 705	5, 234	4, 470	3, 660	4, 069	4, 753	8, 448	7, 000	8, 829	64, 060
54	植田	57 k W	7, 466	9, 114	9, 433	7, 137	11, 427	9, 804	7, 290	7, 839	7, 738	10, 236	7, 067	7, 443	101, 994
55	汐見が丘	58 k W	5, 393	5, 338	5, 477	4, 585	6, 977	5, 974	4, 340	4, 786	4, 874	6, 949	6, 066	6, 269	67, 028
56	錦	62 k W	6, 979	7, 286	7, 083	5, 339	6, 872	6, 141	6, 295	5, 731	6, 688	8, 751	7, 581	8, 012	82, 758
57	錦東	25 k W	2, 988	3, 182	3, 014	2, 391	3, 869	3, 416	2, 271	2, 250	2, 501	5, 633	3, 176	1, 904	36, 595
58	菊田	60 k W	7, 053	7, 566	8, 145	5, 036	9, 075	8, 340	5, 938	6, 919	8, 996	9, 409	4, 464	6, 686	87, 627
59	勿来一	41 k W	5, 933	6, 657	6, 352	5, 183	7, 355	6, 520	5, 083	5, 091	5, 683	7, 372	4, 984	4, 967	71, 180
60	勿来二	26 k W	3, 048	3, 442	3, 294	2, 824	4, 068	3, 610	2, 787	2, 739	3, 401	4, 399	2, 765	2, 439	38, 816

61	勿来三	23 k W	2,180	2,416	2,212	1,897	2,913	2,560	2,061	1,923	2,583	3,511	2,250	1,695	28,201
62	川部	30 k W	3,834	4,202	4,141	3,164	4,848	4,117	2,812	2,373	4,809	6,624	2,518	2,513	45,955
62-1	(夜間照明)	30 k VA	518	620	407	201	135	314	489	69	0	0	76	136	2,965
63	上遠野	33 k W	2,609	2,702	3,520	3,342	5,496	3,513	2,260	2,214	2,882	4,322	3,320	3,841	40,021
64	入遠野	23 k W	2,240	2,493	2,510	2,012	3,235	2,762	2,164	2,064	2,502	4,018	3,413	3,453	32,866
65	田人	25 k W	3,872	4,269	4,759	3,761	5,448	4,851	3,892	3,582	3,834	6,354	5,297	5,591	55,510
計		-	302,873	312,997	330,222	287,235	392,451	346,507	263,005	257,039	327,263	438,337	316,961	317,668	3,892,558

○中学校

No.	施設名	予定契約電力	予定使用電力量 (kWh)												計
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
1	平第一	60 kW	9,048	9,802	9,441	8,819	9,317	8,738	8,951	7,342	7,864	8,238	8,474	5,864	101,898
2	平第二	41 kW	6,874	7,845	7,175	6,704	7,514	7,153	6,331	6,079	6,165	9,816	8,199	4,441	84,296
2-1	〃	40A	104	124	115	131	102	107	107	115	97	101	103	104	1,310
3	平第三	62 kW	12,240	11,467	10,817	10,272	11,419	10,724	9,355	9,446	12,518	12,421	11,695	8,802	131,176
4	中央台北	72 kW	9,018	9,141	7,036	6,565	7,994	6,890	5,574	5,743	7,828	9,113	7,915	6,156	88,973
5	中央台南	66 kW	14,798	12,195	10,656	10,506	11,851	11,483	10,103	11,161	13,754	14,301	12,527	11,061	144,396
6	豊間	42 kW	3,043	3,689	3,925	4,928	6,005	5,448	5,583	5,659	5,548	5,405	6,315	5,819	61,367
7	藤間	42 kW	5,682	7,391	5,807	5,967	6,684	6,434	6,013	6,162	6,068	7,230	6,630	4,681	74,749
8	草野	60 kW	6,324	5,426	4,746	4,456	5,236	5,106	4,235	4,191	4,815	6,892	7,499	5,818	64,744
9	赤井	62 kW	6,829	6,987	7,455	5,543	7,386	6,417	5,677	5,715	6,737	8,263	4,877	6,416	78,302
10	四倉	50 kW	10,534	8,884	8,941	6,456	9,779	8,608	8,190	9,773	19,112	17,670	8,225	8,396	124,568
10-1	(武道場)	60A	254	275	234	329	218	328	300	276	276	329	330	330	3,479
11	大野	24 kW	3,282	3,099	3,386	2,793	4,064	3,253	3,323	2,905	2,952	2,980	2,076	2,985	37,098
11-1	(プール)	20A	46	61	62	71	57	95	82	87	87	88	80	88	904
11-2	(プール)	5 kW	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388	1,392	1	0	2,781
12	久之浜	22 kW	3,937	4,176	4,771	4,055	5,690	4,346	3,289	3,472	3,874	4,983	3,001	3,502	49,096
13	小川	71 kW	8,774	8,353	10,125	7,302	10,347	8,468	7,207	6,650	7,404	8,790	7,113	8,950	99,483
14	桶売	47 kW	5,107	5,316	11,623	12,825	14,858	12,933	8,963	4,997	5,933	7,971	7,073	6,669	104,268
15	内郷一	74 kW	7,924	7,882	7,401	5,971	7,774	6,859	6,367	8,231	9,509	9,729	6,457	9,158	93,262
16	内郷二	55 kW	5,009	5,000	4,976	4,115	5,045	5,060	4,621	5,217	5,262	8,019	7,133	7,900	67,357
17	内郷三	37 kW	4,860	5,596	5,665	5,192	8,952	7,806	5,352	4,448	4,630	4,651	3,364	4,640	65,156
18	好間	51 kW	8,096	8,978	9,784	7,714	10,684	8,979	7,438	7,733	9,404	9,295	5,751	8,291	102,147
18-1	(農事用ポンプ)	3 kW	0	0	0	0	0	0	0	16	6	10	19	0	51
19	三和	30 kVA	2,649	3,295	5,194	6,188	5,748	4,877	2,950	2,730	2,461	2,586	1,638	2,408	42,724
19-1	〃	18 kW	589	417	360	196	707	341	310	379	869	2,171	248	303	6,890
20	小名浜一	47 kW	11,897	7,420	7,495	6,994	8,340	7,761	6,996	6,773	11,390	9,090	11,634	9,004	104,794
20-1	(ポンプ)	30A	514	821	781	860	746	691	770	835	574	395	48	137	7,172
20-2	(ポンプ)	14 kW	304	301	254	196	254	240	192	454	517	647	767	401	4,527
21	小名浜二	59 kW	11,789	9,669	9,330	8,477	10,202	9,279	8,547	8,219	12,068	12,689	11,683	10,457	122,409
22	玉川	65 kW	6,264	6,405	7,142	5,392	7,930	7,098	5,233	5,557	5,952	5,876	6,729	6,119	75,697
23	江名	59 kW	7,441	6,509	6,073	5,973	6,675	6,109	6,326	5,389	5,722	5,483	5,220	6,246	73,166
23-1	(トイレ)	15A	1	11	16	17	5	3	5	3	5	7	15	6	94
24	泉	74 kW	13,372	14,696	14,039	11,055	17,115	13,984	10,989	12,537	18,163	17,718	15,126	14,157	172,951
25	湯本一	46 kW	5,890	5,988	7,326	4,962	7,491	6,758	5,225	5,451	9,231	9,385	7,617	8,183	83,507
26	湯本二	32 kW	5,271	5,155	4,661	3,984	5,627	5,158	3,729	4,867	4,922	5,677	6,982	6,674	62,707
27	湯本三	37 kW	4,956	5,651	5,512	3,932	6,122	5,360	4,995	4,804	4,960	8,313	4,156	4,854	63,615
28	磐崎	46 kW	7,881	8,663	9,109	6,217	8,843	8,243	6,173	6,962	10,885	10,979	9,145	10,529	103,629
29	植田	45 kW	9,273	8,010	7,824	6,457	9,071	7,696	5,956	7,857	9,671	10,278	9,132	8,531	99,756
30	植田東	78 kW	8,704	8,987	8,565	7,315	10,063	8,629	7,249	7,888	7,743	10,221	7,962	6,745	100,071

31	錦	46 k W	6, 537	6, 769	6, 857	5, 519	8, 484	7, 137	5, 916	5, 338	6, 249	7, 367	4, 837	5, 071	76, 081
32	勿来一	76 k W	7, 471	7, 938	8, 534	7, 973	9, 470	8, 309	7, 563	6, 211	6, 955	9, 670	8, 952	8, 747	97, 793
33	勿来二	27 k W	3, 485	4, 129	3, 629	3, 097	4, 267	3, 879	3, 332	3, 272	3, 815	5, 282	3, 652	3, 029	44, 868
34	川部	33 k W	3, 570	3, 142	4, 771	5, 517	7, 036	5, 987	3, 543	2, 697	5, 586	5, 565	5, 072	5, 452	57, 938
35	上遠野	23 k W	3, 262	3, 816	4, 377	4, 217	5, 471	4, 819	3, 412	2, 893	3, 781	4, 730	2, 629	2, 867	46, 274
36	入遠野	68 k W	2, 755	3, 221	4, 968	5, 696	7, 938	6, 552	4, 881	2, 750	3, 491	6, 128	2, 608	3, 070	54, 058
37	田人	30 k VA	221	210	206	212	185	162	185	172	141	136	141	144	2, 115
計		-	255, 879	252, 910	261, 164	231, 160	298, 766	264, 307	221, 538	219, 456	276, 382	308, 080	250, 850	243, 205	3, 083, 697

○廃校

No.	施設名	予定契約電力	予定使用電力量 (kWh)												計
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
1	白水	23 k VA	806	863	934	1, 676	1, 656	1, 492	834	819	824	975	559	797	12, 235
1-1	〃	11 k VA	23	31	194	179	268	257	67	22	24	35	11	19	1, 130
1-2	(体育館)	10 k VA	290	51	15	14	57	97	64	35	45	71	0	226	965
1-3	(プール)	5 k VA	0	0	0	0	0	0	0	0	763	1, 347	278	0	2, 388
2	好間三	20 k W	2, 039	2, 258	2, 763	2, 775	3, 253	2, 727	1, 786	1, 089	1, 151	1, 019	681	794	22, 335
3	荷路夫分校	28 k VA	125	129	141	148	137	124	140	132	130	129	123	121	1, 579
3-1	〃	7 k VA	29	30	171	474	592	314	54	29	29	29	28	26	1, 805
4	貝泊	20 k VA	483	646	896	956	877	753	722	523	476	419	385	410	7, 546
4-1	〃	8 k VA	14	14	15	16	14	14	15	15	3	0	0	13	133
5	石住	8 k W	537	657	1, 034	1, 105	1, 104	942	706	483	482	442	496	543	8, 531
5-1	(プール)	9 k VA	602	640	574	762	787	684	766	805	777	722	702	665	8, 486
6	三阪	6 k W	1, 226	1, 932	2, 834	3, 017	3, 232	2, 596	2, 010	1, 344	1, 241	1, 152	1, 197	1, 181	22, 962
7	永井	27 k VA	53	66	104	124	104	88	78	83	71	75	66	66	978
7-1	〃	16 k VA	149	240	350	484	593	751	738	825	714	805	692	704	7, 045
8	差塩	30 k VA	263	308	376	478	559	365	302	281	184	129	95	104	3, 444
計		-	6, 639	7, 865	10, 401	12, 208	13, 233	11, 204	8, 282	6, 485	6, 914	7, 349	5, 313	5, 669	101, 562

○学校給食共同調理場

No.	施設名	予定契約電力	予定使用電力量 (kWh)												計
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
1	平南部	116 k W	15, 249	14, 963	14, 335	13, 528	15, 603	14, 184	12, 915	13, 795	14, 182	15, 028	14, 010	11, 494	169, 286
2	平北部	112 k W	12, 783	12, 210	12, 245	10, 521	13, 313	12, 680	10, 055	11, 950	12, 587	13, 782	6, 861	12, 340	141, 327
3	小名浜	245 k W	34, 319	35, 105	37, 391	27, 053	42, 852	35, 312	26, 107	32, 859	38, 422	35, 604	26, 025	25, 987	397, 036
4	勿来	626 k W	69, 860	73, 570	71, 930	81, 560	83, 130	68, 770	59, 580	77, 330	79, 230	85, 710	45, 250	74, 660	870, 580
5	常磐	384 k W	42, 050	40, 078	47, 087	40, 165	56, 738	44, 289	31, 961	37, 532	48, 172	58, 542	26, 929	54, 939	528, 482
6	四倉	134 k W	14, 202	14, 646	14, 885	11, 656	15, 563	13, 323	11, 970	13, 738	16, 051	14, 866	8, 708	15, 847	165, 455
7	三和	12 k VA	998	973	1, 086	1, 414	1, 424	1, 125	864	1, 025	995	1, 337	812	1, 097	13, 150
7-1	〃	28 k W	1, 614	1, 685	1, 769	1, 655	1, 725	1, 707	1, 385	1, 706	1, 579	1, 874	1, 101	1, 555	19, 355
計		-	191, 075	193, 230	200, 728	187, 552	230, 348	191, 390	154, 837	189, 935	211, 218	226, 743	129, 696	197, 919	2, 304, 671

※予定使用電力量は、直近の実績をもとに算出した目安であり、気象条件や社会経済情勢等により増減することがある。