

別表第1 (小学校)

番号	施設の名称	所在地	電圧の種類	供給電気方式	契約電力等	負荷設備	単価番号
1	平第一	平字揚土5番地	高圧	交流三相3線式	126 kW	校舎等電灯、動力	11
2	平第二	平字梅香町7番地の1	高圧	交流三相3線式	119 kW	校舎等電灯、動力	11
3	平第三	平字作町三丁目4番地の2	高圧	交流三相3線式	108 kW	校舎等電灯、動力	11
4	平第四	平下平窪字諸荷59番地の1	高圧	交流三相3線式	97 kW	校舎等電灯、動力	11
5	平第五	平下荒川字川前54番地の1	高圧	交流三相3線式	130 kW	校舎等電灯、動力	11
6	平第六	平中神谷字石脇22番地	高圧	交流三相3線式	83 kW	校舎等電灯、動力	11
7	郷ヶ丘	郷ヶ丘三丁目50番地の18	高圧	交流三相3線式	113 kW	校舎等電灯、動力	11
8	中央台北	中央台飯野三丁目2番地の1	高圧	交流三相3線式	82 kW	校舎等電灯、動力	11
9	中央台南	中央台鹿島二丁目1番地の1	高圧	交流三相3線式	74 kW	校舎等電灯、動力	11
10	中央台東	中央台高久二丁目24番地	高圧	交流三相3線式	131 kW	校舎等電灯、動力	11
11	豊間	平薄磯字南作358番地の1	高圧	交流三相3線式	60 kW	校舎等電灯、動力	11
12	高久	平下高久字原極46番地の1	高圧	交流三相3線式	66 kW	校舎等電灯、動力	11
13	夏井	平上大越字塚越1番地	高圧	交流単相3線式	45 kW	校舎等電灯、動力	11
			低圧	交流単相3線式	13 kVA	屋内運動場電灯	8
14	草野 (網谷分校)	平下神谷字宿25番地	高圧	交流三相3線式	113 kW	校舎等電灯、動力	11
		平網谷字四反田30番地	低圧	交流単相3線式	60 A	校舎電灯	7
			低圧	交流三相3線式	7 kW	校舎動力	10
15	赤井	平赤井字田町49番地	高圧	交流三相3線式	84 kW	校舎等電灯、動力	11
16	四倉	四倉町字西四丁目3番地の3	高圧	交流三相3線式	82 kW	校舎等電灯、動力	11
17	大浦	四倉町狐塚字松橋27番地	高圧	交流三相3線式	81 kW	校舎等電灯、動力	11
18	久之浜第一	久之浜町久之浜字糠塚3番地の1	高圧	交流三相3線式	46 kW	校舎等電灯、動力	11
19	久之浜第二	大久町大久字矢ノ目沢2番地の1	低圧	交流単相3線式	29 kVA	校舎電灯	8
			低圧	交流三相3線式	6 kW	校舎動力	10
			低圧	交流単相3線式	16 kVA	屋内運動場電灯	8
			低圧	交流単相2線式	20 A	更衣室電灯	4
			低圧	交流三相3線式	7 kW	プール動力	10
20	小川	小川町上平字田之尻4番地	高圧	交流三相3線式	56 kW	校舎等電灯、動力	11
21	小玉	小川町西小川字小玉2番地の1	高圧	交流三相3線式	57 kW	校舎等電灯、動力	11
22	川前	前字中ノ萱25番の1	高圧	交流三相3線式	50 kW	校舎等電灯、動力	11
23	桶売(教職員住宅)	桶売字久保田16番地	低圧	交流単相2線式	10 A	井戸ポンプ	2
24	内町	内郷内町水之出37番地	高圧	交流三相3線式	71 kW	校舎等電灯、動力	11
25	綴	内郷綴町秋山88番地	高圧	交流三相3線式	45 kW	校舎等電灯、動力	11
26	御厩	内郷御町二丁目121番地	高圧	交流三相3線式	75 kW	校舎等電灯、動力	11
27	高坂	内郷高坂町台35番地	高圧	交流三相3線式	82 kW	校舎等電灯、動力	11
			低圧	交流三相3線式	9 kW	プール動力	10
28	宮	内郷宮町滝12番地の4	高圧	交流三相3線式	27 kW	校舎等電灯、動力	11
29	高野	内郷高野町中倉82番地の3	低圧	交流三相3線式	3 kW	プール動力	10
30	好間第一	好間町上好間字馬場前14番地	高圧	交流三相3線式	101 kW	校舎等電灯、動力	11
31	好間第二	好間町今新田字手倉2番地	高圧	交流三相3線式	74 kW	校舎等電灯、動力	11
32	好間第四	好間町大利字戸作田65番地	高圧	交流三相3線式	31 kW	校舎等電灯、動力	11
			低圧	交流単相2線式	15 A	プール電灯	3
			低圧	交流三相3線式	7 kW	プール動力	10
			低圧	交流三相3線式	5 kW	プール井戸ポンプ動力	10
33	三和	市萱字竹ノ内228番地	高圧	交流三相3線式	131 kW	校舎等電灯、動力	11
		市萱字竹ノ内126番地	低圧	交流単相3線式	20 kVA	屋内運動場電灯	8
			低圧	交流三相3線式	9 kW	井戸ポンプ動力	10
			低圧	交流単相3線式	36 kVA	グラウンド夜間照明	8
34	小名浜第一	小名浜岡小名字台ノ上1番地の1	高圧	交流三相3線式	85 kW	校舎等電灯、動力	11
35	小名浜第二	小名浜愛宕町3番地の1	高圧	交流三相3線式	108 kW	校舎等電灯、動力	11
36	小名浜第三	小名浜住吉字搦町7番地の1	高圧	交流三相3線式	92 kW	校舎等電灯、動力	11
37	小名浜東	小名浜諏訪町37番地の1	高圧	交流三相3線式	64 kW	校舎等電灯、動力	11
38	小名浜西	小名浜大原字小滝山3番地	高圧	交流三相3線式	118 kW	校舎等電灯、動力	11
39	鹿島	鹿島町走熊字中島1番地の1	高圧	交流三相3線式	94 kW	校舎等電灯、動力	11
40	江名	江名字天ヶ作154番地	高圧	交流三相3線式	59 kW	校舎等電灯、動力	11
41	永崎	永崎字川畑159番地の5	高圧	交流三相3線式	75 kW	校舎等電灯、動力	11
42	泉	泉町字小山48番地の2	高圧	交流三相3線式	188 kW	校舎等電灯、動力	11
43	泉北	泉町玉露字定田69番地	高圧	交流三相3線式	154 kW	校舎等電灯、動力	11
44	渡辺	渡辺町田部字岸17番地の1	高圧	交流三相3線式	37 kW	校舎等電灯、動力	11
			低圧	交流単相2線式	20 A	プール電灯	4
			低圧	交流三相3線式	7 kW	プール動力	10
45	湯本第一	常磐湯本町栄田11番地の10	高圧	交流三相3線式	85 kW	校舎等電灯、動力	11
46	湯本第二	常磐湯本町日渡35番地	高圧	交流三相3線式	53 kW	校舎等電灯、動力	11
47	湯本第三	常磐水野谷町竜ヶ沢36番地	高圧	交流三相3線式	77 kW	校舎等電灯、動力	11
48	長倉	常磐上湯長谷町上ノ台99番地の2	高圧	交流三相3線式	62 kW	校舎等電灯、動力	11
49	磐崎	常磐下湯長谷町勝善14番地の13	高圧	交流三相3線式	138 kW	校舎等電灯、動力	11
			低圧	交流単相3線式	36 kVA	グラウンド夜間照明	8
50	藤原	常磐藤原町斑堂115番地の2	高圧	交流三相3線式	55 kW	校舎等電灯、動力	11
51	植田	東田町向山1番地	高圧	交流三相3線式	138 kW	校舎等電灯、動力	11
52	汐見が丘	小浜町西ノ作358番地	高圧	交流三相3線式	85 kW	校舎等電灯、動力	11
53	錦	錦町鳥居東1番地の1	高圧	交流三相3線式	105 kW	校舎等電灯、動力	11
54	錦東	錦町鷺内64番地の5	高圧	交流三相3線式	49 kW	校舎等電灯、動力	11
55	菊田	山田町林崎前56番地	高圧	交流三相3線式	123 kW	校舎等電灯、動力	11
56	勿来第一	勿来町窪田伊賀屋敷1番地の1	高圧	交流三相3線式	75 kW	校舎等電灯、動力	11
57	勿来第二	勿来町関田和久75番地	高圧	交流三相3線式	51 kW	校舎等電灯、動力	11
58	勿来第三	勿来町酒井北ノ内1番地	高圧	交流三相3線式	33 kW	校舎等電灯、動力	11
59	川部	川部町川原65番地の1	高圧	交流三相3線式	39 kW	校舎等電灯、動力	11
			低圧	交流単相2線式	30 kVA	グラウンド夜間照明	8
60	上遠野	遠野町上遠野字本町68番地	高圧	交流三相3線式	68 kW	校舎等電灯、動力	11
61	入遠野	遠野町入遠野字前田142番地	高圧	交流三相3線式	42 kW	校舎等電灯、動力	11
62	田入	田入町黒田字中野18番地の1	高圧	交流三相3線式	52 kW	校舎等電灯、動力	11

注 校舎等には、屋内運動場、プール等を含む。

別表第2 (中学校)

番号	施設の名称	所在地	電圧の種類	供給電気方式	契約電力等	負荷設備	単価番号
1	平第一	平字揚土1番地	高圧	交流三相3線式	102 kW	校舎等電灯、動力	11
2	平第二	平鎌田字味噌能2番地 平鎌田大町18	高圧	交流三相3線式	85 kW	校舎等電灯、動力	11
			低圧	交流単相3線式	40 A	第2グラウンド倉庫電灯	6
3	平第三	平谷川瀬字吉野作56番地の2	高圧	交流三相3線式	124 kW	校舎等電灯、動力	11
4	中央台北	中央台飯野五丁目2番地の1	高圧	交流三相3線式	84 kW	校舎等電灯、動力	11
5	中央台南	中央台鹿島二丁目42番地の1	高圧	交流三相3線式	100 kW	校舎等電灯、動力	11
6	豊間	平薄磯字南作62番地	高圧	交流三相3線式	49 kW	校舎等電灯、動力	11
7	藤間	平藤間字千ヶ久保76番地の6	高圧	交流三相3線式	52 kW	校舎等電灯、動力	11
8	草野	平下神谷字宿25番地	高圧	交流三相3線式	74 kW	校舎等電灯、動力	11
9	赤井	平赤井字大門13番地	高圧	交流三相3線式	66 kW	校舎等電灯、動力	11
10	四倉	四倉町字東一丁目65番地	高圧	交流三相3線式	79 kW	校舎等電灯、動力	11
			低圧	交流単相3線式	60 A	武道場電灯	7
11	大野	四倉町玉山字御城204番地	高圧	交流三相3線式	25 kW	校舎等電灯、動力	11
			低圧	交流単相2線式	20 A	プール電灯	4
			低圧	交流単相3線式	5 kW	プール動力	10
12	久之浜	久之浜町久之浜字大場72番地の1	高圧	交流三相3線式	32 kW	校舎等電灯、動力	11
13	小川	小川町上平字竹ノ内63番地	高圧	交流三相3線式	89 kW	校舎等電灯、動力	11
14	桶壳	桶壳字久保田96番地の2	高圧	交流三相3線式	53 kW	校舎等電灯、動力	11
15	小白井	白井字将監小屋94番地の1	高圧	交流三相3線式	32 kW	校舎等電灯、動力	11
16	内郷第一	内郷高坂町立野129番地の1	高圧	交流三相3線式	106 kW	校舎等電灯、動力	11
17	内郷第二	内郷宮町金坂114番地	高圧	交流三相3線式	55 kW	校舎等電灯、動力	11
18	内郷第三	内郷高野町中倉82番地の3	高圧	交流三相3線式	69 kW	校舎等電灯、動力	11
19	好間	好間町小谷作字竹ノ内1番地の1 好間町小谷作字竹ノ内63番地	高圧	交流三相3線式	77 kW	校舎等電灯、動力	11
			低圧	交流三相3線式	3 kW	農事用ポンプ	9
20	小名浜第一	小名浜岡小名字山田作9番地の1	高圧	交流三相3線式	117 kW	校舎等電灯、動力	11
			低圧	交流単相2線式	30 A	給水ポンプ室電灯	5
			低圧	交流三相3線式	14 kW	給水ポンプ室動力	10
21	小名浜第二	小名浜岡小名字池袋11番地	高圧	交流三相3線式	86 kW	校舎等電灯、動力	11
22	玉川	小名浜玉川町西24番地	高圧	交流三相3線式	87 kW	校舎等電灯、動力	11
23	江名	永崎字館1番地	高圧	交流三相3線式	67 kW	校舎等電灯、動力	11
			低圧	交流単相2線式	15 A	屋外便所電灯	3
24	泉	泉町玉露字吉野作42番地	高圧	交流三相3線式	170 kW	校舎等電灯、動力	11
25	湯本第一	常磐湯本町吹谷11番地の1	高圧	交流三相3線式	65 kW	校舎等電灯、動力	11
26	湯本第二	常磐湯本町上浅貝103番地の2	高圧	交流三相3線式	57 kW	校舎等電灯、動力	11
27	湯本第三	常磐湯本町高倉3番地の3	高圧	交流三相3線式	51 kW	校舎等電灯、動力	11
28	磐崎	常磐下湯長谷町家中跡28番地の5	高圧	交流三相3線式	85 kW	校舎等電灯、動力	11
29	植田	植田町根小屋25番地の4	高圧	交流三相3線式	117 kW	校舎等電灯、動力	11
30	植田東	石塚町国分175番地の2	高圧	交流三相3線式	84 kW	校舎等電灯、動力	11
31	錦	錦町飯盛町1番地の1	高圧	交流三相3線式	79 kW	校舎等電灯、動力	11
32	勿来第一	勿来町窪田伊賀屋敷102番地の2	高圧	交流三相3線式	80 kW	校舎等電灯、動力	11
33	勿来第二	勿来町関田北作6番地	高圧	交流三相3線式	31 kW	校舎等電灯、動力	11
34	川部	川部町坂下18番地の1	高圧	交流三相3線式	42 kW	校舎等電灯、動力	11
35	上遠野	遠野町上遠野字根小屋30番地	高圧	交流三相3線式	38 kW	校舎等電灯、動力	11
36	入遠野	遠野町上根本字荒神平20番地	高圧	交流三相3線式	66 kW	校舎等電灯、動力	11
37	田人(旧校舎)	田人町黒田字台1番地	低圧	交流単相3線式	30 kVA	校舎電灯	8
			低圧	交流三相3線式	12 kW	校舎動力	10

注 校舎等には、屋内運動場、プール、柔剣道場等を含む。

別表第3 (廃校)

番号	施設の名称	所在地	電圧の種類	供給電気方式	契約電力等	負荷設備	単価番号
1	大野第一小学校	四倉町玉山字林崎5番地	低圧	交流単相3線式	25 kVA	校舎等電灯	8
			低圧	交流三相3線式	12 kW	校舎動力	10
2	大野第二小学校	四倉町駒込字広畑11番地	低圧	交流単相3線式	15 kVA	校舎等電灯	8
			低圧	交流三相3線式	15 kW	校舎動力	10
3	白水小学校	内郷白水町川平76番地	低圧	交流単相3線式	23 kVA	校舎電灯	8
			低圧	交流三相3線式	11 kW	校舎動力	10
			低圧	交流単相3線式	10 kVA	屋内運動場電灯	8
4	好間第三小学校	好間町北好間字権現堂60番地	高圧	交流三相3線式	8 kW	校舎等電灯、動力	11
5	三阪小中学校	三和町中三坂字腰巻28番地	高圧	交流三相3線式	5 kW	校舎等電灯、動力	11
6	差塩小中学校	三和町差塩字道添37番地	低圧	交流単相3線式	30 kVA	校舎等電灯	8
7	田人第一小学校荷路夫分校	田人町荷路夫字榎町66番地	低圧	交流単相3線式	28 kVA	校舎電灯	8
8	貝泊小中学校	田人町貝泊字久子ノ内35番地	低圧	交流三相3線式	7 kW	校舎動力	10
			低圧	交流単相3線式	20 kVA	校舎電灯	8
			低圧	交流三相3線式	8 kW	校舎動力	10
9	三和中学校(旧校舎)	三和町中寺字樋ノ口4番地の2	低圧	交流単相3線式	30 kVA	校舎等電灯	8
			低圧	交流三相3線式	18 kW	校舎等動力	10

注 校舎等には、屋内運動場等を含む。

別表第4 (学校給食共同調理場)

番号	施設の名称	所在地	電圧の種類	供給電気方式	契約電力等	負荷設備	単価番号
1	平南部	平中山字柿ノ目50番地の1	高圧	交流三相3線式	113 kW	施設動力、付帯電灯	12
2	平北部	好間町今新田字露重11番地	高圧	交流三相3線式	108 kW	施設動力、付帯電灯	12
3	小名浜	鹿島町船戸字林下11番地の33	高圧	交流三相3線式	266 kW	施設動力、付帯電灯	12
4	勿来	南台三丁目1番地の27	高圧	交流三相3線式	626 kW	施設動力、付帯電灯	13
5	常磐	常磐上湯長谷町釜ノ前117番地	高圧	交流三相3線式	361 kW	施設動力、付帯電灯	12
6	四倉	四倉町塩木字高田18番地の3	高圧	交流三相3線式	127 kW	施設動力、付帯電灯	12
7	三和	三和町下市萱字堀ノ内278番地の1	低圧	交流単相3線式	12 kVA	施設電灯	8
			低圧	交流三相3線式	28 kW	施設動力	10

別表第5

番号	施設の名称	所在地	電圧の種類	供給電気方式	契約電力等	負荷設備	単価番号
	体験型経済教育施設	平字堂根町2番地の14	高圧	交流三相3線式	80 kW	施設電灯、動力	11

別表第6（公民館）

番号	施設の名称	所在地	電圧の種類	供給電気方式	契約電力等	負荷設備	単価番号
1	豊間	平豊間字洞120番地	低圧	交流単相3線式	19 kVA	施設電灯	8
2	高久	平下高久字水門100番地の1	低圧	交流単相3線式	25 kVA	施設電灯	8
3	夏井	平荒田目字高原16番地	低圧	交流単相3線式	12 kVA	施設電灯	8
4	草野	平泉崎字向原28番地の1	低圧	交流単相3線式	19 kVA	施設電灯	8
5	赤井	平赤井字田町24番地の5	低圧	交流単相3線式	17 kVA	施設電灯	8
6	飯野	平下荒川字中荊47番地の1	低圧	交流単相3線式	20 kVA	施設電灯	8
7	中央台	中央台飯野四丁目5番地の1	高圧	交流三相3線式	33 kW	施設電灯、動力	11
8	平窪	平中平窪細田町1番地の1	低圧	交流単相3線式	16 kVA	施設電灯	8
9	神谷	平中神谷字籠田78番地の1	低圧	交流単相3線式	19 kVA	施設電灯	8
10	小名浜	小名浜愛宕上7番地の2	高圧	交流三相3線式	72 kW	施設電灯、動力	11
11	江名	江名字藪倉165番地の1	低圧	交流単相3線式	22 kVA	施設電灯	8
			低圧	交流三相3線式	22 kW	施設動力	10
12	泉	泉町四丁目13番地の11	低圧	交流単相3線式	45 kVA	施設電灯	8
13	渡辺	渡辺町田部字深町39番地の1	低圧	交流単相3線式	20 kVA	施設電灯	8
14	鹿島	鹿島町走熊字鬼越83番地の1	低圧	交流単相3線式	30 kVA	施設電灯	8
15	植田	植田町南町一丁目2番地2	高圧	交流三相3線式	93 kW	施設電灯、動力	11
16	金山	金山町朝日台1番地の1	低圧	交流単相3線式	19 kVA	施設電灯	8
			低圧	交流三相3線式	2 kW	施設動力	10
			低圧	交流単相2線式	5 A	外灯	1
17	勿来	勿来町窪田小島11番地の1	低圧	交流単相3線式	18 kVA	施設電灯	8
18	山田	山田町林崎前30番地	低圧	交流単相3線式	30 kVA	施設電灯	8
			低圧	交流三相3線式	14 kW	施設動力	10
19	川部	川部町川原80番地	低圧	交流単相3線式	25 kVA	施設電灯	8
20	磐崎	常磐西郷町大夫32番地の1	低圧	交流単相3線式	15 kVA	施設電灯	8
21	藤原	常磐藤原町大畑81番地	低圧	交流単相3線式	20 kVA	施設電灯	8
22	四倉	四倉町字東一丁目50番地	低圧	交流単相3線式	18 kVA	施設電灯	8
			低圧	交流三相3線式	21 kW	施設動力	10
23	大浦	四倉町狐塚字小橋89番地	低圧	交流単相3線式	17 kVA	施設電灯	8
24	大野	四倉町山田小湊字方礼31番地	低圧	交流単相3線式	11 kVA	施設電灯	8
25	上遠野	遠野町上遠野字堀切1番地の1	低圧	交流単相3線式	19 kVA	施設電灯	8
26	入遠野	遠野町入遠野字前田38番地の1	低圧	交流単相3線式	20 kVA	施設電灯	8
27	小川	小川町上小川字下広門44番地の2	低圧	交流単相3線式	30 kVA	施設電灯	8
			低圧	交流三相3線式	10 kW	施設動力	10
28	好間	好間町中好間字中川原29番地の1	高圧	交流三相3線式	42 kW	施設電灯、動力	11
29	川前	川前町川前字柵立79番地	低圧	交流単相3線式	15 kVA	施設電灯	8
30	大久	大久町大久字日渡77番地の1	低圧	交流単相3線式	20 kVA	施設電灯	8

別表第7

番号	施設の名称	所在地	電圧の種類	供給電気方式	契約電力等	負荷設備	単価番号
	文化センター	平字堂根町1番地の4	高圧	交流三相3線式	265 kW	施設電灯、動力	11

別表第8（自家発電設備）

番号	施設の名称	相数	定格出力(kVA)	定格電圧(V)
1	豊間中学校	三相	49	200
2	体験型経済教育施設	三相	175	200
3	小名浜公民館	三相	33	200
4	植田公民館	三相	20	200
5	文化センター	三相	200	400

別表第9（太陽光発電設備）

番号	施設の名称	定格出力(kW)	逆潮流の有無	売電の有無	蓄電池の有無
1	平第一小学校	50	有	有	無
2	平第四小学校	15	無	無	有
3	中央台東小学校	50	有	有	無
4	高久小学校	13	無	無	有
5	草野小学校	20	無	無	有
6	御厩小学校	13	無	無	有
7	小名浜東小学校	15	無	無	有
8	江名小学校	13	無	無	有
9	湯本第二小学校	12	無	無	有
10	湯本第三小学校	10	無	無	有
11	田人小学校	10	無	無	有
12	中央台北中学校	20	無	無	有
13	内郷第二中学校	20	有	有	無
14	中央台公民館	60	有	有	無
15	江名公民館	20	無	無	有

別表第10（蓄熱式負荷設備）

施設の名称	種類	電源	定格能力(kW)	台数
勿来学校給食共同調理場	ヒートポンプ給湯機	三相 200 V	36.58	2
	ヒートポンプ給湯機	三相 200 V	36.28	1