

件名：浄化センターで使用する電力の供給

No.	質問事項	回答
1	契約期間中に託送料金の改定が決定していますが、その際(予定通り料金が改定された場合)請求金額の交渉をさせていただくことは可能でしょうか。	託送料金の改定に伴う単価の変更は想定しておりません。
2	入札書に記載する日付は作成日でしょうか。それとも開札日でしょうか。	開札日です。
3	現在の電力供給会社を教えてください。	北部浄化センター：東北電力株式会社 東部浄化センター：東北電力株式会社 中部浄化センター：東北電力株式会社 南部浄化センター：株式会社ホープ
4	自動検針装置はついてますか。	北部浄化センター：有 東部浄化センター：有 中部浄化センター：有 南部浄化センター：有
5	自家発補給電力の契約はありますか。また、ある場合は契約電力(kW)を教えてください。	自家発補給電力の契約はありません。
6	入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか(力率割引を考慮する)。	力率については仕様書(2-(8)-②)のとおりです。 入札額の算定については、力率割引を考慮した単価を記載してください。
7	ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますか。	了承しました。
8	弊社の請求書は、原則、翌月10日迄にWebサイト上で開示、15日迄に原本の到着とし、請求書受領後30日以内(翌々月15日迄)に振込となります。ご了承いただけますか。	了承しました。
9	契約電力が500kW以上(協議制)の拠点について、契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますが、ご了承いただけますか。	了承しました。
10	例 契約電力：〇〇kW 最大需要電力実績：2020年8月 〇〇kW	北部浄化センター 契約電力：900kW 最大需要電力実績：2020年1月 767kW 中部浄化センター 契約電力：1,200kW 最大需要電力実績：2020年8月 1,054kW

11	供給期間中に契約電力の変更予定はございますか。	北部浄化センター、東部浄化センター、中部浄化センター、南部浄化センターの4施設ともに供給期間中に契約電力の変更予定はありません。
12	落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書1カ月分の写しをご提出いただくことは可能でしょうか。	可能です。
13	2021年10月に託送料金値上げ予定になっておりますが、値上げ適応してよろしいでしょうか。もしくはそかも加味して応札すべきでしょうか。	質問No. 1の回答のとおりです。