

別添 1

仕 様 書

1 概 要

- (1) 件 名 いわき市水道局南部工事事務所 外 72 箇所で使用する電力の供給
- (2) 供給場所 いわき市泉町滝尻字泉町 177-1 外 72 箇所
- (3) 用 途 水道施設

2 仕 様

- (1) 供給電気方式等
 - ① 供給電気方式 低圧 交流 3 相 3 線式、交流単相 2 線式、交流単相 3 線式
 - ② 供給及び計量電圧 低圧 100/200V
 - ③ 標準周波数 50Hz
 - ④ 受電方式 別紙 1 のとおり
 - ⑤ 非常用自家発電設備 無
 - ⑥ 太陽光発電設備 無

- (2) 予定契約電力等、予定使用電力量

- ① 予定契約電力等 別紙 1 のとおり
- ② 予定使用電力量 1,356,878kWh（内訳は別紙 2 のとおり）

※予定使用電力量は、直近の実績をもとに算出した目安であり、気象条件や社会経済情勢等により増減することがある。

- (3) 供給期間

令和 3 年 6 月 1 日午前 0 時から令和 5 年 3 月 31 日午後 12 時まで（1 年 10 か月間）

- (4) 需給地点

構内引込第 1 柱の引込線取付点

- (5) 電気工作物の財産分界点

需給地点と同じ

- (6) 保安上の責任分界点

需給地点と同じ

別添 1

(7) 契約方法及び請求方法

① 契約方法

基本料金（単価）及び電力量料金（単価）を定め、月ごとに契約電力等及び使用電力量に応じて料金を支払う単価契約とする。

② 請求方法

ア 毎月 1 回一定の日に使用電力量を計量の上、下記事項を記載した内訳書及び請求書を作成し、水道局南部工事事務所庶務係に提出することとする。

計量日、使用期間、請求料金（基本料金・電力量料金を含む）、使用電力量、契約電力等、力率、電気料金計算数値（料金適用電力、力率割引額・割増額、燃料費調整額・単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金・単価）

イ 料金等を計算する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりとする。

| 区 分 | 単 位 | 端数処理方法 |
|------------------|-------|-----------------|
| 契約電力 | k W | 小数点以下第 1 位を四捨五入 |
| 契約電流 | A | 小数点以下第 1 位を四捨五入 |
| 契約容量 | k V A | 小数点以下第 1 位を四捨五入 |
| 使用電力量 | k W h | 小数点以下第 1 位を四捨五入 |
| 合計金額、消費税及び地方消費税額 | 円 | 小数点以下を切り捨て |

(8) その他

- ① 入札金額の算出にあたっては、入札内訳書に記載する入力要領のとおりとする。
- ② 使用期間中の力率は、90%を保持する予定である。
- ③ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特でない。
- ④ 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引または割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、東北管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件（基本契約要綱）に準拠するものとする。
- ⑤ 供給者は、電気の安定供給を図り、事故や災害発生時など、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制を整備すること。
- ⑥ 供給者は、供給開始日時から当該施設への電気の供給ができるよう、一般送配電事業者への接続供給申込等一切の事務処理を行うこと。また、その他工事等に際し必要な手続き等の事務処理を行うこと。
- ⑦ その他この仕様書に定めのない事項については、別途本市の職員の指示に従うものとする。

電力供給場所一覧（南部工事事務所）

別紙1

基本データ

| No | 施設名 | 所在地 | 受電電圧 | 回線数 | 契約種別 | 現在の契約電力 | 契約予定電力等 | 蓄熱式負荷の有無と容量 | 非常用自家発電設備の有無と容量 | 太陽光発電設備 ※該当有の場合のみ記載 | | | | 需給地点 | 電気工作物の財産分界点 | 保安上の責任分界点 | 供給地点特定番号 | 現在の電力供給事業者 | 検針日 | スマートメーターの有無 | 特記事項等 |
|----|----------------|-----------------|----------------|-----|-------|---------|---------|-------------|-----------------|------------------------|-------|--------|-----|-------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | 容量 | 売電の有無 | 逆潮流の有無 | 蓄電池 | | | | | | | | |
| 1 | 南部工事事務所 | 泉町滝尻字泉町177-1 | 1φ3W-200V/100V | 1 | 従量電灯C | 25 | 25 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0491-5440-5050-6950-0001 | 東北電力 | 9日 | | |
| | | | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 12 | 12 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0491-5440-5050-6950-0002 | 東北電力 | 9日 | | |
| 2 | 岡小名山田作ポンプ場 | 小名浜岡小名字山田作9-1 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 3 | 3 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0495-2249-5075-4020-0001 | 東北電力 | 8日 | 有 | 山田作ポンプ場 |
| 3 | 小名浜配水池 | 小名浜南富岡字小野作33-1 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 6 | 6 | 無 | 無 | - | - | - | - | 建屋壁面 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0493-1142-5063-1900-0002 | 東北電力 | 10日 | 有 | |
| | | | 1φ3W-200V/100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0493-1142-5063-1900-0001 | 東北電力 | 10日 | | |
| 4 | 鹿島台ポンプ場 | 鹿島町米田字殿作55-4 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 9 | 9 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0495-5474-5108-3210-0003 | 東北電力 | 10日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0495-5474-5108-3210-0002 | 東北電力 | 10日 | 有 | |
| 5 | 神白ポンプ場 | 小名浜港ヶ丘30-32 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 25 | 25 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0496-8454-5049-8850-0001 | 東北電力 | 8日 | 有 | |
| | | | 1φ3W-200V/100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0496-8454-5049-8850-0002 | 東北電力 | 8日 | 有 | |
| 6 | 洋向台ポンプ場 | 永崎字前田145-7 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 25 | 25 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0498-2669-5067-8500-0002 | 東北電力 | 8日 | | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0498-2669-5067-8500-0001 | 東北電力 | 8日 | | |
| 7 | 三崎住宅団地ポンプ場 | 小名浜下神白字三崎12-28 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 3 | 3 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0497-0155-5047-5700-0011 | 東北電力 | 8日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0497-0155-5047-5700-0010 | 東北電力 | 8日 | 有 | |
| 8 | 大剣配水池 | 泉町下川字大剣1-79 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 1 | 1 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0490-6147-5026-3410-0003 | 東北電力 | 9日 | | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 10 | 10 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0490-6147-5026-3410-0002 | 東北電力 | 9日 | 有 | |
| 9 | 大沢ポンプ場 | 渡辺町松小屋字堰作17-3 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 5 | 5 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0487-6764-5061-0310-0002 | 東北電力 | 11日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0487-6764-5061-0310-0001 | 東北電力 | 11日 | | |
| 10 | 葉山ポンプ場 | 葉山三丁目23-1 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 22 | 22 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0492-3985-5066-0080-0002 | 東北電力 | 11日 | | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0492-3985-5066-0080-0001 | 東北電力 | 11日 | | |
| 11 | 釜戸第1ポンプ場 | 渡辺町上釜戸字鳶尾129-4 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 9 | 9 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0486-5291-5080-3520-0002 | 東北電力 | 11日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0486-5291-5080-3520-0001 | 東北電力 | 11日 | 有 | |
| 12 | 釜戸第2ポンプ場 | 渡辺町上釜戸字青谷187-4 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 5 | 5 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0485-4117-5110-7220-0001 | 東北電力 | 11日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0485-4117-5110-7220-0002 | 東北電力 | 11日 | 有 | |
| 13 | 玉川団地ポンプ場 | 小名浜野田字柳作地内 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 15 | 15 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0493-4719-5091-9810-0002 | 東北電力 | 10日 | 有 | |
| 14 | 玉川配水池 | 小名浜玉川町北21 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 10 | 10 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0493-6031-5098-2040-0001 | 東北電力 | 10日 | | |
| 15 | 追分ポンプ場 | 小名浜上神白追分17-2 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0496-9597-5086-6370-0001 | 東北電力 | 8日 | | |
| 16 | 合磯トンネル | 江名字浦ヶ作地内 | 1φ3W-200V/100V | 1 | 従量電灯B | 40 | 40 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0499-9971-5086-3130-0001 | 東北電力 | 8日 | | |
| 17 | 大沢配水池 | 小名浜上神白字東大沢1-132 | 1φ3W-200V/100V | 1 | 従量電灯B | 60 | 60 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0499-4075-5088-0620-0001 | 東北電力 | 8日 | 有 | |
| 18 | 走熊大沢配水池(走熊流量計) | 鹿島町走熊鬼越地内 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0496-1545-5106-0320-0002 | 東北電力 | 10日 | 有 | |
| 19 | 鹿島台配水池 | 鹿島町米田字柿作41-3 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 10 | 10 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0495-2329-5107-7530-0005 | 東北電力 | 10日 | 有 | 鹿島台ポンプ場配水池 |

| No | 施設名 | 所在地 | 受電電圧 | 回線数 | 契約種別 | 現在の契約電力 | 契約予定電力等 | 蓄熱式負荷の有無と容量 | 非常用自家発電設備の有無と容量 | 太陽光発電設備 ※該当有の場合のみ記載 | | | | 需給地点 | 電気工作物の財産分界点 | 保安上の責任分界点 | 供給地点特定番号 | 現在の電力供給事業者 | 検針日 | スマートメーターの有無 | 特記事項等 |
|----|------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|---------|-------------|-----------------|------------------------|-------|--------|-----|-------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|-----|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | 容量 | 売電の有無 | 逆潮流の有無 | 蓄電池 | | | | | | | | |
| 20 | 滝尻流量計 | 泉町滝尻橋本50-5 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 15 | 15 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0492-3223-5052-9390-0003 | 東北電力 | 9日 | 有 | |
| 21 | 神白配水池 | 小名浜下神白字三崎115-4 | 1φ3W-200V/100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0496-9826-5052-0790-0005 | 東北電力 | 8日 | | |
| 22 | 洋向台配水池 | 永崎字松母衣123-20 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 10 | 10 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0498-7689-5077-7120-0001 | 東北電力 | 8日 | | |
| 23 | 湘南台ポンプ場 | 湘南台二丁目1-50 | 1φ3W-200V/100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0496-7451-5064-6690-0007 | 東北電力 | 8日 | 有 | |
| 24 | 湘南台配水池 | 湘南台二丁目1-37 | 1φ3W-200V/100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0496-6466-5069-5210-0001 | 東北電力 | 8日 | 有 | |
| 25 | 葉山配水池 | 葉山三丁目23-2 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 10 | 10 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0492-3533-5066-7460-0001 | 東北電力 | 11日 | | |
| 26 | 泉ヶ丘配水池 | 泉ヶ丘一丁目45-23 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0491-2338-5074-0750-0001 | 東北電力 | 11日 | 有 | 泉ヶ丘ハイタウン配水池 |
| 27 | 中部工業団地配水池 | 中部工業団地24 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 15 | 15 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0490-3929-5075-5640-0001 | 東北電力 | 11日 | | |
| 28 | いわき中部工業団地内 | 泉町玉露山下 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0490-7597-5070-6610-0001 | 東北電力 | 11日 | 有 | |
| 29 | 中部工業団地ポンプ場 | 泉町玉露山下74-1 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0490-7240-5069-0250-0001 | 東北電力 | 11日 | | |
| 30 | 入田羽ポンプ場 | 勿来町関田入田羽55-47 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 5 | 5 | 無 | 無 | - | - | - | - | 建屋屋根上 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0485-0863-4972-3530-0002 | 東北電力 | 15日 | | |
| 31 | 田多羅以ポンプ場 | 瀬戸町山下38-2 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 5 | 5 | 無 | 無 | - | - | - | - | 建屋屋根上 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0480-7967-4983-2340-0002 | 東北電力 | 15日 | | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 建屋屋根上 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0480-7967-4983-2340-0003 | 東北電力 | 15日 | | |
| 32 | 古我湯ポンプ小屋 | 瀬戸町古我湯65-3 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 2 | 2 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0479-5467-4976-7170-0004 | 東北電力 | 16日 | 有 | 瀬戸町古我湯ポンプ場 |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0479-5467-4976-7170-0003 | 東北電力 | 16日 | 有 | |
| 33 | 根古屋ポンプ場 | 川部町根小屋97-4 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 17 | 17 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0480-2632-5013-9580-0002 | 東北電力 | 16日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0480-2632-5013-9580-0001 | 東北電力 | 16日 | 有 | |
| 34 | 勿来配水池 | 三沢町酒井作100-2 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 2 | 2 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0480-5610-4997-7410-0002 | 東北電力 | 16日 | | |
| | | | 1φ3W-200V/100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0480-5610-4997-7410-0001 | 東北電力 | 16日 | 有 | |
| 35 | 家ノ前ポンプ場 | 山田町家ノ前13-2 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 4 | 4 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0483-0914-5078-1050-0002 | 東北電力 | 16日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 15 | 15 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0483-0914-5078-1050-0001 | 東北電力 | 16日 | 有 | |
| 36 | 法田配水池 | 南台四丁目3-17 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 2 | 2 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0481-2761-5036-5280-0001 | 東北電力 | 16日 | | |
| 37 | 金山配水池 | 石塚町国分66 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 0.5 | 0.5 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0488-1437-5033-6720-0007 | 東北電力 | 14日 | | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 10 | 10 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0488-1437-5033-6720-0006 | 東北電力 | 14日 | 有 | |
| 38 | 塙第1ポンプ場 | 江畑町塙70-7 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 9 | 9 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0486-0117-5037-6370-0002 | 東北電力 | 14日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 15 | 15 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0486-0117-5037-6370-0001 | 東北電力 | 14日 | 有 | |
| 39 | 塙第2ポンプ場 | 江畑町塙4-4 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 9 | 9 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0485-9764-5035-1330-0010 | 東北電力 | 14日 | 有 | |
| | | | 1φ3W-200V/100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0485-9764-5035-1330-0009 | 東北電力 | 14日 | 有 | |
| 40 | 柳作ポンプ場 | 江畑町柳作24-1 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 9 | 9 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0485-6073-5043-4350-0002 | 東北電力 | 14日 | 有 | 江畑ポンプ場 |
| | | | 1φ3W-200V/100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0485-6073-5043-4350-0001 | 東北電力 | 14日 | 有 | |
| 41 | 頭巾平ポンプ場 | 添野町桑木町241 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 7 | 7 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0487-2664-5044-0210-0009 | 東北電力 | 14日 | 有 | |
| | | | 1φ3W-200V/100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0487-2664-5044-0210-0008 | 東北電力 | 14日 | 有 | |

| No | 施設名 | 所在地 | 受電電圧 | 回線数 | 契約種別 | 現在の契約電力 | 契約予定電力等 | 蓄熱式負荷の有無と容量 | 非常用自家発電設備の有無と容量 | 太陽光発電設備 ※該当有の場合のみ記載 | | | | 需給地点 | 電気工作物の財産分界点 | 保安上の責任分界点 | 供給地点特定番号 | 現在の電力供給事業者 | 検針日 | スマートメーターの有無 | 特記事項等 |
|----|------------------|----------------|----------------|-----|-------|---------|---------|-------------|-----------------|------------------------|-------|--------|-----|--------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|-----|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | | 容量 | 売電の有無 | 逆潮流の有無 | 蓄電池 | | | | | | | | |
| 42 | 高倉配水池 | 高倉町鶴巻45-7 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 1 | 1 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0484-5101-5037-8690-0002 | 東北電力 | 14日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 15 | 15 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0484-5101-5037-8690-0001 | 東北電力 | 14日 | 有 | |
| 43 | 南台ポンプ場 | 南台4丁目3-17 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 39 | 39 | 無 | 無 | - | - | - | - | 建屋屋根上 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0481-3118-5035-9880-0002 | 東北電力 | 16日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 建屋屋根上 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0481-3118-5035-9880-0001 | 東北電力 | 16日 | 有 | |
| 44 | 東田減圧弁室 | 佐糠町東二丁目1-1 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 15 | 15 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0487-3106-5020-4070-0001 | 東北電力 | 14日 | 有 | |
| 45 | 窪田上り途管理メーター | 勿末町窪田上り途6-4 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0482-4528-4992-1410-0007 | 東北電力 | 15日 | 有 | |
| 46 | 堤ノ上調整池 | 高倉町堤ノ上78-2 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0485-5330-5049-7760-0001 | 東北電力 | 14日 | 有 | 堤ノ上配水池 |
| 47 | 西荒田地内(西荒田管理メーター) | 植田町西荒田地内 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0486-0104-5028-9960-0001 | 東北電力 | 14日 | 有 | |
| 48 | 黒田配水池 | 田人町黒田字上ノ山39-2 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 15 | 15 | 無 | 無 | - | - | - | - | 構内引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0477-5557-5069-0150-0003 | 東北電力 | 16日 | 有 | |
| 49 | 傾城緑ヶ丘ポンプ場 | 常磐湯本町傾城59-4 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 25 | 25 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0490-6891-5132-2590-0002 | 東北電力 | 11日 | 有 | 傾城団地ポンプ場 |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 15 | 15 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0490-6891-5132-2590-0001 | 東北電力 | 11日 | 有 | |
| 50 | 鹿島工業団地ポンプ場 | 常磐下船尾町宮下15-4 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 46 | 46 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0492-0176-5107-4420-0002 | 東北電力 | 11日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0492-0176-5107-4420-0001 | 東北電力 | 11日 | 有 | |
| 51 | 竜ヶ沢ポンプ場 | 常磐水野谷町竜ヶ沢338-6 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 46 | 46 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0492-0914-5123-7680-0002 | 東北電力 | 11日 | 有 | |
| | | | 1φ3W-200V/100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0492-0914-5123-7680-0001 | 東北電力 | 11日 | 有 | |
| 52 | 長倉ポンプ場 | 常磐上湯長谷町長倉16-30 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 13 | 13 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0489-2075-5117-6870-0002 | 東北電力 | 17日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0489-2075-5117-6870-0001 | 東北電力 | 17日 | 有 | |
| 53 | 小野田ポンプ場 | 常磐上湯長谷町力石86-1 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 5 | 5 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0487-9712-5128-4770-0005 | 東北電力 | 17日 | 有 | 小野田電動弁 |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0487-9712-5128-4770-0004 | 東北電力 | 17日 | 有 | |
| 54 | 力石ポンプ場 | 常磐上湯長谷町力石57-12 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 3 | 3 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0487-6863-5126-9970-0003 | 東北電力 | 17日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 15 | 15 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0487-6863-5126-9970-0002 | 東北電力 | 17日 | 有 | |
| 55 | 藤原ポンプ場 | 常磐藤原町手這2-3 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 33 | 33 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0488-5225-5107-3970-0002 | 東北電力 | 17日 | 有 | 藤原加圧ポンプ場 |
| | | | 1φ3W-200V/100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0488-5225-5107-3970-0001 | 東北電力 | 17日 | 有 | |
| 56 | 湯ノ岳ポンプ場 | 常磐藤原町湯ノ岳39-5 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 5 | 5 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0487-4834-5121-8580-0003 | 東北電力 | 17日 | 有 | |
| 57 | 忠田ポンプ場 | 常磐藤原町忠田29-2 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 9 | 9 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0485-9687-5113-3430-0002 | 東北電力 | 17日 | 有 | 藤原町忠田ポンプ場 |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0485-9687-5113-3430-0001 | 東北電力 | 17日 | 有 | |
| 58 | 小幡ポンプ場 | 常磐藤原町小幡12-3 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 7 | 7 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0485-3305-5123-6650-0002 | 東北電力 | 17日 | 有 | 藤原町小幡ポンプ場 |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0485-3305-5123-6650-0001 | 東北電力 | 17日 | 有 | |
| 59 | 田場坂ポンプ場 | 常磐藤原町田場坂15 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 9 | 9 | 無 | 無 | - | - | - | - | ポンプ場建屋 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0486-7473-5108-6710-0003 | 東北電力 | 17日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 10 | 10 | 無 | 無 | - | - | - | - | ポンプ場建屋 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0486-7441-5109-0570-0001 | 東北電力 | 17日 | 有 | |
| 60 | 掘坂流量計室 | 内郷綴町掘坂地内 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 10 | 10 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0490-7545-5144-4480-0003 | 東北電力 | 18日 | 有 | |
| 61 | 長槻管理メーター | 内郷白水町姪内地内 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0490-0888-5146-5480-0006 | 東北電力 | 18日 | 有 | 白水町姪内地内量水器ポンプ |

| No | 施設名 | 所在地 | 受電電圧 | 回線数 | 契約種別 | 現在の契約電力 | 契約予定電力等 | 蓄熱式負荷の有無と容量 | 非常用自家発電設備の有無と容量 | 太陽光発電設備 ※該当有の場合のみ記載 | | | | 需給地点 | 電気工作物の財産分界点 | 保安上の責任分界点 | 供給地点特定番号 | 現在の電力供給事業者 | 検針日 | スマートメーターの有無 | 特記事項等 |
|----|--------------|-----------------|-----------|-----|-------|---------|---------|-------------|-----------------|------------------------|-------|--------|-----|----------|-------------|-----------|-----------------------------|------------|-----|-------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 容量 | 売電の有無 | 逆潮流の有無 | 蓄電池 | | | | | | | | |
| 62 | 泉配水池 | 泉町本谷字作94-2 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0492-4009-5065-8550-0001 | 東北電力 | 11日 | 有 | |
| 63 | 鹿島工業団地配水池 | 常磐水野谷町錦沢73-6 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 15 | 15 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0492-5526-5108-1120-0001 | 東北電力 | 11日 | | |
| 64 | 浅貝配水池 | 常磐湯本町上浅貝110-25 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱(敷地外) | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0491-9219-5134-9730-0001 | 東北電力 | 11日 | | |
| 65 | 草木台配水池 | 草木台一丁目11-2 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 10 | 10 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0492-1684-5134-2920-0001 | 東北電力 | 11日 | 有 | |
| 66 | 湯台堂配水池 | 常磐上湯長谷町湯台堂128-1 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0489-6825-5121-0620-0001 | 東北電力 | 17日 | 有 | |
| 67 | 湯長谷減圧弁管理メーター | 常磐上湯長谷町五反田地内 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0489-7071-5108-0720-0004 | 東北電力 | 17日 | 有 | 湯長谷減圧弁管理メーター取付 |
| 68 | 阿良田調整池 | 常磐藤原町阿良田23-4 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 15 | 15 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0486-5012-5116-0500-0003 | 東北電力 | 17日 | 有 | |
| 69 | 原前ポンプ場 | 遠野町深山田字原前1-7 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 21 | 21 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0482-1735-5117-9860-0002 | 東北電力 | 16日 | 有 | 原前加圧ポンプ場 |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0482-1735-5117-9860-0001 | 東北電力 | 16日 | | |
| 70 | 皿貝ポンプ場 | 遠野町大平字皿貝29 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 5 | 5 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0478-2998-5112-5240-0002 | 東北電力 | 16日 | 有 | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 15 | 15 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0478-2998-5112-5240-0001 | 東北電力 | 16日 | | |
| 71 | 深山田ポンプ場 | 遠野町深山田字仲内96-1 | 3φ3W-200V | 1 | 低圧電力 | 7 | 7 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0482-8362-5139-2980-0002 | 東北電力 | 17日 | | |
| | | | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0482-8362-5139-2980-0001 | 東北電力 | 17日 | | |
| 72 | 上遠野配水池 | 遠野町上遠野字久保作12 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 30 | 30 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0481-4465-5113-6030-0001 | 東北電力 | 16日 | | 新上遠野配水池 |
| 73 | 入遠野配水池 | 遠野町上根本字荒神平97-1 | 1φ2W-100V | 1 | 従量電灯B | 20 | 20 | 無 | 無 | - | - | - | - | 引込柱 | 需給地点と同じ | 需給地点と同じ | 02-0478-8825-5143-9370-0001 | 東北電力 | 16日 | 有 | |

今後の電力使用量（予測）

別紙 2

令和3年6月から令和5年3月まで

| No | 施設名 | 契約種別 | 令和3年度・予定使用電力量 (kWh) | | | | | | | | | | | | 令和4年度・予定使用電力量 (kWh) | | | | | | | | | | | | 合計 |
|----|----------------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| | | | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
| 1 | 南部工事事務所 | 従量電灯C | 1,660 | 1,523 | 1,523 | 1,542 | 1,721 | 2,096 | 1,840 | 1,840 | 2,309 | 1,914 | 17,968 | 2,116 | 2,227 | 1,660 | 1,523 | 1,523 | 1,542 | 1,721 | 2,096 | 1,840 | 1,840 | 2,309 | 1,914 | 22,311 | 40,279 |
| | | 低圧電力 | 423 | 382 | 382 | 2,187 | 681 | 470 | 895 | 895 | 1,170 | 725 | 8,210 | 808 | 738 | 423 | 382 | 382 | 2,187 | 681 | 470 | 895 | 895 | 1,170 | 725 | 9,756 | 17,966 |
| 2 | 岡小名山田作ポンプ場 | 低圧電力 | 184 | 177 | 191 | 205 | 187 | 198 | 173 | 218 | 153 | 189 | 1,875 | 181 | 212 | 184 | 177 | 191 | 205 | 187 | 198 | 173 | 218 | 153 | 189 | 2,268 | 4,143 |
| 3 | 小名浜配水池 | 低圧電力 | 137 | 158 | 178 | 281 | 164 | 107 | 90 | 103 | 89 | 85 | 1,392 | 99 | 93 | 137 | 158 | 178 | 281 | 164 | 107 | 90 | 103 | 89 | 85 | 1,584 | 2,976 |
| | | 従量電灯B | 446 | 493 | 467 | 482 | 529 | 477 | 297 | 355 | 304 | 292 | 4,142 | 351 | 395 | 446 | 493 | 467 | 482 | 529 | 477 | 297 | 355 | 304 | 292 | 4,888 | 9,030 |
| 4 | 鹿島台ポンプ場 | 低圧電力 | 960 | 1,000 | 942 | 995 | 1,022 | 1,046 | 842 | 1,045 | 867 | 833 | 9,552 | 1,041 | 1,018 | 960 | 1,000 | 942 | 995 | 1,022 | 1,046 | 842 | 1,045 | 867 | 833 | 11,611 | 21,163 |
| | | 従量電灯B | 17 | 19 | 24 | 39 | 24 | 18 | 16 | 32 | 46 | 21 | 256 | 19 | 17 | 17 | 19 | 24 | 39 | 24 | 18 | 16 | 32 | 46 | 21 | 292 | 548 |
| 5 | 神白ポンプ場 | 低圧電力 | 7,078 | 7,110 | 7,211 | 8,487 | 7,655 | 8,234 | 6,886 | 8,220 | 6,864 | 7,593 | 75,338 | 7,490 | 8,096 | 7,078 | 7,110 | 7,211 | 8,487 | 7,655 | 8,234 | 6,886 | 8,220 | 6,864 | 7,593 | 90,924 | 166,262 |
| | | 従量電灯B | 143 | 146 | 185 | 208 | 202 | 202 | 163 | 164 | 142 | 157 | 1,712 | 156 | 161 | 143 | 146 | 185 | 208 | 202 | 202 | 163 | 164 | 142 | 157 | 2,029 | 3,741 |
| 6 | 洋向台ポンプ場 | 低圧電力 | 5,638 | 5,510 | 5,727 | 6,604 | 6,017 | 6,844 | 5,891 | 7,034 | 5,829 | 6,297 | 61,391 | 6,274 | 6,599 | 5,638 | 5,510 | 5,727 | 6,604 | 6,017 | 6,844 | 5,891 | 7,034 | 5,829 | 6,297 | 74,264 | 135,655 |
| | | 従量電灯B | 19 | 54 | 179 | 490 | 355 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,170 | 0 | 3 | 19 | 54 | 179 | 490 | 355 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,173 | 2,343 |
| 7 | 三崎住宅団地ポンプ場 | 低圧電力 | 451 | 481 | 487 | 550 | 517 | 513 | 414 | 469 | 397 | 447 | 4,726 | 460 | 499 | 451 | 481 | 487 | 550 | 517 | 513 | 414 | 469 | 397 | 447 | 5,685 | 10,411 |
| | | 従量電灯B | 30 | 57 | 17 | 22 | 16 | 9 | 5 | 6 | 7 | 34 | 203 | 5 | 6 | 30 | 57 | 17 | 22 | 16 | 9 | 5 | 6 | 7 | 34 | 214 | 417 |
| 8 | 大剣配水池 | 低圧電力 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 18 | |
| | | 従量電灯B | 140 | 143 | 148 | 166 | 162 | 153 | 149 | 196 | 194 | 169 | 1,620 | 164 | 159 | 140 | 143 | 148 | 166 | 162 | 153 | 149 | 196 | 194 | 169 | 1,943 | 3,563 |
| 9 | 大沢ポンプ場 | 低圧電力 | 847 | 774 | 918 | 868 | 914 | 771 | 642 | 881 | 779 | 825 | 8,219 | 867 | 870 | 847 | 774 | 918 | 868 | 914 | 771 | 642 | 881 | 779 | 825 | 9,956 | 18,175 |
| | | 従量電灯B | 5 | 6 | 10 | 30 | 10 | 14 | 34 | 80 | 109 | 151 | 449 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 30 | 10 | 14 | 34 | 80 | 109 | 151 | 460 | 909 |
| 10 | 葉山ポンプ場 | 低圧電力 | 2,158 | 2,003 | 1,998 | 2,094 | 2,279 | 2,117 | 1,886 | 2,419 | 2,025 | 1,886 | 20,865 | 2,262 | 1,778 | 2,158 | 2,003 | 1,998 | 2,094 | 2,279 | 2,117 | 1,886 | 2,419 | 2,025 | 1,886 | 24,905 | 45,770 |
| | | 従量電灯B | 23 | 26 | 29 | 136 | 139 | 0 | 29 | 29 | 97 | 4 | 512 | 7 | 1 | 23 | 26 | 29 | 136 | 139 | 0 | 29 | 29 | 97 | 4 | 520 | 1,032 |
| 11 | 釜戸第1ポンプ場 | 低圧電力 | 1,150 | 1,069 | 1,092 | 1,208 | 1,279 | 1,129 | 1,027 | 1,280 | 1,074 | 1,027 | 11,335 | 1,252 | 1,193 | 1,150 | 1,069 | 1,092 | 1,208 | 1,279 | 1,129 | 1,027 | 1,280 | 1,074 | 1,027 | 13,780 | 25,115 |
| | | 従量電灯B | 160 | 268 | 378 | 501 | 210 | 84 | 79 | 169 | 162 | 82 | 2,093 | 87 | 90 | 160 | 268 | 378 | 501 | 210 | 84 | 79 | 169 | 162 | 82 | 2,270 | 4,363 |
| 12 | 釜戸第2ポンプ場 | 低圧電力 | 1,372 | 1,318 | 1,299 | 1,427 | 1,551 | 1,341 | 1,217 | 1,479 | 1,258 | 1,214 | 13,476 | 1,433 | 1,341 | 1,372 | 1,318 | 1,299 | 1,427 | 1,551 | 1,341 | 1,217 | 1,479 | 1,258 | 1,214 | 16,250 | 29,726 |
| | | 従量電灯B | 67 | 219 | 27 | 33 | 41 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 399 | 0 | 3 | 67 | 219 | 27 | 33 | 41 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 402 | 801 |
| 13 | 玉川団地ポンプ場 | 従量電灯B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 玉川配水池 | 従量電灯B | 16 | 19 | 16 | 18 | 19 | 17 | 12 | 12 | 11 | 10 | 150 | 14 | 16 | 16 | 19 | 16 | 18 | 19 | 17 | 12 | 12 | 11 | 10 | 180 | 330 |
| 15 | 追分ポンプ場 | 従量電灯B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 合磯トンネル | 従量電灯B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 大沢配水池 | 従量電灯B | 200 | 217 | 224 | 385 | 267 | 216 | 431 | 537 | 177 | 196 | 2,850 | 195 | 208 | 200 | 217 | 224 | 385 | 267 | 216 | 431 | 537 | 177 | 196 | 3,253 | 6,103 |
| 18 | 走熊大沢配水池(走熊流量計) | 従量電灯B | 21 | 24 | 24 | 26 | 24 | 22 | 18 | 21 | 18 | 17 | 215 | 21 | 20 | 21 | 24 | 24 | 26 | 24 | 22 | 18 | 21 | 18 | 17 | 256 | 471 |
| 19 | 鹿島台配水池 | 従量電灯B | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | 105 |

| No | 施設名 | 契約種別 | 令和3年度・予定使用電力量 (kWh) | | | | | | | | | | | | 令和4年度・予定使用電力量 (kWh) | | | | | | | | | | | | 合計 | |
|----|------------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| | | | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | | |
| 20 | 滝尻流量計 | 従量電灯B | 118 | 171 | 25 | 28 | 29 | 145 | 39 | 50 | 51 | 42 | 698 | 45 | 42 | 118 | 171 | 25 | 28 | 29 | 145 | 39 | 50 | 51 | 42 | 785 | 1,483 | |
| 21 | 神白配水池 | 従量電灯B | 42 | 42 | 43 | 50 | 46 | 49 | 69 | 104 | 95 | 100 | 640 | 77 | 64 | 42 | 42 | 43 | 50 | 46 | 49 | 69 | 104 | 95 | 100 | 781 | 1,421 | |
| 22 | 洋向台配水池 | 従量電灯B | 34 | 32 | 33 | 35 | 35 | 42 | 62 | 87 | 79 | 83 | 522 | 66 | 56 | 34 | 32 | 33 | 35 | 35 | 42 | 62 | 87 | 79 | 83 | 644 | 1,166 | |
| 23 | 湘南台ポンプ場 | 従量電灯B | 1 | 20 | 20 | 22 | 20 | 37 | 32 | 43 | 36 | 33 | 264 | 3 | 0 | 1 | 20 | 20 | 22 | 20 | 37 | 32 | 43 | 36 | 33 | 267 | 531 | |
| 24 | 湘南台配水池 | 従量電灯B | 120 | 122 | 129 | 168 | 136 | 36 | 31 | 35 | 31 | 34 | 842 | 118 | 128 | 120 | 122 | 129 | 168 | 136 | 36 | 31 | 35 | 31 | 34 | 1,088 | 1,930 | |
| 25 | 葉山配水池 | 従量電灯B | 86 | 102 | 113 | 123 | 94 | 61 | 49 | 56 | 40 | 54 | 778 | 57 | 56 | 86 | 102 | 113 | 123 | 94 | 61 | 49 | 56 | 40 | 54 | 891 | 1,669 | |
| 26 | 泉ヶ丘配水池 | 従量電灯B | 93 | 82 | 82 | 85 | 94 | 108 | 210 | 340 | 304 | 236 | 1,634 | 242 | 135 | 93 | 82 | 82 | 85 | 94 | 108 | 210 | 340 | 304 | 236 | 2,011 | 3,645 | |
| 27 | 中部工業団地配水池 | 従量電灯B | 22 | 21 | 25 | 29 | 23 | 19 | 17 | 22 | 18 | 18 | 214 | 21 | 20 | 22 | 21 | 25 | 29 | 23 | 19 | 17 | 22 | 18 | 18 | 255 | 469 | |
| 28 | いわき中部工業団地内 | 従量電灯B | 12 | 12 | 13 | 16 | 13 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 114 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 13 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 136 | 250 | |
| 29 | 中部工業団地ポンプ場 | 従量電灯B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 入田羽ポンプ場 | 低圧電力 | 139 | 121 | 147 | 127 | 134 | 161 | 152 | 200 | 183 | 178 | 1,542 | 164 | 160 | 139 | 121 | 147 | 127 | 134 | 161 | 152 | 200 | 183 | 178 | 1,866 | 3,408 | |
| 31 | 田多羅以ポンプ場 | 低圧電力 | 25 | 23 | 28 | 25 | 25 | 23 | 21 | 27 | 31 | 23 | 251 | 23 | 27 | 25 | 23 | 28 | 25 | 25 | 23 | 21 | 27 | 31 | 23 | 301 | 552 | |
| | | 従量電灯B | 7 | 15 | 23 | 20 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 102 | 4 | 5 | 7 | 15 | 23 | 20 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 111 | 213 | |
| 32 | 古我湯ポンプ小屋 | 低圧電力 | 198 | 203 | 247 | 458 | 679 | 208 | 175 | 169 | 173 | 186 | 2,696 | 168 | 193 | 198 | 203 | 247 | 458 | 679 | 208 | 175 | 169 | 173 | 186 | 3,057 | 5,753 | |
| | | 従量電灯B | 13 | 11 | 20 | 20 | 9 | 5 | 38 | 131 | 81 | 22 | 350 | 12 | 7 | 13 | 11 | 20 | 20 | 9 | 5 | 38 | 131 | 81 | 22 | 369 | 719 | |
| 33 | 根古屋ポンプ場 | 低圧電力 | 2,717 | 2,661 | 3,058 | 2,596 | 3,006 | 2,899 | 2,466 | 2,999 | 2,452 | 2,540 | 27,394 | 2,725 | 2,844 | 2,717 | 2,661 | 3,058 | 2,596 | 3,006 | 2,899 | 2,466 | 2,999 | 2,452 | 2,540 | 32,963 | 60,357 | |
| | | 従量電灯B | 71 | 71 | 80 | 77 | 88 | 67 | 53 | 64 | 53 | 55 | 679 | 59 | 66 | 71 | 71 | 80 | 77 | 88 | 67 | 53 | 64 | 53 | 55 | 804 | 1,483 | |
| 34 | 勿来配水池 | 低圧電力 | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 12 | 13 | 134 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 12 | 13 | 161 | 295 | |
| | | 従量電灯B | 103 | 103 | 121 | 103 | 109 | 100 | 85 | 102 | 85 | 88 | 999 | 95 | 101 | 103 | 103 | 121 | 103 | 109 | 100 | 85 | 102 | 85 | 88 | 1,195 | 2,194 | |
| 35 | 家ノ前ポンプ場 | 低圧電力 | 75 | 69 | 87 | 74 | 81 | 97 | 78 | 82 | 59 | 64 | 766 | 69 | 81 | 75 | 69 | 87 | 74 | 81 | 97 | 78 | 82 | 59 | 64 | 916 | 1,682 | |
| | | 従量電灯B | 21 | 27 | 34 | 29 | 19 | 7 | 34 | 64 | 51 | 20 | 306 | 13 | 9 | 21 | 27 | 34 | 29 | 19 | 7 | 34 | 64 | 51 | 20 | 328 | 634 | |
| 36 | 法田配水池 | 低圧電力 | 162 | 176 | 234 | 196 | 154 | 109 | 96 | 104 | 86 | 90 | 1,407 | 100 | 131 | 162 | 176 | 234 | 196 | 154 | 109 | 96 | 104 | 86 | 90 | 1,638 | 3,045 | |
| 37 | 金山配水池 | 低圧電力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| | | 従量電灯B | 98 | 91 | 116 | 106 | 94 | 82 | 76 | 92 | 79 | 76 | 910 | 91 | 89 | 98 | 91 | 116 | 106 | 94 | 82 | 76 | 92 | 79 | 76 | 1,090 | 2,000 | |
| 38 | 塙第1ポンプ場 | 低圧電力 | 451 | 409 | 451 | 396 | 447 | 332 | 333 | 415 | 361 | 371 | 3,966 | 457 | 445 | 451 | 409 | 451 | 396 | 447 | 332 | 333 | 415 | 361 | 371 | 4,868 | 8,834 | |
| | | 従量電灯B | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 37 | 39 | 25 | 140 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 37 | 39 | 25 | 149 | 289 | |
| 39 | 塙第2ポンプ場 | 低圧電力 | 197 | 178 | 219 | 194 | 193 | 191 | 176 | 217 | 174 | 169 | 1,908 | 199 | 199 | 197 | 178 | 219 | 194 | 193 | 191 | 176 | 217 | 174 | 169 | 2,306 | 4,214 | |
| | | 従量電灯B | 0 | 0 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 74 |
| 40 | 柳作ポンプ場 | 低圧電力 | 442 | 395 | 497 | 410 | 430 | 399 | 374 | 467 | 375 | 370 | 4,159 | 452 | 465 | 442 | 395 | 497 | 410 | 430 | 399 | 374 | 467 | 375 | 370 | 5,076 | 9,235 | |
| | | 従量電灯B | 0 | 0 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 24 | 31 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 24 | 31 | 0 | 86 | 172 | |
| 41 | 頭巾平ポンプ場 | 低圧電力 | 1,830 | 1,720 | 2,002 | 1,707 | 1,901 | 1,832 | 1,654 | 2,099 | 1,766 | 1,593 | 18,104 | 1,926 | 1,837 | 1,830 | 1,720 | 2,002 | 1,707 | 1,901 | 1,832 | 1,654 | 2,099 | 1,766 | 1,593 | 21,867 | 39,971 | |
| | | 従量電灯B | 8 | 7 | 15 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 71 | 0 | 3 | 8 | 7 | 15 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 74 | 145 | |

| No | 施設名 | 契約種別 | 令和3年度・予定使用電力量 (kWh) | | | | | | | | | | | | 令和4年度・予定使用電力量 (kWh) | | | | | | | | | | | | 合計 |
|----|------------------|-------|---------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| | | | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
| 42 | 高倉配水池 | 低圧電力 | 99 | 91 | 113 | 102 | 95 | 90 | 106 | 150 | 133 | 111 | 1,090 | 125 | 95 | 99 | 91 | 113 | 102 | 95 | 90 | 106 | 150 | 133 | 111 | 1,310 | 2,400 |
| | | 従量電灯B | 11 | 11 | 23 | 30 | 14 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 128 | 9 | 8 | 11 | 11 | 23 | 30 | 14 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 145 |
| 43 | 南台ポンプ場 | 低圧電力 | 1,880 | 1,784 | 1,786 | 1,788 | 2,103 | 2,358 | 2,031 | 2,051 | 1,928 | 1,914 | 19,623 | 1,884 | 1,757 | 1,880 | 1,784 | 1,786 | 1,788 | 2,103 | 2,358 | 2,031 | 2,051 | 1,928 | 1,914 | 23,264 | 42,887 |
| | | 従量電灯B | 142 | 143 | 187 | 173 | 150 | 97 | 69 | 83 | 68 | 106 | 1,218 | 75 | 102 | 142 | 143 | 187 | 173 | 150 | 97 | 69 | 83 | 68 | 106 | 1,395 | 2,613 |
| 44 | 東田減圧弁室 | 従量電灯B | 12 | 10 | 15 | 15 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 103 | 9 | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 122 | 225 |
| 45 | 窪田上り途管理メーター | 従量電灯B | 29 | 28 | 33 | 29 | 25 | 30 | 25 | 29 | 27 | 26 | 281 | 26 | 28 | 29 | 28 | 33 | 29 | 25 | 30 | 25 | 29 | 27 | 26 | 335 | 616 |
| 46 | 堤ノ上調整池 | 従量電灯B | 21 | 21 | 28 | 26 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 16 | 204 | 19 | 19 | 21 | 21 | 28 | 26 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 16 | 242 | 446 |
| 47 | 西荒田地内(西荒田管理メーター) | 従量電灯B | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 84 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 101 | 185 |
| 48 | 黒田配水池 | 従量電灯B | 35 | 42 | 48 | 41 | 38 | 17 | 13 | 15 | 13 | 13 | 275 | 15 | 25 | 35 | 42 | 48 | 41 | 38 | 17 | 13 | 15 | 13 | 13 | 315 | 590 |
| 49 | 傾城緑ヶ丘ポンプ場 | 低圧電力 | 1,693 | 1,576 | 1,601 | 1,676 | 1,812 | 1,744 | 1,627 | 1,901 | 1,567 | 1,476 | 16,673 | 1,766 | 1,674 | 1,693 | 1,576 | 1,601 | 1,676 | 1,812 | 1,744 | 1,627 | 1,901 | 1,567 | 1,476 | 20,113 | 36,786 |
| | | 従量電灯B | 12 | 26 | 29 | 32 | 22 | 12 | 103 | 185 | 139 | 40 | 600 | 37 | 11 | 12 | 26 | 29 | 32 | 22 | 12 | 103 | 185 | 139 | 40 | 648 | 1,248 |
| 50 | 鹿島工業団地ポンプ場 | 低圧電力 | 7,043 | 6,768 | 6,502 | 7,646 | 7,358 | 7,701 | 7,770 | 7,858 | 8,461 | 7,632 | 74,739 | 8,769 | 7,048 | 7,043 | 6,768 | 6,502 | 7,646 | 7,358 | 7,701 | 7,770 | 7,858 | 8,461 | 7,632 | 90,556 | 165,295 |
| | | 従量電灯B | 78 | 78 | 87 | 120 | 89 | 82 | 76 | 94 | 110 | 76 | 890 | 84 | 73 | 78 | 78 | 87 | 120 | 89 | 82 | 76 | 94 | 110 | 76 | 1,047 | 1,937 |
| 51 | 竜ヶ沢ポンプ場 | 低圧電力 | 7,686 | 8,228 | 8,916 | 10,835 | 9,360 | 8,744 | 7,496 | 9,140 | 7,826 | 7,391 | 85,622 | 7,375 | 7,173 | 7,686 | 8,228 | 8,916 | 10,835 | 9,360 | 8,744 | 7,496 | 9,140 | 7,826 | 7,391 | 100,170 | 185,792 |
| | | 従量電灯B | 381 | 541 | 499 | 516 | 468 | 207 | 183 | 218 | 193 | 181 | 3,387 | 213 | 206 | 381 | 541 | 499 | 516 | 468 | 207 | 183 | 218 | 193 | 181 | 3,806 | 7,193 |
| 52 | 長倉ポンプ場 | 低圧電力 | 1,237 | 1,289 | 1,329 | 1,217 | 1,412 | 1,211 | 1,127 | 1,396 | 1,154 | 1,180 | 12,552 | 1,342 | 1,220 | 1,237 | 1,289 | 1,329 | 1,217 | 1,412 | 1,211 | 1,127 | 1,396 | 1,154 | 1,180 | 15,114 | 27,666 |
| | | 従量電灯B | 9 | 1 | 16 | 14 | 7 | 1 | 25 | 39 | 35 | 34 | 181 | 27 | 4 | 9 | 1 | 16 | 14 | 7 | 1 | 25 | 39 | 35 | 34 | 212 | 393 |
| 53 | 小野田ポンプ場 | 低圧電力 | 337 | 372 | 346 | 316 | 361 | 279 | 338 | 445 | 288 | 224 | 3,306 | 369 | 333 | 337 | 372 | 346 | 316 | 361 | 279 | 338 | 445 | 288 | 224 | 4,008 | 7,314 |
| | | 従量電灯B | 6 | 5 | 15 | 19 | 6 | 4 | 4 | 6 | 14 | 5 | 84 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | 19 | 6 | 4 | 4 | 6 | 14 | 5 | 94 | 178 |
| 54 | カ石ポンプ場 | 低圧電力 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 33 |
| | | 従量電灯B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | 藤原ポンプ場 | 低圧電力 | 1,449 | 1,610 | 1,623 | 1,439 | 1,576 | 1,485 | 1,376 | 1,674 | 1,355 | 1,414 | 15,001 | 1,540 | 1,416 | 1,449 | 1,610 | 1,623 | 1,439 | 1,576 | 1,485 | 1,376 | 1,674 | 1,355 | 1,414 | 17,957 | 32,958 |
| | | 従量電灯B | 45 | 148 | 138 | 387 | 111 | 91 | 316 | 506 | 415 | 397 | 2,554 | 330 | 97 | 45 | 148 | 138 | 387 | 111 | 91 | 316 | 506 | 415 | 397 | 2,981 | 5,535 |
| 56 | 湯ノ岳ポンプ場 | 低圧電力 | 716 | 684 | 655 | 603 | 711 | 690 | 632 | 770 | 636 | 663 | 6,760 | 776 | 707 | 716 | 684 | 655 | 603 | 711 | 690 | 632 | 770 | 636 | 663 | 8,243 | 15,003 |
| 57 | 忠田ポンプ場 | 低圧電力 | 341 | 353 | 374 | 544 | 322 | 236 | 295 | 376 | 300 | 310 | 3,451 | 362 | 334 | 341 | 353 | 374 | 544 | 322 | 236 | 295 | 376 | 300 | 310 | 4,147 | 7,598 |
| | | 従量電灯B | 16 | 25 | 27 | 24 | 18 | 5 | 8 | 8 | 17 | 2 | 150 | 1 | 5 | 16 | 25 | 27 | 24 | 18 | 5 | 8 | 8 | 17 | 2 | 156 | 306 |
| 58 | 小幡ポンプ場 | 低圧電力 | 2,031 | 2,120 | 1,994 | 1,986 | 1,813 | 1,851 | 1,555 | 1,842 | 1,498 | 1,561 | 18,251 | 1,790 | 1,871 | 2,031 | 2,120 | 1,994 | 1,986 | 1,813 | 1,851 | 1,555 | 1,842 | 1,498 | 1,561 | 21,912 | 40,163 |
| | | 従量電灯B | 21 | 26 | 27 | 25 | 19 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 150 | 5 | 10 | 21 | 26 | 27 | 25 | 19 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 165 | 315 |
| 59 | 田場坂ポンプ場 | 低圧電力 | 161 | 158 | 179 | 154 | 166 | 140 | 126 | 164 | 134 | 131 | 1,513 | 161 | 167 | 161 | 158 | 179 | 154 | 166 | 140 | 126 | 164 | 134 | 131 | 1,841 | 3,354 |
| | | 従量電灯B | 27 | 34 | 34 | 31 | 23 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 193 | 10 | 12 | 27 | 34 | 34 | 31 | 23 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 215 | 408 |
| 60 | 掘坂流量計室 | 従量電灯B | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 78 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 94 | 172 |
| 61 | 長槻管理メーター | 従量電灯B | 40 | 31 | 21 | 15 | 20 | 209 | 209 | 258 | 216 | 219 | 1,238 | 231 | 189 | 40 | 31 | 21 | 15 | 20 | 209 | 209 | 258 | 216 | 219 | 1,658 | 2,896 |

| No | 施設名 | 契約種別 | 令和3年度・予定使用電力量 (kWh) | | | | | | | | | | | 令和4年度・予定使用電力量 (kWh) | | | | | | | | | | | 合計 | | |
|----|--------------|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| | | | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | | 3月 | 計 |
| 62 | 泉配水池 | 従量電灯B | 26 | 26 | 29 | 34 | 26 | 18 | 15 | 18 | 19 | 15 | 226 | 20 | 20 | 26 | 26 | 29 | 34 | 26 | 18 | 15 | 18 | 19 | 15 | 266 | 492 |
| 63 | 鹿島工業団地配水池 | 従量電灯B | 24 | 25 | 32 | 39 | 24 | 15 | 14 | 18 | 17 | 14 | 222 | 17 | 19 | 24 | 25 | 32 | 39 | 24 | 15 | 14 | 18 | 17 | 14 | 258 | 480 |
| 64 | 浅貝配水池 | 従量電灯B | 54 | 51 | 61 | 79 | 53 | 40 | 56 | 88 | 82 | 61 | 625 | 67 | 47 | 54 | 51 | 61 | 79 | 53 | 40 | 56 | 88 | 82 | 61 | 739 | 1,364 |
| 65 | 草木台配水池 | 従量電灯B | 29 | 30 | 36 | 45 | 29 | 19 | 18 | 22 | 19 | 18 | 265 | 21 | 22 | 29 | 30 | 36 | 45 | 29 | 19 | 18 | 22 | 19 | 18 | 308 | 573 |
| 66 | 湯台堂配水池 | 従量電灯B | 68 | 73 | 84 | 78 | 68 | 57 | 48 | 58 | 48 | 50 | 632 | 59 | 61 | 68 | 73 | 84 | 78 | 68 | 57 | 48 | 58 | 48 | 50 | 752 | 1,384 |
| 67 | 湯長谷減圧弁管理メーター | 従量電灯B | 19 | 21 | 22 | 20 | 20 | 15 | 16 | 22 | 20 | 17 | 192 | 18 | 17 | 19 | 21 | 22 | 20 | 20 | 15 | 16 | 22 | 20 | 17 | 227 | 419 |
| 68 | 阿良田調整池 | 従量電灯B | 11 | 13 | 14 | 12 | 10 | 6 | 7 | 11 | 11 | 7 | 102 | 7 | 7 | 11 | 13 | 14 | 12 | 10 | 6 | 7 | 11 | 11 | 7 | 116 | 218 |
| 69 | 原前ポンプ場 | 低圧電力 | 1,416 | 1,314 | 1,257 | 1,320 | 1,584 | 2,145 | 1,965 | 1,955 | 1,751 | 2,565 | 17,272 | 2,568 | 2,211 | 1,416 | 1,314 | 1,257 | 1,320 | 1,584 | 2,145 | 1,965 | 1,955 | 1,751 | 2,565 | 22,051 | 39,323 |
| | | 従量電灯B | 16 | 17 | 28 | 26 | 12 | 4 | 5 | 7 | 19 | 4 | 138 | 4 | 6 | 16 | 17 | 28 | 26 | 12 | 4 | 5 | 7 | 19 | 4 | 148 | 286 |
| 70 | 皿貝ポンプ場 | 低圧電力 | 299 | 217 | 273 | 216 | 218 | 249 | 165 | 206 | 154 | 163 | 2,160 | 237 | 259 | 299 | 217 | 273 | 216 | 218 | 249 | 165 | 206 | 154 | 163 | 2,656 | 4,816 |
| | | 従量電灯B | 8 | 14 | 21 | 19 | 9 | 5 | 7 | 23 | 29 | 16 | 151 | 17 | 6 | 8 | 14 | 21 | 19 | 9 | 5 | 7 | 23 | 29 | 16 | 174 | 325 |
| 71 | 深山田ポンプ場 | 低圧電力 | 106 | 104 | 117 | 107 | 111 | 120 | 106 | 140 | 99 | 99 | 1,109 | 118 | 108 | 106 | 104 | 117 | 107 | 111 | 120 | 106 | 140 | 99 | 99 | 1,335 | 2,444 |
| | | 従量電灯B | 33 | 35 | 43 | 40 | 28 | 28 | 32 | 43 | 47 | 38 | 367 | 36 | 30 | 33 | 35 | 43 | 40 | 28 | 28 | 32 | 43 | 47 | 38 | 433 | 800 |
| 72 | 上遠野配水池 | 従量電灯B | 37 | 38 | 52 | 47 | 36 | 31 | 30 | 41 | 33 | 30 | 375 | 31 | 34 | 37 | 38 | 52 | 47 | 36 | 31 | 30 | 41 | 33 | 30 | 440 | 815 |
| 73 | 入遠野配水池 | 従量電灯B | 46 | 50 | 61 | 52 | 46 | 34 | 46 | 67 | 61 | 47 | 510 | 41 | 41 | 46 | 50 | 61 | 52 | 46 | 34 | 46 | 67 | 61 | 47 | 592 | 1,102 |
| 計 | | | 58,220 | 58,354 | 60,378 | 68,132 | 64,317 | 63,338 | 57,498 | 67,549 | 59,869 | 58,979 | 616,634 | 63,160 | 60,450 | 58,220 | 58,354 | 60,378 | 68,132 | 64,317 | 63,338 | 57,498 | 67,549 | 59,869 | 58,979 | 740,244 | 1,356,878 |