

工事名: 旧三和小学校校舎解体工事

No.	質問事項	回答
1	照明器具の蛍光灯取り外し及び処分費は工事に含むのでしょうか。設計書に内訳がありませんが設計書の照明器具類撤去に含むのでしょうか。	設計図E-13及びE-24記載の通り、取り外し及び処分費は本工事に含まれています。
2	ブロンズ像廻りの擁壁複層模様吹付はアスベストを含有しているのでしょうか。(設計図A-49参照)設計書に内訳がありませんが、設計書の外部旗立て擁壁塗材除去に含むのでしょうか。	ブロンズ像廻りの擁壁複層模様吹付はアスベストを含有しています。なお、処理方法は設計図A-04記載の処理方法(仕上塗材)に該当し、当該除去費についても本工事に含まれています。
3	二期工事のベランダ軒天のリシン吹付はアスベストを含有しているのでしょうか。(設計図A-09参照)設計書のベランダ等塗材除去工事に含むのでしょうか。	ベランダ軒天のリシン吹付はアスベストを含有していません。よって、当該除去費は計上していません。
4	正面玄関昇降口の庇、複層模様吹付は9通りを境としてアスベストを含有しているのでしょうか。(設計図A-11参照)	貴見のとおりです。