

仕様書

1 概要

- (1) 件名 衛生施設で使用する電力の供給
- (2) 供給場所 中部衛生センター、南部衛生センター
- (3) 用途 し尿処理施設

2 仕様

(1) 供給電気方式等

- ① 供給電気方式
 - ・ 高圧 交流 3 相 3 線式
 - ・ 低圧 交流単相 2 線又は交流単相 3 線式
- ② 供給及び計量電圧
 - ・ 高圧 6,000/6,600V (標準・公称電圧)
 - ・ 低圧 100/200V (標準・公称電圧)
- ③ 標準周波数 50Hz
- ④ 受電方式 1 回線受電
- ⑤ 蓄熱式負荷設備の有無 無
- ⑥ 非常用自家発電設備 有 (中部衛生センター 56kW)
- ⑦ 太陽光発電設備 無

※現契約の種別は、別紙 1 のとおり

(2) 契約電力、予定使用電力量

- ① 予定契約電力 別紙 1 のとおり
- ② 予定使用電力量 2,380,951kWh (内訳は別紙のとおり)

※予定契約電力及び予定使用電力量は、直近の実績をもとに算出した目安であり、施設稼働状況や社会経済情勢等により増減することがある。

(3) 供給期間

令和 4 年 4 月 1 日 0 : 00 から令和 6 年 3 月 31 日 24 : 00 まで (2 年間)

※南部衛生センターについては、施設廃止に伴い令和 5 年 3 月 31 日 24 : 00 まで

(4) 受給地点

市の構内引込第 1 柱に設置した高圧気中開閉器又は引込開閉器盤の電源側接続点

(5) 電気工作物の財産分界点

受給地点と同じ

(6) 保安上の責任分界点

受給地点と同じ

(7) 契約方法及び請求方法

① 契約方法

基本料金（単価）及び電力量料金（単価）を定め、月ごとに契約電力及び使用電力量に応じて料金を支払う単価契約とする。

② 請求方法

ア 毎月 1 回一定の日に使用電力量を計量の上、下記事項を供給場所ごとに記載した内訳書及び各施設（2 施設）ごとの請求書を作成し、清掃管理事務所事業係に提出することとする。

計量日、使用期間、請求料金（基本料金・電力量料金を含む）、使用電力量、最大電力、契約電力、力率、電気料金計算数値（料金適用電力、力率割引・割増額、燃料費調整額・単価、再生可能エネルギー発電促進賦課金・単価）

イ 料金等を計算する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりとする。

区 分	単 位	端数処理方法
契約電力、最大電力	k W	小数点以下第 1 位を四捨五入
使用電力量	k W h	小数点以下第 1 位を四捨五入
合計金額、消費税及び地方消費税額	円	小数点以下を切り捨て

(8) その他

- ① 入札金額の算出にあたっては、入札内訳書に記載する入力要領のとおりとする。
- ② 使用期間中の力率は、100%を保持する予定である。
- ③ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。
- ④ 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引または割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、東北管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件（基本契約要綱）に準拠するものとする。
- ⑤ 供給者は、電気の安定供給を図り、事故や災害発生時など、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制を整備すること。
- ⑥ 供給者は、供給開始日時から当該施設への電気の供給ができるよう、一般送配電事業者への接続供給申し込み等一切の事務処理を行うこと。また、その他工事等の際に必要な手続き等の事務処理を行うこと。
- ⑦ その他この仕様書に定めのない事項については、別途本市の職員の指示に従うものとする。

○衛生施設

施設名	現契約の種別	予定契約電力	予定使用電力量 (kWh)												計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
中部衛生センター	高圧電力S	181 kW	70,983	71,650	68,038	72,418	72,629	66,503	73,390	66,737	71,391	72,684	63,060	74,145	843,628
	従量電灯B	20A	12	12	13	17	25	18	13	12	11	13	11	12	169
南部衛生センター	高圧電力S	189 kW	53,639	56,939	57,490	58,837	58,269	55,766	58,604	55,794	60,900	59,926	55,748	61,445	693,357
単年度合計														1,537,154	
2年度（南部衛生センターを除く）合計														2,380,951	

※予定契約電力及び予定使用電力量は、直近の実績をもとに算出した目安であり、施設稼働状況や社会経済情勢等により増減することがある。

※南部衛生センターについては令和4年度末に施設廃止予定としているため、電力の供給は1年間とする。