飲料水モニタリング検査の推移(令和7年9月分)

単位:ベクレル/kg

採水場所	①平浄水場 (平下平窪字寺前53)				②上野原浄水場 (好間町上好間字上野原73-2)				③泉浄水場 (泉町六丁目10-16)				④山玉浄水場 (山玉町脇川25)				⑤法田第2ポンプ場 (山田町西川原134-5)				⑥川前浄水場 (川前町川前字五林50-5)				⑦入遠野浄水場 (遠野町入遠野字落合110-1)				⑧鷹ノ巣浄水場 (遠野町深山田字小石平122)			
採取日	採取時間	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取時間	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取時間	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取時間	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取時間	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取時間	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取時間	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取時間	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
9/2	16:00	不検出	不検出	不検出	7:00	不検出	不検出	不検出	12:00	不検出	不検出	不検出	14:00	不検出	不検出	不検出	10:00	不検出	不検出	不検出	11:00	不検出	不検出	不検出	10:10	不検出	不検出	不検出	9:20	不検出	不検出	不検出
9/4	11:00	不検出	不検出	不検出	7:00	不検出	不検出	不検出	12:00	不検出	不検出	不検出	14:00	不検出	不検出	不検出	14:30	不検出	不検出	不検出	11:00	不検出	不検出	不検出	10:00	不検出	不検出	不検出	9:20	不検出	不検出	不検出
9/7	10:00	不検出	不検出	不検出	7:00	不検出	不検出	不検出	13:00	不検出	不検出	不検出	14:00	不検出	不検出	不検出	14:00	不検出	不検出	不検出	10:30	不検出	不検出	不検出	10:10	不検出	不検出	不検出	9:40	不検出	不検出	不検出
9/9	9:30	不検出	不検出	不検出	7:00	不検出	不検出	不検出	12:00	不検出	不検出	不検出	16:00	不検出	不検出	不検出	14:30	不検出	不検出	不検出	10:30	不検出	不検出	不検出	9:50	不検出	不検出	不検出	9:10	不検出	不検出	不検出
9/11	9:30	不検出	不検出	不検出	7:00	不検出	不検出	不検出	12:30	不検出	不検出	不検出	15:00	不検出	不検出	不検出	9:30	不検出	不検出	不検出	10:30	不検出	不検出	不検出	9:30	不検出	不検出	不検出	10:00	不検出	不検出	不検出

《採水場所のデータ》

① 平浄水場（夏井川水系夏井川）

・原水の取水地点：いわき市小川町上平字光平9 （原水の種類：表流水）

② 上野原浄水場（夏井川水系好間川）

・原水の取水地点：いわき市好間町上好間字東唐松2 （原水の種類：表流水）

③ 泉浄水場（鮫川水系鮫川）

・原水の取水地点：いわき市遠野町滝字椿坊113-１（原水の種類：表流水）

④ 山玉浄水場（鮫川水系四時川）

・原水の取水地点：いわき市山玉町竹棚83 （原水の種類：表流水）

⑤ 法田(はった)第二ポンプ場

・原水の取水地点：いわき市山田町西川原13 （原水の種類：地下水）

⑥ 川前浄水場（五林川）

・原水の取水地点：いわき市川前町川前字五林79-4 （原水の種類：表流水）

⑦ 入遠野浄水場（入遠野川）

・原水の取水地点：いわき市遠野町入遠野字落合47-1（原水の種類：表流水）

⑧ 鷹ノ巣浄水場（上遠野川）

・原水の取水地点：いわき市遠野町深山田字小石平130 （原水の種類：表流水）

単位:ベクレル/kg

採水場所	⑨法田第一ポンプ場 (山田町西川原134-5)				⑩旅人浄水場 (田人町黒田字川崎77-2)				⑪上遠野浄水場 (遠野町滝字内城55-1)			
採取日	採取時間	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取時間	放射性ヨウ素	放射性セシウム		採取時間	放射性ヨウ素	放射性セシウム	
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
9/2	10:00	不検出	不検出	不検出	14:00	不検出	不検出	不検出	10:10	不検出	不検出	不検出
9/9	14:30	不検出	不検出	不検出	10:00	不検出	不検出	不検出	11:00	不検出	不検出	不検出

《採水場所のデータ》

⑨ 法田(はった)第一ポンプ場

・原水の取水地点：いわき市山田町西川原13 （原水の種類：地下水）

⑩ 旅人浄水場

・原水の取水地点：いわき市田人町黒田字川崎59 （原水の種類：深井戸）

⑪ 上遠野浄水場（鮫川）

・原水の取水地点：いわき市遠野町滝字椿坊113 （原水の種類：表流水）

〔放射性物質に関する水道水の基準〕

厚生労働省通知「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」

水道水中の放射性物質に係る管理目標値　　放射性セシウム 10ベクレル/kg 以下