

セルフチェックリスト

小規模貯水槽水道の管理基準（いわき市飲用井戸等衛生対策要領）参考

I 貯水槽の清掃

○清掃を定期的 to 実施していますか？

- 1年以内 1～2年以内 2～3年以内 3年以上実施していない
 設置後、一度も実施していない

II 貯水槽の点検

○現在の貯水槽設備の状態について確認しましょう。

- 貯水槽にヒビ割れがないか。
 マンホールのパッキンは劣化していないか。
 マンホールの施錠は完全か。
 通気孔、排水口部分の防虫網は完全か。
 貯水槽内部に異物の混入がないか。
 汚水等に汚染されていないか。
 貯水槽付近の整理整頓は完全か。
 貯水槽上部に木の枝は掛かっていないか。



III 水質の管理

○水質検査を1年以内に実施しましたか？

- 実施している 実施していない

※末端給水せん(蛇口)で水の色、色度、濁度、臭い、味、残留塩素の有無。



IV 書類の整備保存

○設備の図面、貯水槽の点検・清掃の記録はきちんと保存していますか？

- 保存されている 保存していない

○貯水槽設備の故障および緊急時の対応は決まっていますか？

- 決まっている 決まっていない