

2 総務部所管施設

| 分野 | 被害率 | 総施設数 | 被害箇所 | 小区分 | 被害の概要等 概要 | 区分 | 今後の復旧予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|------|---|------|---|------|---|---|---|-----|-----|------|----|----|----|---|---|---|--|------|---|------|---|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | H23 | | | H24 | H25 | H26～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庁舎 | 100% | 1 | 1 | 本庁舎 | 【被害の概要等】 ○本棟：8階行政資料室窓ガラス破損、天井崩落 ○市民棟：市民課及び市民ロビー床陥没 ○議会棟：傍聴者席エキスパンションジョイント破損 | 稼働状況 | ●1階市民課等を除き稼働 ●市民課等機能をアリオス移転(～10/14) ・市民課(4/18～) ・国保年金課(後期高齢者医療除く)(4/25～) ・国保年金課(後期高齢者医療)(5/9～) ・市民協働課(5/2～) ・市民生活課(5/2～) ・いわき市国際交流協会(5/2～) ●平地域包括支援センター機能を 社会福祉センター3階へ移転(4/14～) ●国保年金課等稼働(10/11～) ・国保年金課 ・市民協働課 ・市民生活課 ・いわき市国際交流協会 ●市民課稼働(10/17～) ●平地域包括支援センター稼働(10/17～) ●8階行政資料室 閉鎖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○庁舎本棟 ○議会棟 ○運転手控室等 ○公用車車庫 | 復旧状況 | ●1階市民棟の改修(～9/29) ※耐震工事含む ●議会棟エキスパンションジョイント改修(～6/7) (傍聴者席側) ●本庁-組合棟漏水修繕 ●長寿介護課裏の排水管路破損修繕 ●その他の細かな補修は年度内に対応 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【摘要】 | | | | | | 財政措置 | ●4月補正(1階市民棟改修) ●既定予算(その他の改修等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 総事業費 | 160 百万円 | | | | | | | | | | | | | 総事業費 | - | 総事業費 | 0 | 総事業費 | 0 | | | | | | | | | |
| 庁舎 | 100% | 1 | 1 | 東分庁舎 | 【被害の概要等】 ○庁舎周辺地盤沈下 ○建物被害なし | 稼働状況 | ●稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○東分庁舎 | 復旧状況 | ●スロープ等応急復旧工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【摘要】 | | | | | | 財政措置 | ●既定予算(応急復旧工事) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 総事業費 | 百万円未満 | | | | | | | | | | | | | 総事業費 | - | 総事業費 | 0 | 総事業費 | 0 | | | | | | | | | |

| 分野 | 被害率 | 総施設数 | 被害箇所 含まれる施設 | 小区分 | 被害の概要等 摘要 | 区分 | 今後の復旧予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|----------------|-------|--|-------------------|------------------|--------|---|---|-----------|---|---|---------|----|----|---------|----------------------------------|--|--------|---------|----------------------------------|--------------------|---|--|--|
| | | | | | | | H23 | | | | | | | | | | | | H24 | H25 | H26~ | | | | | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | | | | 3 | | | | |
| 支所 | 100% | 1 | 1 | 小名浜支所 | 【被害の概要等】 ○東分庁舎内壁崩落のため使用禁止 | 支所 | ●稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 稼働状況 | 分庁舎 | ●稼働中 | | | | | | | | | | | | ●小名浜武道館に機能移転(5/23~) ・小名浜地区保健福祉センター ・小名浜地域包括支援センター ・小名浜区画整理事務所 ※社会福祉協議会は小名浜支所1階に機能移転(5/23~) | | | ●仮設庁舎に機能移転(H24年7月頃) ※移転候補地:未定 | | | | |
| | | | | | 復旧状況 | 分庁舎 | ●分庁舎修繕 | ●被災度調査 | | | ●仮設庁舎方針検討 | | | ●仮設庁舎設計 | | | ●仮設庁舎工事 | | | ●分庁舎解体 | | | ●分庁舎の本復旧(改築)の検討・対応 | | | |
| | | | | | 財政措置 | ●既定予算(仮設庁舎建設費を除く) | | | | | | | | | | | | ●12月補正予定 ・仮設庁舎建設費 | | | | | | | | |
| | | | | | | 総事業費 | 7百万円(仮設庁舎建設費を除く) | | | | | | | | | | | | 総事業費 | - | 総事業費 | - | 総事業費 | - | | |
| 支所 | 100% | 1 | 1 | 勿来支所 | 【被害の概要等】 ○駐車場・外周地盤沈下、液状化、亀裂、破損 ○消防署外階段地盤沈下により傾斜 | 稼働状況 | ●稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 復旧状況 | ●庁舎漏水等修繕 | ●駐車場整備工事 | | | | | | | | | | | | ●外倉庫建替 | | | | | | | |
| | | | | | 財政措置 | ●既定予算(その他修繕等) | | | | | | | | | | | | ●6月補正 ・駐車場、本庁舎南側玄関、 消防外階段等 | | | ●予算措置予定 | | | | | |
| | | | | | 総事業費 | 32百万円 | | | | | | | | | | | | 総事業費 | - | 総事業費 | 0 | 総事業費 | 0 | | | |

| 分野 | 被害率 | 総施設数 | 被害箇所 含まれる施設 | 小区分 | 被害の概要等 摘要 | 区分 | 今後の復旧予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|----------------|------|---|--|---------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|-----|------|------|------|---|--|
| | | | | | | | H23 | | | | | | | | | | | | H24 | H25 | H26~ | | | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | | | | 3 | | |
| 支所等 | 100% | 1 | 1 ○常磐支所 | 常磐支所 | 【被害の概要等】 ○1階床隆起、沈下 ○地下温泉ポンプ漏水 | 稼働状況 | ●稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 復旧状況 | ●1階床修繕(応急復旧) ●地下温泉ポンプ室漏水修繕 ●庁舎、駐車場段差修繕 | | | | | | | | | | | | ●1階床(本復旧) ●壁柱クラック補修(本復旧) | | | | | | |
| | | | | | 【摘要】 | ●既定予算(復旧工事) ・床修繕等 | | | | | | | | | | | | ●予算措置予定 | | | | | | |
| | | | | | 総事業費 | 2 百万円 | | | | | | | | | | | | 総事業費 | - | 総事業費 | 0 | 総事業費 | 0 | |
| 支所等 | 100% | 1 | 1 ○内郷支所 | 内郷支所 | 【被害の概要等】 ○駐車場・外周地盤沈下、亀裂、破損 ○ガス漏れ | 稼働状況 | ●稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 復旧状況 | ●敷地内ガス漏れ修繕 ●漏水修繕 ●蛍光灯修繕 | | | | | | | | | | | | ●地盤沈下による段差解消、庁舎内亀裂改修等(仮復旧) ●ブロック塀改修(本復旧) | | | | | | |
| | | | | | 【摘要】 | ●既定予算(復旧工事) ・漏水修繕、地盤沈下による段差解消等 | | | | | | | | | | | | ●予算措置予定 | | | | | | |
| | | | | | 総事業費 | 2 百万円 | | | | | | | | | | | | 総事業費 | - | 総事業費 | 0 | 総事業費 | 0 | |
| 支所等 | 100% | 1 | 1 ○四倉支所 | 四倉支所 | 【被害の概要等】 ○駐車場・外周地盤沈下、亀裂、破損 ○トイレ配管破損 | 稼働状況 | ●稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 復旧状況 | ●庁舎内トイレ配管補修 ●浄化槽修繕 | | | | | | | | | | | | ●駐車場亀裂補修 ●ブロック塀修繕 | | | | | | |
| | | | | | 【摘要】 | ●既定予算(復旧工事) ・浄化槽、ブロック塀修繕等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 総事業費 | 3 百万円 | | | | | | | | | | | | 総事業費 | 0 | 総事業費 | 0 | 総事業費 | 0 | |

| 分野 | 被害率 | 総施設数 | 被害箇所 含まれる施設 | 小区分 | 被害の概要等 摘要 | 区分 | 今後の復旧予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|----------------|------|--|------|--|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|------|-----|------|------|------|---|--|--|
| | | | | | | | H23 | | | | | | | | | | | | H24 | | H25 | H26~ | | | | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | H24 | | H25 | H26~ | | | |
| 支所 | 100% | 1 | 1 | 遠野支所 | 【被害の概要等】 ○2階柱亀裂により、2階一部使用禁止、1階トイレ、宿直室、階段壁、ブロック塀等破損 | 稼働状況 | ●稼働中(2階一部(トイレ、給湯室、休憩室)を除く) ●2階全部の使用開始(H23年度内予定) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○遠野支所 | | | | | 復旧状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【摘要】 | | | | | 財政措置 | ●既定予算対応(復旧工事) ・玄関補修等 ●6月補正 ・ブロック塀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費 | | | | | | | 20 百万円 | | | | | | | | | | | | 総事業費 | 0 | 総事業費 | 0 | 総事業費 | 0 | | |
| 支所 | 100% | 1 | 1 | 小川支所 | 【被害の概要等】 ○石造倉庫(文書保管庫)一部崩落等 | 稼働状況 | ●稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○小川支所 | | | | | 復旧状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【摘要】 | | | | | 財政措置 | ●既定予算(復旧工事) ・駐車場修繕等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費 | | | | | | | 3 百万円 | | | | | | | | | | | | 総事業費 | 0 | 総事業費 | 0 | 総事業費 | 0 | | |
| 支所 | 100% | 1 | 1 | 三和支所 | 【被害の概要等】 ○空調ダクト落下 | 稼働状況 | ●稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○三和支所 | | | | | 復旧状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 【摘要】 | | | | | 財政措置 | ●既定予算(復旧工事) ・空調ダクト修繕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費 | | | | | | | 百万円未満 | | | | | | | | | | | | 総事業費 | 0 | 総事業費 | 0 | 総事業費 | 0 | | |

| 分野 | 被害率 含まれる施設 | 総施設数 | 被害 箇所 15 | 小 区 分 | 被害の概要等 摘要 | 区分 | 今後の復旧予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|----------------|-------------|--|------|---------------|--|---|--------------------|---|---|---|----|----|----|---|---|---------|-------|------|---|------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | H23 | | | | | | | | | | | | H24 | H25 | H26~ | | | | |
| | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | | | | 3 | | | |
| ネットワーク | インターネット | - | 15 | インターネット | 【被害の概要等】 ○津波による電柱の倒壊に伴うケーブルの断線（豊間） ○地震による電柱の倒壊に伴うケーブルの断線（田人） ○地震による電柱の倒壊に伴うケーブルの断線（渡辺） ○地震による電柱の倒壊に伴うケーブルの断線（川前） ○地震による本庁サーバ室免震装置破損 ○施設機能移転等に伴うネットワーク機能移設（市民課等） | 稼動状況 | 豊間地区 | ●3/11 豊間地区停止 | ●4月～5月 順次、民間回線による応急復旧 | ●今年中、イントラによる応急復旧予定 | | | | | | | | | | | ●本復旧 | | | | |
| | | | | | | | 田人地区 | ●4/11 田人地区の一部停止 4/21応急復旧 | | | | | | | | | | | | | | | ●本復旧 | | |
| | | | | | | | 渡辺地区 | ●4/11 渡辺地区の一部停止 4/21応急復旧 | | | | | | | | | | | | | | | | ●本復旧 | |
| | | | | | | | 川前地区 | ●4/11 川前地区の一部停止 4/28本復旧 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | その他 | ●3/11 民間回線使用施設(幼稚園、保育所、浄化センター等) 3/17 民間回線使用施設復旧 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 本庁 | ●4/9 庁舎内ケーブル応急復旧 | ●～9月末 サーバ移設 庁舎内ケーブル本復旧予定 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 豊間地区 | ●4月～5月 順次、通常インフラに載せずに、民間の直通回線で、豊間地区の応急復旧(全地区ループ機能は停止のまま) | ●今年中、インフラに載せて、豊間地区(豊間～江名間)の本復旧予定(豊間～消防本部間復旧しないため、ループ機能は停止のまま) | | | | | | | | | | | | | | | ●薄磯地区(豊間～薄磯間)のケーブル復旧 | |
| | | | | | | | 田人地区 | ●4/11～4/21 ケーブル仮復旧 | | | | | | | | | | | | | | | | | ●県道いわき石川線のケーブル復旧 |
| | | | | | | | 渡辺地区 | ●4/11～4/21 ケーブル仮復旧 | | | | | | | | | | | | | | | | | ●県道いわき石川線のケーブル復旧 |
| | | | | | | | 川前地区 | ●4/11～4/28 ケーブル本復旧 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 【摘要】 | 財政措置 | ●既定予算(応急復旧工事) | | | | | | | | | | | | ●予算措置予定 | | | | | | |
| 総事業費 | | | | | | | 105 百万円 | | | | | | | | | | | | 総事業費 | 6 百万円 | 総事業費 | 0 | 総事業費 | 0 | |