

5 保健福祉部所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定															
							H23						H24	H25	H26～							
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
保育所（被害なし）	0%	8	0		【被害の概要等】 ○住吉保育所については、施設に被害はないものの、土砂災害警戒区域にあるため、閉鎖中である。 【摘要】 住吉保育所については、近隣保育所での受入れ可能性などを踏まえ、今後のあり方を検討する。	本町	●3/28再開、4/12～14閉所、4/15再開															
								住吉	●土砂災害警戒区域のため閉所													
								宮	●4/1再開、4/13～14閉所、4/15再開													
								稼 厩	●3/28再開、4/13～14閉所、4/15再開													
								三 阪	●3/28再開、4/13～14閉所、4/15再開													
								四 倉	●4/1再開、4/13～14閉所、4/15再開													
								久 之 浜	●4/27再開（原子力災害の影響）													
								小 川	●4/1再開、4/13～14閉所、4/15再開													
								復 旧 状 況	●住吉保育所：土砂災害警戒区域。 県が実施予定の対策工事の完了時期未定 ●住吉保育所の今後のあり方検討													
								財 政 措 置														
総事業費							0						総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0				

分野	被害率 含まれる施設	総施設数	被害箇所 箇所	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																								
							H23												H24	H25	H26～										
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2				3									
保育所（全壊）	100%	2	2		【被害の概要等】 ○豊間：津波により全壊 ○下神白：津波により全壊 【摘要】 豊間・下神白保育所については、沿岸部の土地利用計画との整合性を図りながら、今後のあり方を検討する。	稼動状況 豊間 下神白 復旧状況 財政措置	津波により建物全壊。（上物については、屋根・柱等が残っている） 沿岸域のため、現時点では不明。																								
							津波により建物全壊。（基礎部分が残っている） 沿岸域のため、現時点では不明。																								
							●豊間保育所、下神白保育所の今後のあり方検討																								
							●12月補正予定(改築工事) ・永崎小児童クラブ室																								
総事業費							-												総事業費		-		総事業費		-		総事業費			0	
放課後児童クラブ	10%	40	4		【被害の概要等】 ○豊間小児童クラブ室：被害はないが、学校が閉鎖しているため使用していない。（豊間小⇒高久小へ） ○江名保育所余裕教室：地盤沈下による園舎全体の傾き ○永崎小児童クラブ室：津波による床上浸水、給排水設備の損壊（永崎小⇒江名小） ○久之浜一小余裕教室：出入り口の外部階段と建物との間に隙間発生。津波・原発の影響により中央台北小に通学。（久之浜一小⇒中央台北小）	稼動状況 豊間 江名 永崎 久之浜一小 復旧状況 財政措置	●7/21～ 沼ノ内公民館で再開																学校・保育所の再開に合わせて実施場所を復旧させて事業再開								
							●5/22～ 江名地区の民家で再開																								
							●5/9～ 洋向台地区の民家で再開																●H24年度中 永崎小で再開								
							●5/9～ 中央台地区の民家で再開																●10/11～ 久之浜一小で再開								
総事業費							6 百万円												総事業費		0		総事業費		0		総事業費			0	

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																		
							H23												H24		H25		H26～		
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
老人福祉施設	100%	5	5	老人福祉センター	【被害の概要等】 ○平老人福祉センター：給排水管損傷 ○勿来老人福祉センター：電線引込線損傷、給排水管損傷、窓枠損傷 ○内郷老人福祉センター：ブロック塀倒壊 ○四倉老人福祉センター：給排水管損傷、下水排水管損傷 ○老人憩いの家：ブロック塀倒壊	稼働状況	●3/31まで閉鎖 ●4/1～開館																		
					復旧状況	●被害軽微のため、開館しながら適宜修繕																			
					財政措置	●既定予算																			
					総事業費	2 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0		
授産施設	100%	1	1	内郷授産場	【被害の概要等】 ○地震により水道管の漏水	稼働状況	●～3/23 閉鎖 3/24～開館																		
					復旧状況	→ ●修繕対応																			
					財政措置	●既定予算(修繕工事)																			
					総事業費	百万円未満												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0		
総合保健福祉センター	100%	1	1	総合保健福祉センター	【被害の概要等】 ○駐車場の隆起 ○試験検査用器具の破損	稼働状況	●閉鎖なし																		
					復旧状況	●必要性の高い機器から順次復旧(年内を目途) ●本復旧																			
					財政措置	●既定予算 ・検査用機器等																			
					総事業費	9 百万円												総事業費	0	総事業費	0	総事業費	0		

