

13 総合警城共立病院所管施設

分野	被害率	総施設数	被害箇所 含まれる施設	小区分	被害の概要等 摘要	区分	今後の復旧予定																				
							H23									H24	H25	H26～									
							3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	1	2	3					
病院等	100%	1	1	共立病院	<ul style="list-style-type: none"> ○建物壁・天井の損傷 ○建物周辺の地盤沈下 ○高架水槽配管の損傷 ○都市ガス配管の損傷 ○医療ガス配管の損傷 ○給湯器・給水管の損傷 ○核医学診断装置の損傷 ○医療用高精細モニタ損傷 ○手術棟自動扉の破損 ○院内保育所束材の損傷 ○医師住宅給水管の損傷など 	稼動状況	<ul style="list-style-type: none"> ●外来検査の一部制限(3/11～3/13) ※断水による ●外来診療の一部制限(3/14～3/21・重症の救急患者のみ受入れ) ※ ただし来院者はすべて診療 ●定期手術実施見合せ(3/11～3/27) 	復旧状況	<ul style="list-style-type: none"> ●応急復旧(受水槽、ボイラ、照明器具修繕等 ～H23.3月末) ●応急復旧等(ガス配管、自動扉、高架水槽修繕等 H23.4月～H24.3月) ●9月災害査定 ●各棟クラック補修工事等 11月～H24.3月 ●耐震化基本設計、実施設計 ●耐震補強工事 H24～25 	財政措置	<ul style="list-style-type: none"> ●既定予算対応(応急復旧・受水槽、ボイラー、照明器具修繕等) ●4月補正(応急復旧・ガス配管、自動扉、高架水槽修繕等) ●9月補正(各棟クラック補修工事等) ●7月補正(耐震化工事基本設計、実施設計) ●予算措置予定(耐震補強工事) 	総事業費	185 百万円									総事業費	308 百万円	総事業費	462 百万円	総事業費	0
	100%	1	1		看護学院	<ul style="list-style-type: none"> ○校舎内壁の亀裂 ○階段、スロープの損傷 ○消火栓配管の破損 ○図書室書庫等の備品の破損 ○体育館壁亀裂、天井の落下 ○建物周辺部の陥没など 	稼動状況	<ul style="list-style-type: none"> ●休校→学年末・始休業 学校再開(4/7～) 	復旧状況	<ul style="list-style-type: none"> ●応急復旧(消火栓、体育館壁等修繕 4月～年度内) ●9月災害査定 ●クラック、体育館天井補修工事 9月～H24.3月 	財政措置	<ul style="list-style-type: none"> ●4月補正(応急復旧) ●9月補正(復旧工事) 	総事業費	13 百万円									総事業費	0	総事業費	0	総事業費