

排ガスを採取した年月日		令和8年								令和9年			採取位置
		4月9日	5月25日										
測定結果の得られた年月日		令和8年								令和9年			
		4月22日	7月3日										
硫黄酸化物量(m ³ N/h) (排出基準 57以下)	1号炉	0.36	0.54										
	2号炉	-	-										
ばいじん濃度(g/m ³ N) (排出基準 0.08以下)	1号炉	<0.001	<0.001										
	2号炉	-	-										
塩化水素濃度(mg/m ³ N) (排出基準 700以下)	1号炉	32	11										
	2号炉	-	-										
窒素酸化物濃度(cm ³ /m ³ N) (排出基準 250以下)	1号炉	35	45										
	2号炉	-	-										

煙突
接続部
手前煙道