

令和8年度 クリンピーの森

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量 (t)

種類	令和8年									令和9年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
不燃物	121.37	99.36	275.68										496.41
焼却灰	0.00	0.00	0.00										0.00
計	121.37	99.36	275.68										496.41

2 擁壁等、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検結果

点検年月日		令和8年									令和9年		
		4月22日	5月20日	6月19日									
点検箇所 の異状の 有無	擁壁等	無	無	無									
	遮水工	無	無	無									
	調整池	無	無	無									
	処理設備	無	無	無									
	防凍	無	無	無									
措置を講じた年月日及び内容													

3 最終処分場の残余の埋立容量 (m³)

測定年月日	残余の埋立容量

令和8年度 クリンピーの森

○ 放流水

採取場所	令和8年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	令和9年	12月	1月	2月	3月
採取年月日		令和8年									令和9年		
		4月21日	5月26日	6月23日									
結果の得られた年月日		令和8年											
		5月8日	6月15日	7月1日									
検査項目	単位	排出基準											
水素イオン濃度 (pH)		5.8～8.6	7.5	7.4	7.4								
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/ℓ	40以下	0.9	0.8	0.6								
化学的酸素要求量 (COD)	mg/ℓ	—	2.0	2.5	3.3								
浮遊物質 (SS)	mg/ℓ	70以下	<1	1	<1								
窒素含有量	mg/ℓ	120以下	14	15	14								

○ 地下水（上流側）

採取場所	上流側井戸	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取年月日		令和8年									令和9年		
		4月21日	5月26日	6月23日									
結果の得られた年月日		令和8年									令和9年		
		5月8日	6月15日	7月1日									
検査項目	単位	排出基準											
塩化物イオン	mg/ℓ	—	6	5	7								
電気伝導率	μ S/cm	—	590	650	640								

○ 地下水（下流側）

採取場所	下流側井戸	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取年月日		令和8年									令和9年		
		4月21日	5月26日	6月23日									
結果の得られた年月日		令和8年									令和9年		
		5月8日	6月15日	7月1日									
検査項目	単位	排出基準											
塩化物イオン	mg/ℓ	—	59	58	59								
電気伝導率	μ S/cm	—	1,700	1,600	1,600								