令和８年度　南部清掃センター

１　処分した一般廃棄物の種類及び量（ｔ）

種類	号炉	令和８年									令和９年			合　計
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	
可燃ごみ	１号炉	0.00	0.00	703.96										703.96
	２号炉	2,902.36	3,267.97	3,162.85										9,333.18
	３号炉	2,939.86	3,278.44	2,569.90										8,788.20
	合計	5,842.22	6,546.41	6,436.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825.34

２　燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均）

項　目	号炉	令和８年									令和９年			測定位置
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	
燃焼室中の燃焼ガス温度(℃)(基準　800以上)	１号炉	―	―	924										炉内上部
	２号炉	937	944	930										
	３号炉	941	945	930										
集じん器に流入する燃焼ガス温度(℃)(基準　200以下)	１号炉	―	―	154										ろ過式集じん器入口
	２号炉	152	152	153										
	３号炉	154	155	154										
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)(基準　100以下)	１号炉	―	―	8.5										煙突接続部手前煙道
	２号炉	11.3	13.5	12.2										
	３号炉	7.7	11.4	11.8										

３　冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

設備名	号炉	除去年月日
冷却設備(ボイラー、減温塔)	１号炉	焼却期間中、毎日実施。
	２号炉	焼却期間中、毎日実施。
	３号炉	焼却期間中、毎日実施。
排ガス処理設備(ろ過式集じん器)	１号炉	焼却期間中、毎日実施。
	２号炉	焼却期間中、毎日実施。
	３号炉	焼却期間中、毎日実施。

４　ダイオキシン類の濃度

排ガスを採取した年月日					採取位置
測定結果の得られた年月日					煙突排ガス測定孔
ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m^3N)(排出基準　0.1以下)	１号炉				
	２号炉				
	３号炉				

５　ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

排ガスを採取した年月日		令和８年									令和９年			採取位置
		4月15日	5月7日											
測定結果の得られた年月日		令和８年									令和９年			
		5月20日	6月5日											
硫黄酸化物量(m^3N/h)(排出基準　36以下)	１号炉	－	－											煙　突排ガス測定孔
	２号炉	－												
	３号炉		－											
ばいじん濃度(g/m^3N)(排出基準　0.04以下)	１号炉	－	－											
	２号炉	－	<0.001											
	３号炉	<0.001	－											
塩化水素濃度(mg/m^3N)(排出基準　700以下)	１号炉	－	－											
	２号炉	－	<4.1											
	３号炉	5.6	－											
窒素酸化物濃度(cm^3/m^3N)(排出基準　250以下)	１号炉	－	－											
	２号炉	－	16											
	３号炉	16	－											