

排ガスを採取した年月日		令和6年								令和7年			採取位置
		4月16日	5月27日	6月6日	7月2日	8月2日	9月3日	10月30日					
測定結果の得られた年月日		令和6年							令和7年				
		5月16日	6月11日	7月16日	8月20日	9月4日	9月25日	11月27日					
硫黄酸化物量(m³N/h) (排出基準 57以下)	1号炉	-	0.20	0.28	0.13	-	-	-				煙突 接続部 手前煙道	
	2号炉	0.21	-	-	-	0.14	0.16	0.11					
ばいじん濃度(g/m³N) (排出基準 0.08以下)	1号炉	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-					
	2号炉	<0.001	-	-	-	<0.001	0.001	<0.001					
塩化水素濃度(mg/m³N) (排出基準 700以下)	1号炉	-	17	17	5.6	-	-	-					
	2号炉	21	-	-	-	34	9.7	4.9					
窒素酸化物濃度(cm³/m³N) (排出基準 250以下)	1号炉	-	60	64	51	-	-	-					
	2号炉	36	-	-	-	38	48	57					