

1 処分した一般廃棄物の種類及び量(t)

2 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均）

3 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

4 ダイオキシン類の濃度

5 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

排ガスを採取した年月日		令和7年								令和8年			採取位置
		4月14日	5月28日	6月2日									
測定結果の得られた年月日		令和7年								令和8年			採取位置
		5月16日	6月26日	6月26日									
硫黄酸化物量(m ³ N/h) (排出基準 57以下)	1号炉	-	0.30	0.39								煙突 接続部 手前煙道	
	2号炉	0.37	-	-									
ばいじん濃度(g/m ³ N) (排出基準 0.08以下)	1号炉	-	<0.001	<0.001									
	2号炉	<0.001	-	-									
塩化水素濃度(mg/m ³ N) (排出基準 700以下)	1号炉	-	29	52									
	2号炉	32	-	-									
窒素酸化物濃度(cm ³ /m ³ N) (排出基準 250以下)	1号炉	-	56	43									
	2号炉	55	-	-									