

1 処分した一般廃棄物の種類及び量(ｔ)

種類	号炉	令和6年										令和7年			合 計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
可燃ごみ	1号炉	0.00	1,062.73	3,142.10	356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.58	1,975.15	0.00	8,915.95	
	2号炉	2,833.24	130.44	0.00	746.25	2,970.93	811.32	831.87	2,981.82	549.11	0.00	0.00	1,873.66	13,728.64	
	合 計	2,833.24	1,193.17	3,142.10	1,102.64	2,970.93	811.32	831.87	2,981.82	549.11	2,379.58	1,975.15	1,873.66	22,644.59	

2 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均）

項 目	号炉	令和6年										令和7年			測定位置
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
燃焼室中の燃焼ガス温度(℃) (基準 800以上)	1号炉	-	996	1,002	1,015	-	-	-	-	-	1,008	1,000	-	炉内上部	
	2号炉	978	958	-	945	975	954	986	997	999	-	-	1,012		
集じん器に流入する燃焼ガス 温度(℃) (基準 200以下)	1号炉	-	202	202	202	-	-	-	-	-	203	203	-	集じん器入口	
	2号炉	194	194	-	194	194	194	194	194	194	-	-	194		
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm) (基準 100以下)	1号炉	-	4.9	7.2	8.5	-	-	-	-	-	11.3	9.9	-	煙突接続部 手前煙道	
	2号炉	7.4	12.1	-	12.3	5.7	4.3	8.0	7.4	8.8	-	-	9.7		

3 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

設備名		号炉	除去年月日
冷却設備	ボイラー	1号炉	焼却期間中、毎日実施。
		2号炉	焼却期間中、毎日実施。
	ガス冷却室	1号炉	令和6年7月11日～7月12日、7月17日、令和7年3月21日～22日、3月24日
		2号炉	令和6年5月15日～5月17日、10月5日、10月7日～10月8日、12月14日、12月16日～12月17日
	減温塔	1号炉	焼却期間中、毎日実施。
		2号炉	焼却期間中、毎日実施。
排ガス処理設備 (ろ過式集じん機)		1号炉	焼却期間中、毎日実施。
		2号炉	焼却期間中、毎日実施。

4 ダイオキシン類の濃度

排ガスを採取した年月日		令和6年6月27日	令和6年11月19日	採取位置
測定結果の得られた年月日		令和6年7月26日	令和6年12月19日	煙突接続部 手前煙道
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) (排出基準 1以下)	1 号炉	0.013	－	
	2 号炉	－	0.0015	

5 ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

排ガスを採取した年月日		令和6年										令和7年			採取位置
		4月16日	5月27日	6月6日	7月2日	8月2日	9月3日	10月30日	11月13日	12月3日	1月16日	2月4日	3月18日		
測定結果の得られた年月日		令和6年										令和7年			
		5月16日	6月11日	7月16日	8月20日	9月4日	9月25日	11月27日	12月20日	1月17日	2月27日	3月10日	3月25日		
硫黄酸化物量(m ³ /h) (排出基準 57以下)	1号炉	-	0.20	0.28	0.13	-	-	-	-	-	0.25	0.38	-	煙突 接続部 手前煙道	
	2号炉	0.21	-	-	-	0.14	0.16	0.11	0.42	0.34	-	-	0.11		
ばいじん濃度(g/m ³ N) (排出基準 0.08以下)	1号炉	-	<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	-		
	2号炉	<0.001	-	-	-	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	-	-	<0.001		
塩化水素濃度(mg/m ³ N) (排出基準 700以下)	1号炉	-	17	17	5.6	-	-	-	-	-	32	45	-		
	2号炉	21	-	-	-	34	9.7	4.9	43	17	-	-	19		
窒素酸化物濃度(cm ³ /m ³ N) (排出基準 250以下)	1号炉	-	60	64	51	-	-	-	-	-	33	36	-		
	2号炉	36	-	-	-	38	48	57	43	37	-	-	51		