

令和7年度 クリンピーの丘

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量(t)

種類	令和7年									令和8年			合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
不燃物等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	9.50	10.02	13.36	14.16									47.04

2 擁壁等、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検結果

点検年月日		令和7年								令和8年			
		4月21日	5月23日	6月17日	7月23日								
点検箇所 の異状の 有無	擁壁等	無	無	無	無								
	調整池	無	無	無	無								
	処理設備	無	無	無	無								
	防凍	無	無	無	無								

措置を講じた年月日及び内容

3 最終処分場の残余の埋立容量(m³)

測定年月日	残余の埋立容量

令和7年度 クリンピーの丘水質検査結果別表（放流水、地下水）

○ 放流水

採取場所	水処理施設放流管	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取年月日		令和7年									令和8年		
		4月22日	5月20日	6月17日	7月22日								
結果の得られた年月日		令和7年									令和8年		
		5月1日	5月27日	6月24日	7月29日								
検査項目	単位	排出基準											
水素イオン濃度 (pH)		5.8～8.6	8.0	8.0	8.1	8.0							
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/ℓ	60以下	1.0	0.9	0.6	0.6							
化学的酸素要求量 (COD)	mg/ℓ	90以下	1.6	1.5	3.7	3.2							
浮遊物質 (SS)	mg/ℓ	60以下	<1	<1	<1	<1							
窒素含有量	mg/ℓ	60以下 (日間平均)	2.6	3.3	3.6	4.2							

○ 地下水（上流側）

採取場所	上流側井戸	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取年月日		令和7年									令和8年		
		4月22日	5月20日	6月17日	7月22日								
結果の得られた年月日		令和7年									令和8年		
		5月1日	5月27日	6月24日	7月29日								
	単位	排出基準											
塩化物イオン	mg/ℓ	—	6	5	6	5							
電気伝導率	μ S/cm	—	110	95	280	130							

○ 地下水（下流側）

採取場所	下流側井戸	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取年月日		令和7年									令和8年		
		4月22日	5月20日	6月17日	7月22日								
結果の得られた年月日		令和7年									令和8年		
		5月1日	5月27日	6月24日	7月29日								
検査項目	単位	排出基準											
塩化物イオン	mg/ℓ	—	5	8	7	15							
電気伝導率	μ S/cm	—	220	170	180	390							