令和６年度　南部清掃センター

１　処分した一般廃棄物の種類及び量（ｔ）

種類	号炉	令和６年									令和７年			合　計
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	
可燃ごみ	１号炉	235.16	0.00	0.00	848.56	3,248.48	3,160.99	3,325.48	3,053.84					13,872.51
	２号炉	2,886.33	3,258.10	3,138.13	3,279.10	3,037.55	3,109.47	842.38	0.00					19,551.06
	３号炉	3,053.47	3,281.66	3,195.70	2,652.44	0.00	0.00	2,608.89	3,068.99					17,861.15
	合計	6,174.96	6,539.76	6,333.83	6,780.10	6,286.03	6,270.46	6,776.75	6,122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	51,284.72

２　燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度（連続測定の日平均）

項　目	号炉	令和６年									令和７年			測定位置
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	
燃焼室中の燃焼ガス温度(℃)(基準　800以上)	１号炉	960	－	－	948	933	927	949	947					炉内上部
	２号炉	931	911	918	917	885	903	908	－					
	３号炉	937	922	926	921	－	－	939	934					
集じん器に流入する燃焼ガス温度(℃)(基準　200以下)	１号炉	157	－	－	154	154	154	154	153					ろ過式集じん器入口
	２号炉	153	153	153	154	154	154	153	－					
	３号炉	154	154	154	154	－	－	154	154					
排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)(基準　100以下)	１号炉	9.8	－	－	12.7	11.3	9.2	9.1	8.2					煙突接続部手前煙道
	２号炉	13.3	11.3	11.8	11.9	11.2	10.9	10.6	－					
	３号炉	10.3	9.9	10.8	11.6	－	－	8.9	7.5					

３　冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った日

設備名	号炉	除去年月日
冷却設備(ボイラー、減温塔)	１号炉	焼却期間中、毎日実施。
	２号炉	焼却期間中、毎日実施。
	３号炉	焼却期間中、毎日実施。
排ガス処理設備(ろ過式集じん器)	１号炉	焼却期間中、毎日実施。
	２号炉	焼却期間中、毎日実施。
	３号炉	焼却期間中、毎日実施。

４　ダイオキシン類の濃度

排ガスを採取した年月日		令和6年8月7日	令和6年9月11日	令和6年10月15日	採取位置
測定結果の得られた年月日		令和6年9月6日	令和6年10月11日	令和6年11月18日	煙突排ガス測定孔
ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m^3N)(排出基準　0.1以下)	１号炉	－	0.00033	－	
	２号炉	0.0000017	－	－	
	３号炉	－	－	0.00051	

５　ばい煙量又はばい煙濃度測定結果

排ガスを採取した年月日		令和６年									令和７年			採取位置
		－	5月7日	7月1日	8月1日	9月2日	10月1日							
測定結果の得られた年月日		令和６年								令和７年				
		－	5月27日	8月20日	9月4日	9月25日	11月25日							
硫黄酸化物量(m^3N/h)(排出基準　36以下)	１号炉	－	－	－	<0.090	－	<0.084							煙　突排ガス測定孔
	２号炉	－	<0.074	<0.081	－	<0.074	－							
	３号炉	－	<0.070	0.074	－	－	－							
ばいじん濃度(g/m^3N)(排出基準　0.04以下)	１号炉	－	－	－	<0.001	－	<0.001							
	２号炉	－	<0.001	<0.001	－	0.0009	－							
	３号炉	－	<0.001	<0.001	－	－	－							
塩化水素濃度(mg/m^3N)(排出基準　700以下)	１号炉	－	－	－	<4.2	－	<4.0							
	２号炉	－	<4.4	<4.4	－	<4.3	－							
	３号炉	－	<4.1	4.1	－	－	－							
窒素酸化物濃度(cm^3/m^3N)(排出基準　250以下)	１号炉	－	－	－	20	－	18							
	２号炉	－	26	11	－	14	－							
	３号炉	－	15	6.2	－	－	－							