

排ガスを採取した年月日		令和7年								令和8年				採取位置
		-	5月7日	6月3日	7月18日									
測定結果の得られた年月日		令和7年								令和8年				
		-	6月17日	6月26日	8月22日									
硫黄酸化物量(m ³ N/h) (排出基準 36以下)	1号炉	-	<0.084		<0.078								煙 突 排ガス 測定孔	
	2号炉	-												
	3号炉	-	<0.069	0.08										
ばいじん濃度(g/m ³ N) (排出基準 0.04以下)	1号炉	-	<0.001		<0.001									
	2号炉	-												
	3号炉	-	<0.001	<0.001										
塩化水素濃度(mg/m ³ N) (排出基準 700以下)	1号炉	-	<4.0		<4.1									
	2号炉	-												
	3号炉	-	<3.8	<4.6										
窒素酸化物濃度(cm ³ /m ³ N) (排出基準 250以下)	1号炉	-	18		17									
	2号炉	-												
	3号炉	-	20	23										