

ブロック塀等の安全点検のお願い

今般の大阪府北部地震において発生した人身事故を受け、ブロック塀等を所有・管理されている皆さんには、国土交通省より示されているブロック塀の点検のチェックポイントによる安全点検をお願いします。

安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示及び補修、撤去等をお願いします。

なお、道路に面する塀を撤去する場合は、「いわき市ブロック塀等撤去支援事業」の活用をご検討ください。

ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう
まず外観で 1 ～ 5 をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

□1. 塀は高すぎないか

- ・塀の高さは地盤から 2.2m 以下か。

□2. 塀の厚さは十分か

- ・塀の厚さは 10cm 以上か。

(塀の高さが 2m 超 2.2m 以下の場合は 15cm 以上)

□3. 控え壁はあるか(塀の高さが 1.2m 超の場合)

- ・塀の長さ 3.4m 以下ごとに、
塀の高さの 1/5 以上突出した控え壁があるか。

□4. 基礎があるか

- ・コンクリートの基礎があるか。


□5. 塀は健全か

- ・塀に「傾き」、「ひび割れ」はないか。

《専門家に相談しましょう》

□6. 塀に鉄筋は入っているか

- ・塀の中に直径 9mm 以上の鉄筋が、縦横とも 80cm 間隔以下で配筋されており、縦筋は壁
頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれ「かぎ掛け」されているか。
- ・基礎の根入れ深さは 30cm 以上か。(塀の高さが 1.2m 超の場合)



組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)の塀の場合

□1. 塀の高さは地盤から 1.2m 以下か

□2. 塀の厚さは十分か

□3. 塀の長さ 4m 以下ごとに、塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え壁があるか

□4. 基礎があるか

□5. 塀に「傾き」、「ひび割れ」はないか

《専門家に相談しましょう》

□6. 基礎の根入れ深さは 20cm 以上か

安全点検等のご相談・お問い合わせ
福島県建築士事務所協会いわき支部
(事務局：有限会社 嵐設計事務所)
電話：0246-63-7489

・お問い合わせ先
いわき市都市建設部建築指導課
電話：22-7516