

ブロック塀等点検表

所在地			
高 さ	m	延 長	m

点検項目		□コンクリートブロック造	□組積造 (石造、レンガ造等)	調査結果		
				適合	不適合	不明
1	高さ	塀の高さは2.2m以下	塀の高さは1.2m以下	☐ はい	☐ いいえ	
2	厚さ	塀の高さが2m以下の場合、厚さ10cm以上	塀の高さの1/10以上	☐ はい	☐ いいえ	
		塀の高さが2m超の場合、厚さ15cm以上				
3	控え壁	塀の長さ3.4m以下ごとに 塀の高さの1/5以上 突出した控え壁がある (塀の高さが1.2m以下の 場合は除く)	塀の長さ4m以下ごとに 塀の厚さの1.5倍以上 突出した控え壁がある	☐ はい	☐ いいえ	
4	基礎	基礎の丈35cm以上、 根入れの深さ30cm以上 (塀の高さが1.2m以下の 場合は除く)	基礎の根入れの深さ 20cm以上	☐ はい	☐ いいえ	☐ 不明
5	老朽化	傾き、ひび割れ等がない	傾き、ひび割れ等がない	☐ はい	☐ いいえ	
6	鉄筋の有無	塀の中に直径9mm以上の 鉄筋が縦横に80cm以下の 間隔で配置されている		☐ はい	☐ いいえ	☐ 不明
点検結果		☐ 点検項目の全てで適合している ☐ 点検項目のうち、一つでも適合していない				

注意) □のある欄は、該当ある箇所にレ印を付けてください。

※受付欄	※備考