

令和4年度 好間工業用水【配水】

採取月日		基準値*1	標準値*2	単位	2023/2/7
採取時間					9:30
天気(前日/当日)					晴/曇
気温					10.8
1	水温	25	-	°C	6.5
2	濁度	15	-	度	3.8
3	水素イオン濃度	6.0~8.5	-	-	7.7
4	アルカリ度(酸消費量)	-	75	mg/L	33
5	硬度(全硬度)	-	120	mg/L	32
6	蒸発残留物(全蒸発残留物)	-	250	mg/L	79
7	塩素イオン(塩化物イオン)	-	80	mg/L	9.5
8	鉄イオン(鉄)	-	0.3	mg/L	0.18
9	マンガン	-	0.2	mg/L	0.016

*1 いわき市工業用水道事業給水条例(令和4年6月22日いわき市条例第12号)

*2 工業用水道供給水質標準値(昭和46年3月日本工業用水協会工業用水水質基準制定委員会制定)

工業用水道の供給水質は工業用水道使用者全体の用途を考慮して効率的、経済的に定めることとなるので、原水の水質の状況によっては本表により難しい場合もある。