

令和6年度 好間工業用水道の配水の測定結果

採取月日	2024/5/7		基準値		
採取時間	9:50				
天気(前日/当日)	晴/雨				
-	気温	17.8	-	-	°C
1	水温	19.0	25	-	°C
2	濁度	5.7	15	20	度(mg/L)
3	水素イオン濃度	7.1	6.0~8.5	6.5~8.0	-
4	アルカリ度	36	-	75	mg/L
5	硬度	39	-	120	mg/L
6	蒸発残留物	90	-	250	mg/L
7	塩素イオン	9.3	-	80	mg/L
8	鉄イオン	0.22	-	0.3	mg/L
9	マンガン	0.016	-	0.2	mg/L
	評価	適	※1	※2	-

※1 いわき市工業用水道事業給水条例(令和4年6月22日いわき市条例第12号)

※2 工業用水道の供給標準水質の基準値(昭和46年日本工業用水協会・工業用水水質基準策定委員会)

当該数値は、工業用水道使用者全体の用途を考慮して効率的・経済的に定めたものであることから、取水の水質の状況によっては、工業用水道の供給水質が上表により難しい場合がある。