

令和7年度 好間工業用水道の配水の測定結果

採取月日		2025/5/7	2025/11/4	基準値(※3)		
採取時間		8:55	9:00			
天気(前日/当日)		雨/晴	晴/晴			
-	気温	17.1	11.5	-	-	°C
1	水温	16.0	14.0	25	-	°C
2	濁度	7.8	5.3	15	20	度(mg/L)
3	水素イオン濃度	7.6	7.2	6.0~8.5	6.5~8.0	-
4	アルカリ度	31	34	-	75	mg/L
5	硬度	35	36	-	120	mg/L
6	蒸発残留物	98	97	-	250	mg/L
7	塩素イオン	7.2	8.0	-	80	mg/L
8	鉄	0.30	0.27	-	0.3	mg/L
9	マンガン	0.054	0.025	-	0.2	mg/L
評価		適	適	(※1)	(※2)	-

※1 いわき市工業用水道事業給水条例(令和4年6月22日いわき市条例第12号)

※2 工業用水道の供給標準水質の基準値(昭和46年日本工業用水協会・工業用水水質基準策定委員会)

当該数値は、工業用水道使用者全体の用途を考慮して効率的・経済的に定めたものであることから、取水の水質の状況によっては、工業用水道の供給水質が上表により難しい場合がある。

※3 同一項目の基準値について、※1及び※2が存在する場合、※1を優先する。