

令和 8 年度 好間工業用水道の配水の測定結果

採取月日		2026/5/19	基準値 (※ 3)			
採取時間		11:15				
天気 (前日/当日)		晴/晴				
1	水温	24.5	常温	-	°C	
2	濁度	4.7	15	20	度 (mg/L)	
3	水素イオン濃度	7.2	6.0~8.5	6.5~8.0	-	
4	アルカリ度	37	-	75	mg/L	
5	硬度	42	-	120	mg/L	
6	蒸発残留物	100	-	250	mg/L	
7	塩素イオン	7.7	-	80	mg/L	
8	鉄イオン	0.37	-	0.3	mg/L	
9	マンガン	0.075	-	0.2	mg/L	
評価		-	(※ 1)	(※ 2)	-	

※ 1 いわき市工業用水道事業給水条例 (令和 4 年 6 月 22 日いわき市条例第 12 号)

※ 2 工業用水道の供給標準水質の値 (昭和 46 年 日本工業用水協会・工業用水水質基準策定委員会)

当該数値は、工業用水道使用者全体の用途を考慮して効率的・経済的に定めたものであることから、取水の水質の状況によっては、工業用水道の供給水質が上表により難しい場合がある。

※ 3 同一項目の基準値について、※ 1 及び※ 2 が存在する場合、※ 1 を優先する。