

第2号様式
(第10条関係)

(文書指摘)

是正又は改善を要する事項

監査担当者 係長 大島 健志
主事 泉田 賢

監査の対象となる事業者及び放課後児童クラブの名称	青陽児童育成クラブ	
監査実施年月日	令和6年8月27日(火)	
事項	内容	根拠
消火器の設置について	消火器は児童クラブ専門室のある1階に4台設置されていたが、全て使用期限を超えていた。	いわき市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第7条第1項 放課後児童健全育成事業者は、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意及び訓練をするように努めなければならない。