

**件名：南部清掃センターで発生する余剰電力の売却**

No.	質問事項	回答
1	<b>【入札保証金について】</b> 入札参加申請時に申請する公共施設電力買取実績書（様式2）に一件以上記載があれば免除される認識でよろしいでしょうか。	入札保証金の免除については、公告文7「保証金及び支払い条件」に記載のとおりです。
2	<b>【契約保証金について】</b> 公告に「財務規則第136条の規定に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する」と記載がありますが、公共施設電力買取実績（様式2）に二件以上の記載を以って第136条(4)の免除条件に該当すると認められますでしょうか。 契約書案第6条には免除の文言があるので、落札を以って免除が認められるのでしょうか。	公共施設電力買取実績（様式2）は、一般競争入札の参加資格の確認を受けるための必要書類であるため、この様式を以って契約保証金の免除条件に該当すると認められることではありません。 また、契約書案第6条について、落札後に受注者が、いわき市財務規則第136条6の規定に該当する場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。
3	<b>【環境価値について】</b> 環境価値は受注者に帰属し、非化石証書の取得については受注者が行う認識でよろしいでしょうか。	本施設は令和2年9月をもってFIT認定期間が満了となっております。卒FITとなる電源の非化石電源登録等の手続きは、非化石電源から発電される電気を買い取る小売電気事業者が申請を行うものとされているため、現時点では非化石証書として顕在化されておりませんが、毎月売電する余剰電力には過去にFIT認定を受けた電源が含まれております。
4	<b>【入札書について】</b> 入札書に記載する日付は入札日、入札書記入日どちらでしょうか。 また、二重封筒、封印に指定がありましたら教えてください。	入札日をご記入ください。 また、入札書及び公告で指定する書類を郵送する際は、一般競争入札公告一覧の「入札に必要な書類」を市ホームページよりご参照ください。
5	<b>【容量市場について】</b> 容量市場に参入していますか。されている場合何電源で登録されていますでしょうか。	容量市場への参入は行っておりません。
6	<b>【計画について】</b> 月間（週ごとの平日・休日、8時から22時とそれ以外の時間帯における最大および最小電力※1時間の平均kW）、年間（月ごとの平日・休日、8時から22時とそれ以外の時間帯における最大および最小電力※1時間の平均kW）でご提出いただくことは可能でしょうか。	一般競争入札公告一覧の別添1 仕様書（別紙）に令和8・9年度予定売電電力量の年間（月ごとの平日・休日、8時から22時とそれ以外の時間帯における電力）を記した資料がございますのでご参照ください。
7	<b>【設備工事について】</b> 契約期間内に設備工事の予定がある場合、工事費用は発注者側で負担となる認識でよろしいでしょうか。	施設維持管理上の設備工事にかかる費用については、発注者側が負担となります。

8	【売電電力量実績データ】 直近1年間の30分ごとの売電電力量データをExcelにて提供いただきたい。	過去1年分の売電実績値（30分値、R6.12.1～R7.11.30）を提出いたします。別添資料1をご参照ください。
9	【発電側課金】 発電側課金にかかる契約電力についてご教示いただきたい。	基本料金の算定に必要な当施設の同時最大受電電力は、2,500kWとなります。 また、需要側の託送契約電力は、1,600kWとなります。（令和7年度実績）
10	【発電側課金】 発電側課金の割引区分と割引単価についてご教示いただきたい。	当施設での発電側課金割引区分は、「A-2」の割引区分となります。
11	【発電側課金】 入札単価には発電側課金は含めず、電力単価と非化石価値を合算した単価を記載するという認識で良いか。	お見込みのとおりです。
12	【発電側課金】 契約書から、発電側課金は市が負担する認識であるが、相殺方法は受給電力量料金から差し引かれるという認識で良いか？	仕様書「4 仕様 (1) その他」のとおり、余剰電力料金（買取料金）と相殺清算することを原則とします。
13	【工事】 工事予定の有無についてご教示いただきたい。また、計量器交換等発生した場合等においての工事費用はどちらが負担することになるかご教示いただきたい。	令和8・9年度の発電設備にかかる工事予定は下記のとおりです。 令和8年度：無 令和9年度：発電用蒸気タービン整備工事（法定整備） また、計量器交換等が発生した場合の工事費用の支払いについては、契約後の協議により決定することとします。 なお、現状の計量器については、令和7年7月に交換済みです。
14	【発電計画】 定期点検補修以外の中間点検等の有無についてご教示いただきたい。	定期点検補修以外の中間点検等の実施予定はありません。
15	【発電計画】 令和8、9年度年間運転計画及び売電電力量計画をExcelにて提供いただきたい。	No. 6と同様
16	【発電計画】 直近1年において、トラブル等による計画外停止が発生した回数およびそれぞれの停止期間についてご教示いただきたい。	直近1年間における計画外停止はございません。
17	【契約者】 現在の契約者（売却先事業者）と落札単価をご教示いただきたい。	契約者：ゼロワットパワー株式会社 落札単価：374,354,778円/2年（令和6・7年度）

18	契約書記載の発電側課金について、「発注者は、第4条により算定された料金から発電側課金額を差し引いた料金を、翌月14日までに受注者に請求」とありますが、発注者さま負担という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
19	契約書記載の支払い期日について、月末とすることは可能でしょうか。	支払い期日については、契約書（案）第6条記載のとおりです。
20	契約保証金が発生する場合の納金方法および支払い期日をご教示いただけますでしょうか。	一般競争入札公告一覧の別添3 入札心得の「3 契約の条件 (3)」のとおりです。
21	事業概要書の添付書類について、弊社HPのコピーでよろしいでしょうか。	了とします。
22	仕様書等に容量市場収入に関する取扱いの記載がない認識ですが、容量市場の取り扱いをご教示ください。	No. 5と同様
23	入札に際し必要となる印鑑はすべて認印でよいという理解でよろしいでしょうか。	入札に際し必要となる印鑑については、法人名入り代表者印、又は法人印及び代表者印の押印をしてください。
24	本施設における売電電力量は、非バイオマス分も含めてすべからく非化石（再エネ指定あり）の理解でよろしいでしょうか。	本施設における売電電力量には過去にFIT認定を受けた電源（非FIT非化石認定）が含まれております。当時の認定書では燃料区分「E 一般廃棄物・木質バイオマス以外のバイオマス」として非化石（再エネ指定あり）認定を受けております。
25	容量市場に参加していますでしょうか。また仮に参加していた場合、容量市場収入の事業者への返還はありますでしょうか。	No. 5と同様
26	30分ごとの発電実績値について、Excelファイルでご提供いただくことは可能でしょうか。	No. 8と同様
27	直近1年分の30分毎発電量データをエクセルでいただけますでしょうか。	No. 8と同様
28	現在の売却先をご教示ください。	No. 17と同様

29	基準計量日は1日の認識で相違ないでしょうか。	お見込みのとおりです。
30	発電落札した際には、発電計画値を年間、月間、週間、翌々日、翌日の提出を行いますので、計画値の提供をお願いします。	計画値の提供については、契約後の協議により決定することとします。