

工事名: 常磐上湯長谷町配水管(第186-190号外)改良工事

No.	質問事項	回答
1	第4号代価表内、起泡材につきましてお伺い致します。 混和量をご教示いただきたく存じます。 何卒よろしくお願ひ申し上げます。	水道施設工事共通仕様書 第3章 第8節 推進工事 6 中込め注入 2に基づき、エアミルクの標準混和量は0.4%です。積算上は混和量0.4%以上の材料を採用しています。