令和8年度　四時ダム【原水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/6												最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				9:45																
		天気(前日/当日)				曇/晴																
		気温	－	－	℃	17.2												17.2	－	17.2	1	
		水温	－	－	℃	13.0												13.0	－	13.0	1	
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	36												36	－	36	1	1
	2	大腸菌	－	－	－	検出												1/1	－	－	1	2
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003												<0.0003	－	<0.0003	1	3
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005												<0.00005	－	<0.00005	1	4
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001												<0.001	－	<0.001	1	5
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001												<0.001	－	<0.001	1	6
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001												<0.001	－	<0.001	1	7
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002												<0.002	－	<0.002	1	8
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.005												0.005	－	0.005	1	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.32												0.32	－	0.32	1	11
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08												<0.08	－	<0.08	1	12
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02												<0.02	－	<0.02	1	13
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002												<0.0002	－	<0.0002	1	14
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005												<0.005	－	<0.005	1	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004												<0.004	－	<0.004	1	16
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002												<0.002	－	<0.002	1	17
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001												<0.001	－	<0.001	1	18
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001												<0.001	－	<0.001	1	19
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	20
	21	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001												<0.001	－	<0.001	1	21
	22	塩素酸	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	22
	23	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	23
	24	クロロホルム	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	24
	25	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	25
	26	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	26
	27	臭素酸	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	27
	28	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	28
	29	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	29
	30	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	30
	31	ブロモホルム	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	31
	32	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	32
	33	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01												<0.01	－	<0.01	1	33
	34	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.06												0.06	－	0.06	1	34
	35	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.06												0.06	－	0.06	1	35
	36	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01												<0.01	－	<0.01	1	36
	37	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	5.0												5.0	－	5.0	1	37
	38	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.010												0.010	－	0.010	1	38
	39	塩化物イオン	－	－	mg/L	2.9												2.9	－	2.9	1	39
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	30												30	－	30	1	40
	41	蒸発残留物	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	41
	42	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02												<0.02	－	<0.02	1	42
	43	ジェオスミン	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	43
	44	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	44
	45	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005												<0.005	－	<0.005	1	45
	46	フェノール類	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	46
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	1.0												1.0	－	1.0	1	47
	48	pH値	－	－	－	7.8												7.8	－	7.8	1	48
	49	味	－	－	－	－												－	－	－	0	49
	50	臭気	－	－	－	藻臭・土臭												－	－	－	1	50
	51	色度	－	－	度	3												3	－	3	1	51
	52	濁度	－	－	度	3.3												3.3	－	3.3	1	52
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002												<0.0002	－	<0.0002	1	1
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002												<0.0002	－	<0.0002	1	2
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001												<0.001	－	<0.001	1	3
	5	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004												<0.0004	－	<0.0004	1	5
	8	トルエン	－	－	mg/L	<0.04												<0.04	－	<0.04	1	8
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	9
	13	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	13
	14	抱水クロラール	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	14
	15	農薬類	－	－	－	－												－	－	－	0	15
	16	残留塩素	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	16
	19	遊離炭酸	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	19
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03												<0.03	－	<0.03	1	20
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002												<0.002	－	<0.002	1	21
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	22
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	6												6	－	6	1	23
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－												－	－	－	0	27
	28	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－												－	－	－	0	28
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01												<0.01	－	<0.01	1	29
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007												<0.007	－	<0.007	1	要1
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04												<0.04	－	<0.04	1	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－												－	－	－	0	ク1
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－												－	－	－	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－												－	－	－	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－												－	－	－	0	ク4
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	74												74	－	74	1	1
	2	BOD	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	2
	3	COD	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	3
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	5.1												5.1	－	5.1	1	4
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	5
	6	酸度	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	6
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	7
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	8
	9	総窒素	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	9
	10	総リン	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	10
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	<0.02												<0.02	－	<0.02	1	11
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.060												0.060	－	0.060	1	12

令和8年度　小玉ダム【原水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/7												最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:20																	
		天気(前日/当日)				晴/曇																	
		気温	－	－	℃	13.6												13.6	－	13.6	1		
		水温	－	－	℃	12.6												12.6	－	12.6	1		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	74												74	－	74	1	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	検出												1/1	－	－	1	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003												<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005												<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001												<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001												<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001												<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002												<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004												<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.38												0.38	－	0.38	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08												<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02												<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002												<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005												<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004												<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002												<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001												<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001												<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001												<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	22	
	23	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	23	
	24	クロロホルム	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	24	
	25	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	25	
	26	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	26	
	27	臭素酸	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	27	
	28	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	28	
	29	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	29	
	30	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	30	
	31	ブロモホルム	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	31	
	32	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01												<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.18												0.18	－	0.18	1	34	
	35	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.39												0.39	－	0.39	1	35	
	36	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01												<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	8.0												8.0	－	8.0	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.090												0.090	－	0.090	1	38	
	39	塩化物イオン	－	－	mg/L	7.2												7.2	－	7.2	1	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	29												29	－	29	1	40	
	41	蒸発残留物	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	41	
	42	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02												<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005												<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	0.9												0.9	－	0.9	1	47	
	48	pH値	－	－	－	7.6												7.6	－	7.6	1	48	
	49	味	－	－	－	－												－	－	－	0	49	
	50	臭気	－	－	－	藻臭												－	－	－	1	50	
	51	色度	－	－	度	7												7	－	7	1	51	
	52	濁度	－	－	度	5.7												5.7	－	5.7	1	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002												<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002												<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001												<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004												<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	－	mg/L	<0.04												<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	13	
	14	抱水クロラール	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	14	
	15	農薬類	－	－	－	－												－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	16	
	19	遊離炭酸	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03												<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002												<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	6												6	－	6	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－												－	－	－	0	27	
	28	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－												－	－	－	0	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01												<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007												<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04												<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－												－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－												－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－												－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－												－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	89												89	－	89	1	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	4.6												4.6	－	4.6	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－												－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	<0.02												<0.02	－	<0.02	1	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.040												0.040	－	0.040	1	12	