令和8年度　平浄水場(小川江筋)【原水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/7	2026/5/18											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				8:40	8:45																
		天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴																
		気温	-	-	℃	16.6	22.0											22.0	16.6	19.3	2		
		水温	-	-	℃	14.5	16.5											16.5	14.5	15.5	2		
水質基準項目	1	一般細菌	-	-	個/mL	1,200	1,400											1,400	1,200	1,300	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	-	-	-	検出	検出											2/2	-	-	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-											<0.0003	-	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-											<0.00005	-	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-											<0.002	-	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-											<0.004	-	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001											<0.001	-	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.66	-											0.66	-	0.66	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-											<0.08	-	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-											<0.02	-	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-											<0.0002	-	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-											<0.005	-	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-											<0.004	-	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-											<0.002	-	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	20	
	21	ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	22	
	23	クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	23	
	24	クロロホルム	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	24	
	25	ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	25	
	26	ジブロモクロロメタン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	26	
	27	臭素酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	27	
	28	総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	28	
	29	トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	29	
	30	ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	30	
	31	ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	31	
	32	ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	0.20	-											0.20	-	0.20	1	34	
	35	鉄及びその化合物	-	-	mg/L	0.44	-											0.44	-	0.44	1	35	
	36	銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	8.9	-											8.9	-	8.9	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	0.033	-											0.033	-	0.033	1	38	
	39	塩化物イオン	-	-	mg/L	8.8	9.2											9.2	8.8	9.0	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	41	-											41	-	41	1	40	
	41	蒸発残留物	-	-	mg/L	-	70											70	-	70	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-											<0.02	-	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-											<0.005	-	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005											<0.0005	-	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	1.5	1.5											1.5	1.5	1.5	2	47	
	48	pH値	-	-	-	7.7	7.4											7.7	7.4	7.6	2	48	
	49	味	-	-	-	-	-											-	-	-	0	49	
	50	臭気	-	-	-	藻臭・土臭	藻臭・土臭											-	-	-	2	50	
	51	色度	-	-	度	9	6											9	6	8	2	51	
	52	濁度	-	-	度	4.1	1.5											4.1	1.5	2.8	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-											<0.0002	-	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-											<0.0002	-	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	-	-	mg/L	<0.0004	-											<0.0004	-	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	-	-	mg/L	<0.04	-											<0.04	-	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	13	
	14	抱水クロラール	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	14	
	15	農薬類	-	-	-	-	-											-	-	-	0	15	
	16	残留塩素	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	16	
	19	遊離炭酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	mg/L	<0.03	-											<0.03	-	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	-	-	mg/L	<0.002	-											<0.002	-	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	22	
	23	臭気強度(TON)	-	-	-	4	-											4	-	4	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-1.5											-1.5	-	-1.5	1	27	
	28	従属栄養細菌	-	-	個/mL	-	-											-	-	-	0	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.007	-											<0.007	-	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	-	-	mg/L	<0.04	-											<0.04	-	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	-	-	個/10L	-	-											-	-	-	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	-	-	個/10L	-	-											-	-	-	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	-	-	MPN/100mL	-	-											-	-	-	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	-	-	個/10mL	-	-											-	-	-	0	ク4	
	1	電気伝導率	-	-	μS/cm	110	110											110	110	110	2	1	
	2	BOD	-	-	mg/L	-	1.0											1.0	-	1.0	1	2	
	3	COD	-	-	mg/L	-	3.6											3.6	-	3.6	1	3	
	4	硫酸イオン	-	-	mg/L	8.5	-											8.5	-	8.5	1	4	
	5	アルカリ度	-	-	mg/L	-	35											35	-	35	1	5	
	6	酸度	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	6	
	7	カルシウム硬度	-	-	mg/L	-	27											27	-	27	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	-	-	mg/L	-	0.6											0.6	-	0.6	1	8	
	9	総窒素	-	-	mg/L	-	0.6											0.6	-	0.6	1	9	
	10	総リン	-	-	mg/L	-	0.04											0.04	-	0.04	1	10	
	11	アンモニア態窒素	-	-	mg/L	0.02	-											0.02	-	0.02	1	11	
	12	トリハロメタン生成能	-	-	mg/L	0.068	-											0.068	-	0.068	1	12	

令和8年度　平浄水場(夏井川)【原水】

			基準値	目標値	単位													最大値	最小値	平均値	回数		
		採取月日				2026/4/7	2026/5/18																
		採取時間				8:50	8:55																
		天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴																
		気温	－	－	℃	15.8	22.0											22.0	15.8	18.9	2		
		水温	－	－	℃	15.0	20.0											20.0	15.0	17.5	2		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	340	7,000											7,000	340	3,700	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	検出	検出											2/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.55	－											0.55	－	0.55	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	23	
	24	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	24	
	25	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	25	
	26	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	26	
	27	臭素酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	27	
	28	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	28	
	29	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	29	
	30	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	30	
	31	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	31	
	32	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.11	－											0.11	－	0.11	1	34	
	35	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.28	－											0.28	－	0.28	1	35	
	36	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	11	－											11	－	11	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.063	－											0.06	－	0.063	1	38	
	39	塩化物イオン	－	－	mg/L	9.2	8.7											9.2	8.7	9.0	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	46	－											46	－	46	1	40	
	41	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	86											86	－	86	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	1.8	2.6											2.6	1.8	2.2	2	47	
	48	pH値	－	－	－	7.5	7.3											7.5	7.3	7.4	2	48	
	49	味	－	－	－	－	－											－	－	－	0	49	
	50	臭気	－	－	－	下水臭	下水臭											－	－	－	2	50	
	51	色度	－	－	度	8	12											12	8	10	2	51	
	52	濁度	－	－	度	3.0	4.4											4.4	3.0	3.7	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	13	
	14	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	14	
	15	農薬類	－	－	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	16	
	19	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	6	－											6	－	6	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-1.4											-1.4	－	-1.4	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－											－	－	－	0	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	130	140											140	130	140	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	1.7											1.7	－	1.7	1	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	4.8											4.8	－	4.8	1	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	15	－											15	－	15	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	40											40	－	40	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	35											35	－	35	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	2.0											2.0	－	2.0	1	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.6											0.6	－	0.6	1	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.09											0.09	－	0.09	1	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	0.15	－											0.15	－	0.15	1	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.074	－											0.074	－	0.074	1	12	

令和8年度　平浄水場【配水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2026/4/7	2026/5/18	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				11:40	9:30					
		天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴					
		気温	－	－	℃	17.8	21.2	21.2	17.8	19.5	2	
		水温	－	－	℃	15.2	18.9	18.9	15.2	17.1	2	
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	2	1
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	0/2	－	－	2	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	－	<0.0003	1	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	<0.00005	－	<0.00005	1	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	1	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	1	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	1	7
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	1	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	1	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	<0.001	－	<0.001	1	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.70	－	0.70	－	0.70	1	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	<0.08	－	<0.08	1	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	1	13
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	1	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	1	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	<0.004	－	<0.004	1	16
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	1	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	1	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	1	19
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	－	mg/L	－	－	－	－	－	0	20
	21	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	1	21
	22	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	<0.06	－	<0.06	1	22
	23	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	1	23
	24	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.004	－	0.004	－	0.004	1	24
	25	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	1	25
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.001	－	0.001	－	0.001	1	26
	27	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	<0.001	－	<0.001	1	27
	28	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.009	－	0.009	－	0.009	1	28
	29	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	<0.003	－	<0.003	1	29
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.003	－	0.003	－	0.003	1	30
	31	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	1	31
	32	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	－	－	－	0	32
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	1	33
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－	0.02	－	0.02	1	34
	35	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	1	35
	36	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	1	36
	37	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	11	－	11	－	11	1	37
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	1	38
	39	塩化物イオン	200	－	mg/L	17	14	17	14	16	2	39
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	42	－	42	－	42	1	40
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	72	72	－	72	1	41
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	<0.02	－	<0.02	1	42
	43	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	－	－	－	0	43
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	－	－	－	0	44
	45	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	<0.005	－	<0.005	1	45
	46	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	<0.0005	－	<0.0005	1	46
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	2	47
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	2	48
	49	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	－	－	－	2	49
	50	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	－	－	－	2	50
	51	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	2	51
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	52
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	1	1
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	－	<0.0002	1	2
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	<0.001	－	<0.001	1	3
	5	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	－	<0.0004	1	5
	8	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	<0.04	－	<0.04	1	8
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	－	－	0	9
	13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	0.001	0.001	－	0.001	1	13
	14	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	0.002	0.002	－	0.002	1	14
	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として,1	－	－	－	－	－	－	0	15
	16	残留塩素	－	1	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	2	16
	19	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	0	19
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	<0.03	－	<0.03	1	20
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	<0.002	－	<0.002	1	21
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	－	0	22
	23	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	1	－	1	1	23
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.6	-1.6	－	-1.6	1	27
	28	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	0	－	0	1	28
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	<0.01	－	<0.01	1	29
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	<0.007	－	<0.007	1	要1
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	<0.04	－	<0.04	1	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	0	ク1
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	0	ク4
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	140	130	140	130	140	2	1
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	0	2
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	0	3
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	13	－	13	－	13	1	4
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	30	30	－	30	1	5
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	0	6
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	29	29	－	29	1	7
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	0	8
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	0	9
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	0	10
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	0	11
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	0	12

令和8年度　平浄水場(平沼ノ内)【給水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/7	2026/5/18											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:50	9:45																
		天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴																
		気温	－	－	℃	18.0	21.9											21.9	18.0	20.0	2		
		水温	－	－	℃	12.8	19.2											19.2	12.8	16.0	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0											0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出											0/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.65	－											0.65	－	0.65	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－											<0.06	－	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	2	23	
	24	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.011	0.015											0.015	0.011	0.013	2	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.006	0.008											0.008	0.006	0.007	2	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.001	0.002											0.002	0.001	0.002	2	26	
	27	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.017	0.025											0.025	0.017	0.021	2	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.008	0.010											0.010	0.008	0.009	2	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.005	0.007											0.007	0.005	0.006	2	30	
	31	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	2	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	－											0.01	－	0.01	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	10	－											10	－	10	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	－	mg/L	15	14											15	14	15	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	40	－											40	－	40	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	70											70	－	70	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.7	0.7											0.7	0.7	0.7	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.3	7.4											7.4	7.3	7.4	2	48	
	49	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	50	
	51	色度	5	－	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	0.002											0.002	－	0.002	1	13	
	14	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	0.004											0.004	－	0.004	1	14	
	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として,1	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	1	mg/L	0.4	0.3											0.4	0.3	0.4	2	16	
	19	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－											－	－	－	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－											1	－	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.5											-1.5	－	-1.5	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－											0	－	0	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	120											120	120	120	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	9.7	－											9.7	－	9.7	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	29											29	－	29	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	29											29	－	29	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	12	

令和8年度　平浄水場(久之浜)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2026/4/7	2026/5/18											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:15	9:10																
		天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴																
		気温	－	－	℃	16.3	19.3											19.3	16.3	17.8	2		
		水温	－	－	℃	13.4	18.5											18.5	13.4	16.0	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0											0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出											0/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.53	－											0.53	－	0.53	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－											<0.06	－	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	2	23	
	24	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.008	0.016											0.016	0.008	0.012	2	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.005	0.011											0.011	0.005	0.008	2	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.003	0.003											0.003	0.003	0.003	2	26	
	27	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.017	0.026											0.026	0.017	0.022	2	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.005	0.011											0.011	0.005	0.008	2	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.006	0.008											0.008	0.006	0.007	2	30	
	31	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	2	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－											0.02	－	0.02	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	12	－											12	－	12	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	－	mg/L	15	15											15	15	15	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	44	－											44	－	44	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	76											76	－	76	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.5	0.7											0.7	0.5	0.6	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.4	7.4											7.4	7.4	7.4	2	48	
	49	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	50	
	51	色度	5	－	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	0.002											0.002	－	0.002	1	13	
	14	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	0.005											0.005	－	0.005	1	14	
	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として,1	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	1	mg/L	0.4	0.4											0.4	0.4	0.4	2	16	
	19	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－											－	－	－	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－											1	－	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.6											-1.6	－	-1.6	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－											0	－	0	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	130	120											130	120	130	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	9.6	－											9.6	－	9.6	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	29											29	－	29	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	29											29	－	29	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	12	

令和8年度　上野原浄水場【原水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/7	2026/5/18											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:55	10:55																
		天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴																
		気温	－	－	℃	17.4	23.8											23.8	17.4	20.6	2		
		水温	－	－	℃	12.7	16.1											16.1	12.7	14.4	2		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	70	580											580	70	330	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	検出	検出											2/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.38	－											0.38	－	0.38	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	23	
	24	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	24	
	25	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	25	
	26	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	26	
	27	臭素酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	27	
	28	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	28	
	29	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	29	
	30	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	30	
	31	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	31	
	32	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.07	－											0.07	－	0.07	1	34	
	35	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.11	－											0.11	－	0.11	1	35	
	36	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	8.4	－											8.4	－	8.4	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.011	－											0.011	－	0.011	1	38	
	39	塩化物イオン	－	－	mg/L	6.5	6.1											6.5	6.1	6.3	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	43	－											43	－	43	1	40	
	41	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	60											60	－	60	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	0.9	0.9											0.9	0.9	0.9	2	47	
	48	pH値	－	－	－	7.6	7.6											7.6	7.6	7.6	2	48	
	49	味	－	－	－	－	－											－	－	－	0	49	
	50	臭気	－	－	－	藻臭	藻臭											－	－	－	2	50	
	51	色度	－	－	度	5	4											5	4	5	2	51	
	52	濁度	－	－	度	2.4	1.8											2.4	1.8	2.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	13	
	14	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	14	
	15	農薬類	－	－	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	16	
	19	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	3	－											3	－	3	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-1.2											-1.2	－	-1.2	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－											－	－	－	0	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	110											110	110	110	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	1.1											1.1	－	1.1	1	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	3.0											3.0	－	3.0	1	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	6.6	－											6.6	－	6.6	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	39											39	－	39	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	29											29	－	29	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	0.7											0.7	－	0.7	1	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.4											0.4	－	0.4	1	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.03											0.03	－	0.03	1	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.041	－											0.041	－	0.041	1	12	

令和8年度　上野原浄水場【配水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2026/4/7	2026/5/18											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				11:05	10:55																
		天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴																
		気温	－	－	℃	17.5	23.8											23.8	17.5	20.7	2		
		水温	－	－	℃	14.0	16.2											16.2	14.0	15.1	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0											0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出											0/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.36	－											0.36	－	0.36	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－											<0.06	－	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	23	
	24	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.007	－											0.007	－	0.007	1	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.004	－											0.004	－	0.004	1	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	26	
	27	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.009	－											0.009	－	0.009	1	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.005	－											0.005	－	0.005	1	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.002	－											0.002	－	0.002	1	30	
	31	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.04	－											0.04	－	0.04	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	9.3	－											9.3	－	9.3	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	－	mg/L	9.4	9.8											9.8	9.4	9.6	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	41	－											41	－	41	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	59											59	－	59	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.6	0.5											0.6	0.5	0.6	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.5	7.5											7.5	7.5	7.5	2	48	
	49	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	50	
	51	色度	5	－	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	0.001	－											0.001	－	0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	13	
	14	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002											<0.002	－	<0.002	1	14	
	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として,1	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	1	mg/L	0.6	0.5											0.6	0.5	0.6	2	16	
	19	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－											－	－	－	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－											1	－	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.4											-1.4	－	-1.4	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－											0	－	0	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	110											110	110	110	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	7.5	－											7.5	－	7.5	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	36											36	－	36	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	29											29	－	29	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	12	

令和8年度　上野原浄水場(小川)【給水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/7	2026/5/18											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:35	9:45																
		天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴																
		気温	－	－	℃	13.6	25.4											25.4	13.6	19.5	2		
		水温	－	－	℃	14.0	19.2											19.2	14.0	16.6	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0											0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出											0/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.39	－											0.39	－	0.39	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－											<0.06	－	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	23	
	24	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.014	－											0.014	－	0.014	1	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－											<0.003	－	<0.003	1	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	26	
	27	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.017	－											0.017	－	0.017	1	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.011	－											0.011	－	0.011	1	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.003	－											0.003	－	0.003	1	30	
	31	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－											0.02	－	0.02	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	9.3	－											9.3	－	9.3	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	－	mg/L	11	10											11	10	11	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	40	－											40	－	40	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	71											71	－	71	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.6	0.6											0.6	0.6	0.6	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.4	7.4											7.4	7.4	7.4	2	48	
	49	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	50	
	51	色度	5	－	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	0.002											0.002	－	0.002	1	13	
	14	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	0.004											0.004	－	0.004	1	14	
	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として,1	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.4											0.4	0.3	0.4	2	16	
	19	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－											－	－	－	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－											1	－	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.5											-1.5	－	-1.5	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－											0	－	0	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	110											110	110	110	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	7.3	－											7.3	－	7.3	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	35											35	－	35	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	29											29	－	29	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	12	

令和8年度　上野原浄水場(好間)【給水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/7	2026/5/18											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				11:30	11:20																
		天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴																
		気温	−	−	℃	17.3	23.6											23.6	17.3	20.5	2		
		水温	−	−	℃	12.2	18.5											18.5	12.2	15.4	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0											0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出											0/2	−	−	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−											<0.0003	−	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−											<0.00005	−	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−											<0.002	−	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−											<0.004	−	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001											<0.001	−	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.42	−											0.42	−	0.42	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−											<0.08	−	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−											<0.02	−	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−											<0.0002	−	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−											<0.005	−	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−											<0.004	−	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−											<0.002	−	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	−	mg/L	<0.06	−											<0.06	−	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	−											<0.002	−	<0.002	1	23	
	24	クロロホルム	0.06	−	mg/L	0.012	−											0.012	−	0.012	1	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.004	−											0.004	−	0.004	1	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	26	
	27	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001											<0.001	−	<0.001	1	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.015	−											0.015	−	0.015	1	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.009	−											0.009	−	0.009	1	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.003	−											0.003	−	0.003	1	30	
	31	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−											<0.01	−	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	−											0.02	−	0.02	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	0.01	−											0.01	−	0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−											<0.01	−	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	9.4	−											9.4	−	9.4	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	−	mg/L	11	9.7											11	9.7	10	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	40	−											40	−	40	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	−	64											64	−	64	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−											<0.02	−	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−											<0.005	−	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005											<0.0005	−	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	0.6	0.5											0.6	0.5	0.6	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	−	7.5	7.5											7.5	7.5	7.5	2	48	
	49	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし											−	−	−	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし											−	−	−	2	50	
	51	色度	5	−	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−											<0.0002	−	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−											<0.0002	−	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−											<0.0004	−	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−											<0.04	−	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−											−	−	−	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	0.001											0.001	−	0.001	1	13	
	14	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	0.003											0.003	−	0.003	1	14	
	15	農薬類	−	検出値と目標値の比の和として,1	−	−	−											−	−	−	0	15	
	16	残留塩素	−	1	mg/L	0.2	0.2											0.2	0.2	0.2	2	16	
	19	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−											−	−	−	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−											<0.03	−	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−											<0.002	−	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−											−	−	−	0	22	
	23	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−											1	−	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	-1程度以上極力0に近づける	−	−	-1.4											-1.4	−	-1.4	1	27	
	28	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	1	−											1	−	1	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−											<0.01	−	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−											<0.007	−	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−											<0.04	−	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−											−	−	−	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−											−	−	−	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−											−	−	−	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−											−	−	−	0	ク4	
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	110	110											110	110	110	2	1	
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	2	
	3	COD	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	3	
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	7.6	−											7.6	−	7.6	1	4	
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	35											35	−	35	1	5	
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	29											29	−	29	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	8	
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	9	
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	10	
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	12	

令和8年度　上野原浄水場(常磐)【給水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/7	2026/5/18											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:25	10:25																
		天気(前日/当日)				晴/曇	晴/晴																
		気温	－	－	℃	17.5	27.0											27.0	17.5	22.3	2		
		水温	－	－	℃	15.5	22.5											22.5	15.5	19.0	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0											0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出											0/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.43	－											0.43	－	0.43	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－											<0.06	－	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	2	23	
	24	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.012	0.017											0.017	0.012	0.015	2	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.006	0.006											0.006	0.006	0.006	2	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	2	26	
	27	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.015	0.021											0.021	0.015	0.018	2	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.010	0.012											0.012	0.010	0.011	2	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.003	0.005											0.005	0.003	0.004	2	30	
	31	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	2	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.03	－											0.03	－	0.03	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	9.5	－											9.5	－	9.5	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	－	mg/L	11	9.5											11	9.5	10	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	40	－											40	－	40	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	67											67	－	67	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.6	0.6											0.6	0.6	0.6	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.4	7.4											7.4	7.4	7.4	2	48	
	49	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	50	
	51	色度	5	－	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	0.001											0.001	－	0.001	1	13	
	14	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	0.003											0.003	－	0.003	1	14	
	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として,1	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.3											0.3	0.3	0.3	2	16	
	19	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－											－	－	－	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－											1	－	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.4											-1.4	－	-1.4	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	1	－											1	－	1	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	110											110	110	110	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	7.8	－											7.8	－	7.8	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	35											35	－	35	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	29											29	－	29	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	12	

令和8年度　泉浄水場【原水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/13	2026/5/19											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:45	9:40																
		天気(前日/当日)				晴/晴	晴/晴																
		気温	－	－	℃	18.6	21.5											21.5	18.6	20.1	2		
		水温	－	－	℃	13.1	19.5											19.5	13.1	16.3	2		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	220	2,400											2,400	220	1,300	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	検出	検出											2/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.69	－											0.69	－	0.69	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	23	
	24	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	24	
	25	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	25	
	26	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	26	
	27	臭素酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	27	
	28	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	28	
	29	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	29	
	30	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	30	
	31	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	31	
	32	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.10	－											0.10	－	0.10	1	34	
	35	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.21	－											0.21	－	0.21	1	35	
	36	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	7.1	－											7.1	－	7.1	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.035	－											0.035	－	0.035	1	38	
	39	塩化物イオン	－	－	mg/L	4.2	4.0											4.2	4.0	4.1	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	44	－											44	－	44	1	40	
	41	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	74											74	－	74	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	0.9	0.9											0.9	0.9	0.9	2	47	
	48	pH値	－	－	－	7.8	7.8											7.8	7.8	7.8	2	48	
	49	味	－	－	－	－	－											－	－	－	0	49	
	50	臭気	－	－	－	藻臭・土臭	藻臭・土臭											－	－	－	2	50	
	51	色度	－	－	度	6	5											6	5	6	2	51	
	52	濁度	－	－	度	3.2	2.1											3.2	2.1	2.7	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	13	
	14	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	14	
	15	農薬類	－	－	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	16	
	19	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	5	－											5	－	5	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-1.0											-1.0	－	-1.0	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－											－	－	－	0	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	110											110	110	110	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	1.0											1.0	－	1.0	1	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	2.3											2.3	－	2.3	1	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	9.0	－											9.0	－	9.0	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	44											44	－	44	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	31											31	－	31	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	1.4											1.4	－	1.4	1	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.6											0.6	－	0.6	1	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.05											0.05	－	0.05	1	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.033	－											0.033	－	0.033	1	12	

令和8年度　泉浄水場(工業用水)【原水】(予備水源)

			基準値	目標値	単位	2026/4/13	2026/5/19											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:00	10:10																
		天気(前日/当日)				晴/晴	晴/晴																
		気温	-	-	℃	18.6	28.9											28.9	18.6	23.8	2		
		水温	-	-	℃	12.5	17.3											17.3	12.5	14.9	2		
水質基準項目	1	一般細菌	-	-	個/mL	64	320											320	64	190	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	-	-	-	不検出	検出											1/2	-	-	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-											<0.0003	-	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-											<0.00005	-	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-											<0.002	-	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.009	-											0.009	-	0.009	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001											<0.001	-	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.57	-											0.57	-	0.57	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-											<0.08	-	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-											<0.02	-	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-											<0.0002	-	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-											<0.005	-	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-											<0.004	-	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-											<0.002	-	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	20	
	21	ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	22	
	23	クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	23	
	24	クロロホルム	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	24	
	25	ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	25	
	26	ジブロモクロロメタン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	26	
	27	臭素酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	27	
	28	総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	28	
	29	トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	29	
	30	ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	30	
	31	ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	31	
	32	ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	0.05	-											0.05	-	0.05	1	34	
	35	鉄及びその化合物	-	-	mg/L	0.12	-											0.12	-	0.12	1	35	
	36	銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	7.2	-											7.2	-	7.2	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	0.023	-											0.023	-	0.023	1	38	
	39	塩化物イオン	-	-	mg/L	4.2	4.2											4.2	4.2	4.2	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	44	-											44	-	44	1	40	
	41	蒸発残留物	-	-	mg/L	-	90											90	-	90	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-											<0.02	-	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-											<0.005	-	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005											<0.0005	-	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	1.3	1.4											1.4	1.3	1.4	2	47	
	48	pH値	-	-	-	7.7	7.7											7.7	7.7	7.7	2	48	
	49	味	-	-	-	-	-											-	-	-	0	49	
	50	臭気	-	-	-	藻臭・土臭	藻臭											-	-	-	2	50	
	51	色度	-	-	度	7	7											7	7	7	2	51	
	52	濁度	-	-	度	2.2	2.0											2.2	2.0	2.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-											<0.0002	-	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-											<0.0002	-	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	-	-	mg/L	<0.0004	-											<0.0004	-	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	-	-	mg/L	<0.04	-											<0.04	-	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	13	
	14	抱水クロラール	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	14	
	15	農薬類	-	-	-	-	-											-	-	-	0	15	
	16	残留塩素	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	16	
	19	遊離炭酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	mg/L	<0.03	-											<0.03	-	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	-	-	mg/L	<0.002	-											<0.002	-	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	22	
	23	臭気強度(TON)	-	-	-	4	-											4	-	4	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-1.0											-1.0	-	-1.0	1	27	
	28	従属栄養細菌	-	-	個/mL	-	-											-	-	-	0	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.007	-											<0.007	-	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	-	-	mg/L	<0.04	-											<0.04	-	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	-	-	個/10L	-	-											-	-	-	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	-	-	個/10L	-	-											-	-	-	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	-	-	MPN/100mL	-	-											-	-	-	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	-	-	個/10mL	-	-											-	-	-	0	ク4	
	1	電気伝導率	-	-	μS/cm	120	120											120	120	120	2	1	
	2	BOD	-	-	mg/L	-	1.0											1.0	-	1.0	1	2	
	3	COD	-	-	mg/L	-	1.5											1.5	-	1.5	1	3	
	4	硫酸イオン	-	-	mg/L	8.6	-											8.6	-	8.6	1	4	
	5	アルカリ度	-	-	mg/L	-	43											43	-	43	1	5	
	6	酸度	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	6	
	7	カルシウム硬度	-	-	mg/L	-	33											33	-	33	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	-	-	mg/L	-	1.1											1.1	-	1.1	1	8	
	9	総窒素	-	-	mg/L	-	0.7											0.7	-	0.7	1	9	
	10	総リン	-	-	mg/L	-	0.04											0.04	-	0.04	1	10	
	11	アンモニア態窒素	-	-	mg/L	0.02	-											0.02	-	0.02	1	11	
	12	トリハロメタン生成能	-	-	mg/L	0.043	-											0.043	-	0.043	1	12	

令和8年度　泉浄水場【配水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/13	2026/5/19											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:50	9:50																
		天気(前日/当日)				晴/晴	晴/晴																
		気温	－	－	℃	18.6	21.2											21.2	18.6	19.9	2		
		水温	－	－	℃	14.9	18.6											18.6	14.9	16.8	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0											0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出											0/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.68	－											0.68	－	0.68	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－											<0.06	－	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	23	
	24	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.004	－											0.004	－	0.004	1	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.003	－											0.003	－	0.003	1	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	26	
	27	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.007	－											0.007	－	0.007	1	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.003	－											0.003	－	0.003	1	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.002	－											0.002	－	0.002	1	30	
	31	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.03	－											0.03	－	0.03	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.5	－											8.5	－	8.5	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	－	mg/L	8.1	8.7											8.7	8.1	8.4	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	46	－											46	－	46	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	77											77	－	77	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.6	0.5											0.6	0.5	0.6	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.4	7.4											7.4	7.4	7.4	2	48	
	49	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	50	
	51	色度	5	－	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	0.001											0.001	－	0.001	1	13	
	14	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002											<0.002	－	<0.002	1	14	
	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として,1	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	1	mg/L	0.7	0.5											0.7	0.5	0.6	2	16	
	19	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－											－	－	－	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－											1	－	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.4											-1.4	－	-1.4	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－											0	－	0	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	120											120	120	120	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	10	－											10	－	10	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	38											38	－	38	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	32											32	－	32	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	12	

令和8年度　泉浄水場(玉川)【給水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/13	2026/5/19											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:10	9:15																
		天気(前日/当日)				晴/晴	晴/晴																
		気温	－	－	℃	16.6	24.7											24.7	16.6	20.7	2		
		水温	－	－	℃	15.5	19.9											19.9	15.5	17.7	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0											0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出											0/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.51	－											0.51	－	0.51	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－											<0.06	－	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	23	
	24	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.002	－											0.002	－	0.002	1	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－											<0.003	－	<0.003	1	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.001	－											0.001	－	0.001	1	26	
	27	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.006	－											0.006	－	0.006	1	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－											<0.003	－	<0.003	1	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.002	－											0.002	－	0.002	1	30	
	31	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	7.1	－											7.1	－	7.1	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	－	mg/L	6.0	5.7											6.0	5.7	5.9	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	37	－											37	－	37	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	63											63	－	63	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	<0.3	<0.3											<0.3	<0.3	<0.3	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.2	7.3											7.3	7.2	7.3	2	48	
	49	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	50	
	51	色度	5	－	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	13	
	14	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002											<0.002	－	<0.002	1	14	
	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	1	mg/L	0.4	0.3											0.4	0.3	0.4	2	16	
	19	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－											－	－	－	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－											1	－	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.6											-1.6	－	-1.6	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－											0	－	0	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	100	100											100	100	100	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	8.2	－											8.2	－	8.2	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	34											34	－	34	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	26											26	－	26	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	12	

令和8年度　泉浄水場(湯本)【給水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/13	2026/5/19											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:50	10:40																
		天気(前日/当日)				晴/晴	晴/晴																
		気温	－	－	℃	19.6	28.6											28.6	19.6	24.1	2		
		水温	－	－	℃	14.0	19.5											19.5	14.0	16.8	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0											0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出											0/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.72	－											0.72	－	0.72	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－											<0.06	－	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	2	23	
	24	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.012	0.019											0.019	0.012	0.016	2	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.004	<0.003											0.004	<0.003	<0.003	2	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.001	0.001											0.001	0.001	0.001	2	26	
	27	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.018	0.025											0.025	0.018	0.022	2	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.009	0.013											0.013	0.009	0.011	2	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.005	0.005											0.005	0.005	0.005	2	30	
	31	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	2	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－											0.02	－	0.02	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.4	－											8.4	－	8.4	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	－	mg/L	8.7	9.9											9.9	8.7	9.3	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	46	－											46	－	46	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	95											95	－	95	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.6	0.6											0.6	0.6	0.6	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.4	7.3											7.4	7.3	7.4	2	48	
	49	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	50	
	51	色度	5	－	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	0.002											0.002	－	0.002	1	13	
	14	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	0.006											0.006	－	0.006	1	14	
	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として,1	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	1	mg/L	0.4	0.2											0.4	0.2	0.3	2	16	
	19	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－											－	－	－	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－											1	－	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.5											-1.5	－	-1.5	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－											0	－	0	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	120											120	120	120	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	11	－											11	－	11	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	36											36	－	36	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	30											30	－	30	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	12	

			基準値	目標値	単位	2026/4/6	2026/5/11											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:25	9:25																
		天気(前日/当日)				曇/晴	晴/晴																
		気温	－	－	℃	15.8	23.0											23.0	15.8	19.4	2		
		水温	－	－	℃	12.0	13.5											13.5	12.0	12.8	2		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	100	270											270	100	190	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	不検出	検出											1/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.59	－											0.59	－	0.59	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	23	
	24	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	24	
	25	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	25	
	26	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	26	
	27	臭素酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	27	
	28	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	28	
	29	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	29	
	30	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	30	
	31	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	31	
	32	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.14	－											0.14	－	0.14	1	34	
	35	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.15	－											0.15	－	0.15	1	35	
	36	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	4.6	－											4.6	－	4.6	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.012	－											0.01	－	0.012	1	38	
	39	塩化物イオン	－	－	mg/L	2.9	2.4											2.9	2.4	2.7	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	26	－											26	－	26	1	40	
	41	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	64											64	－	64	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	1.0	0.6											1.0	0.6	0.8	2	47	
	48	pH値	－	－	－	7.6	7.7											7.7	7.6	7.7	2	48	
	49	味	－	－	－	－	－											－	－	－	0	49	
	50	臭気	－	－	－	藻臭	藻臭・土臭											－	－	－	2	50	
	51	色度	－	－	度	5	3											5	3	4	2	51	
	52	濁度	－	－	度	1.9	1.2											1.9	1.2	1.6	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	13	
	14	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	14	
	15	農薬類	－	－	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	16	
	19	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	－	－	4	－											4	－	4	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-1.6											-1.6	－	-1.6	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－											－	－	－	0	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	68	68											68	68	68	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	0.5											0.5	－	0.5	1	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	2.8											2.8	－	2.8	1	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	4.6	－											4.6	－	4.6	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	25											25	－	25	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	17											17	－	17	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	1.0											1.0	－	1.0	1	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.5											0.5	－	0.5	1	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.02											0.02	－	0.02	1	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.066	－											0.066	－	0.066	1	12	

令和8年度　山玉浄水場【原水】

令和8年度　山玉浄水場【配水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/6	2026/5/11											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:15	9:20																
		天気(前日/当日)				曇/晴	晴/晴																
		気温	−	−	℃	15.3	23.0											23.0	15.3	19.2	2		
		水温	−	−	℃	12.5	13.5											13.5	12.5	13.0	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0											0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出											0/2	−	−	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−											<0.0003	−	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−											<0.00005	−	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−											<0.002	−	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−											<0.004	−	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001											<0.001	−	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.43	−											0.43	−	0.43	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−											<0.08	−	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−											<0.02	−	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−											<0.0002	−	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−											<0.005	−	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−											<0.004	−	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−											<0.002	−	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	−	mg/L	<0.06	−											<0.06	−	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	−											<0.002	−	<0.002	1	23	
	24	クロロホルム	0.06	−	mg/L	0.004	−											0.004	−	0.004	1	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	<0.003	−											<0.003	−	<0.003	1	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	26	
	27	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.005	−											0.005	−	0.005	1	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	<0.003	−											<0.003	−	<0.003	1	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.002	−											0.002	−	0.002	1	30	
	31	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−											<0.01	−	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	−											0.01	−	0.01	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	<0.01	−											<0.01	−	<0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−											<0.01	−	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	5.9	−											5.9	−	5.9	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	−	mg/L	7.4	5.2											7.4	5.2	6.3	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	28	−											28	−	28	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	−	63											63	−	63	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−											<0.02	−	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−											<0.005	−	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005											<0.0005	−	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	0.4	<0.3											0.4	<0.3	<0.3	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	−	7.4	7.2											7.4	7.2	7.3	2	48	
	49	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし											−	−	−	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし											−	−	−	2	50	
	51	色度	5	−	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−											<0.0002	−	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−											<0.0002	−	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−											<0.001	−	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−											<0.0004	−	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−											<0.04	−	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−											−	−	−	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	<0.001											<0.001	−	<0.001	1	13	
	14	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	<0.002											<0.002	−	<0.002	1	14	
	15	農薬類	−	検出値と目標値の比の和として、1	−	−	−											−	−	−	0	15	
	16	残留塩素	−	1	mg/L	0.5	0.5											0.5	0.5	0.5	2	16	
	19	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−											−	−	−	0	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−											<0.03	−	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−											<0.002	−	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−											−	−	−	0	22	
	23	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−											1	−	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	−	-1程度以上極力0に近づける	−	−	-2.2											-2.2	−	-2.2	1	27	
	28	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	0	−											0	−	0	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−											<0.01	−	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−											<0.007	−	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−											<0.04	−	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−											−	−	−	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−											−	−	−	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−											−	−	−	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−											−	−	−	0	ク4	
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	81	74											81	74	78	2	1	
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	2	
	3	COD	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	3	
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	6.2	−											6.2	−	6.2	1	4	
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	22											22	−	22	1	5	
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	17											17	−	17	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	8	
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	9	
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	10	
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−											−	−	−	0	12	

令和8年度　山玉浄水場・法田第二ポンプ場（勿来）【給水】

			基準値	目標値	単位													最大値	最小値	平均値	回数		
		採取月日				2026/4/6	2026/5/11																
		採取時間				10:25	10:30																
		天気（前日/当日）				曇/晴	晴/晴																
		気温	－	－	℃	14.7	24.4											24.4	14.7	19.6	2		
		水温	－	－	℃	13.6	18.7											18.7	13.6	16.2	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0											0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出											0/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.47	－											0.47	－	0.47	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－											<0.06	－	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	2	23	
	24	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.004	0.006											0.006	0.004	0.005	2	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	<0.003											<0.003	<0.003	<0.003	2	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.001	<0.001											0.001	<0.001	<0.001	2	26	
	27	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.007	0.009											0.009	0.007	0.008	2	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	0.004											0.004	<0.003	<0.003	2	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.003	0.003											0.003	0.003	0.003	2	30	
	31	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	2	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	0.02	－											0.02	－	0.02	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	6.0	－											6.0	－	6.0	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	－	mg/L	7.5	6.1											7.5	6.1	6.8	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	10～100	mg/L	31	－											31	－	31	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	70											70	－	70	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	－	mg/L	<0.3	<0.3											<0.3	<0.3	<0.3	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.5	7.3											7.5	7.3	7.4	2	48	
	49	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	50	
	51	色度	5	－	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	13	
	14	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002											<0.002	－	<0.002	1	14	
	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として，1	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.3											0.3	0.3	0.3	2	16	
	19	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	1											1	－	1	1	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	－	3	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度（TON）	－	3	－	1	－											1	－	1	1	23	
	27	腐食性（ランゲリア指数）	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.8											-1.8	－	-1.8	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－											0	－	0	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌（大腸菌）	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌（嫌気性芽胞菌）	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	87	82											87	82	85	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	6.3	－											6.3	－	6.3	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	24											24	－	24	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	1											1	－	1	1	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	21											21	－	21	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	12	

令和8年度　山玉浄水場・法田第二ポンプ場（中之作）【給水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/6	2026/5/11											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:25	9:25																
		天気（前日/当日）				曇/晴	晴/晴																
		気温	－	－	℃	13.4	19.9											19.9	13.4	16.7	2		
		水温	－	－	℃	13.2	17.0											17.0	13.2	15.1	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0											0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出											0/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.47	－											0.47	－	0.47	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－											<0.06	－	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	23	
	24	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.002	－											0.002	－	0.002	1	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－											<0.003	－	<0.003	1	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.001	－											0.001	－	0.001	1	26	
	27	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.005	－											0.005	－	0.005	1	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－											<0.003	－	<0.003	1	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.002	－											0.002	－	0.002	1	30	
	31	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	0.01	－											0.01	－	0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	7.6	－											7.6	－	7.6	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	－	mg/L	6.5	5.7											6.5	5.7	6.1	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	10～100	mg/L	42	－											42	－	42	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	86											86	－	86	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	－	mg/L	<0.3	<0.3											<0.3	<0.3	<0.3	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.1	7.0											7.1	7.0	7.1	2	48	
	49	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	50	
	51	色度	5	－	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	13	
	14	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002											<0.002	－	<0.002	1	14	
	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として，1	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	1	mg/L	0.4	0.3											0.4	0.3	0.4	2	16	
	19	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	4											4	－	4	1	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	－	3	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度（TON）	－	3	－	1	－											1	－	1	1	23	
	27	腐食性（ランゲリア指数）	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.9											-1.9	－	-1.9	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－											0	－	0	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌（大腸菌）	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌（嫌気性芽胞菌）	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	100											110	100	110	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	10	－											10	－	10	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	34											34	－	34	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	4											4	－	4	1	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	27											27	－	27	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	12	

令和8年度　山玉浄水場・法田第二ポンプ場・泉浄水場・平浄水場(江名)【給水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/6	2026/5/11											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:10	9:15																
		天気(前日/当日)				曇/晴	晴/晴																
		気温	－	－	℃	16.4	24.8											24.8	16.4	20.6	2		
		水温	－	－	℃	14.0	17.4											17.4	14.0	15.7	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0											0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出											0/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.49	－											0.49	－	0.49	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－											<0.06	－	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	23	
	24	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.004	－											0.004	－	0.004	1	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－											<0.003	－	<0.003	1	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	－											0.002	－	0.002	1	26	
	27	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.009	－											0.009	－	0.009	1	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－											<0.003	－	<0.003	1	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.003	－											0.003	－	0.003	1	30	
	31	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.6	－											8.6	－	8.6	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	－	mg/L	9.1	8.2											9.1	8.2	8.7	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	42	－											42	－	42	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	89											89	－	89	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	<0.3	0.4											0.4	<0.3	<0.3	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.1	7.0											7.1	7.0	7.1	2	48	
	49	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	50	
	51	色度	5	－	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	13	
	14	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	0.002											0.002	－	0.002	1	14	
	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	1	mg/L	0.4	0.3											0.4	0.3	0.4	2	16	
	19	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	3											3	－	3	1	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－											1	－	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.9											-1.9	－	-1.9	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－											0	－	0	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	110											110	110	110	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	10	－											10	－	10	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	32											32	－	32	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	3											3	－	3	1	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	28											28	－	28	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	12	

令和8年度　法田第一ポンプ場【原水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/6	2026/5/11											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:50	11:00																
		天気(前日/当日)				曇/晴	晴/晴																
		気温	-	-	℃	14.8	25.4											25.4	14.8	20.1	2		
		水温	-	-	℃	11.2	15.0											15.0	11.2	13.1	2		
水質基準項目	1	一般細菌	-	-	個/mL	1	2											2	1	2	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	-	-	-	不検出	不検出											0/2	-	-	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-											<0.0003	-	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-											<0.00005	-	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-											<0.002	-	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-											<0.004	-	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001											<0.001	-	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.48	-											0.48	-	0.48	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-											<0.08	-	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-											<0.02	-	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-											<0.0002	-	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-											<0.005	-	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-											<0.004	-	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-											<0.002	-	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	20	
	21	ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	22	
	23	クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	23	
	24	クロロホルム	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	24	
	25	ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	25	
	26	ジブロモクロロメタン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	26	
	27	臭素酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	27	
	28	総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	28	
	29	トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	29	
	30	ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	30	
	31	ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	31	
	32	ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	34	
	35	鉄及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	7.9	-											7.9	-	7.9	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	-	-	mg/L	4.5	3.6											4.5	3.6	4.1	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	50	-											50	-	50	1	40	
	41	蒸発残留物	-	-	mg/L	-	100											100	-	100	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-											<0.02	-	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-											<0.005	-	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005											<0.0005	-	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	<0.3	0.4											0.4	<0.3	<0.3	2	47	
	48	pH値	-	-	-	7.2	7.1											7.2	7.1	7.2	2	48	
	49	味	-	-	-	-	-											-	-	-	0	49	
	50	臭気	-	-	-	無臭	微土臭											-	-	-	2	50	
	51	色度	-	-	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	-	-	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-											<0.0002	-	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-											<0.0002	-	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	-	-	mg/L	<0.0004	-											<0.0004	-	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	-	-	mg/L	<0.04	-											<0.04	-	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	13	
	14	抱水クロラール	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	14	
	15	農薬類	-	-	-	-	-											-	-	-	0	15	
	16	残留塩素	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	16	
	19	遊離炭酸	-	-	mg/L	-	6											6	-	6	1	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	mg/L	<0.03	-											<0.03	-	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	-	-	mg/L	<0.002	-											<0.002	-	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	22	
	23	臭気強度(TON)	-	-	-	1	-											1	-	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-1.7											-1.7	-	-1.7	1	27	
	28	従属栄養細菌	-	-	個/mL	-	-											-	-	-	0	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.007	-											<0.007	-	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	-	-	mg/L	<0.04	-											<0.04	-	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	-	-	個/10L	-	0											0	-	0	1	ク1	
	ク2	ジアルジア	-	-	個/10L	-	0											0	-	0	1	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	-	-	MPN/100mL	<1	<1											<1	<1	<1	2	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	-	-	個/10mL	0	0											0	0	0	2	ク4	
	1	電気伝導率	-	-	μS/cm	120	120											120	120	120	2	1	
	2	BOD	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	2	
	3	COD	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	3	
	4	硫酸イオン	-	-	mg/L	11	-											11	-	11	1	4	
	5	アルカリ度	-	-	mg/L	-	46											46	-	46	1	5	
	6	酸度	-	-	mg/L	-	7											7	-	7	1	6	
	7	カルシウム硬度	-	-	mg/L	-	35											35	-	35	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	-	-	mg/L	-	<0.5											<0.5	-	<0.5	1	8	
	9	総窒素	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	9	
	10	総リン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	10	
	11	アンモニア態窒素	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	12	

令和8年度　法田第一ポンプ場【給水】

			基準値	目標値	単位												最大値	最小値	平均値	回数		
		採取月日				2026/4/6	2026/5/11															
		採取時間				10:05	10:05															
		天気(前日/当日)				曇/晴	晴/晴															
		気温	－	－	℃	16.4	21.3										21.3	16.4	18.9	2		
		水温	－	－	℃	14.4	18.2										18.2	14.4	16.3	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0										0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出										0/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－										<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－										<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－										<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－										<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－										<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－										<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－										<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001										<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.51	－										0.51	－	0.51	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－										<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－										<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－										<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－										<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－										<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－										<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－										<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－										<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	－	mg/L	－	－										－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－										<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－										<0.06	－	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－										<0.002	－	<0.002	1	23	
	24	クロロホルム	0.06	－	mg/L	<0.001	－										<0.001	－	<0.001	1	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－										<0.003	－	<0.003	1	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.001	－										0.001	－	0.001	1	26	
	27	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001										<0.001	－	<0.001	1	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	－										0.002	－	0.002	1	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－										<0.003	－	<0.003	1	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.001	－										0.001	－	0.001	1	30	
	31	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－										<0.001	－	<0.001	1	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－										－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－										<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－										<0.01	－	<0.01	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－										<0.01	－	<0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－										<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.4	－										8.4	－	8.4	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－										<0.001	－	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	－	mg/L	5.0	4.2										5.0	4.2	4.6	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	53	－										53	－	53	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	100										100	－	100	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－										<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－										－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－										－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－										<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005										<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	<0.3	0.4										0.4	<0.3	<0.3	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.2	7.0										7.2	7.0	7.1	2	48	
	49	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし										－	－	－	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし										－	－	－	2	50	
	51	色度	5	－	度	<1	<1										<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－										<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－										<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－										<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－										<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－										<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－										－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001										<0.001	－	<0.001	1	13	
	14	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002										<0.002	－	<0.002	1	14	
	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－										－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.3										0.3	0.3	0.3	2	16	
	19	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	6										6	－	6	1	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－										<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－										<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－										－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－										1	－	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.7										-1.7	－	-1.7	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	4	－										4	－	4	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－										<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－										<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－										<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－										－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－										－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－										－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－										－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	120										120	120	120	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－										－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－										－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	11	－										11	－	11	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	46										46	－	46	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	7										7	－	7	1	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	36										36	－	36	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－										－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－										－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－										－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－										－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－										－	－	－	0	12	

令和8年度　法田第二ポンプ場【原水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/6	2026/5/19											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				11:00	11:00																
		天気(前日/当日)				曇/晴	晴/晴																
		気温	-	-	℃	14.8	30.8											30.8	14.8	22.8	2		
		水温	-	-	℃	12.2	16.7											16.7	12.2	14.5	2		
水質基準項目	1	一般細菌	-	-	個/mL	4	3											4	3	4	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	-	-	-	不検出	不検出											0/2	-	-	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0003	-											<0.0003	-	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	-	-	mg/L	<0.00005	-											<0.00005	-	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	-	-	mg/L	<0.002	-											<0.002	-	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	<0.004	-											<0.004	-	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	-	-	mg/L	-	<0.001											<0.001	-	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	mg/L	0.58	-											0.58	-	0.58	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.08	-											<0.08	-	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	-	-	mg/L	<0.02	-											<0.02	-	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	-	-	mg/L	<0.0002	-											<0.0002	-	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	-	-	mg/L	<0.005	-											<0.005	-	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.004	-											<0.004	-	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	-	-	mg/L	<0.002	-											<0.002	-	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	20	
	21	ベンゼン	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	22	
	23	クロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	23	
	24	クロロホルム	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	24	
	25	ジクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	25	
	26	ジブロモクロロメタン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	26	
	27	臭素酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	27	
	28	総トリハロメタン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	28	
	29	トリクロロ酢酸	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	29	
	30	ブロモジクロロメタン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	30	
	31	ブロモホルム	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	31	
	32	ホルムアルデヒド	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	34	
	35	鉄及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	-	-	mg/L	8.3	-											8.3	-	8.3	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	-	-	mg/L	4.4	4.0											4.4	4.0	4.2	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	mg/L	51	-											51	-	51	1	40	
	41	蒸発残留物	-	-	mg/L	-	96											96	-	96	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.02	-											<0.02	-	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	-	-	mg/L	<0.005	-											<0.005	-	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	-	-	mg/L	-	<0.0005											<0.0005	-	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	-	-	mg/L	<0.3	0.3											0.3	<0.3	<0.3	2	47	
	48	pH値	-	-	-	7.1	7.1											7.1	7.1	7.1	2	48	
	49	味	-	-	-	-	-											-	-	-	0	49	
	50	臭気	-	-	-	微青草臭	無臭											-	-	-	2	50	
	51	色度	-	-	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	-	-	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-											<0.0002	-	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.0002	-											<0.0002	-	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	-	-	mg/L	<0.001	-											<0.001	-	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	-	-	mg/L	<0.0004	-											<0.0004	-	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	-	-	mg/L	<0.04	-											<0.04	-	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	13	
	14	抱水クロラール	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	14	
	15	農薬類	-	-	-	-	-											-	-	-	0	15	
	16	残留塩素	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	16	
	19	遊離炭酸	-	-	mg/L	-	7											7	-	7	1	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	mg/L	<0.03	-											<0.03	-	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	-	-	mg/L	<0.002	-											<0.002	-	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	22	
	23	臭気強度(TON)	-	-	-	1	-											1	-	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-1.6											-1.6	-	-1.6	1	27	
	28	従属栄養細菌	-	-	個/mL	-	-											-	-	-	0	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	-	-	mg/L	<0.01	-											<0.01	-	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	-	-	mg/L	<0.007	-											<0.007	-	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	-	-	mg/L	<0.04	-											<0.04	-	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	-	-	個/10L	-	0											0	-	0	1	ク1	
	ク2	ジアルジア	-	-	個/10L	-	0											0	-	0	1	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	-	-	MPN/100mL	<1	<1											<1	<1	<1	2	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	-	-	個/10mL	0	0											0	0	0	2	ク4	
	1	電気伝導率	-	-	μS/cm	120	130											130	120	130	2	1	
	2	BOD	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	2	
	3	COD	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	3	
	4	硫酸イオン	-	-	mg/L	10	-											10	-	10	1	4	
	5	アルカリ度	-	-	mg/L	-	46											46	-	46	1	5	
	6	酸度	-	-	mg/L	-	8											8	-	8	1	6	
	7	カルシウム硬度	-	-	mg/L	-	35											35	-	35	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	-	-	mg/L	-	<0.5											<0.5	-	<0.5	1	8	
	9	総窒素	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	9	
	10	総リン	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	10	
	11	アンモニア態窒素	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	-	-	mg/L	-	-											-	-	-	0	12	

令和8年度　法田第二ポンプ場【給水】

			基準値	目標値	単位	2026/4/6	2026/5/11											最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				11:15	11:35																
		天気(前日/当日)				曇/晴	晴/晴																
		気温	－	－	℃	17.1	25.1											25.1	17.1	21.1	2		
		水温	－	－	℃	16.8	21.1											21.1	16.8	19.0	2		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0											0	0	0	2	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出											0/2	－	－	2	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－											<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－											<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.56	－											0.56	－	0.56	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－											<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	0.03	－											0.03	－	0.03	1	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－											<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	20	
	21	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	21	
	22	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－											<0.06	－	<0.06	1	22	
	23	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	23	
	24	クロロホルム	0.06	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	24	
	25	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－											<0.003	－	<0.003	1	25	
	26	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.001	－											0.001	－	0.001	1	26	
	27	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	27	
	28	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.003	－											0.003	－	0.003	1	28	
	29	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－											<0.003	－	<0.003	1	29	
	30	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.001	－											0.001	－	0.001	1	30	
	31	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	31	
	32	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	32	
	33	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	33	
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	34	
	35	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	35	
	36	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	36	
	37	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	9.4	－											9.4	－	9.4	1	37	
	38	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	38	
	39	塩化物イオン	200	－	mg/L	5.3	4.6											5.3	4.6	5.0	2	39	
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	59	－											59	－	59	1	40	
	41	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	100											100	－	100	1	41	
	42	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－											<0.02	－	<0.02	1	42	
	43	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	43	
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	44	
	45	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－											<0.005	－	<0.005	1	45	
	46	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005											<0.0005	－	<0.0005	1	46	
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	<0.3	0.3											0.3	<0.3	<0.3	2	47	
	48	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.0	6.9											7.0	6.9	7.0	2	48	
	49	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	49	
	50	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし											－	－	－	2	50	
	51	色度	5	－	度	<1	<1											<1	<1	<1	2	51	
	52	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	2	52	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－											<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－											<0.001	－	<0.001	1	3	
	5	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－											<0.0004	－	<0.0004	1	5	
	8	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	8	
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	13	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001											<0.001	－	<0.001	1	13	
	14	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002											<0.002	－	<0.002	1	14	
	15	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として,1	－	－	－											－	－	－	0	15	
	16	残留塩素	－	1	mg/L	0.4	0.3											0.4	0.3	0.4	2	16	
	19	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	8											8	－	8	1	19	
	20	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－											<0.03	－	<0.03	1	20	
	21	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－											<0.002	－	<0.002	1	21	
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－											－	－	－	0	22	
	23	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－											1	－	1	1	23	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.6											-1.6	－	-1.6	1	27	
	28	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	4	－											4	－	4	1	28	
	29	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－											<0.01	－	<0.01	1	29	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－											<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－											<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－											－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－											－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－											－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	140	140											140	140	140	2	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	15	－											15	－	15	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	50											50	－	50	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	9											9	－	9	1	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	40											40	－	40	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－											－	－	－	0	12	