令和4年度　平浄水場(小川江筋)【原水】

			基準値	目標値	単位	2022/4/25	2022/5/17	2022/6/13	2022/7/5	2022/8/16	2022/9/6	2022/10/4	2022/11/14	2022/12/12	2023/1/16	2023/2/2	2023/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取月日				2022/4/25	2022/5/17	2022/6/13	2022/7/5	2022/8/16	2022/9/6	2022/10/4	2022/11/14	2022/12/12	2023/1/16	2023/2/2	2023/3/2						
		採取時間				8:40	8:45	8:40	8:35	8:40	8:40	8:45	8:40	8:40	8:40	8:45	11:00						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/曇	雨/晴	晴/曇	晴/晴	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴	雨/雨	晴/晴	晴/曇						
		気温			℃	24.4	16.4	24.0	29.8	30.7	30.4	24.0	15.6	4.8	6.7	4.4	14.3	30.7	4.4	18.8	12		
		水温			℃	18.0	13.6	15.5	23.0	22.8	20.9	18.0	11.8	6.0	6.8	2.6	7.8	23.0	2.6	13.9	12		
水質基準項目	1	一般細菌			個/mL	840	3,100	8,400	25,000	37,000	5,300	1,800	1,000	630	5,000	560	1,200	37,000	560	7,500	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌			−	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12/12	−	−	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物			mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物			mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素			mg/L	0.005	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	0.011	−	−	0.011	<0.004	0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	0.56	−	−	0.53	−	−	0.65	−	−	0.93	−	−	0.93	0.53	0.67	4	11	
	12	フッ素及びその化合物			mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4−ジオキサン			mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	21	
	22	クロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	22	
	23	クロロホルム			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	23	
	24	ジクロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	25	
	26	臭素酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26	
	27	総トリハロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27	
	28	トリクロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29	
	30	ブロモホルム			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30	
	31	ホルムアルデヒド			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.20	−	−	0.32	−	−	0.09	−	−	0.16	−	−	0.32	0.09	0.19	4	33	
	34	鉄及びその化合物			mg/L	0.26	−	−	0.51	−	−	0.16	−	−	0.60	−	−	0.60	0.16	0.38	4	34	
	35	銅及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物			mg/L	7.7	−	−	7.6	−	−	6.9	−	−	9.5	−	−	9.5	6.9	7.9	4	36	
	37	マンガン及びその化合物			mg/L	0.017	−	−	0.037	−	−	0.011	−	−	0.072	−	−	0.072	0.011	0.034	4	37	
	38	塩化物イオン			mg/L	7.5	7.4	5.9	8.2	6.7	7.6	6.8	7.8	8.1	13	9.6	8.5	13	5.9	8.1	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			mg/L	36	−	−	35	−	−	30	−	−	39	−	−	39	30	35	4	39	
	40	蒸発残留物			mg/L	−	82	−	−	100	−	−	78	−	−	75	−	100	75	84	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン			mg/L	−	−	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	0.000002	<0.000001	0.000001	4	42	
	43	2−メチルイソボルネオール			mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤			mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類			mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			mg/L	1.3	2.1	2.5	1.7	1.9	1.2	1.1	1.0	0.8	2.7	0.9	1.2	2.7	0.8	1.5	12	46	
	47	pH値			−	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	12	47	
	48	味			−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	48	
	49	臭気			−	藻臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	土臭・藻臭	下水臭・土臭	下水臭・土臭・微藻臭	下水臭・藻臭・土臭	藻臭・土臭	−	−	12	49	
	50	色度			度	6	12	19	11	11	7	6	5	5	14	3	4	19	3	9	12	50	
	51	濁度			度	2.1	7.4	15	5.4	3.5	2.8	2.0	1.0	2.5	6.0	1.0	0.7	15	0.7	4.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2−ジクロロエタン			mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン			mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)			mg/L	−	−	−	<0.008	−	−	−	<0.008	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9	
	10	抱水クロラール			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10	
	11	農薬類			−	−	−	0.16	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	0.16	<0.01	0.08	2	11	
	12	残留塩素			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12	
	15	遊離炭酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	15	
	16	1,1,1−トリクロロエタン			mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル−t−ブチルエーテル			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			mg/L	−	−	−	−	8.8	−	−	−	−	−	2.2	−	8.8	2.2	5.5	2	18	
	19	臭気強度(TON)			−	6	−	−	5	−	−	5	−	−	8	−	−	8	5	6	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)			−	−	−1.3	−	−	−1.2	−	−	−1.3	−	−	−1.3	−	−1.2	−1.3	−1.3	4	23	
	24	従属栄養細菌			個/mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24	
	25	1,1−ジクロロエチレン			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.000005	−	−	−	<0.000005	−	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物			mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン			mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム			個/10L	−	−	−	0	−	−	−	−	−	0	−	−	0	0	0	2	ク1	
	ク2	ジアルジア			個/10L	−	−	−	0	−	−	−	−	−	0	−	−	0	0	0	2	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)			MPN/100mL	−	410	−	−	−	190	−	−	−	360	−	−	410	190	320	3	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)			個/10mL	−	1	−	−	−	1	−	−	−	0	−	−	1	0	1	3	ク4	
	1	電気伝導率			μS/cm	120	110	87	110	110	110	99	110	120	140	120	120	140	87	110	12	1	
	2	BOD			mg/L	−	0.6	−	−	0.5	−	−	0.9	−	−	0.7	−	0.9	0.5	0.7	4	2	
	3	COD			mg/L	−	3.4	−	−	4.9	−	−	3.4	−	−	1.5	−	4.9	1.5	3.3	4	3	
	4	硫酸イオン			mg/L	8.4	−	−	6.7	−	−	6.8	−	−	14	−	−	14	6.7	9.0	4	4	
	5	アルカリ度			mg/L	−	34	−	−	34	−	−	35	−	−	36	−	36	34	35	4	5	
	6	酸度			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度			mg/L	−	24	−	−	25	−	−	24	−	−	28	−	28	24	25	4	7	
	8	浮遊物質(SS)			mg/L	−	13	−	−	10	−	−	2.1	−	−	0.7	−	13	0.7	6.5	4	8	
	9	総窒素			mg/L	−	0.8	−	−	0.6	−	−	0.5	−	−	0.9	−	0.9	0.5	0.7	4	9	
	10	総リン			mg/L	−	0.06	−	−	0.05	−	−	0.05	−	−	0.02	−	0.06	0.02	0.05	4	10	
	11	アンモニア態窒素			mg/L	0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	0.06	−	−	0.06	<0.02	0.02	4	11	
	12	トリハロメタン生成能			mg/L	0.042	−	−	0.067	−	−	0.051	−	−	0.061	−	−	0.067	0.042	0.055	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131			Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134			Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137				<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和4年度　平浄水場(夏井川)【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/25	2022/5/17	2022/6/13	2022/7/5	2022/8/16	2022/9/6	2022/10/4	2022/11/14	2022/12/12	2023/1/16	2023/2/2	2023/3/2	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				9:00	8:55	8:50	9:00	8:50	9:00	8:55	8:55	11:05	8:55	8:55	10:50					
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/曇	雨/晴	晴/曇	晴/晴	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴	雨/雨	晴/晴	晴/曇					
		気温			℃	22.6	16.7	20.8	29.3	30.1	29.1	25.4	14.8	8.2	6.3	3.9	13.1	30.1	3.9	18.4	12	
		水温			℃	15.6	14.2	16.5	24.5	23.8	22.7	19.0	11.6	7.0	6.5	2.1	7.8	24.5	2.1	14.3	12	
水質基準項目	1	一般細菌			個/mL	1,100	6,400	15,000	48,000	32,000	5,300	3,200	1,300	940	3,200	1,000	1,300	48,000	940	9,900	12	1
	2	大腸菌			−	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12/12	−	−	12	2
	3	カドミウム及びその化合物			mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3
	4	水銀及びその化合物			mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4
	5	セレン及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	5
	6	鉛及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	6
	7	ヒ素及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	7
	8	六価クロム化合物			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	8
	9	亜硝酸態窒素			mg/L	0.006	−	−	0.004	−	−	<0.004	−	−	0.011	−	−	0.011	<0.004	0.005	4	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	0.50	−	−	0.46	−	−	0.66	−	−	0.60	−	−	0.66	0.46	0.56	4	11
	12	フッ素及びその化合物			mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	4	12
	13	ホウ素及びその化合物			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	13
	14	四塩化炭素			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14
	15	1,4−ジオキサン			mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	15
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	16
	17	ジクロロメタン			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	テトラクロロエチレン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	18
	19	トリクロロエチレン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	19
	20	ベンゼン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	20
	21	塩素酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	21
	22	クロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	22
	23	クロロホルム			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	23
	24	ジクロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24
	25	ジブロモクロロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	25
	26	臭素酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26
	27	総トリハロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27
	28	トリクロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28
	29	ブロモジクロロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29
	30	ブロモホルム			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30
	31	ホルムアルデヒド			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31
	32	亜鉛及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	32
	33	アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.19	−	−	0.19	−	−	0.14	−	−	0.35	−	−	0.35	0.14	0.22	4	33
	34	鉄及びその化合物			mg/L	0.27	−	−	0.33	−	−	0.23	−	−	0.40	−	−	0.40	0.23	0.31	4	34
	35	銅及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	35
	36	ナトリウム及びその化合物			mg/L	8.9	−	−	8.7	−	−	7.4	−	−	8.1	−	−	8.9	7.4	8.3	4	36
	37	マンガン及びその化合物			mg/L	0.024	−	−	0.031	−	−	0.025	−	−	0.036	−	−	0.036	0.024	0.029	4	37
	38	塩化物イオン			mg/L	7.6	7.5	5.8	7.9	6.6	7.2	6.5	7.2	7.6	8.2	9.1	9.1	9.1	5.8	7.5	12	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			mg/L	38	−	−	39	−	−	32	−	−	33	−	−	39	32	36	4	39
	40	蒸発残留物			mg/L	−	93	−	−	95	−	−	79	−	−	75	−	95	75	86	4	40
	41	陰イオン界面活性剤			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	41
	42	ジェオスミン			mg/L	−	−	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	−	−	−	−	−	−	0.000002	0.000001	0.000001	4	42
	43	2−メチルイソボルネオール			mg/L	−	−	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤			mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	44
	45	フェノール類			mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			mg/L	1.3	2.5	2.7	1.6	1.8	1.2	1.2	1.0	1.3	1.4	0.9	1.2	2.7	0.9	1.5	12	46
	47	pH値			−	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.8	7.6	7.7	7.8	7.6	7.8	7.5	7.6	12	47
	48	味			−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	48
	49	臭気			−	藻臭	藻臭・土臭	下水臭	藻臭・土臭	下水臭・藻臭	藻臭	土臭・藻臭	藻臭・土臭	土臭・下水臭	土臭・微藻臭	土臭・微藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	−	−	12	49
	50	色度			度	6	14	17	9	10	7	7	4	12	7	3	6	17	3	9	12	50
	51	濁度			度	2.1	7.9	13	4.1	2.8	3.4	3.1	1.7	19	4.5	1.7	3.4	19	1.7	5.6	12	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1
	2	ウラン及びその化合物			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2
	3	ニッケル及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	3
	4	1,2−ジクロロエタン			mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4
	5	トルエン			mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	5
	6	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)			mg/L	−	−	−	<0.008	−	−	−	<0.008	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6
	9	ジクロロアセトニトリル			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9
	10	抱水クロラール			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10
	11	農薬類			−	−	−	0.25	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	0.25	<0.01	0.13	2	11
	12	残留塩素			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12
	15	遊離炭酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	15
	16	1,1,1−トリクロロエタン			mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	4	16
	17	メチル−t−ブチルエーテル			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			mg/L	−	−	−	−	6.8	−	−	−	−	−	2.2	−	6.8	2.2	4.5	2	18
	19	臭気強度(TON)			−	6	−	−	3	−	−	4	−	−	3	−	−	6	3	4	4	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)			−	−	−1.5	−	−	−1.2	−	−	−1.2	−	−	−1.4	−	−1.2	−1.5	−1.3	4	23
	24	従属栄養細菌			個/mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24
	25	1,1−ジクロロエチレン			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.000005	−	−	−	<0.000005	−	<0.000005	1	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物			mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1
	要2	キシレン			mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2
	ク1	クリプトスポリジウム			個/10L	−	−	−	0	−	−	−	−	−	0	−	−	0	0	0	2	ク1
	ク2	ジアルジア			個/10L	−	−	−	0	−	−	−	−	−	0	−	−	0	0	0	2	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)			MPN/100mL	−	520	−	−	−	98	−	−	−	440	−	−	520	98	350	3	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)			個/10mL	−	0	−	−	−	2	−	−	−	2	−	−	2	0	1	3	ク4
	1	電気伝導率			μS/cm	130	130	99	120	120	120	110	110	110	130	120	130	130	99	120	12	1
	2	BOD			mg/L	−	0.9	−	−	0.6	−	−	1.1	−	−	0.5	−	1.1	0.5	0.8	4	2
	3	COD			mg/L	−	4.4	−	−	4.6	−	−	2.2	−	−	1.8	−	4.6	1.8	3.3	4	3
	4	硫酸イオン			mg/L	13	−	−	9.3	−	−	9.7	−	−	13	−	−	13	9.3	11	4	4
	5	アルカリ度			mg/L	−	33	−	−	36	−	−	35	−	−	34	−	36	33	35	4	5
	6	酸度			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6
	7	カルシウム硬度			mg/L	−	26	−	−	28	−	−	26	−	−	26	−	28	26	27	4	7
	8	浮遊物質(SS)			mg/L	−	18	−	−	6.9	−	−	2.6	−	−	1.6	−	18	1.6	7.3	4	8
	9	総窒素			mg/L	−	0.9	−	−	0.6	−	−	0.5	−	−	0.8	−	0.9	0.5	0.7	4	9
	10	総リン			mg/L	−	0.08	−	−	0.05	−	−	0.06	−	−	0.02	−	0.08	0.02	0.05	4	10
	11	アンモニア態窒素			mg/L	0.05	−	−	0.04	−	−	<0.02	−	−	0.12	−	−	0.12	<0.02	0.05	4	11
	12	トリハロメタン生成能			mg/L	0.041	−	−	0.064	−	−	0.039	−	−	0.037	−	−	0.064	0.037	0.045	4	12
	放1	放射性ヨウ素131			Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1
	放2	放射性セシウム134			Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2
	放3	放射性セシウム137				<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3

令和4年度　平浄水場【配水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/25	2022/5/17	2022/6/13	2022/7/5	2022/8/16	2022/9/6	2022/10/4	2022/11/14	2022/12/12	2023/1/16	2023/2/2	2023/3/2	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				10:50	11:50	10:00	9:20	9:00	10:20	9:35	9:20	9:30	10:15	10:25	11:10						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/曇	雨/晴	晴/曇	晴/晴	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴	雨/雨	晴/晴	晴/曇						
		気温			℃	23.0	17.0	19.5	26.8	28.5	27.3	26.0	19.5	9.2	10.1	5.5	18.5	28.5	5.5	19.2	12		
		水温			℃	14.5	13.5	16.4	24.0	23.9	21.9	19.0	13.7	8.2	7.5	3.8	8.5	24.0	3.8	14.6	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.54	－	－	0.49	－	－	0.67	－	－	0.60	－	－	0.67	0.49	0.58	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	0.07	－	－	0.07	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	0.09	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.004	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.010	0.002	0.005	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.005	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.002	4	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.010	－	－	0.018	－	－	0.012	－	－	0.005	－	－	0.018	0.005	0.011	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.004	<0.003	<0.003	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.004	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	0.04	0.01	0.02	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	11	－	－	10	－	－	8.5	－	－	11	－	－	11	8.5	10	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	13	14	16	13	13	13	11	11	13	16	15	14	16	11	14	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	40	－	－	39	－	－	31	－	－	34	－	－	40	31	36	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	65	－	－	90	－	－	72	－	－	86	－	90	65	78	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.6	0.8	0.7	0.8	1.0	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.6	1.0	0.3	0.6	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.3	7.3	7.2	7.5	7.5	7.3	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.2	7.4	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	<0.001	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	<0.002	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.6	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.9	－	－	－	－	－	0.9	－	1.9	0.9	1.4	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力中に近づける	－	－	-1.8	－	－	-1.5	－	－	-1.5	－	－	-1.7	－	-1.5	-1.8	-1.6	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	5	－	－	0	－	－	0	－	－	5	0	1	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	140	140	120	130	120	120	120	120	120	140	140	140	140	120	130	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	14	－	－	9.4	－	－	9.4	－	－	11	－	－	14	9.4	11	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	26	－	－	28	－	－	32	－	－	30	－	32	26	29	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	26	－	－	25	－	－	24	－	－	27	－	27	24	26	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和4年度　平浄水場(平沼ノ内)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/25	2022/5/17	2022/6/13	2022/7/5	2022/8/16	2022/9/6	2022/10/4	2022/11/14	2022/12/12	2023/1/16	2023/2/2	2023/3/2	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				9:50	9:45	9:40	9:55	9:35	9:40	9:50	9:35	9:45	9:50	10:45	10:05					
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/曇	雨/晴	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴	雨/雨	晴/晴	晴/曇					
		気温			℃	19.8	16.1	19.7	28.4	28.4	27.5	27.7	16.1	8.7	5.5	7.3	14.3	28.4	5.5	18.3	12	
		水温			℃	15.5	18.0	19.0	23.8	26.4	24.8	23.4	17.0	13.0	10.0	8.7	9.5	26.4	8.7	17.4	12	
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.54	－	－	0.49	－	－	0.73	－	－	0.58	－	－	0.73	0.49	0.59	4	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	0.07	－	－	0.08	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	0.11	<0.06	0.07	4	21
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	8	22
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.011	0.011	0.013	0.022	0.025	0.017	0.013	－	－	0.002	－	－	0.025	0.002	0.014	8	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.006	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.006	<0.003	<0.003	8	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003	8	25
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.019	0.019	0.021	0.038	0.041	0.031	0.025	－	－	0.007	－	－	0.041	0.007	0.025	8	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.006	0.005	0.010	0.010	0.011	0.008	0.007	－	－	<0.003	－	－	0.011	<0.003	0.007	8	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.006	0.006	0.006	0.012	0.012	0.010	0.009	－	－	0.003	－	－	0.012	0.003	0.008	8	29
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	8	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	－	0.03	<0.01	0.02	4	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	11	－	－	11	－	－	8.3	－	－	11	－	－	11	8.3	10	4	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	13	16	12	14	12	13	11	12	15	15	15	14	16	11	14	12	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	39	－	－	41	－	－	32	－	－	35	－	－	41	32	37	4	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	70	－	－	89	－	－	87	－	－	92	－	92	70	85	4	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	0.3	0.6	12	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5	7.8	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.8	7.2	7.5	12	47
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	0.002	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001	4	9
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	0.004	0.007	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.007	<0.002	0.003	4	10
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	0.02	<0.01	0.01	2	11
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	12	12
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.7	－	－	－	－	－	0.9	－	1.7	0.9	1.3	2	18
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力中に近づける	－	－	-1.9	－	－	-1.1	－	－	-1.4	－	－	-1.6	－	-1.1	-1.9	-1.5	4	23
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	0	－	－	0	－	－	0	－	－	0	0	0	4	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	130	140	110	130	130	130	120	130	130	140	140	140	140	110	130	12	1
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	14	－	－	10	－	－	9.5	－	－	11	－	－	14	9.5	11	4	4
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	26	－	－	31	－	－	31	－	－	30	－	31	26	30	4	5
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	26	－	－	27	－	－	26	－	－	28	－	28	26	27	4	7
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3

令和4年度　平浄水場(久之浜)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/25	2022/5/17	2022/6/13	2022/7/5	2022/8/16	2022/9/6	2022/10/4	2022/11/14	2022/12/12	2023/1/16	2023/2/2	2023/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:10	9:10	9:10	9:10	9:05	9:10	9:10	9:10	9:10	9:10	11:15	9:30						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/曇	雨/晴	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴	雨/雨	晴/晴	晴/曇						
		気温			℃	19.4	15.5	19.9	25.4	29.5	25.0	25.8	15.9	8.0	5.3	7.1	11.0	29.5	5.3	17.3	12		
		水温			℃	15.0	16.6	17.0	24.4	26.0	24.5	23.5	16.5	12.6	9.1	7.8	9.5	26.0	7.8	16.9	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.53	－	－	0.50	－	－	0.82	－	－	0.65	－	－	0.82	0.50	0.63	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	0.07	－	－	0.27	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	0.27	<0.06	0.13	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	8	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.012	0.011	0.019	0.022	0.032	0.021	0.022	－	－	0.003	－	－	0.032	0.003	0.018	8	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.006	0.007	0.003	<0.003	0.003	0.004	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.007	<0.003	<0.003	8	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	－	－	0.003	－	－	0.004	0.002	0.003	8	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.020	0.019	0.028	0.035	0.049	0.035	0.034	－	－	0.010	－	－	0.049	0.010	0.029	8	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.007	0.007	0.015	0.012	0.014	0.011	0.011	－	－	<0.003	－	－	0.015	<0.003	0.010	8	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.006	0.006	0.007	0.010	0.013	0.010	0.009	－	－	0.004	－	－	0.013	0.004	0.008	8	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	8	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	－	0.03	<0.01	0.02	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	10	－	－	10	－	－	8.1	－	－	10	－	－	10	8.1	9.5	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	14	15	14	14	13	13	12	12	15	14	15	15	15	12	14	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	38	－	－	41	－	－	30	－	－	35	－	－	41	30	36	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	67	－	－	88	－	－	79	－	－	93	－	93	67	82	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.6	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.3	7.4	7.4	7.6	7.8	7.7	7.6	7.8	7.5	7.6	7.5	7.4	7.8	7.3	7.6	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	0..002	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	0.008	0.008	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.008	<0.002	0.005	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.9	－	－	－	－	－	1.3	－	1.9	1.3	1.6	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力中に近づける	－	－	-1.6	－	－	-1.1	－	－	-1.2	－	－	-1.6	－	-1.1	-1.6	-1.4	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	1	－	－	0	－	－	0	－	－	1	0	0	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	130	130	120	130	130	130	120	130	130	130	140	140	140	120	130	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	12	－	－	10	－	－	9.8	－	－	11	－	－	12	9.8	11	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	28	－	－	29	－	－	33	－	－	30	－	33	28	30	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	26	－	－	26	－	－	26	－	－	28	－	28	26	27	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和4年度　平浄水場・上野原浄水場(小川)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/25	2022/5/17	2022/6/13	2022/7/5	2022/8/16	2022/9/6	2022/10/4	2022/11/14	2022/12/12	2023/1/16	2023/2/2	2023/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:00	10:10	10:00	9:40	9:50	14:25	9:55	11:05	9:35	9:45	9:55	9:20						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/曇	雨/晴	晴/曇	晴/晴	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴	雨/雨	晴/晴	晴/曇						
		気温			℃	24.7	15.6	20.4	27.1	29.2	26.1	25.2	16.3	5.6	5.2	4.8	10.8	29.2	4.8	17.6	12		
		水温			℃	15.7	16.6	17.9	23.2	25.4	23.8	23.0	16.3	12.2	9.5	7.8	9.6	25.4	7.8	16.8	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.56	－	－	0.50	－	－	0.74	－	－	0.63	－	－	0.74	0.50	0.61	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	0.07	－	－	0.10	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	0.12	<0.06	0.07	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.012	－	－	0.023	－	－	0.019	－	－	0.003	－	－	0.023	0.003	0.014	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.005	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.005	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.004	0.002	0.003	4	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.020	－	－	0.039	－	－	0.031	－	－	0.010	－	－	0.039	0.010	0.025	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.005	－	－	0.010	－	－	0.009	－	－	<0.003	－	－	0.010	<0.003	0.006	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.006	－	－	0.012	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.012	0.004	0.008	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	－	0.03	<0.01	0.01	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.02	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	11	－	－	10	－	－	8.0	－	－	9.6	－	－	11	8.0	9.7	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	14	15	13	13	13	12	11	11	13	13	14	13	15	11	13	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	39	－	－	40	－	－	32	－	－	34	－	－	40	32	36	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	83	－	－	80	－	－	76	－	－	90	－	90	76	82	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.8	0.3	0.6	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.7	7.3	7.5	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	0.001	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	0.004	0.007	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.007	<0.002	0.003	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.7	－	－	－	－	－	0.9	－	1.7	0.9	1.3	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力中に近づける	－	－	-1.7	－	－	-1.3	－	－	-1.3	－	－	-1.6	－	-1.3	-1.7	-1.5	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	1	－	－	2	－	－	0	－	－	0	－	－	2	0	1	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	140	140	120	130	130	130	110	120	130	130	130	130	140	110	130	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	14	－	－	10	－	－	9.0	－	－	9.8	－	－	14	9.0	11	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	27	－	－	30	－	－	34	－	－	31	－	34	27	31	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	27	－	－	27	－	－	26	－	－	29	－	29	26	27	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和4年度　上野原浄水場【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/25	2022/5/17	2022/6/13	2022/7/5	2022/8/16	2022/9/6	2022/10/4	2022/11/14	2022/12/12	2023/1/16	2023/2/2	2023/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				11:30	11:05	11:10	12:00	11:10	11:15	11:40	10:50	11:20	11:30	9:00	11:30						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/曇	雨/晴	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴	雨/雨	晴/晴	晴/曇						
		気温			℃	23.9	15.6	24.4	26.6	31.3	31.5	28.6	17.6	5.8	4.8	3.6	12.5	31.5	3.6	18.9	12		
		水温			℃	15.8	13.2	15.5	21.5	23.5	21.7	18.0	12.5	6.5	7.0	3.1	8.1	23.5	3.1	13.9	12		
水質基準項目	1	一般細菌			個/mL	900	2,800	1,200	5,600	4,400	2,200	1,200	620	360	530	390	140	5,600	140	1,700	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌			−	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12/12	−	−	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物			mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物			mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素			mg/L	<0.004	−	−	0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	0.31	−	−	0.35	−	−	0.65	−	−	0.50	−	−	0.65	0.31	0.45	4	11	
	12	フッ素及びその化合物			mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4−ジオキサン			mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	21	
	22	クロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	22	
	23	クロロホルム			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	23	
	24	ジクロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	25	
	26	臭素酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26	
	27	総トリハロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27	
	28	トリクロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29	
	30	ブロモホルム			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30	
	31	ホルムアルデヒド			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.17	−	−	0.10	−	−	0.05	−	−	0.05	−	−	0.17	0.05	0.09	4	33	
	34	鉄及びその化合物			mg/L	0.13	−	−	0.14	−	−	0.06	−	−	0.07	−	−	0.14	0.06	0.10	4	34	
	35	銅及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物			mg/L	7.0	−	−	7.1	−	−	6.4	−	−	14	−	−	14	6.4	8.6	4	36	
	37	マンガン及びその化合物			mg/L	0.011	−	−	0.010	−	−	0.005	−	−	0.005	−	−	0.011	0.005	0.008	4	37	
	38	塩化物イオン			mg/L	5.4	4.9	4.4	5.1	4.7	4.7	4.5	4.7	5.4	21	5.6	5.7	21	4.4	6.3	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			mg/L	38	−	−	39	−	−	34	−	−	35	−	−	39	34	37	4	39	
	40	蒸発残留物			mg/L	−	64	−	−	79	−	−	79	−	−	77	−	79	64	75	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン			mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2−メチルイソボルネオール			mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤			mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類			mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			mg/L	1.0	1.4	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.4	1.0	0.5	0.7	1.4	0.4	0.8	12	46	
	47	pH値			−	7.8	7.7	7.9	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	8.1	7.7	7.9	12	47	
	48	味			−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	48	
	49	臭気			−	青草臭	藻臭・土臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	土臭	微藻臭・微土臭	微藻臭	藻臭	−	−	12	49	
	50	色度			度	5	10	4	4	4	3	3	3	2	4	2	2	10	2	4	12	50	
	51	濁度			度	2.9	8.9	1.7	2.1	1.1	1.5	1.1	1.1	0.7	1.4	1.0	0.9	8.9	0.7	2.0	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2−ジクロロエタン			mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン			mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)			mg/L	−	−	−	<0.008	−	−	−	<0.008	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9	
	10	抱水クロラール			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10	
	11	農薬類			−	−	−	0.12	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	0.12	<0.01	0.06	2	11	
	12	残留塩素			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12	
	15	遊離炭酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	15	
	16	1,1,1−トリクロロエタン			mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル−t−ブチルエーテル			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			mg/L	−	−	−	−	2.8	−	−	−	−	−	1.9	−	2.8	1.9	2.4	2	18	
	19	臭気強度(TON)			−	4	−	−	3	−	−	4	−	−	4	−	−	4	3	4	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)			−	−	−1.4	−	−	−0.7	−	−	−0.9	−	−	−1.4	−	−0.7	−1.4	−1.1	4	23	
	24	従属栄養細菌			個/mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24	
	25	1,1−ジクロロエチレン			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.000005	−	−	−	<0.000005	−	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物			mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン			mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム			個/10L	−	−	0	−	−	−	−	−	0	−	−	−	0	0	0	2	ク1	
	ク2	ジアルジア			個/10L	−	−	0	−	−	−	−	−	0	−	−	−	0	0	0	2	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)			MPN/100mL	−	240	−	−	−	66	−	−	−	150	−	−	240	66	150	3	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)			個/10mL	−	1	−	−	−	0	−	−	−	0	−	−	1	0	0	3	ク4	
	1	電気伝導率			μS/cm	110	99	97	110	110	110	100	110	110	150	110	110	150	97	110	12	1	
	2	BOD			mg/L	−	0.6	−	−	<0.5	−	−	1.1	−	−	<0.5	−	1.1	<0.5	<0.5	4	2	
	3	COD			mg/L	−	3.7	−	−	2.1	−	−	2.3	−	−	1.3	−	3.7	1.3	2.4	4	3	
	4	硫酸イオン			mg/L	5.8	−	−	5.6	−	−	5.2	−	−	5.8	−	−	5.8	5.2	5.6	4	4	
	5	アルカリ度			mg/L	−	34	−	−	42	−	−	40	−	−	37	−	42	34	38	4	5	
	6	酸度			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度			mg/L	−	23	−	−	27	−	−	28	−	−	25	−	28	23	26	4	7	
	8	浮遊物質(SS)			mg/L	−	12	−	−	2.3	−	−	1.8	−	−	0.6	−	12	0.6	4.2	4	8	
	9	総窒素			mg/L	−	0.7	−	−	0.3	−	−	0.5	−	−	0.7	−	0.7	0.3	0.6	4	9	
	10	総リン			mg/L	−	0.04	−	−	0.02	−	−	0.06	−	−	0.02	−	0.06	0.02	0.04	4	10	
	11	アンモニア態窒素			mg/L	0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	0.02	<0.02	<0.02	4	11	
	12	トリハロメタン生成能			mg/L	0.029	−	−	0.030	−	−	0.023	−	−	0.035	−	−	0.035	0.023	0.029	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131			Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134			Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137				<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和4年度　上野原浄水場【配水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/25	2022/5/17	2022/6/13	2022/7/5	2022/8/16	2022/9/6	2022/10/4	2022/11/14	2022/12/12	2023/1/16	2023/2/2	2023/3/2	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				11:50	11:20	11:25	11:40	11:20	11:25	12:00	11:05	11:45	11:45	9:15	11:45					
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/曇	雨/晴	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴	雨/雨	晴/晴	晴/曇					
		気温			℃	22.1	15.1	21.0	27.1	34.0	28.8	25.7	16.3	10.8	5.5	2.4	13.9	34.0	2.4	18.6	12	
		水温			℃	14.3	14.2	15.5	22.7	23.2	21.2	17.8	13.0	8.0	8.0	4.4	8.0	23.2	4.4	14.2	12	
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.28	－	－	0.37	－	－	0.64	－	－	0.65	－	－	0.65	0.28	0.49	4	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	0.10	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06	4	21
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.003	－	－	0.009	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.009	0.002	0.005	4	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.005	<0.003	<0.003	4	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001	4	25
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.005	－	－	0.014	－	－	0.010	－	－	0.003	－	－	0.014	0.003	0.008	4	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	0.004	<0.003	<0.003	4	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003	4	29
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－	－	0.05	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.05	0.02	0.03	4	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.6	－	－	8.5	－	－	7.2	－	－	9.3	－	－	9.3	7.2	8.4	4	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	10	10	8.4	8.7	7.7	7.3	7.1	6.7	8.2	11	8.1	7.7	11	6.7	8.4	12	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	39	－	－	40	－	－	34	－	－	33	－	－	40	33	37	4	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	56	－	－	82	－	－	73	－	－	78	－	82	56	72	4	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	<0.3	0.4	<0.3	0.3	0.6	<0.3	0.4	12	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	7.8	7.4	7.6	12	47
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	<0.001	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001	4	9
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	0.002	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002	4	10
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.6	12	12
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.7	－	－	－	－	－	1.1	－	1.7	1.1	1.4	2	18
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力中に近づける	－	－	-1.6	－	－	-1.1	－	－	-1.2	－	－	-1.6	－	-1.1	-1.6	-1.4	4	23
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	5	－	－	1	－	－	2	－	－	0	－	－	5	0	2	4	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	110	100	120	120	120	110	110	110	120	110	110	120	100	110	12	1
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	6.9	－	－	6.8	－	－	6.0	－	－	6.3	－	－	6.9	6.0	6.5	4	4
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	31	－	－	39	－	－	38	－	－	35	－	39	31	36	4	5
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	24	－	－	27	－	－	26	－	－	25	－	27	24	26	4	7
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3

令和4年度　上野原浄水場(内郷)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/25	2022/5/17	2022/6/13	2022/7/5	2022/8/16	2022/9/6	2022/10/4	2022/11/14	2022/12/12	2023/1/16	2023/2/2	2023/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:30	10:15	10:15	10:25	10:05	10:10	10:35	10:05	10:20	10:20	10:15	10:30						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/曇	雨/晴	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴	雨/雨	晴/晴	晴/曇						
		気温			℃	22.8	16.0	19.4	28.1	34.5	28.4	27.8	17.4	11.1	6.1	5.7	13.0	34.5	5.7	19.2	12		
		水温			℃	15.2	16.4	17.5	24.8	26.5	24.5	22.5	16.5	12.2	9.6	8.9	9.6	26.5	8.9	17.0	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.21	－	－	0.38	－	－	0.63	－	－	0.51	－	－	0.63	0.21	0.43	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.009	－	－	0.018	－	－	0.013	－	－	0.003	－	－	0.018	0.003	0.011	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.004	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001	4	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.013	－	－	0.025	－	－	0.019	－	－	0.005	－	－	0.025	0.005	0.016	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.006	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	<0.003	－	－	0.010	<0.003	0.006	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.004	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－	－	0.05	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.05	0.02	0.03	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.4	－	－	8.6	－	－	7.2	－	－	7.5	－	－	8.6	7.2	7.9	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	10	10	8.2	8.8	8.5	7.6	7.2	6.6	8.5	7.2	8.0	7.8	10	6.6	8.2	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	38	－	－	40	－	－	35	－	－	33	－	－	40	33	37	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	60	－	－	79	－	－	76	－	－	76	－	79	60	73	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	<0.3	0.3	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	7.8	7.4	7.6	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	0.001	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	0.004	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.7	－	－	－	－	－	1.6	－	1.7	1.6	1.7	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力中に近づける	－	－	-1.6	－	－	-1.1	－	－	-1.1	－	－	-1.4	－	-1.1	-1.6	-1.3	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	1	－	－	4	－	－	4	－	－	0	－	－	4	0	2	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	120	100	120	120	120	110	110	110	110	110	110	120	100	110	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	6.7	－	－	6.6	－	－	5.9	－	－	6.2	－	－	6.7	5.9	6.4	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	33	－	－	37	－	－	38	－	－	34	－	38	33	36	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	26	－	－	27	－	－	26	－	－	25	－	27	25	26	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和4年度　上野原浄水場(常磐)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/25	2022/5/17	2022/6/13	2022/7/5	2022/8/16	2022/9/6	2022/10/4	2022/11/14	2022/12/12	2023/1/16	2023/2/2	2023/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				11:00	10:35	10:40	10:50	10:30	10:35	11:10	10:25	10:50	10:55	9:40	11:00						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/曇	雨/晴	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/晴	雨/雨	晴/晴	晴/曇						
		気温			℃	23.6	17.8	23.1	26.8	34.5	29.0	28.1	17.5	8.8	6.2	3.6	14.7	34.5	3.6	19.5	12		
		水温			℃	17.4	18.0	19.0	25.4	26.2	24.2	23.5	16.2	11.2	10.1	6.8	10.4	26.2	6.8	17.4	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.22	－	－	0.37	－	－	0.67	－	－	0.51	－	－	0.67	0.22	0.44	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	0.06	－	－	0.09	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	0.11	<0.06	0.07	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	8	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.008	0.011	0.013	0.018	0.025	0.017	0.016	－	－	0.003	－	－	0.025	0.003	0.014	8	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.004	0.007	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.007	<0.003	<0.003	8	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001	8	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.011	0.014	0.017	0.025	0.033	0.024	0.023	－	－	0.005	－	－	0.033	0.005	0.019	8	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.005	0.004	0.009	0.009	0.012	0.009	0.008	－	－	<0.003	－	－	0.012	<0.003	0.007	8	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.006	0.006	－	－	0.002	－	－	0.007	0.002	0.005	8	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	8	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－	－	0.05	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.05	0.02	0.03	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	0.02	<0.01	0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.5	－	－	8.5	－	－	7.2	－	－	7.5	－	－	8.5	7.2	7.9	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	9.9	10	8.1	8.6	8.3	7.6	7.3	6.8	8.3	7.3	8.2	7.8	10	6.8	8.2	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	39	－	－	40	－	－	35	－	－	33	－	－	40	33	37	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	47	－	－	77	－	－	80	－	－	77	－	80	47	70	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	<0.3	0.3	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8	7.4	7.7	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	0.001	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	0.004	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として 1	－	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	2	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.4	－	－	－	－	－	1.1	－	1.4	1.1	1.3	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力中に近づける	－	－	-1.6	－	－	-1.1	－	－	-1.1	－	－	-1.4	－	-1.1	-1.6	-1.3	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	1	－	－	0	－	－	4	－	－	0	－	－	4	0	1	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	120	110	120	120	120	110	110	110	110	110	110	120	110	110	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	6.7	－	－	6.6	－	－	5.9	－	－	6.2	－	－	6.7	5.9	6.4	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	33	－	－	37	－	－	38	－	－	35	－	38	33	36	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	25	－	－	26	－	－	26	－	－	25	－	26	25	26	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/18	2022/5/18	2022/6/14	2022/7/11	2022/8/17	2022/9/12	2022/10/12	2022/11/15	2022/12/13	2023/1/17	2023/2/1	2023/3/6	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:15	10:00	10:00	10:10	9:50	10:00	10:00	9:50	10:15	9:55	9:55	9:55						
		天気(前日/当日)				晴/晴	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/曇	晴/雨	晴/小雨	雨/晴	晴/晴	晴/雨						
		気温			℃	18.8	21.2	18.9	23.6	24.7	28.1	18.2	10.9	8.2	6.4	6.7	7.8	28.1	6.4	16.1	12		
		水温			℃	12.8	15.5	14.9	21.0	22.2	20.6	15.1	11.0	6.8	4.5	2.5	6.4	22.2	2.5	12.8	12		
水質基準項目	1	一般細菌			個/mL	290	2,300	2,300	3,200	3,800	3,400	2,300	980	550	1,200	1,700	200	3,800	200	1,900	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌			−	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12/12	−	−	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物			mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物			mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素			mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	0.55	−	−	0.57	−	−	0.70	−	−	0.61	−	−	0.70	0.55	0.61	4	11	
	12	フッ素及びその化合物			mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4−ジオキサン			mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	21	
	22	クロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	22	
	23	クロロホルム			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	23	
	24	ジクロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	25	
	26	臭素酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26	
	27	総トリハロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27	
	28	トリクロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29	
	30	ブロモホルム			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30	
	31	ホルムアルデヒド			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.14	−	−	0.20	−	−	0.16	−	−	0.08	−	−	0.20	0.08	0.15	4	33	
	34	鉄及びその化合物			mg/L	0.26	−	−	0.29	−	−	0.26	−	−	0.18	−	−	0.29	0.18	0.25	4	34	
	35	銅及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物			mg/L	6.9	−	−	6.1	−	−	5.9	−	−	6.2	−	−	6.9	5.9	6.3	4	36	
	37	マンガン及びその化合物			mg/L	0.027	−	−	0.023	−	−	0.023	−	−	0.014	−	−	0.027	0.014	0.022	4	37	
	38	塩化物イオン			mg/L	4.0	4.0	3.8	3.8	3.8	3.9	3.7	4.0	3.9	4.3	5.0	4.0	5.0	3.7	4.0	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			mg/L	42	−	−	41	−	−	42	−	−	37	−	−	42	37	41	4	39	
	40	蒸発残留物			mg/L	−	87	−	−	93	−	−	80	−	−	85	−	93	80	86	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン			mg/L	−	−	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	−	−	−	−	−	−	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2−メチルイソボルネオール			mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤			mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類			mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			mg/L	0.8	1.5	1.1	1.0	1.1	0.8	1.0	0.8	0.5	1.0	0.4	0.6	1.5	0.4	0.9	12	46	
	47	pH値			−	8.1	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	8.1	7.9	8.0	8.1	7.8	8.0	12	47	
	48	味			−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	48	
	49	臭気			−	藻臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	土臭・藻臭	藻臭	土臭・微藻臭	土臭	土臭・藻臭	藻臭	−	−	12	49	
	50	色度			度	4	14	7	7	7	7	6	4	3	6	2	3	14	2	6	12	50	
	51	濁度			度	2.2	9.6	4.6	3.8	2.3	3.2	2.6	1.3	1.3	1.6	0.8	1.0	9.6	0.8	2.9	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2−ジクロロエタン			mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン			mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)			mg/L	−	−	−	<0.008	−	−	−	<0.008	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9	
	10	抱水クロラール			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10	
	11	農薬類			−	−	−	0.08	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	0.08	<0.01	0.04	2	11	
	12	残留塩素			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12	
	15	遊離炭酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	15	
	16	1,1,1−トリクロロエタン			mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル−t−ブチルエーテル			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			mg/L	−	−	−	−	6.3	−	−	−	−	−	1.9	−	6.3	1.9	4.1	2	18	
	19	臭気強度(TON)			−	5	−	−	4	−	−	4	−	−	5	−	−	5	4	5	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)			−	−	−1.0	−	−	−0.7	−	−	−0.9	−	−	−1.1	−	−0.7	−1.1	−0.9	4	23	
	24	従属栄養細菌			個/mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24	
	25	1,1−ジクロロエチレン			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.000005	−	−	−	<0.000005	−	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物			mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン			mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム			個/10L	−	−	−	0	−	−	−	−	−	−	0	−	0	0	0	2	ク1	
	ク2	ジアルジア			個/10L	−	−	−	0	−	−	−	−	−	−	0	−	0	0	0	2	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)			MPN/100mL	−	160	−	−	−	51	−	−	−	440	−	−	440	51	220	3	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)			個/10mL	−	7	−	−	−	0	−	−	−	0	−	−	7	0	2	3	ク4	
	1	電気伝導率			μS/cm	120	110	100	100	110	110	120	120	110	120	120	97	120	97	110	12	1	
	2	BOD			mg/L	−	0.6	−	−	<0.5	−	−	0.9	−	−	<0.5	−	0.9	<0.5	<0.5	4	2	
	3	COD			mg/L	−	3.5	−	−	3.3	−	−	2.1	−	−	1.8	−	3.5	1.8	2.7	4	3	
	4	硫酸イオン			mg/L	8.5	−	−	6.6	−	−	9.2	−	−	7.7	−	−	9.2	6.6	8.0	4	4	
	5	アルカリ度			mg/L	−	38	−	−	44	−	−	44	−	−	42	−	44	38	42	4	5	
	6	酸度			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度			mg/L	−	28	−	−	30	−	−	30	−	−	29	−	30	28	29	4	7	
	8	浮遊物質(SS)			mg/L	−	19	−	−	10	−	−	1.9	−	−	1.0	−	19	1.0	8.0	4	8	
	9	総窒素			mg/L	−	0.9	−	−	0.6	−	−	0.6	−	−	0.8	−	0.9	0.6	0.7	4	9	
	10	総リン			mg/L	−	0.05	−	−	0.03	−	−	0.02	−	−	0.03	−	0.05	0.02	0.03	4	10	
	11	アンモニア態窒素			mg/L	0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	0.02	−	−	0.02	<0.02	<0.02	4	11	
	12	トリハロメタン生成能			mg/L	0.030	−	−	0.049	−	−	0.039	−	−	0.030	−	−	0.049	0.030	0.037	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131			Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134			Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137				<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和4年度　泉浄水場(田部)【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/18	2022/5/18	2022/6/14	2022/7/11	2022/8/17	2022/9/12	2022/10/12	2022/11/15	2022/12/13	2023/1/17	2023/2/1	2023/3/6	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:55	9:45	11:05	9:45	9:35	9:35	9:40	9:30	10:35	9:30	9:30	9:35						
		天気(前日/当日)				晴/晴	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/曇	晴/雨	晴/小雨	雨/晴	晴/晴	晴/雨						
		気温			℃	16.1	20.4	20.6	26.1	28.2	26.2	20.4	10.8	9.8	9.3	8.0	7.2	28.2	7.2	16.9	12		
		水温			℃	12.8	15.5	16.0	22.1	23.6	21.8	16.2	11.5	7.6	6.4	4.0	6.5	23.6	4.0	13.7	12		
水質基準項目	1	一般細菌			個/mL	130	680	1,300	1,800	1,600	660	2,200	210	390	180	68	32	2,200	32	770	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌			−	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	11/12	−	−	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物			mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物			mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素			mg/L	0.007	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	0.004	−	−	0.007	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	0.48	−	−	0.49	−	−	0.69	−	−	0.51	−	−	0.69	0.48	0.54	4	11	
	12	フッ素及びその化合物			mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4−ジオキサン			mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	21	
	22	クロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	22	
	23	クロロホルム			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	23	
	24	ジクロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	25	
	26	臭素酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26	
	27	総トリハロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27	
	28	トリクロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29	
	30	ブロモホルム			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30	
	31	ホルムアルデヒド			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.04	−	−	0.14	−	−	0.14	−	−	0.05	−	−	0.14	0.04	0.09	4	33	
	34	鉄及びその化合物			mg/L	0.12	−	−	0.20	−	−	0.21	−	−	0.16	−	−	0.21	0.12	0.17	4	34	
	35	銅及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物			mg/L	7.3	−	−	6.4	−	−	5.6	−	−	6.9	−	−	7.3	5.6	6.6	4	36	
	37	マンガン及びその化合物			mg/L	0.020	−	−	0.030	−	−	0.018	−	−	0.015	−	−	0.030	0.015	0.021	4	37	
	38	塩化物イオン			mg/L	4.0	4.2	6.2	3.8	3.7	3.8	3.7	4.0	4.1	4.1	4.9	4.3	6.2	3.7	4.2	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			mg/L	45	−	−	43	−	−	39	−	−	41	−	−	45	39	42	4	39	
	40	蒸発残留物			mg/L	−	68	−	−	84	−	−	85	−	−	87	−	87	68	81	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン			mg/L	−	−	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	−	−	−	−	−	−	0.000001	0.000001	0.000001	4	42	
	43	2−メチルイソボルネオール			mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤			mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類			mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			mg/L	0.9	1.3	0.9	1.3	1.4	1.1	1.0	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	1.4	0.5	0.9	12	46	
	47	pH値			−	7.7	7.9	7.6	7.7	7.9	7.7	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.6	7.8	12	47	
	48	味			−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	48	
	49	臭気			−	藻臭・微土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	土臭・藻臭	藻臭	藻臭	藻臭・土臭	土臭・藻臭	藻臭	微土臭	土臭	土臭・微藻臭	藻臭・土臭	−	−	12	49	
	50	色度			度	5	9	4	9	9	6	7	4	5	3	3	3	9	3	6	12	50	
	51	濁度			度	1.6	4.0	1.8	3.5	2.4	1.8	2.3	1.0	3.1	1.6	1.9	1.0	4.0	1.0	2.2	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2−ジクロロエタン			mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン			mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)			mg/L	−	−	−	<0.008	−	−	−	<0.008	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル			mg/L	−		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9	
	10	抱水クロラール			mg/L	−		−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10	
	11	農薬類			−	−	−	0.04	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	0.04	<0.01	0.02	2	11	
	12	残留塩素			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12	
	15	遊離炭酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	15	
	16	1,1,1−トリクロロエタン			mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル−t−ブチルエーテル			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			mg/L	−	−	−	−	5.7	−	−	−	−	−	2.4	−	5.7	2.4	4.1	2	18	
	19	臭気強度(TON)			−	3	−	−	3	−	−	5	−	−	3	−	−	5	3	4	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)			−	−	−0.9	−	−	−0.8	−	−	−0.9	−	−	−1.2	−	−0.8	−1.2	−1.0	4	23	
	24	従属栄養細菌			個/mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24	
	25	1,1−ジクロロエチレン			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.000005	−	−	−	<0.000005	−	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物			mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン			mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム			個/10L	−	−	−	0	−	−	−	−	−	−	0	−	0	0	0	2	ク1	
	ク2	ジアルジア			個/10L	−	−	−	0	−	−	−	−	−	−	0	−	0	0	0	2	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)			MPN/100mL	−	38	−	−	−	4	−	−	−	20	−	−	38	4	21	3	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)			個/10mL	−	2	−	−	−	0	−	−	−	0	−	−	2	0	1	3	ク4	
	1	電気伝導率			μS/cm	120	120	110	120	120	130	110	120	120	120	120	120	130	110	120	12	1	
	2	BOD			mg/L	−	0.7	−	−	<0.5	−	−	0.9	−	−	<0.5	−	0.9	<0.5	<0.5	4	2	
	3	COD			mg/L	−	2.7	−	−	2.6	−	−	1.7	−	−	2.0	−	2.7	1.7	2.3	4	3	
	4	硫酸イオン			mg/L	7.4	−	−	6.9	−	−	6.8	−	−	7.3	−	−	7.4	6.8	7.1	4	4	
	5	アルカリ度			mg/L	−	42	−	−	44	−	−	47	−	−	46	−	47	42	45	4	5	
	6	酸度			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度			mg/L	−	30	−	−	30	−	−	31	−	−	31	−	31	30	31	4	7	
	8	浮遊物質(SS)			mg/L	−	2.3	−	−	2.2	−	−	<0.5	−	−	0.9	−	2.3	<0.5	1.4	4	8	
	9	総窒素			mg/L	−	0.7	−	−	0.6	−	−	0.6	−	−	0.7	−	0.7	0.6	0.7	4	9	
	10	総リン			mg/L	−	0.03	−	−	0.04	−	−	0.01	−	−	0.02	−	0.04	0.01	0.03	4	10	
	11	アンモニア態窒素			mg/L	0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	0.02	−	−	0.02	<0.02	<0.02	4	11	
	12	トリハロメタン生成能			mg/L	0.029	−	−	0.044	−	−	0.058	−	−	0.018	−	−	0.058	0.018	0.037	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131			Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134			Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137				<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和4年度　泉浄水場(工業用水)【原水】

令和4年度 泉浄水場【配水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/18	2022/5/18	2022/6/14	2022/7/11	2022/8/17	2022/9/12	2022/10/12	2022/11/15	2022/12/13	2023/1/17	2023/2/1	2023/3/6	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				9:50	9:35	9:35	9:35	9:30	9:30	9:35	9:35	9:45	9:20	9:25	9:30					
		天気(前日/当日)				晴/晴	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/曇	晴/雨	晴/小雨	雨/晴	晴/晴	晴/雨					
		気温			℃	16.1	20.4	19.4	26.1	28.2	26.2	20.4	10.8	10.8	9.3	8.0	9.6	28.2	8.0	17.1	12	
		水温			℃	12.2	14.5	16.4	23.0	23.0	21.6	17.4	12.2	7.8	7.3	4.0	8.0	23.0	4.0	14.0	12	
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	1
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	−	−	12	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	7
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.56	−	−	0.55	−	−	0.67	−	−	0.60	−	−	0.67	0.55	0.60	4	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	4	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	13
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14
	15	1,4−ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	15
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	16
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	19
	20	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	20
	21	塩素酸	0.6	−	mg/L	<0.06	−	−	0.10	−	−	0.10	−	−	<0.06	−	−	0.10	<0.06	<0.06	4	21
	22	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	22
	23	クロロホルム	0.06	−	mg/L	0.004	−	−	0.011	−	−	0.009	−	−	0.003	−	−	0.011	0.003	0.007	4	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	<0.003	−	−	0.004	−	−	0.004	−	−	<0.003	−	−	0.004	<0.003	<0.003	4	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	<0.001	−	−	0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	0.001	<0.001	<0.001	4	25
	26	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	−	<0.001	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	26
	27	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.007	−	−	0.017	−	−	0.012	−	−	0.005	−	−	0.017	0.005	0.010	4	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	<0.003	−	−	0.005	−	−	0.005	−	−	<0.003	−	−	0.005	<0.003	<0.003	4	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.003	−	−	0.005	−	−	0.003	−	−	0.002	−	−	0.005	0.002	0.003	4	29
	30	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	−	−	0.04	−	−	0.03	−	−	0.02	−	−	0.04	0.02	0.03	4	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	34
	35	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	8.3	−	−	7.6	−	−	6.8	−	−	7.2	−	−	8.3	6.8	7.5	4	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	37
	38	塩化物イオン	200	−	mg/L	8.6	11	7.7	8.5	7.9	9.0	8.2	8.3	7.6	8.7	9.0	8.0	11	7.6	8.5	12	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	44	−	−	43	−	−	40	−	−	37	−	−	44	37	41	4	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	−	65	−	−	76	−	−	77	−	−	85	−	85	65	76	4	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	41
	42	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	−	−	−	−	−	−	0.000002	0.000001	0.000001	4	42
	43	2−メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	44
	45	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	0.4	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8	0.4	0.3	0.6	<0.3	<0.3	0.8	<0.3	0.5	12	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	−	7.6	7.3	7.5	7.5	7.8	7.6	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.9	7.3	7.7	12	47
	48	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	12	48
	49	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	12	49
	50	色度	5	−	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	3
	4	1,2−ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4
	5	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	5
	6	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−	−	<0.008	−	−	−	<0.008	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6
	9	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	−	−	0.001	0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	0.001	<0.001	<0.001	4	9
	10	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	−	−	0.002	0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	0.002	<0.002	<0.002	4	10
	11	農薬類	−	検出値と目標値の比の和として 1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	11
	12	残留塩素	−	1	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	12	12
	15	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	15
	16	1,1,1−トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	4	16
	17	メチル−t−ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−	−	−	1.9	−	−	−	−	−	0.8	−	1.9	0.8	1.4	2	18
	19	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−	−	1	−	−	1	−	−	1	−	−	1	1	1	4	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1程度以上極力中に近づける	−	−	−1.7	−	−	−1.0	−	−	−1.1	−	−	−1.3	−	−1.0	−1.7	−1.3	4	23
	24	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	0	−	−	0	−	−	0	−	−	0	−	−	0	0	0	4	24
	25	1,1−ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	0.00005P	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク1
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク4
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	120	120	110	110	120	130	120	130	120	120	130	120	130	110	120	12	1
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	2
	3	COD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	3
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	9.7	−	−	8.1	−	−	11	−	−	8.7	−	−	11	8.1	9.4	4	4
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	29	−	−	40	−	−	39	−	−	38	−	40	29	37	4	5
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	28	−	−	29	−	−	29	−	−	28	−	29	28	29	4	7
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	8
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	11
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1
	放2	放射性セシウム134	−	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3

令和4年度　泉浄水場(玉川)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/18	2022/5/18	2022/6/14	2022/7/11	2022/8/17	2022/9/12	2022/10/12	2022/11/15	2022/12/13	2023/1/17	2023/2/1	2023/3/6	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				9:25	9:05	9:05	9:10	9:05	9:05	9:10	9:05	9:10	9:00	10:30	9:10					
		天気(前日/当日)				晴/晴	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/曇	晴/雨	晴/小雨	雨/晴	晴/晴	晴/雨					
		気温			℃	19.9	21.4	17.1	26.4	26.7	26.3	19.0	12.2	9.2	4.5	6.9	8.4	26.7	4.5	16.5	12	
		水温			℃	13.0	15.8	17.5	22.8	24.9	22.5	18.8	14.5	10.5	8.2	5.6	8.4	24.9	5.6	15.2	12	
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	1
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.58	－	－	0.57	－	－	0.70	－	－	0.60	－	－	0.70	0.57	0.61	4	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	0.09	<0.06	<0.06	4	21
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.007	－	－	0.013	－	－	0.011	－	－	0.002	－	－	0.013	0.002	0.008	4	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.005	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	0.005	<0.003	0.003	4	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001	4	25
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.011	－	－	0.021	－	－	0.017	－	－	0.005	－	－	0.021	0.005	0.014	4	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	<0.003	－	－	0.007	<0.003	0.003	4	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.004	4	29
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.04	0.02	0.03	4	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.1	－	－	7.7	－	－	6.9	－	－	7.5	－	－	8.1	6.9	7.6	4	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	8.5	9.7	9.3	9.0	8.6	9.5	8.7	7.9	8.1	7.8	8.5	7.7	9.7	7.7	8.6	12	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	43	－	－	44	－	－	41	－	－	39	－	－	44	39	42	4	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	63	－	－	74	－	－	82	－	－	83	－	83	63	76	4	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.4	0.3	0.3	<0.3	0.3	0.7	<0.3	0.5	12	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.6	7.4	7.4	7.5	7.7	7.5	7.7	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.4	7.6	12	47
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	0.001	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001	4	9
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	0.002	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	<0.002	4	10
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	12	12
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	2.0	－	－	－	－	－	1.4	－	2.0	1.4	1.7	2	18
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力中に近づける	－	－	-1.6	－	－	-1.0	－	－	-1.1	－	－	-1.3	－	-1.0	-1.6	-1.3	4	23
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	1	－	－	0	－	－	0	－	－	1	0	0	4	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	120	110	120	130	130	130	130	130	120	120	120	130	110	120	12	1
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	9.5	－	－	8.9	－	－	11	－	－	8.7	－	－	11	8.7	9.5	4	4
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	33	－	－	38	－	－	40	－	－	38	－	40	33	37	4	5
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	29	－	－	30	－	－	29	－	－	29	－	30	29	29	4	7
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3

令和4年度　泉浄水場(湯本)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/18	2022/5/18	2022/6/14	2022/7/11	2022/8/17	2022/9/28	2022/10/12	2022/11/15	2022/12/13	2023/1/17	2023/2/1	2023/3/6	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				10:40	10:35	10:25	10:50	10:20	10:45	10:25	10:20	11:15	10:20	11:00	10:20					
		天気(前日/当日)				晴/晴	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/雨	晴/小雨	雨/晴	晴/晴	晴/雨					
		気温			℃	20.4	26.6	18.2	25.8	26.8	24.9	21.2	11.2	10.8	5.8	10.4	11.6	26.8	5.8	17.8	12	
		水温			℃	13.7	16.5	18.2	23.0	25.3	23.0	21.0	16.5	12.5	9.3	7.6	9.7	25.3	7.6	16.4	12	
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	1
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.54	－	－	0.60	－	－	0.71	－	－	0.59	－	－	0.71	0.54	0.61	4	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	0.09	<0.06	<0.06	4	21
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	8	22
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.009	0.014	0.017	0.021	0.031	0.024	0.017	－	－	0.003	－	－	0.031	0.003	0.017	8	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	8	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.001	0.002	8	25
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.015	0.020	0.023	0.030	0.042	0.031	0.025	－	－	0.008	－	－	0.042	0.008	0.024	8	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.004	0.008	0.009	0.012	0.014	0.014	0.009	－	－	<0.003	－	－	0.014	<0.003	0.009	8	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.005	0.005	0.005	0.007	0.009	0.006	0.006	－	－	0.003	－	－	0.009	0.003	0.006	8	29
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	8	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	0.03	0.01	0.02	4	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	0.02	－	－	<0.01	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	0.02	<0.01	0.01	4	34
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.4	－	－	7.4	－	－	7.3	－	－	7.5	－	－	8.4	7.3	7.7	4	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	8.5	9.8	9.8	9.6	9.5	12	9.8	8.0	8.2	7.7	9.7	7.7	12	7.7	9.2	12	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	44	－	－	42	－	－	43	－	－	41	－	－	44	41	43	4	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	62	－	－	92	－	－	82	－	－	87	－	92	62	81	4	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.3	0.7	<0.3	0.4	12	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.6	7.4	7.4	7.5	7.7	7.5	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.4	7.6	12	47
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	0.002	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001	4	9
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	0.004	0.007	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.007	<0.002	0.004	4	10
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として 1	－	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	0.02	<0.01	0.01	2	11
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	12	12
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	2.0	－	－	－	－	－	0.8	－	2.0	0.8	1.4	2	18
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力中に近づける	－	－	-1.5	－	－	-1.1	－	－	-1.0	－	－	-1.3	－	-1.0	-1.5	-1.2	4	23
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	0	－	－	0	－	－	0	－	－	0	0	0	4	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	130	130	130	120	130	130	130	130	130	120	130	120	130	120	130	12	1
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	9.6	－	－	7.9	－	－	11	－	－	8.6	－	－	11	7.9	9.3	4	4
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	33	－	－	37	－	－	40	－	－	38	－	40	33	37	4	5
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	30	－	－	30	－	－	31	－	－	30	－	31	30	30	4	7
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3

令和4年度　山玉浄水場【原水】

			基準値	目標値	単位	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/7	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/5	2023/1/11	2023/2/6	2023/3/1	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取月日				2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/7	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/5	2023/1/11	2023/2/6	2023/3/1					
		採取時間				10:10	10:00	10:05	10:00	10:05	9:55	10:10	9:45	10:00	9:25	9:25	9:20					
		天気(前日/当日)				晴/晴	晴/雨	雨/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴					
		気温			℃	22.8	12.8	18.7	28.3	33.0	25.0	26.7	15.0	7.6	5.5	7.1	14.2	33.0	5.5	16.2	12	
		水温			℃	13.9	11.0	14.0	20.5	20.1	23.8	16.5	9.2	7.0	3.0	4.1	5.5	23.8	3.0	12.4	12	
水質基準項目	1	一般細菌			個/mL	100	320	210	450	900	630	330	110	94	50	49	46	900	46	270	12	1
	2	大腸菌			−	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12/12	−	−	12	2
	3	カドミウム及びその化合物			mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3
	4	水銀及びその化合物			mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4
	5	セレン及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	5
	6	鉛及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	6
	7	ヒ素及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	7
	8	六価クロム化合物			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	8
	9	亜硝酸態窒素			mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	0.41	−	−	0.40	−	−	0.59	−	−	0.46	−	−	0.59	0.40	0.47	4	11
	12	フッ素及びその化合物			mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	4	12
	13	ホウ素及びその化合物			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	13
	14	四塩化炭素			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14
	15	1,4−ジオキサン			mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	15
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	16
	17	ジクロロメタン			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	テトラクロロエチレン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	18
	19	トリクロロエチレン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	19
	20	ベンゼン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	20
	21	塩素酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	21
	22	クロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	22
	23	クロロホルム			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	23
	24	ジクロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24
	25	ジブロモクロロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	25
	26	臭素酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26
	27	総トリハロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27
	28	トリクロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28
	29	ブロモジクロロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29
	30	ブロモホルム			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30
	31	ホルムアルデヒド			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31
	32	亜鉛及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	32
	33	アルミニウム及びその化合物			mg/L	0.03	−	−	0.05	−	−	0.05	−	−	0.01	−	−	0.05	0.01	0.04	4	33
	34	鉄及びその化合物			mg/L	0.05	−	−	0.07	−	−	0.07	−	−	0.02	−	−	0.07	0.02	0.05	4	34
	35	銅及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	35
	36	ナトリウム及びその化合物			mg/L	4.4	−	−	4.6	−	−	4.0	−	−	4.3	−	−	4.6	4.0	4.3	4	36
	37	マンガン及びその化合物			mg/L	0.006	−	−	0.006	−	−	0.005	−	−	0.002	−	−	0.006	0.002	0.005	4	37
	38	塩化物イオン			mg/L	2.6	2.5	2.2	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.2	2.5	12	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			mg/L	22	−	−	24	−	−	21	−	−	22	−	−	24	21	22	4	39
	40	蒸発残留物			mg/L	−	41	−	−	62	−	−	49	−	−	49	−	62	41	50	4	40
	41	陰イオン界面活性剤			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	41
	42	ジェオスミン			mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42
	43	2−メチルイソボルネオール			mg/L	−	−	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤			mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	44
	45	フェノール類			mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			mg/L	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	<0.3	0.4	0.8	<0.3	0.5	12	46
	47	pH値			−	7.6	7.5	7.6	7.7	7.9	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.9	7.4	7.6	12	47
	48	味			−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	48
	49	臭気			−	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭	藻臭・土臭	微藻臭・微土臭	藻臭	藻臭	−	−	12	49
	50	色度			度	2	3	4	4	5	4	3	2	2	2	1	2	5	1	3	12	50
	51	濁度			度	0.8	2.0	2.0	0.9	2.1	1.1	1.1	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	2.1	0.4	1.0	12	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1
	2	ウラン及びその化合物			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2
	3	ニッケル及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	3
	4	1,2−ジクロロエタン			mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4
	5	トルエン			mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	5
	6	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)			mg/L	−	−	−	<0.008	−	−	−	<0.008	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6
	9	ジクロロアセトニトリル			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9
	10	抱水クロラール			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10
	11	農薬類			−	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	11
	12	残留塩素			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12
	15	遊離炭酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	15
	16	1,1,1−トリクロロエタン			mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	4	16
	17	メチル−t−ブチルエーテル			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			mg/L	−	−	−	−	3.5	−	−	−	−	−	1.6	−	3.5	1.6	2.6	2	18
	19	臭気強度(TON)			−	3	−	−	5	−	−	5	−	−	5	−	−	5	3	5	4	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)			−	−	−1.9	−	−	−1.4	−	−	−1.8	−	−	−1.9	−	−1.4	−1.9	−1.8	4	23
	24	従属栄養細菌			個/mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24
	25	1,1−ジクロロエチレン			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.000005	−	−	−	<0.000005	−	<0.000005	1	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物			mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1
	要2	キシレン			mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2
	ク1	クリプトスポリジウム			個/10L	−	−	−	−	−	0	−	−	−	−	−	0	0	0	0	2	ク1
	ク2	ジアルジア			個/10L	−	−	−	−	−	0	−	−	−	−	−	0	0	0	0	2	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)			MPN/100mL	−	53	−	−	−	100	−	−	−	13	−	−	100	13	55	3	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)			個/10mL	−	1	−	−	−	0	−	−	−	0	−	−	1	0	0	3	ク4
	1	電気伝導率			μS/cm	67	64	59	69	69	71	69	70	69	70	70	71	71	59	68	12	1
	2	BOD			mg/L	−	0.6	−	−	<0.5	−	−	<0.5	−	−	<0.5	−	0.6	<0.5	<0.5	4	2
	3	COD			mg/L	−	1.5	−	−	2.0	−	−	0.9	−	−	1.1	−	2.0	0.9	1.4	4	3
	4	硫酸イオン			mg/L	3.5	−	−	3.5	−	−	3.5	−	−	3.7	−	−	3.7	3.5	3.6	4	4
	5	アルカリ度			mg/L	−	24	−	−	26	−	−	26	−	−	25	−	26	24	25	4	5
	6	酸度			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6
	7	カルシウム硬度			mg/L	−	16	−	−	15	−	−	16	−	−	15	−	16	15	16	4	7
	8	浮遊物質(SS)			mg/L	−	2.0	−	−	3.5	−	−	<0.5	−	−	<0.5	−	3.5	<0.5	1.4	4	8
	9	総窒素			mg/L	−	0.5	−	−	0.5	−	−	0.3	−	−	0.5	−	0.5	0.3	0.5	4	9
	10	総リン			mg/L	−	0.02	−	−	0.02	−	−	0.01	−	−	0.01	−	0.02	0.01	0.02	4	10
	11	アンモニア態窒素			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	11
	12	トリハロメタン生成能			mg/L	0.029	−	−	0.032	−	−	0.031	−	−	0.013	−	−	0.032	0.013	0.026	4	12
	放1	放射性ヨウ素131			Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1
	放2	放射性セシウム134			Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2
	放3	放射性セシウム137				<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3

令和4年度　山玉浄水場【配水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/7	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/5	2023/1/11	2023/2/6	2023/3/1	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				9:50	9:50	9:55	9:45	9:55	9:45	9:55	9:35	9:45	9:15	9:15	9:10					
		天気(前日/当日)				晴/晴	晴/雨	雨/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴					
		気温			℃	21.8	13.6	18.8	28.9	31.5	26.2	21.2	14.4	8.0	4.7	6.4	11.5	31.5	4.7	17.3	12	
		水温			℃	12.0	13.0	15.7	22.5	22.0	20.0	16.7	11.5	10.0	3.6	3.9	5.5	22.5	3.6	13.0	12	
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.39	－	－	0.42	－	－	0.60	－	－	0.45	－	－	0.60	0.39	0.47	4	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06	4	21
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002	4	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001	4	25
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.004	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.001	－	－	0.005	0.001	0.004	4	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.002	4	29
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	0.04	0.01	0.02	4	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	5.1	－	－	5.3	－	－	5.0	－	－	4.8	－	－	5.3	4.8	5.1	4	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	5.3	5.4	7.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.1	5.2	5.3	4.8	4.9	7.2	4.8	5.4	12	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	22	－	－	24	－	－	22	－	－	22	－	－	24	22	23	4	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	34	－	－	58	－	－	47	－	－	50	－	58	34	47	4	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	12	47
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	9
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	10
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	12	12
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	0.8	－	－	－	－	－	0.5	－	0.8	0.5	0.7	2	18
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-2.0	－	－	-1.8	－	－	-1.8	－	－	-2.0	－	-1.8	-2.0	-1.9	4	23
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	3	－	－	0	－	－	0	－	－	3	0	1	4	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	72	69	79	75	75	76	76	75	74	75	75	75	79	69	75	12	1
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	4.2	－	－	4.4	－	－	4.3	－	－	4.4	－	－	4.4	4.2	4.3	4	4
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	22	－	－	23	－	－	25	－	－	24	－	25	22	24	4	5
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	17	－	－	15	－	－	16	－	－	16	－	17	15	16	4	7
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3

令和4年度　山玉浄水場・法田第二ポンプ場（勿来）【給水】

			基準値	目標値	単位	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/7	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/5	2023/1/11	2023/2/6	2023/3/1	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取月日				2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/7	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/5	2023/1/11	2023/2/6	2023/3/1						
		採取時間				10:45	10:30	10:30	10:25	10:25	10:25	10:30	10:25	10:10	10:35	10:35	10:35						
		天気(前日/当日)				晴/晴	晴/雨	雨/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温			℃	23.4	12.3	17.6	27.4	33.5	24.9	25.6	16.3	7.7	8.6	10.8	15.3	33.5	7.7	18.6	12		
		水温			℃	13.0	16.5	19.3	23.7	25.2	25.0	.23.7	17.6	14.0	9.5	7.7	8.5	25.2	7.7	15.0	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.39	－	－	0.41	－	－	0.63	－	－	0.45	－	－	0.63	0.39	0.47	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	0.11	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	8	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.005	0.005	0.006	0.007	0.012	0.009	0.006	－	－	0.001	－	－	0.012	0.001	0.006	8	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	8	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	0.001	8	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.009	0.008	0.009	0.012	0.017	0.015	0.012	－	－	0.005	－	－	0.017	0.005	0.011	8	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.006	<0.003	<0.003	8	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003	8	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	8	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	－	0.03	<0.01	0.02	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	0.02	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	0.02	0.03	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	5.0	－	－	5.4	－	－	5.0	－	－	4.8	－	－	5.4	4.8	5.1	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	5.4	5.4	5.3	5.4	7.0	6.3	5.9	5.3	5.9	5.3	5.0	4.9	7.0	4.9	5.6	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	23	－	－	28	－	－	25	－	－	24	－	－	28	23	25	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	40	－	－	66	－	－	54	－	－	54	－	66	40	54	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.7	7.6	7.3	7.9	7.9	8.0	7.9	7.6	7.5	7.8	7.8	7.5	8.0	7.3	7.7	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	0.003	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として 1	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	2	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	<1	－	－	<1	－	－	<1	－	－	1	－	1	<1	<1	4	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	0.8	－	－	－	－	－	0.9	－	0.9	0.8	0.9	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力中に近づける	－	－	-1.7	－	－	-1.3	－	－	-1.6	－	－	-1.6	－	-1.3	-1.7	-1.6	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	5	－	－	0	－	－	0	－	－	5	0	1	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	75	74	78	81	87	84	83	82	80	79	79	78	87	74	80	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	4.1	－	－	4.5	－	－	4.5	－	－	4.5	－	－	4.5	4.1	4.4	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	23	－	－	24	－	－	26	－	－	25	－	26	23	25	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	<1	－	－	<1	－	－	<1	－	－	1	－	1	<1	<1	4	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	18	－	－	16	－	－	21	－	－	19	－	21	16	19	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和4年度　山玉浄水場・法田第二ポンプ場(中之作)【給水】

			基準値	目標値	単位	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/7	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/5	2023/1/11	2023/2/6	2023/3/1	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取月日				2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/7	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/5	2023/1/11	2023/2/6	2023/3/1						
		採取時間				9:35	9:30	9:35	9:25	9:30	9:25	9:30	9:20	9:20	9:25	9:25	9:20						
		天気(前日/当日)				晴/晴	晴/雨	雨/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温			℃	15.5	12.4	16.6	23.8	32.1	26.3	23.8	14.6	7.7	6.0	8.7	14.6	32.1	6.0	16.8	12		
		水温			℃	12.6	15.6	17.0	21.8	23.2	22.9	22.3	16.4	13.5	9.0	7.6	8.7	23.2	7.6	15.9	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.44	－	－	0.48	－	－	0.74	－	－	0.52	－	－	0.74	0.44	0.55	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	0.11	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.005	<0.001	0.003	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.001	0.002	4	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.006	－	－	0.011	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	0.011	0.004	0.008	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	0.02	<0.01	0.01	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	5.7	－	－	6.2	－	－	5.9	－	－	6.2	－	－	6.2	5.7	6.0	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	5.3	5.2	5.3	5.2	5.5	5.7	5.7	5.0	5.6	5.2	5.1	5.0	5.7	5.0	5.3	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	28	－	－	33	－	－	32	－	－	35	－	－	35	28	32	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	55	－	－	76	－	－	65	－	－	66	－	76	55	66	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.4	7.2	7.3	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	<0.002	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	3	－	－	4	－	－	5	－	－	6	－	6	3	5	4	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.0	－	－	－	－	－	0.9	－	1.0	0.9	1.0	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力中に近づける	－	－	-1.9	－	－	-1.7	－	－	-1.7	－	－	-1.7	－	-1.7	-1.9	-1.8	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	1	－	－	0	－	－	0	－	－	0	－	－	1	0	0	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	90	84	93	94	100	99	99	110	110	110	100	100	110	84	99	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	5.7	－	－	6.2	－	－	6.2	－	－	7.7	－	－	7.7	5.7	6.5	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	27	－	－	30	－	－	36	－	－	34	－	36	27	32	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	3	－	－	4	－	－	5	－	－	6	－	6	3	5	4	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	21	－	－	22	－	－	26	－	－	23	－	26	21	23	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和4年度　山王浄水場・法田第二ポンプ場・泉浄水場・平浄水場(小名浜)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/7	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/5	2023/1/11	2023/2/6	2023/3/1	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				10:05	9:50	9:55	9:50	9:50	9:45	9:50	9:40	9:35	9:40	9:40	9:45						
		天気(前日/当日)				晴/晴	晴/雨	雨/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温			℃	15.8	13.4	21.0	26.6	30.4	25.6	26.7	16.7	6.5	10.4	9.7	18.0	30.4	6.5	18.4	12		
		水温			℃	13.3	16.4	17.4	23.1	24.2	23.4	21.9	15.9	12.6	8.3	7.7	8.7	24.2	7.7	16.1	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.47	－	－	0.48	－	－	0.75	－	－	0.55	－	－	0.75	0.47	0.56	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	0.06	－	－	0.09	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	0.12	<0.06	0.07	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.004	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.009	0.001	0.005	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.001	0.002	4	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.008	－	－	0.015	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.015	0.005	0.009	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	0.004	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.004	<0.003	<0.003	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.003	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	－	0.03	<0.01	0.02	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	6.5	－	－	6.9	－	－	6.3	－	－	6.6	－	－	6.9	6.3	6.6	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	6.2	6.5	7.7	6.6	7.5	6.4	6.6	6.2	6.0	5.9	6.0	5.9	7.7	5.9	6.5	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	33	－	－	38	－	－	35	－	－	36	－	－	38	33	36	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	67	－	－	81	－	－	69	－	－	70	－	81	67	72	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	<0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	<0.3	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.4	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.4	7.1	7.3	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	0.002	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	4	－	－	4	－	－	5	－	－	6	－	6	4	5	4	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.0	－	－	－	－	－	0.8	－	1.0	0.8	0.9	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力低に近づける	－	－	-1.8	－	－	-1.6	－	－	-1.7	－	－	-1.7	－	-1.6	-1.8	-1.7	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	4	－	－	0	－	－	0	－	－	4	0	1	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	100	99	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	99	110	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	7.1	－	－	7.0	－	－	7.7	－	－	8.0	－	－	8.0	7.0	7.5	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	30	－	－	32	－	－	36	－	－	35	－	36	30	33	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	4	－	－	5	－	－	6	－	－	7	－	7	4	6	4	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	24	－	－	23	－	－	25	－	－	26	－	26	23	25	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和4年度　山玉浄水場・法田第二ポンプ場・泉浄水場・平浄水場(江名)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/7	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/5	2023/1/11	2023/2/6	2023/3/1	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:15	9:15	9:20	9:10	9:15	9:15	9:15	9:10	9:10	9:10	9:10	9:10						
		天気(前日/当日)				晴/晴	晴/雨	雨/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温			℃	17.6	14.6	19.6	27.4	33.7	26.7	23.5	16.9	8.5	11.5	11.9	15.8	33.7	8.5	19.0	12		
		水温			℃	13.3	15.6	17.0	22.5	24.2	23.6	22.5	16.6	13.5	8.7	7.5	8.5	24.2	7.5	16.1	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.44	－	－	0.49	－	－	0.79	－	－	0.58	－	－	0.79	0.44	0.58	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	0.07	－	－	0.07	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	0.09	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.006	－	－	0.013	－	－	0.010	－	－	0.002	－	－	0.013	0.002	0.008	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003	4	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.012	－	－	0.024	－	－	0.019	－	－	0.006	－	－	0.024	0.006	0.015	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	0.007	<0.003	0.003	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.004	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.008	0.002	0.005	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	－	0.03	<0.01	0.01	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	0.02	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.02	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	7.8	－	－	8.1	－	－	7.1	－	－	7.6	－	－	8.1	7.1	7.7	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	9.2	11	9.5	9.0	8.9	9.1	8.9	7.4	8.5	8.4	10	9.1	11	7.4	9.1	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	31	－	－	37	－	－	32	－	－	35	－	－	37	31	34	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	72	－	－	81	－	－	73	－	－	77	－	81	72	76	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.2	7.3	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	0.001	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	0.004	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	3	－	－	3	－	－	4	－	－	5	－	5	3	4	4	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.0	－	－	－	－	－	1.1	－	1.1	1.0	1.1	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力中に近づける	－	－	-1.9	－	－	-1.6	－	－	-1.6	－	－	-1.8	－	-1.6	-1.9	-1.7	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	5	－	－	1	－	－	0	－	－	5	0	2	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	120	120	120	120	110	110	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	8.2	－	－	8.1	－	－	8.2	－	－	8.9	－	－	8.9	8.1	8.4	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	25	－	－	30	－	－	34	－	－	32	－	34	25	30	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	4	－	－	4	－	－	4	－	－	5	－	5	4	4	4	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	25	－	－	22	－	－	25	－	－	25	－	25	22	24	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和4年度　法田第一ポンプ場【原水】

			採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/7	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/5	2023/1/11	2023/2/6	2023/3/1	最大値	最小値	平均値	回数		
			採取時間				11:15	11:00	11:15	11:00	10:55	10:50	11:00	10:50	10:45	10:55	11:00	11:15						
			天気(前日/当日)				晴/晴	晴/雨	雨/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
			気温			℃	25.4	11.6	18.8	32.1	33.6	26.8	29.0	17.4	8.6	11.0	13.9	18.0	33.6	8.6	20.5	12		
			水温			℃	9.5	13.2	15.5	17.3	20.9	21.8	20.5	15.6	12.5	8.5	8.4	8.0	21.8	8.0	14.3	12		
水質基準項目	1	一般細菌				個/mL	0	4	1	0	6	0	1	2	0	0	0	2	6	0	1	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌				−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	−	−	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物				mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物				mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物				mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物				mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物				mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物				mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素				mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン				mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				mg/L	0.52	−	−	0.58	−	−	0.77	−	−	0.61	−	−	0.77	0.52	0.62	4	11	
	12	フッ素及びその化合物				mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物				mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素				mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4−ジオキサン				mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン				mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン				mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン				mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン				mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン				mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	21	
	22	クロロ酢酸				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	22	
	23	クロロホルム				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	23	
	24	ジクロロ酢酸				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	25	
	26	臭素酸				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26	
	27	総トリハロメタン				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27	
	28	トリクロロ酢酸				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29	
	30	ブロモホルム				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30	
	31	ホルムアルデヒド				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物				mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物				mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	33	
	34	鉄及びその化合物				mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物				mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物				mg/L	7.1	−	−	7.6	−	−	6.7	−	−	6.6	−	−	7.6	6.6	7.0	4	36	
	37	マンガン及びその化合物				mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン				mg/L	4.3	3.9	3.7	3.8	3.7	3.9	3.9	4.2	4.3	4.4	4.8	4.5	4.8	3.7	4.1	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				mg/L	46	−	−	49	−	−	43	−	−	49	−	−	49	43	47	4	39	
	40	蒸発残留物				mg/L	−	86	−	−	97	−	−	81	−	−	86	−	97	81	88	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤				mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン				mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2−メチルイソボルネオール				mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤				mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類				mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				mg/L	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	46	
	47	pH値				−	7.3	7.3	7.1	7.2	7.5	6.9	7.1	7.3	7.2	7.5	7.3	7.0	7.5	6.9	7.2	12	47	
	48	味				−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	48	
	49	臭気				−	土臭	土臭	無臭	微土臭	土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	−	−	12	49	
	50	色度				度	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12	50	
	51	濁度				度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物				mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物				mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物				mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2−ジクロロエタン				mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン				mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)				mg/L	−	−	−	<0.008	−	−	−	<0.008	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9	
	10	抱水クロラール				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10	
	11	農薬類				−	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	11	
	12	残留塩素				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12	
	15	遊離炭酸				mg/L	−	7	−	−	9	−	−	9	−	−	13	−	13	7	10	4	15	
	16	1,1,1−トリクロロエタン				mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル−t−ブチルエーテル				mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)				mg/L	−	−	−	−	1.0	−	−	−	−	−	0.8	−	1.0	0.8	0.9	2	18	
	19	臭気強度(TON)				−	3	−	−	1	−	−	1	−	−	1	−	−	3	1	2	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)				−	−	−1.6	−	−	−1.2	−	−	−1.4	−	−	−1.4	−	−1.2	−1.6	−1.4	4	23	
	24	従属栄養細菌				個/mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24	
	25	1,1−ジクロロエチレン				mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.000005	−	−	−	<0.000005	−	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物				mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン				mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム				個/10L	−	0	−	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0	0	0	2	ク1	
	ク2	ジアルジア				個/10L	−	0	−	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0	0	0	2	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)				MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)				個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	ク4	
	1	電気伝導率				μS/cm	120	120	120	130	130	120	110	130	120	130	140	130	140	110	130	12	1	
	2	BOD				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	2	
	3	COD				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	3	
	4	硫酸イオン				mg/L	8.2	−	−	8.3	−	−	7.7	−	−	8.7	−	−	8.7	7.7	8.2	4	4	
	5	アルカリ度				mg/L	−	44	−	−	48	−	−	48	−	−	54	−	54	44	49	4	5	
	6	酸度				mg/L	−	8	−	−	10	−	−	11	−	−	15	−	15	8	11	4	6	
	7	カルシウム硬度				mg/L	−	30	−	−	31	−	−	35	−	−	38	−	38	30	34	4	7	
	8	浮遊物質(SS)				mg/L	−	<0.5	−	−	<0.5	−	−	<0.5	−	−	<0.5	−	<0.5	<0.5	<0.5	4	8	
	9	総窒素				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9	
	10	総リン				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10	
	11	アンモニア態窒素				mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	11	
	12	トリハロメタン生成能				mg/L	0.006	−	−	0.004	−	−	0.006	−	−	0.004	−	−	0.006	0.004	0.005	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131				Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134				Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137					<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和4年度　法田第一ポンプ場【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/7	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/5	2023/1/11	2023/2/6	2023/3/1	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				9:25	9:20	9:25	9:15	9:25	9:20	9:25	9:15	9:15	10:15	10:15	10:15					
		天気(前日/当日)				晴/晴	晴/雨	雨/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴					
		気温			℃	20.8	14.1	17.3	25.4	33.4	27.1	26.4	15.1	8.8	8.7	7.0	16.8	33.4	7.0	18.4	12	
		水温			℃	13.7	17.2	19.0	23.4	25.8	25.0	24.5	19.2	15.5	11.2	10.2	11.0	25.8	10.2	18.0	12	
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.46	－	－	0.53	－	－	0.70	－	－	0.53	－	－	0.70	0.46	0.56	4	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	<0.02	<0.02	4	13
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	0.07	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.07	<0.06	<0.06	4	21
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001	4	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.002	4	25
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	0.008	0.002	0.004	4	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002	4	29
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	7.7	－	－	8.2	－	－	7.7	－	－	6.9	－	－	8.2	6.9	7.6	4	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	5.0	4.7	4.7	4.9	4.6	4.7	4.7	4.6	4.6	4.9	4.9	5.2	5.2	4.6	4.8	12	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	52	－	－	62	－	－	56	－	－	48	－	－	62	48	55	4	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	92	－	－	110	－	－	86	－	－	85	－	110	85	93	4	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.3	7.0	7.1	12	47
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	9
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	10
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として	－	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	0.02	<0.01	0.01	2	11
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	12	12
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	16	－	－	15	－	－	13	－	－	13	－	16	13	14	4	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.0	－	－	－	－	－	0.8	－	1.0	0.8	0.9	2	18
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力中に近づける	－	－	-1.5	－	－	-1.3	－	－	-1.4	－	－	-1.4	－	-1.3	-1.5	-1.4	4	23
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	4	－	－	4	－	－	1	－	－	4	0	2	4	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	140	130	150	150	150	140	140	140	130	130	140	150	150	130	140	12	1
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	11	－	－	12	－	－	11	－	－	9.5	－	－	12	9.5	11	4	4
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	52	－	－	56	－	－	53	－	－	51	－	56	51	53	4	5
	6	酸度	－	－	mg/L	－	18	－	－	17	－	－	14	－	－	14	－	18	14	16	4	6
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	39	－	－	39	－	－	38	－	－	37	－	39	37	38	4	7
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3

令和4年度　法田第二ポンプ場【原水】

			基準値	目標値	単位	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/7	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/5	2023/1/11	2023/2/6	2023/3/1	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取月日				2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/7	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/5	2023/1/11	2023/2/6	2023/3/1						
		採取時間				11:25	11:15	11:25	11:05	11:00	11:00	11:10	11:00	10:50	11:05	11:05	11:25						
		天気(前日/当日)				晴/晴	晴/雨	雨/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温			℃	24.1	11.6	18.1	29.4	27.8	26.4	27.0	17.4	8.6	11.0	13.9	18.0	29.4	8.6	19.4	12		
		水温			℃	11.0	13.5	16.5	21.5	22.8	21.7	18.7	13.7	11.5	9.0	10.3	8.6	22.8	8.6	14.9	12		
水質基準項目	1	一般細菌			個/mL	0	1	3	1	4	8	2	1	2	2	0	0	8	0	2	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌			−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	−	−	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物			mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物			mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素			mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン			mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			mg/L	0.54	−	−	0.53	−	−	0.87	−	−	0.52	−	−	0.87	0.52	0.62	4	11	
	12	フッ素及びその化合物			mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	0.02	−	−	0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4−ジオキサン			mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	21	
	22	クロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	22	
	23	クロロホルム			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	23	
	24	ジクロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	25	
	26	臭素酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	26	
	27	総トリハロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27	
	28	トリクロロ酢酸			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	29	
	30	ブロモホルム			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	30	
	31	ホルムアルデヒド			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	33	
	34	鉄及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物			mg/L	7.2	−	−	7.2	−	−	6.1	−	−	7.6	−	−	7.6	6.1	7.0	4	36	
	37	マンガン及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	0.002	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	0.002	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン			mg/L	4.1	4.0	3.5	3.9	3.5	3.7	3.9	4.0	4.0	4.4	4.6	4.4	4.6	3.5	4.0	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			mg/L	43	−	−	48	−	−	46	−	−	50	−	−	50	43	47	4	39	
	40	蒸発残留物			mg/L	−	77	−	−	89	−	−	77	−	−	89	−	89	77	83	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤			mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン			mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2−メチルイソボルネオール			mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤			mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類			mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			mg/L	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	0.3	12	46	
	47	pH値			−	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.0	7.2	12	47	
	48	味			−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	48	
	49	臭気			−	微土臭	無臭	無臭	微土臭	無臭	土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	−	−	12	49	
	50	色度			度	<1	1	1	1	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12	50	
	51	濁度			度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物			mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物			mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2−ジクロロエタン			mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン			mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)			mg/L	−	−	−	<0.008	−	−	−	<0.008	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9	
	10	抱水クロラール			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10	
	11	農薬類			−	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	11	
	12	残留塩素			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12	
	15	遊離炭酸			mg/L	−	5	−	−	7	−	−	7	−	−	7	−	7	5	7	4	15	
	16	1,1,1−トリクロロエタン			mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル−t−ブチルエーテル			mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			mg/L	−	−	−	−	1.0	−	−	−	−	−	0.9	−	1.0	0.9	1.0	2	18	
	19	臭気強度(TON)			−	2	−	−	1	−	−	1	−	−	1	−	−	2	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)			−	−	−1.7	−	−	−1.5	−	−	−1.5	−	−	−1.4	−	−1.4	−1.7	−1.5	4	23	
	24	従属栄養細菌			個/mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	24	
	25	1,1−ジクロロエチレン			mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.000005	−	−	−	<0.000005	−	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物			mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン			mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム			個/10L	−	0	−	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0	0	0	2	ク1	
	ク2	ジアルジア			個/10L	−	0	−	−	−	−	−	0	−	−	−	−	0	0	0	2	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)			MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)			個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	ク4	
	1	電気伝導率			μS/cm	120	110	110	120	120	120	110	120	130	140	140	130	140	110	120	12	1	
	2	BOD			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	2	
	3	COD			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	3	
	4	硫酸イオン			mg/L	8.2	−	−	8.1	−	−	7.8	−	−	9.3	−	−	9.3	7.8	8.4	4	4	
	5	アルカリ度			mg/L	−	41	−	−	45	−	−	45	−	−	54	−	54	41	46	4	5	
	6	酸度			mg/L	−	5	−	−	8	−	−	8	−	−	8	−	8	5	7	4	6	
	7	カルシウム硬度			mg/L	−	29	−	−	30	−	−	30	−	−	38	−	38	29	32	4	7	
	8	浮遊物質(SS)			mg/L	−	<0.5	−	−	<0.5	−	−	<0.5	−	−	<0.5	−	<0.5	<0.5	<0.5	4	8	
	9	総窒素			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9	
	10	総リン			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10	
	11	アンモニア態窒素			mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	11	
	12	トリハロメタン生成能			mg/L	0.013	−	−	0.011	−	−	0.010	−	−	0.005	−	−	0.013	0.005	0.010	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131			Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134			Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137				<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和4年度　法田第二ポンプ場【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/7	2022/10/3	2022/11/7	2022/12/5	2023/1/11	2023/2/6	2023/3/1	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				11:50	11:35	11:45	11:25	11:20	11:20	11:30	11:25	11:00	11:20	11:25	11:35						
		天気(前日/当日)				晴/晴	晴/雨	雨/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温			℃	22.5	12.1	18.9	30.1	32.9	29.1	26.2	18.1	6.1	9.3	12.9	12.9	32.9	6.1	19.3	12		
		水温			℃	14.5	18.2	19.4	24.5	26.4	26.0	24.9	18.6	14.0	9.0	7.5	10.2	26.4	7.5	17.8	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.54	－	－	0.64	－	－	0.94	－	－	0.65	－	－	0.94	0.54	0.69	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	－	－	0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	0.07	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.001	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	0.004	<0.001	0.002	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003	4	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.005	－	－	0.011	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.011	0.003	0.008	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.0	－	－	8.1	－	－	7.5	－	－	8.1	－	－	8.1	7.5	7.9	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	4.9	4.7	4.7	4.8	4.4	4.5	4.8	4.7	4.7	5.1	5.2	5.2	5.2	4.4	4.8	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	50	－	－	53	－	－	51	－	－	56	－	－	56	50	53	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	82	－	－	100	－	－	82	－	－	96	－	100	82	90	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	－	－	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	－	－	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として 1	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	2	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	6	－	－	7	－	－	8	－	－	10	－	10	6	8	4	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.0	－	－	－	－	－	0.8	－	1.0	0.8	0.9	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力中に近づける	－	－	-1.5	－	－	-1.3	－	－	-1.4	－	－	-1.5	－	-1.3	-1.5	-1.4	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	21	－	－	22	－	－	18	－	－	4	－	－	22	4	16	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	140	120	140	130	140	140	140	140	140	150	160	150	160	120	140	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	10	－	－	10	－	－	9.9	－	－	12	－	－	12	9.9	10	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	47	－	－	50	－	－	52	－	－	57	－	57	47	52	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	7	－	－	8	－	－	9	－	－	11	－	11	7	9	4	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	34	－	－	35	－	－	39	－	－	42	－	42	34	38	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	