		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2										最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:30	9:45	9:35															
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴															
		気温	－	－	℃	13.4	21.3	24.6										24.6	13.4	19.8	3		
		水温	－	－	℃	10.0	18.0	20.5										20.5	10.0	16.2	3		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	100	36	32										100	32	56	3	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	検出	検出	検出										3/3	－	－	3	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－	－										<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－	－										<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－										<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－										<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－										<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－	－										<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.004	－	－										0.004	－	0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001	－										<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.51	－	－										0.51	－	0.51	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－	－										<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－	－										<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－	－										<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－	－										<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－	－										<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－	－										<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－										<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－										<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－	－										<0.001	－	<0.001	1	20	
	21	塩素酸	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	21	
	22	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	22	
	23	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	25	
	26	臭素酸	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	26	
	27	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	29	
	30	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－										<0.01	－	<0.01	1	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.12	－	－										0.12	－	0.12	1	33	
	34	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.11	－	－										0.11	－	0.11	1	34	
	35	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－										<0.01	－	<0.01	1	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	3.9	－	－										3.9	－	3.9	1	36	
	37	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.017	－	－										0.017	－	0.017	1	37	
	38	塩化物イオン	－	－	mg/L	2.5	2.6	2.5										2.6	2.5	2.5	3	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	23	－	－										23	－	23	1	39	
	40	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	49	－										49	－	49	1	40	
	41	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－	－										<0.02	－	<0.02	1	41	
	42	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－	0.000003										0.000003	－	0.000003	1	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－	0.000007										0.000007	－	0.000007	1	43	
	44	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－	－										<0.005	－	<0.005	1	44	
	45	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005	－										<0.0005	－	<0.0005	1	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	1.2	1.3	1.2										1.3	1.2	1.2	3	46	
	47	pH値	－	－	－	7.8	8.8	7.9										8.8	7.8	8.2	3	47	
	48	味	－	－	－	－	－	－										－	－	－	0	48	
	49	臭気	－	－	－	はまぐり臭・藻臭	藻臭・土臭	かび臭・土臭										－	－	－	3	49	
	50	色度	－	－	度	6	4	5										6	4	5	3	50	
	51	濁度	－	－	度	4.4	2.8	1.3										4.4	1.3	2.8	3	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－										<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－										<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－										<0.001	－	<0.001	1	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－	－										<0.0004	－	<0.0004	1	4	
	5	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－	－										<0.04	－	<0.04	1	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－	<0.008										<0.008	－	<0.008	1	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	9	
	10	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	10	
	11	農薬類	－	－	－	－	－	<0.01										<0.01	－	<0.01	1	11	
	12	残留塩素	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	12	
	15	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－	－										<0.03	－	<0.03	1	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－	－										<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	18	
	19	臭気強度(TON)	－	－	－	5	－	－										5	－	5	1	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-0.4	－										-0.4	－	-0.4	1	23	
	24	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－	－										－	－	－	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－	－										<0.01	－	<0.01	1	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－	－										<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－	－										<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－										－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－										－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－										－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－										－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	67	61	70										70	61	66	3	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	1.0	－										1.0	－	1.0	1	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	2.9	－										2.9	－	2.9	1	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	3.7	－	－										3.7	－	3.7	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	29	－										29	－	29	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	16	－										16	－	16	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	<0.5	－										<0.5	－	<0.5	1	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.3	－										0.3	－	0.3	1	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.01	－										0.01	－	0.01	1	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	<0.02	－	－										<0.02	－	<0.02	1	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.069	－	－										0.069	－	0.069	1	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1										<1	<1	<1	3	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1										<1	<1	<1	3	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1										<1	<1	<1	3	放3	

令和7年度　四時ダム【原水】

令和7年度　小玉ダム【原水】

			基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9										最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:20	9:35	9:50															
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴															
		気温	－	－	℃	14.4	23.3	25.1										25.1	14.4	20.9	3		
		水温	－	－	℃	11.5	16.0	19.0										19.0	11.5	15.5	3		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	100	420	380										420	100	300	3	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	検出	検出	検出										3/3	－	－	3	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－	－										<0.0003	－	<0.0003	1	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－	－										<0.00005	－	<0.00005	1	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－										<0.001	－	<0.001	1	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－										<0.001	－	<0.001	1	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－										<0.001	－	<0.001	1	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－	－										<0.002	－	<0.002	1	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－	－										<0.004	－	<0.004	1	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001	－										<0.001	－	<0.001	1	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.21	－	－										0.21	－	0.21	1	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－	－										<0.08	－	<0.08	1	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－	－										<0.02	－	<0.02	1	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－	－										<0.0002	－	<0.0002	1	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－	－										<0.005	－	<0.005	1	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－	－										<0.004	－	<0.004	1	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－	－										<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－										<0.001	－	<0.001	1	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－										<0.001	－	<0.001	1	19	
	20	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－	－										<0.001	－	<0.001	1	20	
	21	塩素酸	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	21	
	22	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	22	
	23	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	25	
	26	臭素酸	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	26	
	27	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	29	
	30	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－										<0.01	－	<0.01	1	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.02	－	－										0.02	－	0.02	1	33	
	34	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.08	－	－										0.08	－	0.08	1	34	
	35	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－										<0.01	－	<0.01	1	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	7.6	－	－										7.6	－	7.6	1	36	
	37	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.017	－	－										0.017	－	0.017	1	37	
	38	塩化物イオン	－	－	mg/L	7.0	6.1	5.4										7.0	5.4	6.2	3	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	27	－	－										27	－	27	1	39	
	40	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	64	－										64	－	64	1	40	
	41	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－	－										<0.02	－	<0.02	1	41	
	42	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－	0.000013										0.000013	－	0.000013	1	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－	<0.000001										<0.000001	－	<0.000001	1	43	
	44	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－	－										<0.005	－	<0.005	1	44	
	45	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005	－										<0.0005	－	<0.0005	1	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	1.1	1.5	1.2										1.5	1.1	1.3	3	46	
	47	pH値	－	－	－	8.0	8.0	7.9										8.0	7.9	8.0	3	47	
	48	味	－	－	－	－	－	－										－	－	－	0	48	
	49	臭気	－	－	－	藻臭	藻臭・土臭	藻臭										藻臭	－	－	3	49	
	50	色度	－	－	度	4	5	4										5	4	4	3	50	
	51	濁度	－	－	度	2.6	4.9	1.7										4.9	1.7	3.1	3	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－										<0.0002	－	<0.0002	1	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－										<0.0002	－	<0.0002	1	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－										<0.001	－	<0.001	1	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－	－										<0.0004	－	<0.0004	1	4	
	5	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－	－										<0.04	－	<0.04	1	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－	<0.008										<0.008	－	<0.008	1	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	9	
	10	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	10	
	11	農薬類	－	－	－	－	－	0.06										0.06	－	0.06	1	11	
	12	残留塩素	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	12	
	15	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－	－										<0.03	－	<0.03	1	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－	－										<0.002	－	<0.002	1	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	18	
	19	臭気強度(TON)	－	－	－	3	－	－										3	－	3	1	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-1.1	－										-1.1	－	-1.1	1	23	
	24	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－	－										－	－	－	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－	－										<0.01	－	<0.01	1	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－	－										<0.007	－	<0.007	1	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－	－										<0.04	－	<0.04	1	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－										－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－										－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－										－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－										－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	91	77	86										91	77	85	3	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	1.3	－										1.3	－	1.3	1	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	3.6	－										3.6	－	3.6	1	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	4.2	－	－										4.2	－	4.2	1	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	31	－										31	－	31	1	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－										－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	19	－										19	－	19	1	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	4.5	－										4.5	－	4.5	1	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.4	－										0.4	－	0.4	1	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.02	－										0.02	－	0.02	1	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	<0.02	－	－										<0.02	－	<0.02	1	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.021	－	－										0.021	－	0.021	1	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1										<1	<1	<1	3	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	—	Bq/kg	<1	<1	<1										<1	<1	<1	3	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1										<1	<1	<1	3	放3	