令和7年度　平浄水場(小川江筋)【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2							最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				8:40	8:40	8:40	8:50	9:00	8:45												
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴												
		気温	−	−	℃	15.3	24.5	24.8	33.3	35.1	31.3							35.1	15.3	27.4	6		
		水温	−	−	℃	13.0	15.6	18.8	24.5	24.5	25.0							25.0	13.0	20.2	6		
水質基準項目	1	一般細菌	−	−	個/mL	650	710	3,600	2,500	2,800	2,500							3,600	650	2,100	6	1	水質基準項目
	2	大腸菌	−	−	−	検出	検出	検出	検出	検出	検出							6/6	−	−	6	2	
	3	カドミウム及びその化合物	−	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4	水銀及びその化合物	−	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5	セレン及びその化合物	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6	鉛及びその化合物	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7	ヒ素及びその化合物	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8	六価クロム化合物	−	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9	亜硝酸態窒素	−	−	mg/L	0.005	−	−	<0.004	−	−							0.005	<0.004	<0.004	2	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	−	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	−	−	mg/L	0.61	−	−	0.49	−	−							0.61	0.49	0.55	2	11	
	12	フッ素及びその化合物	−	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−							<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13	ホウ素及びその化合物	−	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14	四塩化炭素	−	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15	1,4-ジオキサン	−	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	−	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17	ジクロロメタン	−	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	テトラクロロエチレン	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19	トリクロロエチレン	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20	ベンゼン	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21	塩素酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	21	
	22	クロロ酢酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	22	
	23	クロロホルム	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	25	
	26	臭素酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	26	
	27	総トリハロメタン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	29	
	30	ブロモホルム	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	−	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	−	−	mg/L	0.15	−	−	0.20	−	−							0.20	0.15	0.18	2	33	
	34	鉄及びその化合物	−	−	mg/L	0.23	−	−	0.36	−	−							0.36	0.23	0.30	2	34	
	35	銅及びその化合物	−	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	−	−	mg/L	7.3	−	−	8.3	−	−							8.3	7.3	7.8	2	36	
	37	マンガン及びその化合物	−	−	mg/L	0.016	−	−	0.032	−	−							0.032	0.016	0.024	2	37	
	38	塩化物イオン	−	−	mg/L	7.4	8.6	8.7	9.1	9.7	10							10	7.4	8.9	6	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	−	−	mg/L	31	−	−	35	−	−							35	31	33	2	39	
	40	蒸発残留物	−	−	mg/L	−	88	−	−	100	−							100	88	94	2	40	
	41	陰イオン界面活性剤	−	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42	ジェオスミン	−	−	mg/L	−	−	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	−	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	−	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45	フェノール類	−	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	−	−	mg/L	2.0	1.5	1.3	1.6	1.5	1.3							2.0	1.3	1.5	6	46	
	47	pH値	−	−	−	7.8	7.8	7.7	7.9	8.2	7.7							8.2	7.7	7.9	6	47	
	48	味	−	−	−	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	48	
	49	臭気	−	−	−	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭							藻臭・土臭	−	−	6	49	
	50	色度	−	−	度	10	8	6	7	6	6							10	6	7	6	50	
	51	濁度	−	−	度	2.9	3.5	2.0	1.9	1.9	1.6							3.5	1.6	2.3	6	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	−	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3	ニッケル及びその化合物	−	−	mg/L	0.003	−	−	<0.001	−	−							0.003	<0.001	0.002	2	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	−	−	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5	トルエン	−	−	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	9	
	10	抱水クロラール	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	10	
	11	農薬類	−	−	−	−	−	0.26	−	−	−							0.26	−	0.26	1	11	
	12	残留塩素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	12	
	15	遊離炭酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	−	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−							<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	−	mg/L	−	−	−	−	5.7	−							5.7	−	5.7	1	18	
	19	臭気強度(TON)	−	−	−	4	−	−	7	−	−							7	4	6	2	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	−	−	-1.3	−	−	-0.6	−							-0.6	-1.3	-1.0	2	23	
	24	従属栄養細菌	−	−	個/mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	−	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	−	−	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	0	−							0	−	0	1	ク1	
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	0	−							0	−	0	1	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク4	
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	110	100	110	97	130	130							130	97	110	6	1	
	2	BOD	−	−	mg/L	−	1.6	−	−	<0.5	−							1.6	<0.5	0.8	2	2	
	3	COD	−	−	mg/L	−	3.4	−	−	3.4	−							3.4	3.4	3.4	2	3	
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	8.5	−	−	6.9	−	−							8.5	6.9	7.7	2	4	
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	34	−	−	38	−							38	34	36	2	5	
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	24	−	−	27	−							27	24	26	2	7	
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	4.8	−	−	4.8	−							4.8	4.8	4.8	2	8	
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	0.7	−	−	0.5	−							0.7	0.5	0.6	2	9	
	10	総リン	−	−	mg/L	−	0.05	−	−	0.06	−							0.06	0.05	0.06	2	10	
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	0.02	−	−	<0.02	−	−							0.02	<0.02	<0.02	2	11	
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	0.026	−	−	0.058	−	−							0.058	0.026	0.042	2	12	
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1	
	放2	放射性セシウム134	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2	
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3	

令和7年度　平浄水場(夏井川)【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2							最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				8:55	8:55	9:05	9:05	9:10	9:00												
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴												
		気温	−	−	℃	14.5	25.6	25.1	36.6	35.3	34.4							36.6	14.5	28.6	6		
		水温	−	−	℃	13.2	21.2	21.0	28.0	28.0	28.4							28.4	13.2	23.3	6		
水質基準項目	1	一般細菌	−	−	個/mL	4,400	11,000	12,000	2,500	7,800	16,000							16,000	2,500	9,000	6	1	水質基準項目
	2	大腸菌	−	−	−	検出	検出	検出	検出	検出	検出							6/6	−	−	6	2	
	3	カドミウム及びその化合物	−	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4	水銀及びその化合物	−	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5	セレン及びその化合物	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6	鉛及びその化合物	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7	ヒ素及びその化合物	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8	六価クロム化合物	−	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9	亜硝酸態窒素	−	−	mg/L	0.008	−	−	0.007	−	−							0.008	0.007	0.008	2	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	−	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	−	−	mg/L	0.64	−	−	0.51	−	−							0.64	0.51	0.58	2	11	
	12	フッ素及びその化合物	−	−	mg/L	<0.08	−	−	0.08	−	−							0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13	ホウ素及びその化合物	−	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14	四塩化炭素	−	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15	1,4-ジオキサン	−	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	−	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17	ジクロロメタン	−	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	テトラクロロエチレン	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19	トリクロロエチレン	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20	ベンゼン	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21	塩素酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	21	
	22	クロロ酢酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	22	
	23	クロロホルム	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	25	
	26	臭素酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	26	
	27	総トリハロメタン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	29	
	30	ブロモホルム	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	−	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	−	−	mg/L	0.20	−	−	0.18	−	−							0.20	0.18	0.19	2	33	
	34	鉄及びその化合物	−	−	mg/L	0.31	−	−	0.48	−	−							0.48	0.31	0.40	2	34	
	35	銅及びその化合物	−	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	−	−	mg/L	11	−	−	9.3	−	−							11	9.3	10	2	36	
	37	マンガン及びその化合物	−	−	mg/L	0.047	−	−	0.11	−	−							0.11	0.047	0.079	2	37	
	38	塩化物イオン	−	−	mg/L	8.0	9.7	8.6	8.5	8.2	7.7							9.7	7.7	8.5	6	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	−	−	mg/L	42	−	−	41	−	−							42	41	42	2	39	
	40	蒸発残留物	−	−	mg/L	−	180	−	−	110	−							180	110	150	2	40	
	41	陰イオン界面活性剤	−	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42	ジェオスミン	−	−	mg/L	−	−	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002							0.000002	0.000002	0.000002	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	−	−	mg/L	−	−	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							0.000001	0.000001	0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	−	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45	フェノール類	−	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	−	−	mg/L	2.6	2.8	2.4	1.9	1.9	1.6							2.8	1.6	2.2	6	46	
	47	pH値	−	−	−	7.6	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3							7.6	7.2	7.4	6	47	
	48	味	−	−	−	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	48	
	49	臭気	−	−	−	藻臭・土臭	藻臭・下水臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	下水臭・藻臭	藻臭							藻臭・土臭	−	−	6	49	
	50	色度	−	−	度	15	22	13	12	10	11							22	10	14	6	50	
	51	濁度	−	−	度	5.8	16	6.9	6.8	3.6	4.4							16	3.6	7.3	6	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	−	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3	ニッケル及びその化合物	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	−	−	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5	トルエン	−	−	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	9	
	10	抱水クロラール	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	10	
	11	農薬類	−	−	−	−	−	0.55	−	−	−							0.55	−	0.55	1	11	
	12	残留塩素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	12	
	15	遊離炭酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	−	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−							<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	−	mg/L	−	−	−	−	5.1	−							5.1	−	5.1	1	18	
	19	臭気強度(TON)	−	−	−	5	−	−	7	−	−							7	5	6	2	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	−	−	-1.5	−	−	-1.3	−							-1.3	-1.5	-1.4	2	23	
	24	従属栄養細菌	−	−	個/mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	−	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	−	−	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	0	−							0	−	0	1	ク1	
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	0	−							0	−	0	1	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク4	
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	150	150	140	110	150	150							150	110	140	6	1	
	2	BOD	−	−	mg/L	−	1.7	−	−	0.8	−							1.7	0.8	1.3	2	2	
	3	COD	−	−	mg/L	−	6.8	−	−	6.8	−							6.8	6.8	6.8	2	3	
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	39	−	−	11	−	−							39	11	25	2	4	
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	39	−	−	44	−							44	39	42	2	5	
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	37	−	−	33	−							37	33	35	2	7	
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	16	−	−	3.6	−							16	3.6	9.8	2	8	
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	1.2	−	−	0.6	−							1.2	0.6	0.9	2	9	
	10	総リン	−	−	mg/L	−	0.24	−	−	0.06	−							0.24	0.06	0.15	2	10	
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	0.10	−	−	0.10	−	−							0.10	0.10	0.10	2	11	
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	0.090	−	−	0.059	−	−							0.090	0.059	0.075	2	12	
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1	
	放2	放射性セシウム134	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2	
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3	

令和7年度　平浄水場【配水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2							最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				9:00	9:00	11:50	10:00	9:00	8:50											
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴											
		気温	−	−	℃	13.8	20.9	22.0	31.8	29.0	28.5							31.8	13.8	24.3	6	
		水温	−	−	℃	12.1	16.3	19.0	24.2	21.0	26.5							26.5	12.1	19.9	6	
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	1
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	−	−	6	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.59	−	−	0.51	−	−							0.59	0.51	0.55	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−							<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21	塩素酸	0.6	−	mg/L	<0.06	−	−	<0.06	−	−							<0.06	<0.06	<0.06	2	21
	22	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	22
	23	クロロホルム	0.06	−	mg/L	0.004	−	−	0.008	−	−							0.008	0.004	0.006	2	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.004	−	−	0.006	−	−							0.006	0.004	0.005	2	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	0.001	−	−	0.004	−	−							0.004	0.001	0.003	2	25
	26	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	26
	27	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.008	−	−	0.019	−	−							0.019	0.008	0.014	2	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.004	−	−	0.005	−	−							0.005	0.004	0.005	2	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.003	−	−	0.007	−	−							0.007	0.003	0.005	2	29
	30	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	−	−	0.03	−	−							0.03	<0.01	0.02	2	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	9.6	−	−	11	−	−							11	9.6	10	2	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38	塩化物イオン	200	−	mg/L	15	15	14	16	15	15							16	14	15	6	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	34	−	−	38	−	−							38	34	36	2	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	−	81	−	−	86	−							86	81	84	2	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7							0.8	0.7	0.8	6	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	−	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5							7.5	7.3	7.4	6	47
	48	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	−	−	6	48
	49	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	−	−	6	49
	50	色度	5	−	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4
	5	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6
	9	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	<0.001	−	−	0.001	−							0.001	<0.001	<0.001	2	9
	10	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	<0.002	−	−	0.003	−							0.003	<0.002	<0.002	2	10
	11	農薬類	−	検出値と目標値の比の和として、1	−	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	11
	12	残留塩素	−	1	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7							0.7	0.7	0.7	6	12
	15	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−							<0.03	<0.03	<0.03	2	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−	−	−	1.3	−							1.3	−	1.3	1	18
	19	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−	−	1	−	−							1	1	1	2	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	-1程度以上極力0に近づける	−	−	−1.8	−	−	−1.5	−							−1.5	−1.8	−1.7	2	23
	24	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	1	−	−	0	−	−							1	0	1	2	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	0.00005P	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク1
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク4
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	130	110	130	110	140	140							140	110	130	6	1
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	2
	3	COD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	3
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	13	−	−	10	−	−							13	10	12	2	4
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	28	−	−	34	−							34	28	31	2	5
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	6
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	24	−	−	28	−							28	24	26	2	7
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	8
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	9
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	10
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	11
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1
	放2	放射性セシウム134	−	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3

令和7年度　平浄水場(平沼ノ内)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				9:50	9:50	9:45	9:50	9:45	10:00					
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴					
		気温	−	−	℃	12.4	19.1	24.9	32.2	31.1	35.0	35.0	12.4	25.8	6	
		水温	−	−	℃	14.0	17.2	20.5	25.0	26.5	29.0	29.0	14.0	22.0	6	
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/6	−	−	6	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.47	−	−	0.51	−	−	0.51	0.47	0.49	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21	塩素酸	0.6	−	mg/L	<0.06	−	−	0.10	−	−	0.10	<0.06	<0.06	2	21
	22	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	6	22
	23	クロロホルム	0.06	−	mg/L	0.007	0.011	0.010	0.022	0.020	0.016	0.022	0.007	0.014	6	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.006	0.010	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.010	<0.003	0.003	6	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.004	0.005	0.001	0.003	6	25
	26	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	26
	27	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.013	0.017	0.017	0.034	0.035	0.028	0.035	0.013	0.024	6	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.006	0.009	0.010	0.014	0.012	0.010	0.014	0.006	0.010	6	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.004	0.005	0.005	0.009	0.011	0.009	0.011	0.004	0.007	6	29
	30	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	−	−	0.03	−	−	0.03	0.02	0.03	2	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	8.8	−	−	9.5	−	−	9.5	8.8	9.2	2	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38	塩化物イオン	200	−	mg/L	11	14	12	14	14	14	14	11	13	6	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	36	−	−	37	−	−	37	36	37	2	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	−	77	−	−	88	−	88	77	83	2	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.9	0.5	0.7	6	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	−	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	6	47
	48	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	6	48
	49	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	6	49
	50	色度	5	−	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4
	5	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	2	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2	6
	9	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	0.001	−	−	0.002	−	0.002	0.001	0.002	2	9
	10	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	0.004	−	−	0.006	−	0.006	0.004	0.005	2	10
	11	農薬類	−	検出値と目標値の比の和として、1	−	−	−	<0.01	−	−	−	<0.01	−	<0.01	1	11
	12	残留塩素	−	1	mg/L	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3	6	12
	15	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	2	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−	−	−	0.6	−	0.6	−	0.6	1	18
	19	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−	−	1	−	−	1	1	1	2	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	-1程度以上極力0に近づける	−	−	−1.6	−	−	−1.3	−	−1.3	−1.6	−1.5	2	23
	24	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	3	−	−	0	−	−	3	0	2	2	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	0.00005P	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	2	要1
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	2	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク1
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク4
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	120	110	120	100	140	140	140	100	120	6	1
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	2
	3	COD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	3
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	7.7	−	−	8.2	−	−	8.2	7.7	8.0	2	4
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	30	−	−	35	−	35	30	33	2	5
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	26	−	−	27	−	27	26	27	2	7
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	8
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	11
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	放1
	放2	放射性セシウム134	−	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	放2
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	放3

令和7年度　平浄水場(久之浜)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2							最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:15	9:15	9:10	9:15	9:10	9:15												
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴												
		気温	−	−	℃	14.5	20.6	25.6	30.4	30.2	33.4							33.4	14.5	25.8	6		
		水温	−	−	℃	14.0	17.5	20.7	25.9	28.0	29.6							29.6	14.0	22.6	6		
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	−	−	6	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.59	−	−	0.50	−	−							0.59	0.50	0.55	2	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−							<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21	塩素酸	0.6	−	mg/L	<0.06	−	−	0.13	−	−							0.13	<0.06	0.07	2	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	6	22	
	23	クロロホルム	0.06	−	mg/L	0.008	0.011	0.009	0.021	0.029	0.020							0.029	0.008	0.016	6	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.006	0.009	<0.003	0.003	0.007	<0.003							0.009	<0.003	0.004	6	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.005	0.005	0.005							0.005	0.002	0.004	6	25	
	26	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.017	0.019	0.018	0.037	0.047	0.036							0.047	0.017	0.029	6	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.007	0.010	0.009	0.013	0.016	0.013							0.016	0.007	0.011	6	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.006	0.006	0.006	0.011	0.013	0.011							0.013	0.006	0.009	6	29	
	30	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	−	−	0.03	−	−							0.03	0.02	0.03	2	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	9.2	−	−	11	−	−							11	9.2	10	2	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	37	
	38	塩化物イオン	200	−	mg/L	13	16	14	15	15	16							16	13	15	6	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	36	−	−	37	−	−							37	36	37	2	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	−	93	−	−	85	−							93	85	89	2	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8							0.9	0.5	0.7	6	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	−	7.7	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7							7.7	7.5	7.6	6	47	
	48	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	−	−	6	48	
	49	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	−	−	6	49	
	50	色度	5	−	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	0.001	−	−	0.002	−							0.002	0.001	0.002	2	9	
	10	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	0.004	−	−	0.009	−							0.009	0.004	0.007	2	10	
	11	農薬類	−	検出値と目標値の比の和として、1	−	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	11	
	12	残留塩素	−	1	mg/L	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2							0.5	0.2	0.3	6	12	
	15	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−							<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−	−	−	1.4	−							1.4	−	1.4	1	18	
	19	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−	−	1	−	−							1	1	1	2	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	-1程度以上極力0に近づける	−	−	−1.6	−	−	−1.2	−							−1.2	−1.6	−1.4	2	23	
	24	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	0	−	−	0	−	−							0	0	0	2	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	0.00005P	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク4	
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	130	110	130	110	140	140							140	110	130	6	1	
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	2	
	3	COD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	3	
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	9.3	−	−	9.2	−	−							9.3	9.2	9.3	2	4	
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	28	−	−	32	−							32	28	30	2	5	
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	25	−	−	28	−							28	25	27	2	7	
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	8	
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	9	
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	10	
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1	
	放2	放射性セシウム134	−	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2	
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3	

令和7年度　平浄水場・上野原浄水場(小川)【給水】(水系切替:8月1日から上野原浄水場(小川)【給水】)

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2							最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:45	10:10	11:15	10:10	10:05	10:00												
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴												
		気温	−	−	℃	14.3	19.0	21.6	33.4	35.0	30.1							35.0	14.3	25.6	6		
		水温	−	−	℃	13.5	18.5	20.2	26.0	24.0	28.4							28.4	13.5	21.8	6		
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	−	−	6	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.49	−	−	0.61	−	−							0.61	0.49	0.55	2	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−							<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21	塩素酸	0.6	−	mg/L	0.06	−	−	0.10	−	−							0.10	0.06	0.08	2	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	22	
	23	クロロホルム	0.06	−	mg/L	0.009	−	−	0.021	−	−							0.021	0.009	0.015	2	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.006	−	−	0.003	−	−							0.006	0.003	0.005	2	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	0.002	−	−	0.003	−	−							0.003	0.002	0.003	2	25	
	26	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.016	−	−	0.034	−	−							0.034	0.016	0.025	2	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.008	−	−	0.013	−	−							0.013	0.008	0.011	2	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.005	−	−	0.009	−	−							0.009	0.005	0.007	2	29	
	30	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	−	−	0.02	−	−							0.02	0.02	0.02	2	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	8.9	−	−	9.6	−	−							9.6	8.9	9.3	2	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	37	
	38	塩化物イオン	200	−	mg/L	11	14	13	16	9.0	9.7							16	9.0	12	6	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	37	−	−	35	−	−							37	35	36	2	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	−	85	−	−	83	−							85	83	84	2	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	0.5	0.7	0.6	1.0	0.7	0.7							1.0	0.5	0.7	6	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	−	7.6	7.5	7.5	7.4	7.7	7.7							7.7	7.4	7.6	6	47	
	48	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	−	−	6	48	
	49	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	−	−	6	49	
	50	色度	5	−	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	0.001	−	−	0.001	−							0.001	0.001	0.001	2	9	
	10	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	0.004	−	−	0.007	−							0.007	0.004	0.006	2	10	
	11	農薬類	−	検出値と目標値の比の和として、1	−	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	11	
	12	残留塩素	−	1	mg/L	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3							0.5	0.3	0.4	6	12	
	15	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−							<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−	−	−	1.1	−							1.1	−	1.1	1	18	
	19	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−	−	1	−	−							1	1	1	2	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	-1程度以上極力0に近づける	−	−	−1.6	−	−	−1.1	−							−1.1	−1.6	−1.4	2	23	
	24	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	0	−	−	0	−	−							0	0	0	2	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	0.00005P	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク4	
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	120	110	120	100	130	130							130	100	120	6	1	
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	2	
	3	COD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	3	
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	7.9	−	−	9.0	−	−							9.0	7.9	8.5	2	4	
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	29	−	−	42	−							42	29	36	2	5	
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	25	−	−	28	−							28	25	27	2	7	
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	8	
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	9	
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	10	
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1	
	放2	放射性セシウム134	−	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2	
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3	

令和7年度　上野原浄水場【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2							最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				11:05	11:10	11:10	11:15	11:00	11:30												
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴												
		気温	－	－	℃	14.1	26.8	28.0	32.0	36.0	39.5							39.5	14.1	29.4	6		
		水温	－	－	℃	12.0	18.0	22.5	22.6	24.2	25.6							25.6	12.0	20.8	6		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	530	1,400	3,300	840	4,100	2,600							4,100	530	2,100	6	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出							6/6	－	－	6	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.45	－	－	0.32	－	－							0.45	0.32	0.39	2	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－							<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21	塩素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	21	
	22	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	22	
	23	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	25	
	26	臭素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	26	
	27	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	29	
	30	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.11	－	－	0.07	－	－							0.11	0.07	0.09	2	33	
	34	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.10	－	－	0.13	－	－							0.13	0.10	0.12	2	34	
	35	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	6.6	－	－	7.5	－	－							7.5	6.6	7.1	2	36	
	37	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.006	－	－	0.014	－	－							0.014	0.006	0.010	2	37	
	38	塩化物イオン	－	－	mg/L	5.6	6.1	5.9	5.6	5.3	5.4							6.1	5.3	5.7	6	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	35	－	－	38	－	－							38	35	37	2	39	
	40	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	78	－	－	80	－							80	78	79	2	40	
	41	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	1.3	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8							1.3	0.8	1.0	6	46	
	47	pH値	－	－	－	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1							8.1	8.0	8.0	6	47	
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	48	
	49	臭気	－	－	－	微藻臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭	弱藻臭							藻臭	－	－	6	49	
	50	色度	－	－	度	6	5	4	7	4	4							7	4	5	6	50	
	51	濁度	－	－	度	3.0	3.0	2.0	2.7	1.7	2.0							3.0	1.7	2.4	6	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	9	
	10	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	10	
	11	農薬類	－	－	－	－	－	0.24	－	－	－							0.24	－	0.24	1	11	
	12	残留塩素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	12	
	15	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－	－	－	3.3	－							3.3	－	3.3	1	18	
	19	臭気強度(TON)	－	－	－	1	－	－	3	－	－							3	1	2	2	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-0.9	－	－	-0.7	－							-0.7	-0.9	-0.8	2	23	
	24	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	0	－	－	－							0	－	0	1	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	0	－	－	－							0	－	0	1	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	16	－	－	－							16	－	16	1	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	0	－	－	－							0	－	0	1	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	100	97	110	93	120	120							120	93	110	6	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	<0.5	－	－	<0.5	－							<0.5	<0.5	<0.5	2	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	2.6	－	－	2.6	－							2.6	2.6	2.6	2	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	5.4	－	－	5.8	－	－							5.8	5.4	5.6	2	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	41	－	－	45	－							45	41	43	2	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	26	－	－	29	－							29	26	28	2	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	2.9	－	－	3.1	－							3.1	2.9	3.0	2	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.4	－	－	0.4	－							0.4	0.4	0.4	2	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.04	－	－	0.04	－							0.04	0.04	0.04	2	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.040	－	－	0.037	－	－							0.040	0.037	0.039	2	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3	

令和7年度　上野原浄水場【配水】

			基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2							最大値	最小値	平均値	回数	
		採取月日																				
		採取時間				10:50	10:55	10:50	10:50	10:40	11:05											
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴											
		気温	－	－	℃	13.5	20.4	27.0	31.3	33.0	34.1							34.1	13.5	26.6	6	
		水温	－	－	℃	12.5	16.0	19.4	24.5	25.4	25.3							25.4	12.5	20.5	6	
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	1
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	－	－	6	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.46	－	－	0.35	－	－							0.46	0.35	0.41	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－							<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	0.08	－	－	0.10	－	－							0.10	0.08	0.09	2	21
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	22
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.004	－	－	0.009	－	－							0.009	0.004	0.007	2	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－							0.007	0.004	0.006	2	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－							0.001	<0.001	<0.001	2	25
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	26
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.005	－	－	0.015	－	－							0.015	0.005	0.010	2	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－							0.006	0.004	0.005	2	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.001	－	－	0.004	－	－							0.004	0.001	0.003	2	29
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	－	－	0.05	－	－							0.05	0.01	0.03	2	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	7.6	－	－	9.1	－	－							9.1	7.6	8.4	2	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	11	11	8.6	9.1	8.3	8.4							11	8.3	9.4	6	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	33	－	－	40	－	－							40	33	37	2	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	74	－	－	84	－							84	74	79	2	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001							0.000002	0.000001	0.000001	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6							0.8	0.5	0.7	6	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7							7.7	7.4	7.6	6	47
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	－	－	6	48
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	－	－	6	49
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	9
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002	－	－	0.002	－							0.002	<0.002	<0.002	2	10
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	11
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7							0.7	0.5	0.6	6	12
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.2	－							1.2	－	1.2	1	18
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－							1	1	1	2	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	−1.5	－	－	−1.0	－							−1.0	−1.5	−1.3	2	23
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	1	－	－	27	－	－							27	1	14	2	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク1
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク4
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	110	120	100	130	130							130	100	120	6	1
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	2
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	3
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	6.6	－	－	6.6	－	－							6.6	6.6	6.6	2	4
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	35	－	－	43	－							43	35	39	2	5
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	6
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	26	－	－	29	－							29	26	28	2	7
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	8
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	9
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	10
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	11
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3

令和7年度　上野原浄水場(好間)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2							最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				11:25	11:35	11:25	11:30	11:20	11:50											
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴											
		気温	－	－	℃	16.7	26.0	26.9	32.8	32.7	34.8							34.8	16.7	28.3	6	
		水温	－	－	℃	12.5	17.5	20.2	24.9	26.4	27.5							27.5	12.5	21.5	6	
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	1
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	－	－	6	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.39	－	－	0.35	－	－							0.39	0.35	0.37	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－							<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	0.07	－	－	0.11	－	－							0.11	0.07	0.09	2	21
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	22
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.007	－	－	0.016	－	－							0.016	0.007	0.012	2	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－							0.002	<0.001	0.001	2	25
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	26
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.010	－	－	0.023	－	－							0.023	0.010	0.017	2	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.006	－	－	0.012	－	－							0.012	0.006	0.009	2	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－							0.006	0.003	0.005	2	29
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－	－	0.04	－	－							0.04	0.02	0.03	2	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	0.01	－	－	<0.01	－	－							0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.4	－	－	9.1	－	－							9.1	8.4	8.8	2	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	9.6	12	9.4	9.5	8.4	8.8							12	8.4	9.6	6	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	38	－	－	40	－	－							40	38	39	2	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	74	－	－	87	－							87	74	81	2	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							0.000001	0.000001	0.000001	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6							0.7	0.4	0.6	6	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7							7.7	7.5	7.7	6	47
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	－	－	6	48
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	－	－	6	49
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	0.001	－	－	0.001	－							0.001	0.001	0.001	2	9
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	0.003	－	－	0.003	－							0.003	0.003	0.003	2	10
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	11
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2							0.4	0.2	0.3	6	12
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	0.6	－							0.6	－	0.6	1	18
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－							1	1	1	2	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	−1.4	－	－	−1.0	－							−1.0	−1.4	−1.2	2	23
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	10	－	－	43	－	－							43	10	27	2	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク1
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク4
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	100	120	100	130	130							130	100	120	6	1
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	2
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	3
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	6.4	－	－	6.6	－	－							6.6	6.4	6.5	2	4
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	33	－	－	43	－							43	33	38	2	5
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	6
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	26	－	－	29	－							29	26	28	2	7
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	8
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	9
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	10
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	11
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3

令和7年度　上野原浄水場(常磐)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2							最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:25	10:20	10:25	10:20	10:15	10:30												
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴												
		気温	−	−	℃	14.4	26.0	28.0	32.0	34.5	36.4							36.4	14.4	28.6	6		
		水温	−	−	℃	17.0	19.0	23.5	26.1	28.9	28.8							28.9	17.0	23.9	6		
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	−	−	6	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.38	−	−	0.35	−	−							0.38	0.35	0.37	2	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−							<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21	塩素酸	0.6	−	mg/L	0.07	−	−	0.11	−	−							0.11	0.07	0.09	2	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	6	22	
	23	クロロホルム	0.06	−	mg/L	0.008	0.010	0.011	0.018	0.017	0.015							0.018	0.008	0.013	6	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.005	0.009	0.004	0.004	<0.003	<0.003							0.009	<0.003	0.004	6	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.001							0.002	<0.001	0.001	6	25	
	26	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.011	0.013	0.016	0.025	0.025	0.022							0.025	0.011	0.019	6	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.006	0.008	0.011	0.013	0.009	0.009							0.013	0.006	0.009	6	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.006							0.007	0.003	0.005	6	29	
	30	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	−	−	0.05	−	−							0.05	0.02	0.04	2	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	0.03	−	−	<0.01	−	−							0.03	<0.01	0.02	2	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	8.2	−	−	8.8	−	−							8.8	8.2	8.5	2	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	37	
	38	塩化物イオン	200	−	mg/L	9.5	11	9.0	9.4	8.4	8.7							11	8.4	9.3	6	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	37	−	−	38	−	−							38	37	38	2	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	−	74	−	−	90	−							90	74	82	2	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001							0.000001	0.000001	0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6							0.7	0.5	0.6	6	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	−	7.7	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7							7.7	7.4	7.7	6	47	
	48	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	−	−	6	48	
	49	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	−	−	6	49	
	50	色度	5	−	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	0.001	−	−	0.001	−							0.001	0.001	0.001	2	9	
	10	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	0.003	−	−	0.004	−							0.004	0.003	0.004	2	10	
	11	農薬類	−	検出値と目標値の比の和として、1	−	−	−	0.02	−	−	−							0.02	−	0.02	1	11	
	12	残留塩素	−	1	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3							0.4	0.2	0.3	6	12	
	15	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−							<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−	−	−	0.9	−							0.9	−	0.9	1	18	
	19	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−	−	1	−	−							1	1	1	2	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	-1程度以上極力0に近づける	−	−	−1.6	−	−	−1.0	−							−1.0	−1.6	−1.3	2	23	
	24	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	0	−	−	4	−	−							4	0	2	2	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	0.00005P	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク4	
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	120	100	120	99	130	130							130	99	120	6	1	
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	2	
	3	COD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	3	
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	6.3	−	−	6.5	−	−							6.5	6.3	6.4	2	4	
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	33	−	−	43	−							43	33	38	2	5	
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	23	−	−	29	−							29	23	26	2	7	
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	8	
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	9	
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	10	
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1	
	放2	放射性セシウム134	−	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2	
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3	

令和7年度 泉浄水場(田部)【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/22	2025/8/20	2025/9/8							最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:00	10:15	10:00	10:00	10:40	10:05												
		天気(前日/当日)				曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴												
		気温	－	－	℃	15.9	26.0	30.4	33.9	33.3	32.7							33.9	15.9	28.7	6		
		水温	－	－	℃	11.5	16.0	22.0	23.8	23.0	24.5							24.5	11.5	20.1	6		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	600	820	4,000	1,200	11,000	2,400							11,000	600	3,300	6	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出							6/6	－	－	6	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.61	－	－	0.57	－	－							0.61	0.57	0.59	2	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－							<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21	塩素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	21	
	22	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	22	
	23	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	25	
	26	臭素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	26	
	27	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	29	
	30	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.45	－	－	0.18	－	－							0.45	0.18	0.32	2	33	
	34	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.49	－	－	0.34	－	－							0.49	0.34	0.42	2	34	
	35	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	5.8	－	－	6.4	－	－							6.4	5.8	6.1	2	36	
	37	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.038	－	－	0.037	－	－							0.038	0.037	0.038	2	37	
	38	塩化物イオン	－	－	mg/L	3.8	3.8	3.6	3.8	3.5	3.9							3.9	3.5	3.7	6	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	40	－	－	43	－	－							43	40	42	2	39	
	40	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	100	－	－	110	－							110	100	110	2	40	
	41	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－	0.000001	0.000001	0.000003	0.000002							0.000003	0.000001	0.000002	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001							0.000002	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	1.4	1.0	2.2	1.1	1.8	1.0							2.2	1.0	1.4	6	46	
	47	pH値	－	－	－	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1							8.1	7.9	8.0	6	47	
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	48	
	49	臭気	－	－	－	藻臭	藻臭・土臭	土臭・藻臭	土臭・藻臭	藻臭・土臭	藻臭							藻臭	－	－	6	49	
	50	色度	－	－	度	12	7	14	13	18	6							18	6	12	6	50	
	51	濁度	－	－	度	8.6	3.8	7.0	6.2	13	3.2							13	3.2	7.0	6	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	0.001	－	－	<0.001	－	－							0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	9	
	10	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	10	
	11	農薬類	－	－	－	－	－	0.29	－	－	－							0.29	－	0.29	1	11	
	12	残留塩素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	12	
	15	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－	－	－	15	－							15	－	15	1	18	
	19	臭気強度(TON)	－	－	－	3	－	－	3	－	－							3	3	3	2	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-1.0	－	－	-0.8	－							-0.8	-1.0	-0.9	2	23	
	24	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	0	－	－							0	－	0	1	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	0	－	－							0	－	0	1	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	100	－	－							100	－	100	1	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	2	－	－							2	－	2	1	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	100	120	100	110	130							130	100	110	6	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	<0.5	－	－	<0.5	－							<0.5	<0.5	<0.5	2	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	4.1	－	－	4.1	－							4.1	4.1	4.1	2	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	12	－	－	8.3	－	－							12	8.3	10	2	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	44	－	－	43	－							44	43	44	2	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	28	－	－	29	－							29	28	29	2	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	6.9	－	－	33	－							33	6.9	20	2	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.7	－	－	0.8	－							0.8	0.7	0.8	2	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.06	－	－	0.08	－							0.08	0.06	0.07	2	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	0.03	－	－	<0.02	－	－							0.03	<0.02	<0.02	2	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.046	－	－	0.030	－	－							0.046	0.030	0.038	2	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3	

令和7年度 泉浄水場(工業用水)【原水】(予備水源)

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/22	2025/8/20	2025/9/8							最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:45	9:45	9:40	9:35	10:20	9:40												
		天気(前日/当日)				曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴												
		気温	−	−	℃	14.9	21.8	24.4	31.3	33.8	30.4							33.8	14.9	26.1	6		
		水温	−	−	℃	13.0	17.3	19.0	23.4	25.2	24.2							25.2	13.0	20.4	6		
水質基準項目	1	一般細菌	−	−	個/mL	110	380	830	610	540	1,800							1,800	110	710	6	1	水質基準項目
	2	大腸菌	−	−	−	検出	検出	検出	検出	検出	検出							6/6	−	−	6	2	
	3	カドミウム及びその化合物	−	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4	水銀及びその化合物	−	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5	セレン及びその化合物	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6	鉛及びその化合物	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7	ヒ素及びその化合物	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8	六価クロム化合物	−	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9	亜硝酸態窒素	−	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	−	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	−	−	mg/L	0.51	−	−	0.59	−	−							0.59	0.51	0.55	2	11	
	12	フッ素及びその化合物	−	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−							<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13	ホウ素及びその化合物	−	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14	四塩化炭素	−	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15	1,4-ジオキサン	−	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	−	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17	ジクロロメタン	−	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	テトラクロロエチレン	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19	トリクロロエチレン	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20	ベンゼン	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21	塩素酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	21	
	22	クロロ酢酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	22	
	23	クロロホルム	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	25	
	26	臭素酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	26	
	27	総トリハロメタン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	29	
	30	ブロモホルム	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	−	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	−	−	mg/L	0.08	−	−	0.11	−	−							0.11	0.08	0.10	2	33	
	34	鉄及びその化合物	−	−	mg/L	0.12	−	−	0.16	−	−							0.16	0.12	0.14	2	34	
	35	銅及びその化合物	−	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	−	−	mg/L	6.4	−	−	6.0	−	−							6.4	6.0	6.2	2	36	
	37	マンガン及びその化合物	−	−	mg/L	0.014	−	−	0.011	−	−							0.014	0.011	0.013	2	37	
	38	塩化物イオン	−	−	mg/L	3.8	3.8	3.8	3.6	4.0	3..9							4.0	3.6	3.2	6	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	−	−	mg/L	41	−	−	40	−	−							41	40	41	2	39	
	40	蒸発残留物	−	−	mg/L	−	110	−	−	87	−							110	87	99	2	40	
	41	陰イオン界面活性剤	−	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42	ジェオスミン	−	−	mg/L	−	−	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001							0.000002	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	−	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003							0.000003	<0.000001	0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	−	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45	フェノール類	−	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	−	−	mg/L	1.4	1.5	1.6	2.0	1.5	1.8							2.0	1.4	1.6	6	46	
	47	pH値	−	−	−	8.1	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8							8.1	7.6	7.8	6	47	
	48	味	−	−	−	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	48	
	49	臭気	−	−	−	藻臭・黴土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭							藻臭・土臭	−	−	6	49	
	50	色度	−	−	度	6	10	8	10	6	10							10	6	8	6	50	
	51	濁度	−	−	度	3.1	4.7	2.0	1.9	1.7	2.8							4.7	1.7	2.7	6	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	−	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3	ニッケル及びその化合物	−	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	−	−	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5	トルエン	−	−	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	9	
	10	抱水クロラール	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	10	
	11	農薬類	−	−	−	−	−	0.19	−	−	−							0.19	−	0.19	1	11	
	12	残留塩素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	12	
	15	遊離炭酸	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	−	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−							<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	−	mg/L	−	−	−	−	5.2	−							5.2	−	5.2	1	18	
	19	臭気強度(TON)	−	−	−	3	−	−	3	−	−							3	3	3	2	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	−	−	−	-1.1	−	−	-0.9	−							-0.9	-1.1	-1.0	2	23	
	24	従属栄養細菌	−	−	個/mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	−	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	−	−	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	0	−	−							0	−	0	1	ク1	
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	0	−	−							0	−	0	1	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	5	−	−							5	−	5	1	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	0	−	−							0	−	0	1	ク4	
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	110	110	120	91	130	120							130	91	110	6	1	
	2	BOD	−	−	mg/L	−	<0.5	−	−	<0.5	−							<0.5	<0.5	<0.5	2	2	
	3	COD	−	−	mg/L	−	4.2	−	−	4.2	−							4.2	4.2	4.2	2	3	
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	7.1	−	−	6.9	−	−							7.1	6.9	7.0	2	4	
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	45	−	−	51	−							51	45	48	2	5	
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	28	−	−	34	−							34	28	31	2	7	
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	2.9	−	−	1.0	−							2.9	1.0	2.0	2	8	
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	0.6	−	−	0.5	−							0.6	0.5	0.6	2	9	
	10	総リン	−	−	mg/L	−	0.05	−	−	0.03	−							0.05	0.03	0.04	2	10	
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	11	
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	0.037	−	−	0.031	−	−							0.037	0.031	0.034	2	12	
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1	
	放2	放射性セシウム134	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2	
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3	

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/22	2025/8/20	2025/9/8	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				9:40	9:35	9:40	9:45	10:10	9:50					
		天気(前日/当日)				曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴					
		気温	−	−	℃	14.9	21.8	24.4	31.3	31.0	29.3	31.3	14.9	25.5	6	
		水温	−	−	℃	12.6	18.8	20.0	24.6	25.0	25.9	25.9	12.6	21.2	6	
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/6	−	−	6	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.63	−	−	0.56	−	−	0.63	0.56	0.60	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21	塩素酸	0.6	−	mg/L	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	<0.06	<0.06	2	21
	22	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	2	22
	23	クロロホルム	0.06	−	mg/L	0.004	−	−	0.007	−	−	0.007	0.004	0.006	2	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.004	−	−	0.006	−	−	0.006	0.004	0.005	2	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	<0.001	−	−	0.001	−	−	0.001	<0.001	<0.001	2	25
	26	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	26
	27	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.006	−	−	0.012	−	−	0.012	0.006	0.009	2	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.003	−	−	0.005	−	−	0.005	0.003	0.004	2	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.002	−	−	0.004	−	−	0.004	0.002	0.003	2	29
	30	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	−	−	0.03	−	−	0.03	0.02	0.03	2	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	8.0	−	−	8.7	−	−	8.7	8.0	8.4	2	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38	塩化物イオン	200	−	mg/L	10	9.7	11	11	8.4	8.4	11	8.4	9.8	6	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	44	−	−	47	−	−	47	44	46	2	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	−	110	−	−	91	−	110	91	100	2	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−	0.000002	0.000001	0.000003	0.000003	0.000003	0.000001	0.000002	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	0.7	0.6	1.1	0.6	0.7	0.7	1.1	0.6	0.7	6	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	−	7.6	7.5	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5	6	47
	48	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	6	48
	49	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	6	49
	50	色度	5	−	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4
	5	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	2	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2	6
	9	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	9
	10	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	<0.002	−	−	0.002	−	0.002	<0.002	<0.002	2	10
	11	農薬類	−	検出値と目標値との比が、1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	11
	12	残留塩素	−	1	mg/L	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	6	12
	15	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	2	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−	−	−	1.7	−	1.7	−	1.7	1	18
	19	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−	−	1	−	−	1	1	1	2	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	-1程度以上極力0に近づける	−	−	−1.4	−	−	−1.2	−	−1.2	−1.4	−1.3	2	23
	24	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	2	−	−	0	−	−	2	0	1	2	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	0.00005P	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	2	要1
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	2	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク1
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク4
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	130	110	130	110	130	130	130	110	120	6	1
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	2
	3	COD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	3
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	14	−	−	10	−	−	14	10	12	2	4
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	36	−	−	41	−	41	36	39	2	5
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	29	−	−	30	−	30	29	30	2	7
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	8
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	11
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	放1
	放2	放射性セシウム134	−	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	放2
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	放3

令和7年度 泉浄水場【配水】

令和7年度 泉浄水場(玉川)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/22	2025/8/20	2025/9/8							最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:10	9:05	9:15	9:10	9:20	9:15												
		天気(前日/当日)				曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴												
		気温	−	−	℃	16.9	21.8	27.8	31.4	32.6	30.0							32.6	16.9	26.8	6		
		水温	−	−	℃	13.3	18.2	19.5	24.8	25.5	25.0							25.5	13.3	21.1	6		
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	−	−	6	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.65	−	−	0.60	−	−							0.65	0.60	0.63	2	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−							<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21	塩素酸	0.6	−	mg/L	<0.06	−	−	<0.06	−	−							<0.06	<0.06	<0.06	2	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	22	
	23	クロロホルム	0.06	−	mg/L	0.007	−	−	0.011	−	−							0.011	0.007	0.009	2	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.006	−	−	0.005	−	−							0.006	0.005	0.006	2	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	<0.001	−	−	0.002	−	−							0.002	<0.001	0.001	2	25	
	26	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.010	−	−	0.019	−	−							0.019	0.010	0.015	2	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.005	−	−	0.009	−	−							0.009	0.005	0.007	2	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.003	−	−	0.005	−	−							0.005	0.003	0.004	2	29	
	30	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	−	−	0.04	−	−							0.04	0.01	0.03	2	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	7.9	−	−	8.3	−	−							8.3	7.9	8.1	2	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	37	
	38	塩化物イオン	200	−	mg/L	10	12	9.8	11	8.2	10							12	8.2	10	6	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	43	−	−	44	−	−							44	43	44	2	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	−	120	−	−	84	−							120	84	100	2	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003							0.000003	0.000002	0.000002	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.9							0.9	0.6	0.7	6	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	−	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6							7.6	7.4	7.5	6	47	
	48	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	−	−	6	48	
	49	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	−	−	6	49	
	50	色度	5	−	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	0.001	−	−	0.001	−							0.001	0.001	0.001	2	9	
	10	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	0.002	−	−	0.003	−							0.003	0.002	0.003	2	10	
	11	農薬類	−	検出値と目標値の比の和として、1	−	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	11	
	12	残留塩素	−	1	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4							0.4	0.3	0.4	6	12	
	15	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−							<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−	−	−	1.7	−							1.7	−	1.7	1	18	
	19	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−	−	1	−	−							1	1	1	2	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	-1程度以上極力0に近づける	−	−	−1.5	−	−	−1.1	−							−1.1	−1.5	−1.3	2	23	
	24	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	0	−	−	0	−	−							0	0	0	2	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	0.00005P	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク4	
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	130	120	130	110	130	140							140	110	130	6	1	
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	2	
	3	COD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	3	
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	14	−	−	10	−	−							14	10	12	2	4	
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	33	−	−	42	−							42	33	38	2	5	
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	29	−	−	30	−							30	29	30	2	7	
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	8	
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	9	
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	10	
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1	
	放2	放射性セシウム134	−	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2	
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3	

令和7年度 泉浄水場(湯本)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/22	2025/8/20	2025/9/8							最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:25	10:40	10:20	10:30	11:15	10:30												
		天気(前日/当日)				曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴												
		気温	−	−	℃	18.0	28.1	29.2	35.1	36.4	31.4							36.4	18.0	29.7	6		
		水温	−	−	℃	15.0	17.8	21.0	25.0	27.0	26.9							27.0	15.0	22.1	6		
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	−	−	6	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.67	−	−	0.63	−	−							0.67	0.63	0.65	2	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−							<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21	塩素酸	0.6	−	mg/L	<0.06	−	−	0.07	−	−							0.07	<0.06	<0.06	2	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	6	22	
	23	クロロホルム	0.06	−	mg/L	0.011	0.015	0.016	0.019	0.019	0.015							0.019	0.011	0.016	6	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.002	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003							0.003	<0.003	<0.003	6	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001							0.002	0.001	0.002	6	25	
	26	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.016	0.022	0.023	0.027	0.028	0.022							0.028	0.016	0.023	6	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.008	0.010	0.011	0.014	0.010	0.013							0.014	0.008	0.011	6	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005							0.007	0.004	0.006	6	29	
	30	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	6	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	−	−	0.03	−	−							0.03	0.02	0.03	2	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	0.02	−	−	<0.01	−	−							0.02	<0.01	0.01	2	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	7.6	−	−	8.0	−	−							8.0	7.6	7.8	2	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	37	
	38	塩化物イオン	200	−	mg/L	9.4	8.9	9.8	11	8.5	11							11	8.5	9.8	6	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	41	−	−	43	−	−							43	41	42	2	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	−	110	−	−	94	−							110	94	100	2	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003							0.000003	0.000001	0.000002	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.8							0.8	0.5	0.7	6	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	−	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5							7.6	7.5	7.6	6	47	
	48	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	−	−	6	48	
	49	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	−	−	6	49	
	50	色度	5	−	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	0.001	−	−	0.001	−							0.001	0.001	0.001	2	9	
	10	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	0.004	−	−	0.005	−							0.005	0.004	0.005	2	10	
	11	農薬類	−	検出値と目標値との和として、1	−	−	−	<0.01	−	−	−							<0.01	−	<0.01	1	11	
	12	残留塩素	−	1	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4							0.4	0.2	0.3	6	12	
	15	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−							<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−	−	−	1.7	−							1.7	−	1.7	1	18	
	19	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−	−	1	−	−							1	1	1	2	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	-1程度以上極力0に近づける	−	−	−1.3	−	−	−1.1	−							−1.1	−1.3	−1.2	2	23	
	24	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	0	−	−	0	−	−							0	0	0	2	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	0.00005P	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク4	
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	120	110	130	110	130	140							140	110	120	6	1	
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	2	
	3	COD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	3	
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	9.5	−	−	10	−	−							10	9.5	9.8	2	4	
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	38	−	−	42	−							42	38	40	2	5	
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	28	−	−	29	−							29	28	29	2	7	
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	8	
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	9	
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	10	
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1	
	放2	放射性セシウム134	−	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2	
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3	

令和7年度　山玉浄水場【原水】

			基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1							最大値	最小値	平均値	回数	
		採取月日																				
		採取時間				9:20	9:30	9:25	9:20	9:35	9:25											
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴											
		気温	－	－	℃	17.8	22.8	21.4	35.0	29.7	35.6							35.6	17.8	27.1	6	
		水温	－	－	℃	10.0	13.2	17.0	20.6	22.6	22.5							22.6	10.0	17.7	6	
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	120	130	130	410	4,600	680							4,600	120	1,000	6	1
	2	大腸菌	－	－	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出							6/6	－	－	6	2
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.48	－	－	0.44	－	－							0.48	0.44	0.46	2	11
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－							<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21	塩素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	21
	22	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	22
	23	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	23
	24	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	24
	25	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	25
	26	臭素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	26
	27	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27
	28	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	28
	29	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	29
	30	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	30
	31	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	31
	32	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.12	－	－	0.09	－	－							0.12	0.09	0.11	2	33
	34	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.14	－	－	0.13	－	－							0.14	0.13	0.14	2	34
	35	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	3.9	－	－	4.4	－	－							4.4	3.9	4.2	2	36
	37	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.022	－	－	0.013	－	－							0.022	0.013	0.018	2	37
	38	塩化物イオン	－	－	mg/L	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5							2.5	2.4	2.5	6	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	24	－	－	23	－	－							24	23	24	2	39
	40	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	63	－	－	71	－							71	63	67	2	40
	41	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001							0.000002	<0.000001	<0.000001	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002							0.000002	<0.000001	0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	1.2	0.8	0.7	0.7	2.1	0.7							2.1	0.7	1.0	6	46
	47	pH値	－	－	－	7.8	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6							7.8	7.6	7.7	6	47
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	48
	49	臭気	－	－	－	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭							藻臭	－	－	6	49
	50	色度	－	－	度	6	4	4	6	16	4							16	4	7	6	50
	51	濁度	－	－	度	5.0	1.5	1.2	2.1	18	1.1							18	1.1	4.8	6	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4
	5	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6
	9	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	9
	10	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	10
	11	農薬類	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－							<0.01	－	<0.01	1	11
	12	残留塩素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	12
	15	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－	－	－	9.1	－							9.1	－	9.1	1	18
	19	臭気強度(TON)	－	－	－	5	－	－	3	－	－							5	3	4	2	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-1.6	－	－	-1.6	－							-1.6	-1.6	-1.6	2	23
	24	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	0							0	－	0	1	ク1
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	0							0	－	0	1	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	50							50	－	50	1	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	0							0	－	0	1	ク4
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	69	58	66	57	70	74							74	57	66	6	1
	2	BOD	－	－	mg/L	－	<0.5	－	－	<0.5	－							<0.5	<0.5	<0.5	2	2
	3	COD	－	－	mg/L	－	2.5	－	－	5.1	－							5.1	2.5	3.8	2	3
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	3.8	－	－	3.5	－	－							3.8	3.5	3.7	2	4
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	27	－	－	26	－							27	26	27	2	5
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	6
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	14	－	－	15	－							15	14	15	2	7
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	2.4	－	－	14	－							14	2.4	8.2	2	8
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.5	－	－	0.6	－							0.6	0.5	0.6	2	9
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.02	－	－	0.04	－							0.04	0.02	0.03	2	10
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	11
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.086	－	－	0.034	－	－							0.086	0.034	0.060	2	12
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1
	放2	放射性セシウム134	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3

令和7年度　山玉浄水場【配水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1							最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				9:10	9:15	9:10	9:10	9:15	9:10											
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴											
		気温	−	−	℃	15.1	20.1	20.0	30.6	28.4	28.5							30.6	15.1	23.8	6	
		水温	−	−	℃	10.5	15.0	17.2	20.5	24.6	23.5							24.6	10.5	18.6	6	
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	1
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	−	−	6	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.35	−	−	0.45	−	−							0.45	0.35	0.40	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−							<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−							<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21	塩素酸	0.6	−	mg/L	<0.06	−	−	<0.06	−	−							<0.06	<0.06	<0.06	2	21
	22	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	22
	23	クロロホルム	0.06	−	mg/L	<0.001	−	−	0.003	−	−							0.003	<0.001	0.002	2	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	<0.003	−	−	<0.003	−	−							<0.003	<0.003	<0.003	2	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	<0.001	−	−	0.001	−	−							0.001	<0.001	<0.001	2	25
	26	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	26
	27	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.001	−	−	0.006	−	−							0.006	0.001	0.004	2	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	<0.003	−	−	<0.003	−	−							<0.003	<0.003	<0.003	2	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.001	−	−	0.002	−	−							0.002	0.001	0.002	2	29
	30	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	−	−	0.03	−	−							0.03	0.01	0.02	2	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	0.01	−	−	<0.01	−	−							0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	5.7	−	−	5.4	−	−							5.7	5.4	5.6	2	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38	塩化物イオン	200	−	mg/L	8.2	6.0	5.9	5.6	8.1	5.2							8.2	5.2	6.5	6	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	27	−	−	25	−	−							27	25	26	2	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	−	56	−	−	58	−							58	56	57	2	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−							<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−							<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	<0.3	0.4	<0.3	0.3	0.5	<0.3							0.5	<0.3	<0.3	6	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	−	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4							7.5	7.2	7.4	6	47
	48	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	−	−	6	48
	49	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	−	−	6	49
	50	色度	5	−	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4
	5	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6
	9	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−							<0.001	<0.001	<0.001	2	9
	10	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	<0.002	−	−	<0.002	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	10
	11	農薬類	−	検出値と目標値の比の和として、1	−	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	11
	12	残留塩素	−	1	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7							0.7	0.4	0.6	6	12
	15	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−							<0.03	<0.03	<0.03	2	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−	−	−	0.8	−							0.8	−	0.8	1	18
	19	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−	−	1	−	−							1	1	1	2	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	-1程度以上極力0に近づける	−	−	−2.0	−	−	−2.0	−							−2.0	−2.0	−2.0	2	23
	24	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	0	−	−	2	−	−							2	0	1	2	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−							<0.01	<0.01	<0.01	2	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	0.00005P	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク1
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	ク4
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	86	63	72	62	85	81							86	62	75	6	1
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	2
	3	COD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	3
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	5.3	−	−	4.4	−	−							5.3	4.4	4.9	2	4
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	22	−	−	22	−							22	22	22	2	5
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	6
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	15	−	−	18	−							18	15	17	2	7
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	8
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	9
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	10
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	11
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−							−	−	−	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1
	放2	放射性セシウム134	−	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3

令和7年度　山玉浄水場・法田第二ポンプ場（勿来）【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				10:30	10:15	10:25	10:50	10:35	10:25					
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴					
		気温	－	－	℃	17.0	21.5	24.8	30.9	27.0	33.4	33.4	17.0	25.8	6	
		水温	－	－	℃	13.0	18.5	19.9	25.0	28.1	29.7	29.7	13.0	22.4	6	
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	1
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/6	－	－	6	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.44	－	－	0.45	－	－	0.45	0.44	0.45	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	2	21
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	6	22
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.003	0.006	0.004	0.007	0.010	0.007	0.010	0.003	0.006	6	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	6	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	0.001	6	25
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	2	26
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.006	0.009	0.006	0.013	0.017	0.013	0.017	0.006	0.011	6	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	0.004	0.003	0.004	0.006	0.004	0.006	<0.003	0.004	6	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	6	29
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	<0.01	0.01	2	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	0.04	－	－	0.02	－	－	0.04	0.02	0.03	2	34
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	5.5	－	－	5.5	－	－	5.5	5.5	5.5	2	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	8.1	6.4	5.9	6.2	7.7	5.5	8.1	5.5	6.6	6	38
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	10～100	mg/L	28	－	－	27	－	－	28	27	28	2	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	58	－	－	61	－	61	58	60	2	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	－	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	6	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.6	8.0	8.0	7.9	8.0	8.3	8.3	7.6	8.0	6	47
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	6	48
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	6	49
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	0.001	2	3
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	2	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2	6
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	2	9
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002	－	－	0.003	－	0.003	<0.002	<0.002	2	10
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	<0.01	－	－	－	<0.01	－	<0.01	1	11
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	6	12
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	1	－	－	<1	－	1	<1	<1	2	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	2	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	－	3	mg/L	－	－	－	－	0.7	－	0.7	－	0.7	1	18
	19	臭気強度（TON）	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	2	19
	23	腐食性（ランゲリア指数）	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	−1.3	－	－	−1.0	－	−1.0	−1.3	−1.2	2	23
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	16	－	－	16	0	8	2	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	2	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	2	要1
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	2	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌（大腸菌）	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌（嫌気性芽胞菌）	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	87	69	79	67	89	90	90	67	80	6	1
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	5.1	－	－	4.6	－	－	5.1	4.6	4.9	2	4
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	25	－	－	25	－	25	25	25	2	5
	6	酸度	－	－	mg/L	－	1	－	－	1	－	1	1	1	2	6
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	18	－	－	19	－	19	18	19	2	7
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	放1
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	放2
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	放3

令和7年度　山玉浄水場・法田第二ポンプ場（中之作）【給水】

			基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1							最大値	最小値	平均値	回数		
		採取月日																					
		採取時間				9:30	9:25	9:25	9:40	9:35	9:30												
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴												
		気温	－	－	℃	15.5	21.2	19.7	26.1	26.3	29.1							29.1	15.5	23.0	6		
		水温	－	－	℃	12.3	17.5	13.7	23.4	25.6	27.0							27.0	12.3	19.9	6		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	1	0	0	0							1	0	0	6	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	－	－	6	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.44	－	－	0.53	－	－							0.53	0.44	0.49	2	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－							<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－							<0.06	<0.06	<0.06	2	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－							0.005	0.002	0.004	2	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－							0.002	0.002	0.002	2	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.006	－	－	0.011	－	－							0.011	0.006	0.009	2	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	0.003	－	－							0.003	<0.003	<0.003	2	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－							0.004	0.002	0.003	2	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－	－	0.01	－	－							0.01	<0.01	<0.01	2	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	0.01	－	－	0.01	－	－							0.01	0.01	0.01	2	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	0.01	－	－	<0.01	－	－							0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	7.1	－	－	7.0	－	－							7.1	7.0	7.1	2	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	6.8	5.7	5.4	5.9	5.5	5.1							6.8	5.1	5.7	6	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	10～100	mg/L	39	－	－	38	－	－							39	38	39	2	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	79	－	－	80	－							80	79	80	2	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45	
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	－	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3							0.4	<0.3	<0.3	6	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1							7.2	7.0	7.1	6	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	－	－	6	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	－	－	6	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3							0.4	0.2	0.3	6	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	7	－	－	7	－							7	7	7	2	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.1	－							1.1	－	1.1	1	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－							1	1	1	2	19	
	23	腐食性（ランゲリア指数）	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.8	－	－	-1.7	－							-1.7	-1.8	-1.8	2	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	0	－	－							0	0	0	2	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌（大腸菌）	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌（嫌気性芽胞菌）	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	94	110	90	120	120							120	90	110	6	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	8.3	－	－	7.9	－	－							8.3	7.9	8.1	2	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	36	－	－	40	－							40	36	38	2	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	8	－	－	8	－							8	8	8	2	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	25	－	－	28	－							28	25	27	2	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3	

令和7年度　山玉浄水場・法田第二ポンプ場・泉浄水場・平浄水場（江名）【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1							最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:15	9:15	9:10	9:25	9:20	9:15												
		天気（前日/当日）				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴												
		気温	－	－	℃	15.5	19.8	23.4	28.6	26.8	29.4							29.4	15.5	23.9	6		
		水温	－	－	℃	12.3	16.5	17.7	23.4	26.3	27.1							27.1	12.3	20.6	6		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	－	－	6	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.50	－	－	0.55	－	－							0.55	0.50	0.53	2	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－							<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－							<0.06	<0.06	<0.06	2	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.003	－	－	0.012	－	－							0.012	0.003	0.008	2	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－							0.002	0.002	0.002	2	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.008	－	－	0.020	－	－							0.020	0.008	0.014	2	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	0.009	－	－							0.009	<0.003	0.005	2	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－							0.006	0.003	0.005	2	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－	－	0.02	－	－							0.02	<0.01	0.01	2	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	7.9	－	－	8.2	－	－							8.2	7.9	8.1	2	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	9.1	9.4	9.3	10	9.7	9.1							10	9.1	9.4	6	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	10～100	mg/L	38	－	－	38	－	－							38	38	38	2	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	83	－	－	81	－							83	81	82	2	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45	
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	－	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5							0.7	0.5	0.6	6	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2							7.3	7.2	7.2	6	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	－	－	6	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	－	－	6	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－							0.001	<0.001	<0.001	2	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002	－	－	0.004	－							0.004	<0.002	0.002	2	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3							0.3	0.2	0.3	6	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	6	－	－	5	－							6	5	6	2	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	－	3	mg/L	－	－	－	－	0.8	－							0.8	－	0.8	1	18	
	19	臭気強度（TON）	－	3	－	1	－	－	1	－	－							1	1	1	2	19	
	23	腐食性（ランゲリア指数）	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.8	－	－	-1.6	－							-1.6	-1.8	-1.7	2	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	2	－	－							2	0	1	2	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌（大腸菌）	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌（嫌気性芽胞菌）	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	100	120	97	130	130							130	97	120	6	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	8.9	－	－	8.7	－	－							8.9	8.7	8.8	2	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	32	－	－	36	－							36	32	34	2	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	7	－	－	6	－							7	6	7	2	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	25	－	－	28	－							28	25	27	2	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3	

令和7年度　法田第一ポンプ場【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1							最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				11:00	10:45	10:50	11:25	11:05	10:55											
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴											
		気温	－	－	℃	18.3	24.9	23.1	32.8	28.6	32.3							32.8	18.3	26.7	6	
		水温	－	－	℃	11.5	15.5	17.5	21.5	24.9	25.0							25.0	11.5	19.3	6	
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	10	13	6	2	38	4							38	2	12	6	1
	2	大腸菌	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出							1/6	－	－	6	2
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.56	－	－	0.63	－	－							0.63	0.56	0.60	2	11
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－							<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21	塩素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	21
	22	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	22
	23	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	23
	24	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	24
	25	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	25
	26	臭素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	26
	27	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27
	28	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	28
	29	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	29
	30	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	30
	31	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	31
	32	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	7.1	－	－	7.9	－	－							7.9	7.1	7.5	2	36
	37	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38	塩化物イオン	－	－	mg/L	4.0	4.1	3.9	3.8	3.8	3.8							4.1	3.8	3.9	6	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	43	－	－	48	－	－							48	43	46	2	39
	40	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	87	－	－	94	－							94	87	91	2	40
	41	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3							0.4	<0.3	0.3	6	46
	47	pH値	－	－	－	7.2	7.4	7.1	7.1	7.0	7.0							7.4	7.0	7.1	6	47
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	48
	49	臭気	－	－	－	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭							微土臭	－	－	6	49
	50	色度	－	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	50
	51	濁度	－	－	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	0.001	－	－	<0.001	－	－							0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4
	5	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6
	9	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	9
	10	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	10
	11	農薬類	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－							<0.01	－	<0.01	1	11
	12	残留塩素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	12
	15	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	8	－	－	10	－							10	8	9	2	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－	－	－	0.9	－							0.9	－	0.9	1	18
	19	臭気強度(TON)	－	－	－	1	－	－	1	－	－							1	1	1	2	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-1.4	－	－	-1.5	－							-1.4	-1.5	-1.5	2	23
	24	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	0	－	－	－	－							0	－	0	1	ク1
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	0	－	－	－	－							0	－	0	1	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	12	<1							12	<1	2	6	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	ク4
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	110	120	110	140	140							140	110	120	6	1
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	2
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	3
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	8.3	－	－	8.7	－	－							8.7	8.3	8.5	2	4
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	46	－	－	54	－							54	46	50	2	5
	6	酸度	－	－	mg/L	－	9	－	－	12	－							12	9	11	2	6
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	30	－	－	35	－							35	30	33	2	7
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	<0.5	－	－	<0.5	－							<0.5	<0.5	<0.5	2	8
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	9
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	10
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	11
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.006	－	－	0.006	－	－							0.006	0.006	0.006	2	12
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1
	放2	放射性セシウム134	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2
	放3	放射性セシウム137	－	－		<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3

令和7年度 法田第一ポンプ場【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1	最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				10:10	10:00	10:00	10:30	10:10	10:00					
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴					
		気温	−	−	℃	17.6	22.4	22.9	28.7	28.9	31.2	31.2	17.6	25.3	6	
		水温	−	−	℃	14.0	18.5	19.9	24.5	28.0	29.2	29.2	14.0	22.4	6	
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/6	−	−	6	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.48	−	−	0.56	−	−	0.56	0.48	0.52	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21	塩素酸	0.6	−	mg/L	<0.06	−	−	<0.06	−	−	<0.06	<0.06	<0.06	2	21
	22	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	2	22
	23	クロロホルム	0.06	−	mg/L	0.001	−	−	0.002	−	−	0.002	0.001	0.002	2	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	<0.003	<0.003	2	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	0.002	−	−	0.003	−	−	0.003	0.002	0.003	2	25
	26	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	26
	27	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.005	−	−	0.007	−	−	0.007	0.005	0.006	2	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	<0.003	<0.003	2	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.002	−	−	0.003	−	−	0.003	0.002	0.003	2	29
	30	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	7.6	−	−	8.1	−	−	8.1	7.6	7.9	2	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38	塩化物イオン	200	−	mg/L	4.6	4.5	4.3	4.3	4.2	4.1	4.6	4.1	4.3	6	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	47	−	−	51	−	−	51	47	49	2	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	−	90	−	−	82	−	90	82	86	2	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	6	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	−	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	6	47
	48	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	6	48
	49	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	6	49
	50	色度	5	−	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4
	5	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	2	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2	6
	9	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	2	9
	10	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002	2	10
	11	農薬類	−	検出値と目標値の比の和として、1	−	−	−	<0.01	−	−	−	<0.01	−	<0.01	1	11
	12	残留塩素	−	1	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	6	12
	15	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	9	−	−	11	−	11	9	10	2	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	2	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−	−	−	0.8	−	0.8	−	0.8	1	18
	19	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−	−	1	−	−	1	1	1	2	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	-1程度以上極力0に近づける	−	−	−1.4	−	−	−1.3	−	−1.3	−1.4	−1.4	2	23
	24	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	2	−	−	0	−	−	2	0	1	2	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	0.00005P	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	2	要1
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	2	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク1
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク4
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	130	110	130	110	140	140	140	110	130	6	1
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	2
	3	COD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	3
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	9.1	−	−	9.2	−	−	9.2	9.1	9.2	2	4
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	47	−	−	54	−	54	47	51	2	5
	6	酸度	−	−	mg/L	−	10	−	−	12	−	12	10	11	2	6
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	33	−	−	35	−	35	33	34	2	7
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	8
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	11
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	放1
	放2	放射性セシウム134	−	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	放2
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	放3

令和7年度　法田第二ポンプ場【原水】

			基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1							最大値	最小値	平均値	回数		
		採取月日																					
		採取時間				11:05	10:50	11:00	11:35	11:15	11:05												
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴												
		気温	－	－	℃	18.3	24.7	23.1	33.0	28.6	32.3							33.0	18.3	26.7	6		
		水温	－	－	℃	10.9	15.5	18.1	24.0	25.6	25.4							25.6	10.9	19.9	6		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	2	9	6	2	6	13							13	2	6	6	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	－	－	6	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.69	－	－	0.55	－	－							0.69	0.55	0.62	2	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－							<0.08	<0.08	<0.08	2	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	19	
	20	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	20	
	21	塩素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	21	
	22	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	22	
	23	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	25	
	26	臭素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	26	
	27	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	29	
	30	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	33	
	34	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	34	
	35	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	0.01	－	－							0.01	<0.01	<0.01	2	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	6.9	－	－	7.7	－	－							7.7	6.9	7.3	2	36	
	37	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	37	
	38	塩化物イオン	－	－	mg/L	3.7	4.1	3.7	3.7	3.7	3.8							4.1	3.7	3.8	6	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	42	－	－	50	－	－							50	42	46	2	39	
	40	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	88	－	－	90	－							90	88	89	2	40	
	41	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	41	
	42	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	44	
	45	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4							0.5	0.4	0.5	6	46	
	47	pH値	－	－	－	7.4	7.3	7.1	7.1	7.0	7.0							7.4	7.0	7.2	6	47	
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	48	
	49	臭気	－	－	－	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭							微土臭	－	－	6	49	
	50	色度	－	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	50	
	51	濁度	－	－	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4	
	5	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	9	
	10	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	10	
	11	農薬類	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	－							<0.01	－	<0.01	1	11	
	12	残留塩素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	12	
	15	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	8	－	－	12	－							12	8	10	2	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－	－	－	1.1	－							1.1	－	1.1	1	18	
	19	臭気強度(TON)	－	－	－	1	－	－	1	－	－							1	1	1	2	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-1.5	－	－	-1.6	－							-1.5	-1.6	-1.6	2	23	
	24	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	0	－	－	－	－							0	－	0	1	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	0	－	－	－	－							0	－	0	1	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	110	120	100	130	140							140	100	120	6	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	7.8	－	－	8.2	－	－							8.2	7.8	8.0	2	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	45	－	－	51	－							51	45	48	2	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	9	－	－	14	－							14	9	12	2	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	31	－	－	33	－							33	31	32	2	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	<0.5	－	－	<0.5	－							<0.5	<0.5	<0.5	2	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.012	－	－	0.011	－	－							0.012	0.011	0.012	2	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2	
	放3	放射性セシウム137	－	－		<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3	

令和7年度　法田第二ポンプ場【給水】

			基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1							最大値	最小値	平均値	回数	
		採取時間				11:25	11:05	11:20	12:05	11:25	11:30											
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴											
		気温	－	－	℃	17.6	24.3	24.4	34.4	30.0	32.4							34.4	17.6	27.2	6	
		水温	－	－	℃	13.0	19.5	19.6	26.0	29.9	32.9							32.9	13.0	23.5	6	
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	1
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	－	－	6	2
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－							<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	3
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－							<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	4
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	5
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	6
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	7
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	8
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	9
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	10
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.52	－	－	0.61	－	－							0.61	0.52	0.57	2	11
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－							<0.08	<0.08	<0.08	2	12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	0.03	－	－	0.03	－	－							0.03	0.03	0.03	2	13
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	14
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	15
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－							<0.004	<0.004	<0.004	2	16
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	18
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	19
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	20
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－							<0.06	<0.06	<0.06	2	21
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	22
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－							0.003	<0.001	0.002	2	23
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	24
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－							0.003	0.002	0.003	2	25
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	26
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.004	－	－	0.010	－	－							0.010	0.004	0.007	2	27
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－							<0.003	<0.003	<0.003	2	28
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－							0.003	0.002	0.003	2	29
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	30
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	31
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	32
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	33
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	34
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	0.01	－	－	0.01	－	－							0.01	0.01	0.01	2	35
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.8	－	－	9.3	－	－							9.3	8.8	9.1	2	36
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	37
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	4.9	5.0	4.8	4.9	4.7	4.7							5.0	4.7	4.8	6	38
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	55	－	－	61	－	－							61	55	58	2	39
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	100	－	－	100	－							100	100	100	2	40
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－							<0.02	<0.02	<0.02	2	41
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－							<0.005	<0.005	<0.005	2	44
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－							<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	45
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.3	<0.3							0.4	<0.3	<0.3	6	46
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0							7.2	7.0	7.1	6	47
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	－	－	6	48
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	－	－	6	49
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	50
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	51
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	1
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－							<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	2
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	3
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－							<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	4
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	5
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	6
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－							<0.001	<0.001	<0.001	2	9
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	10
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	<0.01	－	－	－							<0.01	－	<0.01	1	11
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3							0.3	0.2	0.3	6	12
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	12	－	－	12	－							12	12	12	2	15
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－							<0.03	<0.03	<0.03	2	16
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－							<0.002	<0.002	<0.002	2	17
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	0.8	－							0.8	－	0.8	1	18
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－							1	1	1	2	19
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.4	－	－	-1.4	－							-1.4	-1.4	-1.4	2	23
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	34	－	－	15	－	－							34	15	25	2	24
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－							<0.01	<0.01	<0.01	2	25
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	27
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－							<0.007	<0.007	<0.007	2	要1
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－							<0.04	<0.04	<0.04	2	要2
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク1
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク2
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク3
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	ク4
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	150	130	150	130	160	160							160	130	150	6	1
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	2
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	3
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	12	－	－	12	－	－							12	12	12	2	4
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	53	－	－	58	－							58	53	56	2	5
	6	酸度	－	－	mg/L	－	13	－	－	13	－							13	13	13	2	6
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	38	－	－	39	－							39	38	39	2	7
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	8
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	9
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	10
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	11
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－							－	－	－	0	12
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放1
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放2
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	放3