令和7年度　平浄水場(小川江筋)【原水】

令和7年度　平浄水場(小川江筋)【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2	2025/10/8	2025/11/11	2025/12/8	2026/1/13	2026/2/12	2026/3/9	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				8:40	8:40	8:40	8:50	9:00	8:45	8:40	8:55	8:35	8:40	8:35	8:35						
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温	－	－	℃	15.3	24.5	24.8	33.3	35.1	31.3	21.3	12.6	12.2	2.4	5.9	8.2	35.1	2.4	18.9	12		
		水温	－	－	℃	13.0	15.6	18.8	24.5	24.5	25.0	18.5	10.0	6.5	1.0	2.5	4.5	25.0	1.0	13.7	12		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	650	710	3,600	2,500	2,800	2,500	1,900	1,100	350	190	360	440	3,600	190	1,400	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.005	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	0.005	－	－	0.005	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.61	－	－	0.49	－	－	0.38	－	－	0.66	－	－	0.66	0.38	0.54	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	21	
	22	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	22	
	23	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	25	
	26	臭素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	26	
	27	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	29	
	30	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.15	－	－	0.20	－	－	0.06	－	－	0.02	－	－	0.20	0.02	0.11	4	33	
	34	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.23	－	－	0.36	－	－	0.13	－	－	0.06	－	－	0.36	0.06	0.20	4	34	
	35	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	7.3	－	－	8.3	－	－	9.1	－	－	8.7	－	－	9.1	7.3	8.4	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.016	－	－	0.032	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.032	0.005	0.016	4	37	
	38	塩化物イオン	－	－	mg/L	7.4	8.6	8.7	9.1	9.7	10	11	10	9.9	8.7	9.0	11	11	7.4	9.4	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	31	－	－	35	－	－	37	－	－	37	－	－	37	31	35	4	39	
	40	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	88	－	－	100	－	－	100	－	－	95	－	100	88	96	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	2.0	1.5	1.3	1.6	1.5	1.3	1.2	1.3	0.9	0.8	0.9	1.7	2.0	0.8	1.3	12	46	
	47	pH値	－	－	－	7.8	7.8	7.7	7.9	8.2	7.7	7.7	7.6	7.7	8.0	7.9	7.8	8.2	7.6	7.8	12	47	
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	48	
	49	臭気	－	－	－	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・微土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	－	－	12	49	
	50	色度	－	－	度	10	8	6	7	6	6	6	5	3	3	4	9	10	3	6	12	50	
	51	濁度	－	－	度	2.9	3.5	2.0	1.9	1.9	1.6	2.0	1.0	0.6	1.0	1.6	1.7	3.5	0.6	1.8	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	農薬類	－	－	－	－	－	0.26	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	0.26	<0.01	0.13	2	11	
	12	残留塩素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	15	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	3.1	－	5.7	3.1	4.4	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	－	－	4	－	－	7	－	－	4	－	－	5	－	－	7	4	5	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-1.3	－	－	-0.6	－	－	-1.4	－	－	-1.2	－	-0.6	-1.4	-1.1	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	－	－	0	0	0	2	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	－	－	0	0	0	2	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	46	－	－	－	－	39	－	－	46	39	43	2	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	－	－	0	0	0	2	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	100	110	97	130	130	130	130	120	120	120	130	130	97	120	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	1.6	－	－	<0.5	－	－	2.9	－	－	0.8	－	2.9	<0.5	1.3	4	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	3.4	－	－	3.4	－	－	2.1	－	－	1.8	－	3.4	1.8	2.7	4	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	8.5	－	－	6.9	－	－	6.6	－	－	8.4	－	－	8.5	6.6	7.6	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	34	－	－	38	－	－	37	－	－	37	－	38	34	37	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	24	－	－	27	－	－	29	－	－	28	－	29	24	27	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	4.8	－	－	4.8	－	－	1.2	－	－	1.0	－	4.8	1.0	3.0	4	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.7	－	－	0.5	－	－	0.8	－	－	0.7	－	0.8	0.5	0.7	4	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.05	－	－	0.06	－	－	0.03	－	－	0.01	－	0.06	0.01	0.04	4	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	<0.02	<0.02	4	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.026	－	－	0.058	－	－	0.039	－	－	0.034	－	－	0.058	0.026	0.039	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和7年度 平浄水場(夏井川)【原水】

令和7年度 平浄水場(夏井川)【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2	2025/10/8	2025/11/11	2025/12/8	2026/1/13	2026/2/12	2026/3/9	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				8:55	8:55	9:05	9:05	9:10	9:00	8:55	9:10	8:45	9:05	8:50	8:45						
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温	–	–	℃	14.5	25.6	25.1	36.6	35.3	34.4	22.9	11.9	12.4	3.6	5.5	7.8	36.6	3.6	19.6	12		
		水温	–	–	℃	13.2	21.2	21.0	28.0	28.0	28.4	19.5	9.5	6.0	1.5	2.5	4.0	28.4	1.5	15.2	12		
水質基準項目	1	一般細菌	–	–	個/mL	4,400	11,000	12,000	2,500	7,800	16,000	26,000	4,000	4,700	2,100	920	1,500	26,000	920	7,700	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	–	–	–	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12/12	–	–	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	–	–	mg/L	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	–	–	mg/L	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	–	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	–	–	mg/L	0.008	–	–	0.007	–	–	0.009	–	–	0.014	–	–	0.014	0.007	0.010	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	–	–	mg/L	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	–	–	mg/L	0.64	–	–	0.51	–	–	0.25	–	–	0.61	–	–	0.64	0.25	0.50	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	–	–	mg/L	<0.08	–	–	0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	–	–	mg/L	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	–	–	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	–	–	mg/L	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	–	–	mg/L	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	–	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	21	
	22	クロロ酢酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	22	
	23	クロロホルム	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	25	
	26	臭素酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	26	
	27	総トリハロメタン	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	29	
	30	ブロモホルム	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	–	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	–	–	mg/L	0.20	–	–	0.18	–	–	0.10	–	–	0.03	–	–	0.20	0.03	0.13	4	33	
	34	鉄及びその化合物	–	–	mg/L	0.31	–	–	0.48	–	–	0.36	–	–	0.12	–	–	0.48	0.12	0.32	4	34	
	35	銅及びその化合物	–	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	–	–	mg/L	11	–	–	9.3	–	–	9.8	–	–	9.7	–	–	11	9.3	10	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	–	–	mg/L	0.047	–	–	0.11	–	–	0.073	–	–	0.022	–	–	0.11	0.022	0.063	4	37	
	38	塩化物イオン	–	–	mg/L	8.0	9.7	8.6	8.5	8.2	7.7	9.8	10	10	9.1	8.8	12	12	7.7	9.2	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	–	–	mg/L	42	–	–	41	–	–	41	–	–	39	–	–	42	39	41	4	39	
	40	蒸発残留物	–	–	mg/L	–	180	–	–	110	–	–	140	–	–	100	–	180	100	130	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	–	–	mg/L	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	–	–	mg/L	–	–	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	–	–	–	–	–	–	0.000002	0.000002	0.000002	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	–	–	mg/L	–	–	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	–	–	–	–	–	–	0.000001	0.000001	0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	–	–	mg/L	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	0.007	–	–	0.007	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	–	–	mg/L	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	–	–	mg/L	2.6	2.8	2.4	1.9	1.9	1.6	1.5	1.8	1.4	1.1	1.1	2.0	2.8	1.1	1.8	12	46	
	47	pH値	–	–	–	7.6	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.8	7.6	7.8	7.8	7.2	7.5	12	47	
	48	味	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	48	
	49	臭気	–	–	–	藻臭・土臭	藻臭・下水臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	下水臭・藻臭	藻臭	下水臭	下水臭	藻臭・下水臭	下水臭・藻臭	下水臭	下水臭	下水臭	–	–	12	49	
	50	色度	–	–	度	15	22	13	12	10	11	10	9	5	4	4	9	22	4	10	12	50	
	51	濁度	–	–	度	5.8	16	6.9	6.8	3.6	4.4	4.0	5.0	2.1	1.8	2.0	2.2	16	1.8	5.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	–	–	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	–	–	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	–	–	mg/L	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	–	–	mg/L	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	–	–	mg/L	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	9	
	10	抱水クロラール	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	10	
	11	農薬類	–	–	–	–	–	0.55	–	–	<0.01	–	–	–	–	–	–	0.55	<0.01	0.28	2	11	
	12	残留塩素	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	12	
	15	遊離炭酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	–	–	mg/L	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	–	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	–	–	mg/L	–	–	–	–	5.1	–	–	–	–	–	3.3	–	5.1	3.3	4.2	2	18	
	19	臭気強度(TON)	–	–	–	5	–	–	7	–	–	7	–	–	7	–	–	7	5	7	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	–	–	–	–	-1.5	–	–	-1.3	–	–	-1.4	–	–	-1.6	–	-1.3	-1.6	-1.5	4	23	
	24	従属栄養細菌	–	–	個/mL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	–	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000005	–	–	–	<0.000005	–	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	–	–	mg/L	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	–	–	mg/L	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	–	–	個/10L	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	0	0	0	2	ク1	
	ク2	ジアルジア	–	–	個/10L	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	–	–	0	0	0	2	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	–	–	MPN/100mL	–	–	–	–	59	–	–	–	–	440	–	–	440	59	250	2	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	–	–	個/10mL	–	–	–	–	0	–	–	–	–	2	–	–	2	0	1	2	ク4	
	1	電気伝導率	–	–	μS/cm	150	150	140	110	150	150	140	180	150	140	130	150	180	110	150	12	1	
	2	BOD	–	–	mg/L	–	1.7	–	–	0.8	–	–	3.1	–	–	1.0	–	3.1	0.8	1.7	4	2	
	3	COD	–	–	mg/L	–	6.8	–	–	6.8	–	–	3.2	–	–	1.9	–	6.8	1.9	4.7	4	3	
	4	硫酸イオン	–	–	mg/L	39	–	–	11	–	–	10	–	–	13	–	–	39	10	18	4	4	
	5	アルカリ度	–	–	mg/L	–	39	–	–	44	–	–	40	–	–	38	–	44	38	40	4	5	
	6	酸度	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	6	
	7	カルシウム硬度	–	–	mg/L	–	37	–	–	33	–	–	41	–	–	28	–	41	28	35	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	–	–	mg/L	–	16	–	–	3.6	–	–	7.4	–	–	1.4	–	16	1.4	7.1	4	8	
	9	総窒素	–	–	mg/L	–	1.2	–	–	0.6	–	–	0.8	–	–	0.8	–	1.2	0.6	0.9	4	9	
	10	総リン	–	–	mg/L	–	0.24	–	–	0.06	–	–	0.06	–	–	0.04	–	0.24	0.04	0.10	4	10	
	11	アンモニア態窒素	–	–	mg/L	0.10	–	–	0.10	–	–	0.09	–	–	0.26	–	–	0.26	0.09	0.14	4	11	
	12	トリハロメタン生成能	–	–	mg/L	0.090	–	–	0.059	–	–	0.034	–	–	0.036	–	–	0.090	0.034	0.055	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131	–	–	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	–	–	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	–			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2	2025/10/8	2025/11/11	2025/12/8	2026/1/13	2026/2/12	2026/3/9	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:00	9:00	11:50	10:00	9:00	8:50	10:25	9:40	9:05	9:00	9:00	9:30						
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温	−	−	℃	13.8	20.9	22.0	31.8	29.0	28.5	23.8	13.9	11.0	2.5	6.8	8.1	31.8	2.5	17.7	12		
		水温	−	−	℃	12.1	16.3	19.0	24.2	21.0	26.5	19.9	13.2	7.9	4.0	4.1	7.5	26.5	4.0	14.6	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	−	−	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.59	−	−	0.51	−	−	0.39	−	−	0.66	−	−	0.66	0.39	0.54	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	−	mg/L	<0.06	−	−	<0.06	−	−	0.07	−	−	<0.06	−	−	0.07	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	−	mg/L	0.004	−	−	0.008	−	−	0.002	−	−	<0.001	−	−	0.008	<0.001	0.004	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.004	−	−	0.006	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	0.006	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	0.001	−	−	0.004	−	−	0.003	−	−	0.002	−	−	0.004	0.001	0.003	4	25	
	26	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.008	−	−	0.019	−	−	0.010	−	−	0.004	−	−	0.019	0.004	0.010	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.004	−	−	0.005	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	0.005	<0.003	<0.003	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.003	−	−	0.007	−	−	0.004	−	−	0.002	−	−	0.007	0.002	0.004	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	−	−	0.03	−	−	0.04	−	−	0.01	−	−	0.04	<0.01	0.02	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	9.6	−	−	11	−	−	11	−	−	10	−	−	11	9.6	10	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	−	mg/L	15	15	14	16	15	15	16	16	14	14	14	22	22	14	16	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	34	−	−	38	−	−	38	−	−	38	−	−	38	34	37	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	−	81	−	−	86	−	−	100	−	−	96	−	100	81	91	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.9	0.9	0.3	0.6	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	−	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	7.5	7.4	7.6	7.3	7.4	12	47	
	48	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	12	49	
	50	色度	5	−	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	<0.001	−	−	0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	<0.002	−	−	0.003	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	0.003	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	−	検出値と目標値の比の和として、1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	11	
	12	残留塩素	−	1	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	12	12	
	15	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−	−	−	1.3	−	−	−	−	−	0.7	−	1.3	0.7	1.0	2	18	
	19	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−	−	1	−	−	1	−	−	1	−	−	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1程度以上極力0に近づける	−	−	−1.8	−	−	−1.5	−	−	−1.7	−	−	−1.7	−	−1.5	−1.8	−1.7	4	23	
	24	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	1	−	−	0	−	−	0	−	−	0	−	−	1	0	0	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	0.00005P	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク4	
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	130	110	130	110	140	140	140	150	140	140	130	160	160	110	140	12	1	
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	2	
	3	COD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	3	
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	13	−	−	10	−	−	8.1	−	−	11	−	−	13	8.1	11	4	4	
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	28	−	−	34	−	−	33	−	−	33	−	34	28	32	4	5	
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	24	−	−	28	−	−	30	−	−	27	−	30	24	27	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	8	
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9	
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10	
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	−	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2	2025/10/8	2025/11/11	2025/12/8	2026/1/13	2026/2/12	2026/3/9	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:50	9:50	9:45	9:50	9:45	10:00	9:35	9:55	9:40	9:45	9:45	9:40						
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温	－	－	℃	12.4	19.1	24.9	32.2	31.1	35.0	26.0	13.1	14.8	10.2	12.6	10.5	35.0	10.2	20.2	12		
		水温	－	－	℃	14.0	17.2	20.5	25.0	26.5	29.0	24.5	18.5	14.6	10.2	8.7	11.0	29.0	8.7	18.3	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.47	－	－	0.51	－	－	0.37	－	－	0.58	－	－	0.58	0.37	0.48	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	0.10	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	8	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.007	0.011	0.010	0.022	0.020	0.016	0.008	－	－	0.002	－	－	0.022	0.002	0.012	8	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.006	0.010	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.010	<0.003	<0.003	8	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.004	0.004	－	－	0.002	－	－	0.005	0.001	0.003	8	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.013	0.017	0.017	0.034	0.035	0.028	0.019	－	－	0.008	－	－	0.035	0.008	0.021	8	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.006	0.009	0.010	0.014	0.012	0.010	0.006	－	－	<0.003	－	－	0.014	<0.003	0.008	8	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.004	0.005	0.005	0.009	0.011	0.009	0.007	－	－	0.003	－	－	0.011	0.003	0.007	8	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	8	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.01	－	－	0.03	0.01	0.02	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.8	－	－	9.5	－	－	10	－	－	9.9	－	－	10	8.8	9.6	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	11	14	12	14	14	14	15	14	15	13	11	21	21	11	14	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	36	－	－	37	－	－	39	－	－	38	－	－	39	36	38	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	77	－	－	88	－	－	98	－	－	84	－	98	77	87	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.7	0.9	0.3	0.6	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.006	<0.002	0.003	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	2	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.2	0.4	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	0.6	－	－	－	－	－	0.7	－	0.7	0.6	0.7	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.6	－	－	-1.3	－	－	-1.5	－	－	-1.6	－	-1.3	-1.6	-1.5	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	3	－	－	0	－	－	1	－	－	0	－	－	3	0	1	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	110	120	100	140	140	140	140	140	130	130	160	160	100	130	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	7.7	－	－	8.2	－	－	8.1	－	－	10	－	－	10	7.7	8.5	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	30	－	－	35	－	－	33	－	－	36	－	36	30	34	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	26	－	－	27	－	－	31	－	－	26	－	31	26	28	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和7年度　平浄水場(久之浜)【給水】

令和7年度　平浄水場(久之浜)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2	2025/10/8	2025/11/11	2025/12/8	2026/1/13	2026/2/12	2026/3/9	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:15	9:15	9:10	9:15	9:10	9:15	9:00	9:20	9:10	9:10	9:10	9:10						
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温	－	－	℃	14.5	20.6	25.6	30.4	30.2	33.4	21.6	11.8	11.9	9.5	5.8	8.9	33.4	5.8	18.7	12		
		水温	－	－	℃	14.0	17.5	20.7	25.9	28.0	29.6	23.5	17.7	13.5	6.5	7.5	10.3	29.6	6.5	17.9	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.59	－	－	0.50	－	－	0.46	－	－	0.64	－	－	0.64	0.46	0.55	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	0.13	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	0.13	<0.06	0.07	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	8	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.008	0.011	0.009	0.021	0.029	0.020	0.010	－	－	0.003	－	－	0.029	0.003	0.014	8	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.006	0.009	<0.003	0.003	0.007	<0.003	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.009	<0.003	0.003	8	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.002	0.004	8	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.017	0.019	0.018	0.037	0.047	0.036	0.023	－	－	0.011	－	－	0.047	0.011	0.026	8	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.007	0.010	0.009	0.013	0.016	0.013	0.007	－	－	<0.003	－	－	0.016	<0.003	0.009	8	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.006	0.006	0.006	0.011	0.013	0.011	0.008	－	－	0.004	－	－	0.013	0.004	0.008	8	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	8	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	<0.01	－	－	0.03	<0.01	0.02	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	9.2	－	－	11	－	－	10	－	－	11	－	－	11	9.2	10	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	13	16	14	15	15	16	16	15	14	15	15	18	18	13	15	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	36	－	－	37	－	－	39	－	－	41	－	－	41	36	38	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	93	－	－	85	－	－	100	－	－	93	－	100	85	93	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.7	0.9	0.4	0.7	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.7	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.7	7.4	7.6	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	0.009	<0.002	0.004	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.2	0.4	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.4	－	－	－	－	－	0.7	－	1.4	0.7	1.1	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.6	－	－	-1.2	－	－	-1.5	－	－	-1.6	－	-1.2	-1.6	-1.5	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	0	－	－	1	－	－	1	－	－	1	0	1	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	130	110	130	110	140	140	140	160	140	140	140	150	160	110	140	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	9.3	－	－	9.2	－	－	8.5	－	－	12	－	－	12	8.5	9.8	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	28	－	－	32	－	－	30	－	－	34	－	34	28	31	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	25	－	－	28	－	－	33	－	－	28	－	33	25	29	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和7年度　平浄水場･上野原浄水場(小川)【給水】(水系切替:8月１日から上野原浄水場(小川)【給水】)

令和7年度　平浄水場･上野原浄水場(小川)【給水】(水系切替:8月１日から上野原浄水場(小川)【給水】)

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2	2025/10/8	2025/11/11	2025/12/8	2026/1/13	2026/2/12	2026/3/9	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:45	10:10	11:15	10:10	10:05	10:00	10:05	9:55	9:50	9:50	9:50	9:35						
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温	－	－	℃	14.3	19.0	21.6	33.4	35.0	30.1	21.3	12.6	10.6	5.4	7.1	7.8	35.0	5.4	18.2	12		
		水温	－	－	℃	13.5	18.5	20.2	26.0	24.0	28.4	23.7	17.2	12.5	8.2	8.0	10.0	28.4	8.0	17.5	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.49	－	－	0.61	－	－	0.22	－	－	0.38	－	－	0.61	0.22	0.43	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	0.06	－	－	0.10	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	0.07	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.009	－	－	0.021	－	－	0.021	－	－	0.005	－	－	0.021	0.005	0.014	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.006	－	－	0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.006	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002	4	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.016	－	－	0.034	－	－	0.026	－	－	0.009	－	－	0.034	0.009	0.021	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.008	－	－	0.013	－	－	0.016	－	－	0.004	－	－	0.016	0.004	0.010	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.005	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.009	0.003	0.006	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－	－	0.02	－	－	0.05	－	－	0.02	－	－	0.05	0.02	0.03	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.9	－	－	9.6	－	－	8.7	－	－	8.1	－	－	9.6	8.1	8.8	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	11	14	13	16	9.0	9.7	9.0	8.2	8.8	8.5	7.7	24	24	7.7	12	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	37	－	－	35	－	－	40	－	－	37	－	－	40	35	37	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	85	－	－	83	－	－	72	－	－	79	－	85	72	80	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.5	0.7	0.6	1.0	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	<0.3	0.5	1.0	<0.3	0.5	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.6	7.5	7.5	7.4	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.4	7.6	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.007	<0.002	0.004	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.1	－	－	－	－	－	0.5	－	1.1	0.5	0.8	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.6	－	－	-1.1	－	－	-1.3	－	－	-1.4	－	-1.1	-1.6	-1.4	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	0	－	－	0	－	－	0	－	－	0	0	0	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	110	120	100	130	130	130	120	120	120	110	160	160	100	120	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	7.9	－	－	9.0	－	－	6.5	－	－	7.0	－	－	9.0	6.5	7.6	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	29	－	－	42	－	－	38	－	－	38	－	42	29	37	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	25	－	－	28	－	－	28	－	－	26	－	28	25	27	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2	2025/10/8	2025/11/11	2025/12/8	2026/1/13	2026/2/12	2026/3/9	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				11:05	11:10	11:10	11:15	11:00	11:30	10:45	11:25	10:50	11:10	11:00	10:45						
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温	－	－	℃	14.1	26.8	28.0	32.0	36.0	39.5	25.5	11.9	12.9	5.4	9.3	10.3	39.5	5.4	21.0	12		
		水温	－	－	℃	12.0	18.0	22.5	22.6	24.2	25.6	20.5	10.7	8.0	3.5	3.8	5.5	25.6	3.5	14.7	12		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	530	1,400	3,300	840	4,100	2,600	700	2,300	140	76	46	58	4,100	46	1,300	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.45	－	－	0.32	－	－	0.20	－	－	0.40	－	－	0.45	0.20	0.34	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	21	
	22	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	22	
	23	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	25	
	26	臭素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	26	
	27	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	29	
	30	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.11	－	－	0.07	－	－	0.03	－	－	<0.01	－	－	0.11	<0.01	0.05	4	33	
	34	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.10	－	－	0.13	－	－	0.04	－	－	0.01	－	－	0.13	0.01	0.07	4	34	
	35	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	6.6	－	－	7.5	－	－	7.4	－	－	7.7	－	－	7.7	6.6	7.3	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.006	－	－	0.014	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.014	0.003	0.007	4	37	
	38	塩化物イオン	－	－	mg/L	5.6	6.1	5.9	5.6	5.3	5.4	5.5	5.4	5.4	6.3	5.5	8.1	8.1	5.3	5.8	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	35	－	－	38	－	－	38	－	－	36	－	－	38	35	37	4	39	
	40	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	78	－	－	80	－	－	69	－	－	74	－	80	69	75	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	0.005	－	－	<0.005	－	－	0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	1.3	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	1.3	0.5	0.8	12	46	
	47	pH値	－	－	－	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	8.1	7.8	8.0	12	47	
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	48	
	49	臭気	－	－	－	微藻臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭	弱藻臭	藻臭・土臭	藻臭	藻臭	弱藻臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭	－	－	12	49	
	50	色度	－	－	度	6	5	4	7	4	4	3	2	2	2	2	2	7	2	4	12	50	
	51	濁度	－	－	度	3.0	3.0	2.0	2.7	1.7	2.0	1.1	0.6	0.4	0.5	0.2	0.5	3.0	0.2	1.5	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	農薬類	－	－	－	－	－	0.24	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	0.24	<0.01	0.12	2	11	
	12	残留塩素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	15	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－	－	－	3.3	－	－	－	－	－	0.8	－	3.3	0.8	2.1	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	－	－	1	－	－	3	－	－	4	－	－	1	－	－	4	1	2	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-0.9	－	－	-0.7	－	－	-1.0	－	－	-1.3	－	-0.7	-1.3	-1.0	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	0	－	－	－	－	－	0	－	－	－	0	0	0	2	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	0	－	－	－	－	－	0	－	－	－	0	0	0	2	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	16	－	－	－	－	－	86	－	－	－	86	16	51	2	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	0	－	－	－	－	－	0	－	－	－	0	0	0	2	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	100	97	110	93	120	120	120	120	110	110	110	120	120	93	110	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5	4	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	2.6	－	－	2.6	－	－	1.0	－	－	1.0	－	2.6	1.0	1.8	4	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	5.4	－	－	5.8	－	－	5.6	－	－	6.3	－	－	6.3	5.4	5.8	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	41	－	－	45	－	－	42	－	－	39	－	45	39	42	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	26	－	－	29	－	－	29	－	－	26	－	29	26	28	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	2.9	－	－	3.1	－	－	0.8	－	－	<0.5	－	3.1	<0.5	1.7	4	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.4	－	－	0.4	－	－	0.5	－	－	0.4	－	0.5	0.4	0.4	4	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.04	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	0.04	<0.01	0.03	4	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.040	－	－	0.037	－	－	0.024	－	－	0.020	－	－	0.040	0.020	0.030	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和7年度　上野原浄水場【配水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2	2025/10/8	2025/11/11	2025/12/8	2026/1/13	2026/2/12	2026/3/9	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:50	10:55	10:50	10:50	10:40	11:05	10:35	11:15	10:35	10:55	11:15	10:30						
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温	－	－	℃	13.5	20.4	27.0	31.3	33.0	34.1	21.5	11.9	13.1	8.4	9.2	12.2	34.1	8.4	19.6	12		
		水温	－	－	℃	12.5	16.0	19.4	24.5	25.4	25.3	19.0	12.4	13.0	4.5	4.5	6.0	25.4	4.5	15.2	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.46	－	－	0.35	－	－	0.22	－	－	0.40	－	－	0.46	0.22	0.36	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	0.08	－	－	0.10	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.10	<0.06	0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.004	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.001	－	－	0.009	0.001	0.005	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	0.007	<0.003	0.004	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001	4	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.005	－	－	0.015	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	0.015	0.002	0.008	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	0.006	<0.003	0.004	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.001	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.002	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	－	－	0.05	－	－	0.06	－	－	0.03	－	－	0.06	0.01	0.04	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	7.6	－	－	9.1	－	－	8.4	－	－	8.2	－	－	9.1	7.6	8.3	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	11	11	8.6	9.1	8.3	8.4	8.0	8.0	7.5	8.4	7.4	11	11	7.4	8.9	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	33	－	－	40	－	－	39	－	－	36	－	－	40	33	37	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	74	－	－	84	－	－	72	－	－	64	－	84	64	74	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	<0.3	0.5	0.8	<0.3	0.5	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.8	7.4	7.6	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.2	－	－	－	－	－	0.7	－	1.2	0.7	1.0	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.5	－	－	-1.0	－	－	-1.3	－	－	-1.4	－	-1.0	-1.5	-1.3	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	1	－	－	27	－	－	0	－	－	0	－	－	27	0	7	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	110	120	100	130	130	120	120	120	120	110	120	130	100	120	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	6.6	－	－	6.6	－	－	6.4	－	－	6.9	－	－	6.9	6.4	6.6	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	35	－	－	43	－	－	39	－	－	39	－	43	35	39	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	26	－	－	29	－	－	27	－	－	26	－	29	26	27	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和7年度　上野原浄水場(好間)【給水】

令和7年度　上野原浄水場(好間)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2	2025/10/8	2025/11/11	2025/12/8	2026/1/13	2026/2/12	2026/3/9	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				11:25	11:35	11:25	11:30	11:20	11:50	11:05	11:45	11:15	11:40	11:30	11:10						
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温	－	－	℃	16.7	26.0	26.9	32.8	32.7	34.8	27.0	10.5	16.2	12.0	9.5	10.5	34.8	9.5	21.3	12		
		水温	－	－	℃	12.5	17.5	20.2	24.9	26.4	27.5	24.5	18.3	14.0	9.5	7.5	10.1	27.5	7.5	17.7	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.39	－	－	0.35	－	－	0.18	－	－	0.43	－	－	0.43	0.18	0.34	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	0.07	－	－	0.11	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.11	<0.06	0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.007	－	－	0.016	－	－	0.015	－	－	0.004	－	－	0.016	0.004	0.011	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001	4	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.010	－	－	0.023	－	－	0.019	－	－	0.006	－	－	0.023	0.006	0.015	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.006	－	－	0.012	－	－	0.012	－	－	0.003	－	－	0.012	0.003	0.008	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.004	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－	－	0.04	－	－	0.05	－	－	0.02	－	－	0.05	0.02	0.03	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.4	－	－	9.1	－	－	8.5	－	－	7.9	－	－	9.1	7.9	8.5	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	9.6	12	9.4	9.5	8.4	8.8	8.5	8.6	7.9	7.9	7.7	18	18	7.7	9.7	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	38	－	－	40	－	－	39	－	－	36	－	－	40	36	38	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	74	－	－	87	－	－	58	－	－	79	－	87	58	75	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	0.000001	0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	<0.3	0.3	0.5	0.7	<0.3	0.5	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.9	7.5	7.7	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	0.6	－	－	－	－	－	0.8	－	0.8	0.6	0.7	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.4	－	－	-1.0	－	－	-1.2	－	－	-1.4	－	-1.0	-1.4	-1.3	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	10	－	－	43	－	－	0	－	－	0	－	－	43	0	13	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	100	120	100	130	130	120	120	120	120	110	140	140	100	120	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	6.4	－	－	6.6	－	－	6.4	－	－	6.9	－	－	6.9	6.4	6.6	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	33	－	－	43	－	－	38	－	－	38	－	43	33	38	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	26	－	－	29	－	－	29	－	－	26	－	29	26	28	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2	2025/10/8	2025/11/11	2025/12/8	2026/1/13	2026/2/12	2026/3/9	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:25	10:20	10:25	10:20	10:15	10:30	10:10	10:40	10:10	10:20	10:20	10:10						
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温	－	－	℃	14.4	26.0	28.0	32.0	34.5	36.4	30.0	15.0	13.4	11.0	6.3	10.8	36.4	6.3	21.5	12		
		水温	－	－	℃	17.0	19.0	23.5	26.1	28.9	28.8	26.0	17.6	12.5	11.2	9.8	13.3	28.9	9.8	19.5	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.38	－	－	0.35	－	－	0.17	－	－	0.43	－	－	0.43	0.17	0.33	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	0.07	－	－	0.11	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.11	<0.06	0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	8	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.008	0.010	0.011	0.018	0.017	0.015	0.014	－	－	0.003	－	－	0.018	0.003	0.012	8	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.005	0.009	0.004	0.004	<0.003	<0.003	0.004	－	－	<0.003	－	－	0.009	<0.003	0.003	8	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001	8	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.011	0.013	0.016	0.025	0.025	0.022	0.018	－	－	0.006	－	－	0.025	0.006	0.017	8	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.006	0.008	0.011	0.013	0.009	0.009	0.012	－	－	0.003	－	－	0.013	0.003	0.009	8	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.006	0.004	－	－	0.002	－	－	0.007	0.002	0.004	8	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	8	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	－	－	0.05	－	－	0.06	－	－	0.03	－	－	0.06	0.02	0.04	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	0.03	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.03	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.2	－	－	8.8	－	－	8.3	－	－	7.9	－	－	8.8	7.9	8.3	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	9.5	11	9.0	9.4	8.4	8.7	8.2	8.4	7.6	7.7	7.6	14	14	7.6	9.1	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	37	－	－	38	－	－	38	－	－	35	－	－	38	35	37	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	74	－	－	90	－	－	53	－	－	76	－	90	53	73	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	0.000001	0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6	0.7	0.3	0.5	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.7	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.8	7.4	7.6	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	0.02	<0.01	0.01	2	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.2	0.4	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	0.9	－	－	－	－	－	0.7	－	0.9	0.7	0.8	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	−1程度以上極力0に近づける	－	－	−1.6	－	－	−1.0	－	－	−1.2	－	－	−1.4	－	−1.0	−1.6	−1.3	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	4	－	－	6	－	－	0	－	－	6	0	3	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	100	120	99	130	130	120	120	120	120	110	130	130	99	120	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	6.3	－	－	6.5	－	－	6.3	－	－	6.8	－	－	6.8	6.3	6.5	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	33	－	－	43	－	－	38	－	－	37	－	43	33	38	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	23	－	－	29	－	－	29	－	－	25	－	29	23	27	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和7年度　泉浄水場(田部)【原水】

令和7年度　泉浄水場(田部)【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/22	2025/8/20	2025/9/8	2025/10/14	2025/11/12	2025/12/15	2026/1/21	2026/2/18	2026/3/10	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:00	10:15	10:00	10:00	10:40	10:05	10:05	10:15	9:55	9:55	10:10	9:40						
		天気(前日/当日)				曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/晴	晴/雨						
		気温	–	–	℃	15.9	26.0	30.4	33.9	33.3	32.7	20.3	20.1	12.2	4.3	9.5	3.0	33.9	3.0	20.1	12		
		水温	–	–	℃	11.5	16.0	22.0	23.8	23.0	24.5	18.0	10.2	7.0	4.5	5.7	6.5	24.5	4.5	14.4	12		
水質基準項目	1	一般細菌	–	–	個/mL	600	820	4,000	1,200	11,000	2,400	1,300	1,400	2,600	400	500	170	11,000	170	2,200	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	–	–	–	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12/12	–	–	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	–	–	mg/L	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	–	–	mg/L	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	–	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	–	–	mg/L	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	–	–	mg/L	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	–	–	mg/L	0.61	–	–	0.57	–	–	0.60	–	–	0.59	–	–	0.61	0.57	0.59	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	–	–	mg/L	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	–	–	mg/L	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	–	–	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	–	–	mg/L	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	–	–	mg/L	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	–	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	21	
	22	クロロ酢酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	22	
	23	クロロホルム	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	25	
	26	臭素酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	26	
	27	総トリハロメタン	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	29	
	30	ブロモホルム	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	–	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	–	–	mg/L	0.45	–	–	0.18	–	–	0.14	–	–	0.04	–	–	0.45	0.04	0.20	4	33	
	34	鉄及びその化合物	–	–	mg/L	0.49	–	–	0.34	–	–	0.28	–	–	0.08	–	–	0.49	0.08	0.30	4	34	
	35	銅及びその化合物	–	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	–	–	mg/L	5.8	–	–	6.4	–	–	6.4	–	–	6.8	–	–	6.8	5.8	6.4	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	–	–	mg/L	0.038	–	–	0.037	–	–	0.035	–	–	0.008	–	–	0.038	0.008	0.030	4	37	
	38	塩化物イオン	–	–	mg/L	3.8	3.8	3.6	3.8	3.5	3.9	3.9	4.2	5.1	4.0	4.1	4.2	5.1	3.5	4.0	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	–	–	mg/L	40	–	–	43	–	–	43	–	–	41	–	–	43	40	42	4	39	
	40	蒸発残留物	–	–	mg/L	–	100	–	–	110	–	–	93	–	–	88	–	110	88	98	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	–	–	mg/L	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	–	–	mg/L	–	–	0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	–	–	–	–	–	–	0.000003	0.000001	0.000002	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	–	–	mg/L	–	–	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	–	–	–	–	–	–	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	–	–	mg/L	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	–	–	mg/L	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	–	–	mg/L	1.4	1.0	2.2	1.1	1.8	1.0	1.0	0.8	1.9	0.6	0.7	0.9	2.2	0.6	1.2	12	46	
	47	pH値	–	–	–	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	7.8	7.8	7.6	8.0	8.0	7.9	8.1	7.6	7.9	12	47	
	48	味	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	48	
	49	臭気	–	–	–	藻臭	藻臭・土臭	土臭・藻臭	土臭・藻臭	藻臭・土臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	–	–	12	49	
	50	色度	–	–	度	12	7	14	13	18	6	8	4	9	3	6	4	18	3	9	12	50	
	51	濁度	–	–	度	8.6	3.8	7.0	6.2	13	3.2	4.0	1.3	3.1	1.3	4.3	1.9	13	1.3	4.8	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	–	–	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	–	–	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	–	–	mg/L	0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	–	–	mg/L	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	–	–	mg/L	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	–	–	mg/L	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	9	
	10	抱水クロラール	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	10	
	11	農薬類	–	–	–	–	–	0.29	–	–	<0.01	–	–	–	–	–	–	0.29	<0.01	0.15	2	11	
	12	残留塩素	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	12	
	15	遊離炭酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	–	–	mg/L	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	–	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	–	–	mg/L	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	1.1	–	15	1.1	8.1	2	18	
	19	臭気強度(TON)	–	–	–	3	–	–	3	–	–	3	–	–	3	–	–	3	3	3	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	–	–	–	–	-1.0	–	–	-0.8	–	–	-1.1	–	–	-0.9	–	-0.8	-1.1	-1.0	4	23	
	24	従属栄養細菌	–	–	個/mL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	–	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000005	–	–	–	<0.000005	–	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	–	–	mg/L	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	–	–	mg/L	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	–	–	個/10L	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	0	–	0	0	0	2	ク1	
	ク2	ジアルジア	–	–	個/10L	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	0	–	0	0	0	2	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	–	–	MPN/100mL	–	–	–	100	–	–	–	–	–	–	47	–	100	47	74	2	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	–	–	個/10mL	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	2	2	ク4	
	1	電気伝導率	–	–	μS/cm	120	100	120	100	110	130	120	120	110	120	120	120	130	100	120	12	1	
	2	BOD	–	–	mg/L	–	<0.5	–	–	<0.5	–	–	<0.5	–	–	<0.5	–	<0.5	<0.5	<0.5	4	2	
	3	COD	–	–	mg/L	–	4.1	–	–	4.1	–	–	2.0	–	–	1.4	–	4.1	1.4	2.9	4	3	
	4	硫酸イオン	–	–	mg/L	12	–	–	8.3	–	–	7.5	–	–	8.2	–	–	12	7.5	9.0	4	4	
	5	アルカリ度	–	–	mg/L	–	44	–	–	43	–	–	44	–	–	45	–	45	43	44	4	5	
	6	酸度	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	6	
	7	カルシウム硬度	–	–	mg/L	–	28	–	–	29	–	–	30	–	–	30	–	30	28	29	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	–	–	mg/L	–	6.9	–	–	33	–	–	2.4	–	–	4.9	–	33	2.4	12	4	8	
	9	総窒素	–	–	mg/L	–	0.7	–	–	0.8	–	–	0.6	–	–	0.6	–	0.8	0.6	0.7	4	9	
	10	総リン	–	–	mg/L	–	0.06	–	–	0.08	–	–	0.03	–	–	0.03	–	0.08	0.03	0.05	4	10	
	11	アンモニア態窒素	–	–	mg/L	0.03	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	0.03	<0.02	<0.02	4	11	
	12	トリハロメタン生成能	–	–	mg/L	0.046	–	–	0.030	–	–	0.013	–	–	0.025	–	–	0.046	0.013	0.029	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131	–	–	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	–	–	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	–			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和7年度 泉浄水場(工業用水)【原水】(予備水源)

令和7年度 泉浄水場(工業用水)【原水】(予備水源)

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/22	2025/8/20	2025/9/8	2025/10/14	2025/11/12	2025/12/15	2026/1/21	2026/2/18	2026/3/10	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:45	9:45	9:40	9:35	10:20	9:40	9:50	9:50	9:35	10:05	9:50	9:50						
		天気(前日/当日)				曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/晴	晴/雨						
		気温	－	－	℃	14.9	21.8	24.4	31.3	33.8	30.4	20.3	16.1	12.2	4.3	9.7	3.4	33.8	3.4	18.6	12		
		水温	－	－	℃	13.0	17.3	19.0	23.4	25.2	24.2	18.5	12.4	8.5	5.0	5.6	7.0	25.2	5.0	14.9	12		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	110	380	830	610	540	1,800	1,200	400	55	35	31	84	1,800	31	510	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	検出	10/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	0.004	－	－	0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.51	－	－	0.59	－	－	0.37	－	－	0.56	－	－	0.59	0.37	0.51	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	21	
	22	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	22	
	23	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	25	
	26	臭素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	26	
	27	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	29	
	30	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.08	－	－	0.11	－	－	0.11	－	－	0.02	－	－	0.11	0.02	0.08	4	33	
	34	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.12	－	－	0.16	－	－	0.22	－	－	0.11	－	－	0.22	0.11	0.15	4	34	
	35	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	6.4	－	－	6.0	－	－	6.2	－	－	7.0	－	－	7.0	6.0	6.4	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.014	－	－	0.011	－	－	0.025	－	－	0.019	－	－	0.025	0.011	0.017	4	37	
	38	塩化物イオン	－	－	mg/L	3.8	3.8	3.8	3.6	4.0	3.9	4.0	3.8	4.1	4.3	4.3	4.6	4.6	3.6	4.0	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	41	－	－	40	－	－	41	－	－	43	－	－	43	40	41	4	39	
	40	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	110	－	－	87	－	－	84	－	－	76	－	110	76	89	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	－	－	－	－	－	－	0.000003	<0.000001	0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	1.4	1.5	1.6	2.0	1.5	1.8	0.9	1.2	0.8	0.7	0.7	1.3	2.0	0.7	1.3	12	46	
	47	pH値	－	－	－	8.1	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	8.1	7.6	7.8	12	47	
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	48	
	49	臭気	－	－	－	藻臭・微土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	土臭・弱かび臭・弱藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	－	－	12	49	
	50	色度	－	－	度	6	10	8	10	6	10	7	6	7	3	3	5	10	3	7	12	50	
	51	濁度	－	－	度	3.1	4.7	2.0	1.9	1.7	2.8	3.6	2.2	1.8	1.2	1.1	1.7	4.7	1.1	2.3	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	農薬類	－	－	－	－	－	0.19	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	0.19	<0.01	0.10	2	11	
	12	残留塩素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	15	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－	－	－	5.2	－	－	－	－	－	1.0	－	5.2	1.0	3.1	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	－	－	3	－	－	3	－	－	3	－	－	3	－	－	3	3	3	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-1.1	－	－	-0.9	－	－	-1.1	－	－	-0.9	－	-0.9	-1.1	-1.0	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	0	－	0	0	0	2	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	0	－	0	0	0	2	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	5	－	－	－	－	－	－	<1	－	5	<1	3	2	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	0	－	0	0	0	2	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	110	120	91	130	120	120	120	130	130	130	120	130	91	120	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	0.5	－	0.5	<0.5	<0.5	4	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	4.2	－	－	4.2	－	－	2.5	－	－	1.0	－	4.2	1.0	3.0	4	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	7.1	－	－	6.9	－	－	7.1	－	－	8.5	－	－	8.5	6.9	7.4	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	45	－	－	51	－	－	46	－	－	50	－	51	45	48	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	28	－	－	34	－	－	32	－	－	33	－	34	28	32	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	2.9	－	－	1.0	－	－	1.1	－	－	<0.5	－	2.9	<0.5	1.3	4	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.6	－	－	0.5	－	－	0.8	－	－	0.4	－	0.8	0.4	0.6	4	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.05	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.01	－	0.05	0.01	0.03	4	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	<0.02	<0.02	4	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.037	－	－	0.031	－	－	0.033	－	－	0.030	－	－	0.037	0.030	0.033	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/22	2025/8/20	2025/9/8	2025/10/14	2025/11/12	2025/12/15	2026/1/21	2026/2/18	2026/3/10	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:40	9:35	9:40	9:45	10:10	9:50	9:45	9:40	9:45	9:50	9:40	9:50						
		天気(前日/当日)				曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/晴	晴/雨						
		気温	–	–	℃	14.9	21.8	24.4	31.3	31.0	29.3	20.3	18.2	12.2	4.3	9.7	3.4	31.3	3.4	18.4	12		
		水温	–	–	℃	12.6	18.8	20.0	24.6	25.0	25.9	18.5	11.8	7.0	5.0	9.0	6.5	25.9	5.0	15.4	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	–	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	–	–	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	–	–	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	–	mg/L	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	–	mg/L	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	–	mg/L	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	–	mg/L	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	–	mg/L	0.63	–	–	0.56	–	–	0.59	–	–	0.60	–	–	0.63	0.56	0.60	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	–	mg/L	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	–	mg/L	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	–	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	–	mg/L	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	–	mg/L	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	–	mg/L	<0.06	–	–	<0.06	–	–	<0.06	–	–	<0.06	–	–	<0.06	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	–	mg/L	0.004	–	–	0.007	–	–	0.004	–	–	0.001	–	–	0.007	0.001	0.004	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	–	mg/L	0.004	–	–	0.006	–	–	0.004	–	–	<0.003	–	–	0.006	<0.003	0.004	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	–	mg/L	<0.001	–	–	0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	0.001	<0.001	<0.001	4	25	
	26	臭素酸	0.01	–	mg/L	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	–	mg/L	0.006	–	–	0.012	–	–	0.006	–	–	0.002	–	–	0.012	0.002	0.007	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	–	mg/L	0.003	–	–	0.005	–	–	0.004	–	–	<0.003	–	–	0.005	<0.003	0.003	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	–	mg/L	0.002	–	–	0.004	–	–	0.002	–	–	0.001	–	–	0.004	0.001	0.002	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	–	mg/L	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	–	–	0.03	–	–	0.03	–	–	0.02	–	–	0.03	0.02	0.03	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	–	mg/L	8.0	–	–	8.7	–	–	8.1	–	–	7.6	–	–	8.7	7.6	8.1	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	–	mg/L	10	9.7	11	11	8.4	8.4	9.2	8.0	10	7.0	8.2	9.0	11	7.0	9.2	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	44	–	–	47	–	–	45	–	–	42	–	–	47	42	45	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	–	110	–	–	91	–	–	86	–	–	77	–	110	77	91	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	–	mg/L	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	–	mg/L	–	–	0.000002	0.000001	0.000003	0.000003	–	–	–	–	–	–	0.000003	0.000001	0.000002	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	–	mg/L	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	–	–	–	–	–	–	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	–	mg/L	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	–	mg/L	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	–	mg/L	0.7	0.6	1.1	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.9	0.4	0.4	0.6	1.1	0.4	0.7	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	–	7.6	7.5	7.3	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.8	7.6	7.7	7.8	7.3	7.6	12	47	
	48	味	異常でないこと	–	–	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	–	–	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	12	49	
	50	色度	5	–	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	–	0.02	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	–	0.002P	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	–	0.02	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	–	0.004	mg/L	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	–	0.4	mg/L	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	–	0.08	mg/L	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	–	0.01P	mg/L	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	–	0.02P	mg/L	–	<0.002	–	–	0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	0.002	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	–	検出値と目標値の比の和として、1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	11	
	12	残留塩素	–	1	mg/L	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	12	12	
	15	遊離炭酸	–	20	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	–	0.3	mg/L	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	–	0.02	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	–	3	mg/L	–	–	–	–	1.7	–	–	–	–	–	<0.2	–	1.7	<0.2	0.9	2	18	
	19	臭気強度(TON)	–	3	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	–	-1程度以上極力0に近づける	–	–	-1.4	–	–	-1.2	–	–	-1.3	–	–	-1.3	–	-1.2	-1.4	-1.3	4	23	
	24	従属栄養細菌	–	2,000P	個/mL	2	–	–	0	–	–	0	–	–	0	–	–	2	0	1	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	–	0.1	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	–	0.00005P	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	–	0.07	mg/L	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	–	0.4	mg/L	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	–	–	個/10L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	–	–	個/10L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	–	–	MPN/100mL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	–	–	個/10mL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	ク4	
	1	電気伝導率	–	–	μS/cm	130	110	130	110	130	130	130	130	130	120	130	130	130	110	130	12	1	
	2	BOD	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	2	
	3	COD	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	3	
	4	硫酸イオン	–	–	mg/L	14	–	–	10	–	–	9.1	–	–	9.0	–	–	14	9.0	11	4	4	
	5	アルカリ度	–	–	mg/L	–	36	–	–	41	–	–	42	–	–	40	–	42	36	40	4	5	
	6	酸度	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	6	
	7	カルシウム硬度	–	–	mg/L	–	29	–	–	30	–	–	31	–	–	30	–	31	29	30	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	8	
	9	総窒素	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	9	
	10	総リン	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	10	
	11	アンモニア態窒素	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	–	–	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	–	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	–			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和7年度　泉浄水場(玉川)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/22	2025/8/20	2025/9/8	2025/10/14	2025/11/12	2025/12/15	2026/1/21	2026/2/18	2026/3/10	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:10	9:05	9:15	9:10	9:20	9:15	9:15	9:15	10:15	9:20	9:15	9:15						
		天気(前日/当日)				曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/晴	晴/雨						
		気温	－	－	℃	16.9	21.8	27.8	31.4	32.6	30.0	20.0	18.5	13.0	1.3	6.7	3.3	32.6	1.3	18.6	12		
		水温	－	－	℃	13.3	18.2	19.5	24.8	25.5	25.0	20.5	15.0	12.0	13.5	9.5	11.5	25.5	9.5	17.4	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.65	－	－	0.60	－	－	0.64	－	－	0.50	－	－	0.65	0.50	0.60	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.007	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.001	－	－	0.011	0.001	0.007	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.006	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	<0.003	－	－	0.006	<0.003	0.004	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001	4	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.010	－	－	0.019	－	－	0.013	－	－	0.004	－	－	0.019	0.004	0.012	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	0.005	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－	<0.003	－	－	0.009	<0.003	0.006	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.003	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	－	－	0.04	－	－	0.03	－	－	<0.01	－	－	0.04	<0.01	0.02	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	7.9	－	－	8.3	－	－	7.9	－	－	6.8	－	－	8.3	6.8	7.7	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	10	12	9.8	11	8.2	10	12	8.4	6.8	5.8	6.6	6.5	12	5.8	8.9	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	43	－	－	44	－	－	42	－	－	37	－	－	44	37	42	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	120	－	－	84	－	－	85	－	－	71	－	120	71	90	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000002	0.000002	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.9	0.9	0.7	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.9	<0.3	0.5	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.7	－	－	－	－	－	<0.2	－	1.7	<0.2	0.9	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	−1程度以上極力0に近づける	－	－	−1.5	－	－	−1.1	－	－	−1.3	－	－	−1.7	－	−1.1	−1.7	−1.4	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	0	－	－	0	－	－	0	－	－	0	0	0	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	130	120	130	110	130	140	130	130	120	110	110	110	140	110	120	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	14	－	－	10	－	－	9.7	－	－	8.1	－	－	14	8.1	10	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	33	－	－	42	－	－	42	－	－	36	－	42	33	38	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	29	－	－	30	－	－	31	－	－	26	－	31	26	29	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/16	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/22	2025/8/20	2025/9/8	2025/10/14	2025/11/12	2025/12/15	2026/1/21	2026/2/18	2026/3/10	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:25	10:40	10:20	10:30	11:15	10:30	10:30	10:45	10:50	10:45	10:35	10:45						
		天気(前日/当日)				曇/晴	曇/晴	雨後晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/晴	晴/雨						
		気温	−	−	℃	18.0	28.1	29.2	35.1	36.4	31.4	19.7	19.5	12.3	5.4	12.6	3.6	36.4	3.6	20.9	12		
		水温	−	−	℃	15.0	17.8	21.0	25.0	27.0	26.9	22.0	17.0	12.0	9.5	9.5	9.0	27.0	9.0	17.6	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	−	−	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.67	−	−	0.63	−	−	0.50	−	−	0.60	−	−	0.67	0.50	0.60	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	−	mg/L	<0.06	−	−	0.07	−	−	0.06	−	−	<0.06	−	−	0.07	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	8	22	
	23	クロロホルム	0.06	−	mg/L	0.011	0.015	0.016	0.019	0.019	0.015	0.009	−	−	0.004	−	−	0.019	0.004	0.014	8	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.002	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	−	−	<0.003	−	−	0.003	<0.003	<0.003	8	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	−	−	0.001	−	−	0.002	0.001	0.002	8	25	
	26	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.016	0.022	0.023	0.027	0.028	0.022	0.016	−	−	0.008	−	−	0.028	0.008	0.020	8	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	0.008	0.010	0.011	0.014	0.010	0.013	0.008	−	−	0.003	−	−	0.014	0.003	0.010	8	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.005	0.004	−	−	0.003	−	−	0.007	0.003	0.005	8	29	
	30	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	8	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.02	−	−	0.03	−	−	0.04	−	−	0.03	−	−	0.04	0.02	0.03	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	0.02	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	0.04	−	−	0.04	<0.01	0.02	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	7.6	−	−	8.0	−	−	8.1	−	−	7.8	−	−	8.1	7.6	7.9	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	−	mg/L	9.4	8.9	9.8	11	8.5	11	8.6	3.8	7.0	7.2	8.3	10	11	3.8	8.6	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10〜100	mg/L	41	−	−	43	−	−	45	−	−	42	−	−	45	41	43	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30〜200	mg/L	−	110	−	−	94	−	−	90	−	−	84	−	110	84	95	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	−	−	−	−	−	−	0.000003	0.000001	0.000002	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	−	−	−	−	−	−	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.8	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	0.4	0.6	12	46	
	47	pH値	5.8〜8.6	7.5程度	−	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.5	7.8	7.5	7.6	12	47	
	48	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	12	49	
	50	色度	5	−	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	0.001	−	−	0.001	−	−	0.001	−	−	0.001	−	0.001	0.001	0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	0.004	−	−	0.005	−	−	0.003	−	−	0.003	−	0.005	0.003	0.004	4	10	
	11	農薬類	−	検出値と目標値の比の和として、1	−	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	−	−	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	2	11	
	12	残留塩素	−	1	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12	12	
	15	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−	−	−	1.7	−	−	−	−	−	<0.2	−	1.7	<0.2	0.9	2	18	
	19	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−	−	1	−	−	1	−	−	1	−	−	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1程度以上極力0に近づける	−	−	−1.3	−	−	−1.1	−	−	−1.2	−	−	−1.2	−	−1.1	−1.3	−1.2	4	23	
	24	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	0	−	−	0	−	−	12	−	−	0	−	−	12	0	3	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	0.00005P	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	<0.000005	−	−	−	<0.000005	−	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク4	
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	120	110	130	110	130	140	130	140	130	130	130	130	140	110	130	12	1	
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	2	
	3	COD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	3	
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	9.5	−	−	10	−	−	8.7	−	−	9.1	−	−	10	8.7	9.3	4	4	
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	38	−	−	42	−	−	42	−	−	41	−	42	38	41	4	5	
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	28	−	−	29	−	−	31	−	−	30	−	31	28	30	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	8	
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9	
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10	
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	−	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和7年度　山玉浄水場【原水】

令和7年度　山玉浄水場【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/5	2025/12/1	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:20	9:30	9:25	9:20	9:35	9:25	9:25	9:35	9:20	9:25	9:15	9:25						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴						
		気温	－	－	℃	17.8	22.8	21.4	35.0	29.7	35.6	19.4	16.9	9.2	5.5	5.3	10.0	35.6	5.3	19.1	12		
		水温	－	－	℃	10.0	13.2	17.0	20.6	22.6	22.5	17.6	9.5	7.2	3.0	4.3	6.0	22.6	3.0	12.8	12		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	120	130	130	410	4,600	680	1,500	180	80	30	15	36	4,600	15	660	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	11/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.48	－	－	0.44	－	－	0.40	－	－	0.43	－	－	0.48	0.40	0.44	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	21	
	22	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	22	
	23	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	25	
	26	臭素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	26	
	27	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	29	
	30	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.12	－	－	0.09	－	－	0.12	－	－	<0.01	－	－	0.12	<0.01	0.08	4	33	
	34	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.14	－	－	0.13	－	－	0.23	－	－	0.23	－	－	0.23	0.13	0.18	4	34	
	35	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	3.9	－	－	4.4	－	－	4.0	－	－	3.9	－	－	4.4	3.9	4.1	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.022	－	－	0.013	－	－	0.15	－	－	0.011	－	－	0.15	0.011	0.049	4	37	
	38	塩化物イオン	－	－	mg/L	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5	2.7	2.5	2.6	2.7	2.7	2.9	2.9	2.4	2.6	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	24	－	－	23	－	－	22	－	－	23	－	－	24	22	23	4	39	
	40	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	63	－	－	71	－	－	64	－	－	56	－	71	56	64	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	1.2	0.8	0.7	0.7	2.1	0.7	0.8	0.7	0.5	0.5	0.7	0.6	2.1	0.5	0.8	12	46	
	47	pH値	－	－	－	7.8	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.8	7.4	7.8	7.4	7.6	12	47	
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	48	
	49	臭気	－	－	－	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭	－	－	12	49	
	50	色度	－	－	度	6	4	4	6	16	4	8	4	2	4	3	5	16	2	6	12	50	
	51	濁度	－	－	度	5.0	1.5	1.2	2.1	18	1.1	3.3	2.8	0.3	5.9	2.1	2.7	18	0.3	3.8	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	農薬類	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	2	11	
	12	残留塩素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	15	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－	－	－	9.1	－	－	－	－	－	1.7	－	9.1	1.7	5.4	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	－	－	5	－	－	3	－	－	5	－	－	3	－	－	5	3	4	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-1.6	－	－	-1.6	－	－	-1.8	－	－	-1.6	－	-1.6	-1.8	-1.7	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	0	0	0	0	2	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	0	0	0	0	2	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	50	－	－	－	－	－	17	50	17	34	2	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	0	0	0	0	2	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	69	58	66	57	70	74	74	71	73	73	78	79	79	57	70	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	0.9	－	0.9	<0.5	<0.5	4	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	2.5	－	－	5.1	－	－	2.0	－	－	2.1	－	5.1	2.0	2.9	4	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	3.8	－	－	3.5	－	－	3.9	－	－	4.0	－	－	4.0	3.5	3.8	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	27	－	－	26	－	－	26	－	－	30	－	30	26	27	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	14	－	－	15	－	－	19	－	－	18	－	19	14	17	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	2.4	－	－	14	－	－	3.5	－	－	1.9	－	14	1.9	5.5	4	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.5	－	－	0.6	－	－	0.6	－	－	0.3	－	0.6	0.3	0.5	4	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.02	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	<0.01	－	0.04	<0.01	0.02	4	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.03	<0.02	<0.02	4	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.086	－	－	0.034	－	－	0.027	－	－	0.022	－	－	0.086	0.022	0.042	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/5	2025/12/1	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:10	9:15	9:10	9:10	9:15	9:10	9:15	9:15	9:10	9:15	9:05	9:15						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴						
		気温	−	−	℃	15.1	20.1	20.0	30.6	28.4	28.5	20.4	11.4	8.6	3.4	5.3	10.1	30.6	3.4	16.8	12		
		水温	−	−	℃	10.5	15.0	17.2	20.5	24.6	23.5	21.6	13.5	7.2	4.0	4.0	7.5	24.6	4.0	14.1	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	−	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	−	−	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	−	−	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	−	mg/L	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	−	−	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	−	mg/L	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	−	−	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	−	mg/L	0.35	−	−	0.45	−	−	0.38	−	−	0.43	−	−	0.45	0.35	0.40	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	−	mg/L	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	−	−	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	−	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	−	mg/L	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	−	−	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	−	mg/L	<0.06	−	−	<0.06	−	−	0.08	−	−	<0.06	−	−	0.08	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	−	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	−	mg/L	<0.001	−	−	0.003	−	−	0.002	−	−	<0.001	−	−	0.003	<0.001	0.001	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	−	mg/L	<0.001	−	−	0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	0.001	<0.001	<0.001	4	25	
	26	臭素酸	0.01	−	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	−	mg/L	0.001	−	−	0.006	−	−	0.003	−	−	<0.001	−	−	0.006	<0.001	0.003	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	−	mg/L	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	−	−	<0.003	<0.003	<0.003	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	−	mg/L	0.001	−	−	0.002	−	−	0.001	−	−	<0.001	−	−	0.002	<0.001	0.001	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	−	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	−	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	0.01	−	−	0.03	−	−	0.03	−	−	0.01	−	−	0.03	0.01	0.02	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	−	mg/L	0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	−	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	−	mg/L	5.7	−	−	5.4	−	−	5.5	−	−	5.0	−	−	5.7	5.0	5.4	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	−	mg/L	8.2	6.0	5.9	5.6	8.1	5.2	5.6	6.3	5.2	5.6	7.1	7.5	8.2	5.2	6.4	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10〜100	mg/L	27	−	−	25	−	−	26	−	−	25	−	−	27	25	26	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30〜200	mg/L	−	56	−	−	58	−	−	56	−	−	52	−	58	52	56	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	−	mg/L	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	−	−	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	−	−	−	−	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	−	mg/L	−	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	−	−	−	−	−	−	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	−	mg/L	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	−	−	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	−	mg/L	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	−	<0.0005	−	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	−	mg/L	<0.3	0.4	<0.3	0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	12	46	
	47	pH値	5.8〜8.6	7.5程度	−	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4	12	47	
	48	味	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	−	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	−	−	12	49	
	50	色度	5	−	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	−	0.002P	mg/L	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	−	−	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	−	0.02	mg/L	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	−	0.004	mg/L	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	−	−	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	−	0.08	mg/L	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	−	−	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	−	0.01P	mg/L	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	−	<0.001	−	<0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	−	0.02P	mg/L	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	−	検出値と目標値の比の和として、1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	11	
	12	残留塩素	−	1	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	12	12	
	15	遊離炭酸	−	20	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	−	0.3	mg/L	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	−	−	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	−	0.02	mg/L	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	−	−	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	−	3	mg/L	−	−	−	−	0.8	−	−	−	−	−	0.4	−	0.8	0.4	0.6	2	18	
	19	臭気強度(TON)	−	3	−	1	−	−	1	−	−	1	−	−	1	−	−	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	−	−1程度以上極力0に近づける	−	−	−2.0	−	−	−2.0	−	−	−2.1	−	−	−1.9	−	−1.9	−2.1	−2.0	4	23	
	24	従属栄養細菌	−	2,000P	個/mL	0	−	−	2	−	−	0	−	−	0	−	−	2	0	1	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	−	0.1	mg/L	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	−	−	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	−	0.00005P	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	−	0.07	mg/L	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	−	−	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	−	0.4	mg/L	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	−	−	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	−	−	個/10L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	−	−	MPN/100mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	−	−	個/10mL	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	ク4	
	1	電気伝導率	−	−	μS/cm	86	63	72	62	85	81	81	80	78	78	88	90	90	62	79	12	1	
	2	BOD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	2	
	3	COD	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	3	
	4	硫酸イオン	−	−	mg/L	5.3	−	−	4.4	−	−	4.8	−	−	4.8	−	−	5.3	4.4	4.8	4	4	
	5	アルカリ度	−	−	mg/L	−	22	−	−	22	−	−	23	−	−	27	−	27	22	24	4	5	
	6	酸度	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	6	
	7	カルシウム硬度	−	−	mg/L	−	15	−	−	18	−	−	17	−	−	19	−	19	15	17	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	8	
	9	総窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	9	
	10	総リン	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	10	
	11	アンモニア態窒素	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	−	−	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	−	−	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	−	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	−			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/5	2025/12/1	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:30	10:15	10:25	10:50	10:35	10:25	10:55	10:20	10:30	10:25	10:25	10:20						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴						
		気温	–	–	℃	17.0	21.5	24.8	30.9	27.0	33.4	18.8	11.6	13.0	5.8	8.6	12.0	33.4	5.8	18.7	12		
		水温	–	–	℃	13.0	18.5	19.9	25.0	28.1	29.7	25.9	19.0	16.0	10.9	7.6	10.5	29.7	7.6	18.7	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	–	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	–	–	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	–	–	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	–	mg/L	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	–	mg/L	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	–	mg/L	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	–	mg/L	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	–	mg/L	0.44	–	–	0.45	–	–	0.40	–	–	0.43	–	–	0.45	0.40	0.43	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	–	mg/L	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	–	mg/L	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	–	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	–	mg/L	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	–	mg/L	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	–	mg/L	<0.06	–	–	<0.06	–	–	0.08	–	–	<0.06	–	–	0.08	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	–	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	8	22	
	23	クロロホルム	0.06	–	mg/L	0.003	0.006	0.004	0.007	0.010	0.007	0.006	–	–	0.002	–	–	0.010	0.002	0.006	8	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	–	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	–	–	<0.003	–	–	<0.003	<0.003	<0.003	8	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	–	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	–	–	0.001	–	–	0.002	<0.001	0.001	8	25	
	26	臭素酸	0.01	–	mg/L	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	–	mg/L	0.006	0.009	0.006	0.013	0.017	0.013	0.011	–	–	0.006	–	–	0.017	0.006	0.010	8	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	–	mg/L	<0.003	0.004	0.003	0.004	0.006	0.004	0.003	–	–	<0.003	–	–	0.006	<0.003	0.003	8	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	–	mg/L	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	–	–	0.002	–	–	0.004	0.002	0.003	8	29	
	30	ブロモホルム	0.09	–	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	8	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	–	mg/L	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	–	–	0.02	–	–	0.03	–	–	<0.01	–	–	0.03	<0.01	0.01	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	–	mg/L	0.04	–	–	0.02	–	–	0.02	–	–	0.03	–	–	0.04	0.02	0.03	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	–	mg/L	5.5	–	–	5.5	–	–	5.4	–	–	4.9	–	–	5.5	4.9	5.3	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	–	mg/L	8.1	6.4	5.9	6.2	7.7	5.5	5.7	9.1	5.4	5.2	6.8	7.6	9.1	5.2	6.6	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	28	–	–	27	–	–	29	–	–	26	–	–	29	26	28	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	–	58	–	–	61	–	–	70	–	–	60	–	70	58	62	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	–	mg/L	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	–	mg/L	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	–	mg/L	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	–	–	–	–	–	–	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	–	mg/L	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	–	mg/L	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	–	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	–	7.6	8.0	8.0	7.9	8.0	8.3	8.3	7.6	7.8	7.6	7.6	7.5	8.3	7.5	7.9	12	47	
	48	味	異常でないこと	–	–	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	–	–	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	12	49	
	50	色度	5	–	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	–	0.02	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	–	0.002P	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	–	0.02	mg/L	<0.001	–	–	0.002	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	0.002	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	–	0.004	mg/L	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	–	0.4	mg/L	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	–	0.08	mg/L	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	–	0.01P	mg/L	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	–	0.02P	mg/L	–	<0.002	–	–	0.003	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	0.003	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	–	検出値と目標値の比の和として、1	–	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	2	11	
	12	残留塩素	–	1	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	12	12	
	15	遊離炭酸	–	20	mg/L	–	1	–	–	<1	–	–	1	–	–	1	–	1	<1	<1	4	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	–	0.3	mg/L	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	–	0.02	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	–	3	mg/L	–	–	–	–	0.7	–	–	–	–	–	<0.2	–	0.7	<0.2	0.4	2	18	
	19	臭気強度(TON)	–	3	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	–	-1程度以上極力0に近づける	–	–	-1.3	–	–	-1.0	–	–	-1.4	–	–	-2.2	–	-1.0	-2.2	-1.5	4	23	
	24	従属栄養細菌	–	2,000P	個/mL	0	–	–	16	–	–	4	–	–	0	–	–	16	0	5	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	–	0.1	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	–	0.00005P	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000005	–	–	–	<0.000005	–	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	–	0.07	mg/L	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	–	0.4	mg/L	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	–	–	個/10L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	–	–	個/10L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	–	–	MPN/100mL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	–	–	個/10mL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	ク4	
	1	電気伝導率	–	–	μS/cm	87	69	79	67	89	90	88	99	84	81	91	95	99	67	85	12	1	
	2	BOD	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	2	
	3	COD	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	3	
	4	硫酸イオン	–	–	mg/L	5.1	–	–	4.6	–	–	5.0	–	–	4.7	–	–	5.1	4.6	4.9	4	4	
	5	アルカリ度	–	–	mg/L	–	25	–	–	25	–	–	28	–	–	29	–	29	25	27	4	5	
	6	酸度	–	–	mg/L	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	4	6	
	7	カルシウム硬度	–	–	mg/L	–	18	–	–	19	–	–	25	–	–	21	–	25	18	21	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	8	
	9	総窒素	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	9	
	10	総リン	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	10	
	11	アンモニア態窒素	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	–	–	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	–	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	–			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和7年度　山玉浄水場・法田第二ポンプ場(中之作)【給水】

令和7年度　山玉浄水場・法田第二ポンプ場(中之作)【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/5	2025/12/1	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:30	9:25	9:25	9:40	9:35	9:30	9:40	9:30	9:30	9:25	9:30	9:30						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴						
		気温	－	－	℃	15.5	21.2	19.7	26.1	26.3	29.1	18.9	12.9	15.3	4.1	9.4	10.1	29.1	4.1	17.4	12		
		水温	－	－	℃	12.3	17.5	13.7	23.4	25.6	27.0	24.5	18.0	14.5	10.2	7.6	10.5	27.0	7.6	17.1	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.44	－	－	0.53	－	－	0.43	－	－	0.48	－	－	0.53	0.43	0.47	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.005	0.001	0.003	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.002	0.002	4	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.006	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.011	0.005	0.007	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	0.003	<0.003	<0.003	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	0.01	<0.01	<0.01	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	0.01	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	0.02	0.01	0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	0.01	－	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	7.1	－	－	7.0	－	－	7.0	－	－	6.4	－	－	7.1	6.4	6.9	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	6.8	5.7	5.4	5.9	5.5	5.1	5.3	6.5	5.1	5.1	6.1	6.6	6.8	5.1	5.8	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	39	－	－	38	－	－	40	－	－	37	－	－	40	37	39	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	79	－	－	80	－	－	63	－	－	77	－	80	63	75	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	7	－	－	7	－	－	7	－	－	8	－	8	7	7	4	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	1.1	－	－	－	－	－	<0.2	－	1.1	<0.2	0.6	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.8	－	－	-1.7	－	－	-1.8	－	－	-2.0	－	-1.7	-2.0	-1.8	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	0	－	－	0	－	－	2	－	－	0	－	－	2	0	1	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	110	94	110	90	120	120	120	120	110	110	110	110	120	90	110	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	8.3	－	－	7.9	－	－	7.8	－	－	7.9	－	－	8.3	7.8	8.0	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	36	－	－	40	－	－	41	－	－	37	－	41	36	39	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	8	－	－	8	－	－	8	－	－	9	－	9	8	8	4	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	25	－	－	28	－	－	29	－	－	26	－	29	25	27	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和7年度　山玉浄水場・法田第二ポンプ場・泉浄水場・平浄水場（江名）【給水】

令和7年度　山玉浄水場・法田第二ポンプ場・泉浄水場・平浄水場（江名）【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/5	2025/12/1	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:15	9:15	9:10	9:25	9:20	9:15	9:25	9:15	9:15	9:10	9:15	9:15						
		天気（前日/当日）				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴						
		気温	–	–	℃	15.5	19.8	23.4	28.6	26.8	29.4	18.0	15.3	17.8	6.4	10.8	14.9	29.4	6.4	18.9	12		
		水温	–	–	℃	12.3	16.5	17.7	23.4	26.3	27.1	23.0	18.0	15.0	10.0	7.5	10.4	27.1	7.5	17.3	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	–	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	–	–	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	–	–	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	–	mg/L	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	–	mg/L	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	–	mg/L	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	–	mg/L	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	–	mg/L	0.50	–	–	0.55	–	–	0.45	–	–	0.57	–	–	0.57	0.45	0.52	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	–	mg/L	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	–	mg/L	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	–	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	–	mg/L	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	–	mg/L	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	–	mg/L	<0.06	–	–	<0.06	–	–	0.07	–	–	<0.06	–	–	0.07	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	–	mg/L	0.003	–	–	0.012	–	–	0.006	–	–	0.002	–	–	0.012	0.002	0.006	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	–	mg/L	<0.003	–	–	<0.003	–	–	<0.003	–	–	<0.003	–	–	<0.003	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	–	mg/L	0.002	–	–	0.002	–	–	0.003	–	–	0.002	–	–	0.003	0.002	0.002	4	25	
	26	臭素酸	0.01	–	mg/L	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	–	mg/L	0.008	–	–	0.020	–	–	0.014	–	–	0.008	–	–	0.020	0.008	0.013	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	–	mg/L	<0.003	–	–	0.009	–	–	0.004	–	–	<0.003	–	–	0.009	<0.003	0.003	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	–	mg/L	0.003	–	–	0.006	–	–	0.005	–	–	0.003	–	–	0.006	0.003	0.004	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	–	mg/L	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	–	–	0.02	–	–	0.02	–	–	0.01	–	–	0.02	<0.01	0.01	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	–	mg/L	7.9	–	–	8.2	–	–	8.4	–	–	7.7	–	–	8.4	7.7	8.1	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	–	mg/L	9.1	9.4	9.3	10	9.7	9.1	9.7	11	8.8	8.1	9.0	11	11	8.1	9.5	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	10～100	mg/L	38	–	–	38	–	–	41	–	–	38	–	–	41	38	39	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	–	83	–	–	81	–	–	79	–	–	80	–	83	79	81	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	–	mg/L	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	–	mg/L	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	–	mg/L	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	–	mg/L	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	–	mg/L	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3	–	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.3	<0.3	0.4	0.7	<0.3	0.4	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	–	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	12	47	
	48	味	異常でないこと	–	–	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	–	–	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	–	–	12	49	
	50	色度	5	–	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	–	0.02	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	–	0.002P	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	–	0.02	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	–	0.004	mg/L	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	–	0.4	mg/L	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	–	0.08	mg/L	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	–	0.01P	mg/L	–	<0.001	–	–	0.001	–	–	0.001	–	–	<0.001	–	0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	–	0.02P	mg/L	–	<0.002	–	–	0.004	–	–	0.002	–	–	<0.002	–	0.004	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	–	検出値と目標値の比の和として、1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	11	
	12	残留塩素	–	1	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12	12	
	15	遊離炭酸	–	20	mg/L	–	6	–	–	5	–	–	5	–	–	5	–	6	5	5	4	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	–	0.3	mg/L	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	–	0.02	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	–	3	mg/L	–	–	–	–	0.8	–	–	–	–	–	<0.2	–	0.8	<0.2	0.4	2	18	
	19	臭気強度（TON）	–	3	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	4	19	
	23	腐食性（ランゲリア指数）	–	−1程度以上極力0に近づける	–	–	−1.8	–	–	−1.6	–	–	−1.9	–	–	−1.9	–	−1.6	−1.9	−1.8	4	23	
	24	従属栄養細菌	–	2,000P	個/mL	0	–	–	2	–	–	2	–	–	0	–	–	2	0	1	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	–	0.1	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	–	0.00005P	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	–	0.07	mg/L	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	–	0.4	mg/L	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	–	–	個/10L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	–	–	個/10L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌（大腸菌）	–	–	MPN/100mL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌（嫌気性芽胞菌）	–	–	個/10mL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	ク4	
	1	電気伝導率	–	–	μS/cm	120	100	120	97	130	130	130	130	120	120	120	130	130	97	120	12	1	
	2	BOD	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	2	
	3	COD	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	3	
	4	硫酸イオン	–	–	mg/L	8.9	–	–	8.7	–	–	8.3	–	–	8.9	–	–	8.9	8.3	8.7	4	4	
	5	アルカリ度	–	–	mg/L	–	32	–	–	36	–	–	31	–	–	36	–	36	31	34	4	5	
	6	酸度	–	–	mg/L	–	7	–	–	6	–	–	6	–	–	6	–	7	6	6	4	6	
	7	カルシウム硬度	–	–	mg/L	–	25	–	–	28	–	–	30	–	–	28	–	30	25	28	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	8	
	9	総窒素	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	9	
	10	総リン	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	10	
	11	アンモニア態窒素	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	–	–	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	–	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	–			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/5	2025/12/1	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				11:00	10:45	10:50	11:25	11:05	10:55	11:25	11:05	11:15	10:50	10:50	10:40						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴						
		気温	－	－	℃	18.3	24.9	23.1	32.8	28.6	32.3	18.6	20.7	20.3	5.1	15.2	16.5	32.8	5.1	21.4	12		
		水温	－	－	℃	11.5	15.5	17.5	21.5	24.9	25.0	23.0	18.0	14.0	9.5	7.5	9.3	25.0	7.5	16.4	12		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	10	13	6	2	38	4	4	10	1	0	0	5	38	0	8	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.56	－	－	0.63	－	－	0.38	－	－	0.53	－	－	0.63	0.38	0.53	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	21	
	22	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	22	
	23	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	25	
	26	臭素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	26	
	27	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	29	
	30	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	33	
	34	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	7.1	－	－	7.9	－	－	7.3	－	－	6.6	－	－	7.9	6.6	7.2	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	－	－	mg/L	4.0	4.1	3.9	3.8	3.8	3.8	4.0	3.7	3.9	4.3	4.2	4.4	4.4	3.7	4.0	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	43	－	－	48	－	－	49	－	－	47	－	－	49	43	47	4	39	
	40	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	87	－	－	94	－	－	84	－	－	90	－	94	84	89	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	12	46	
	47	pH値	－	－	－	7.2	7.4	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.7	7.0	7.3	7.3	7.6	7.6	6.7	7.1	12	47	
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	48	
	49	臭気	－	－	－	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	無臭	弱土臭	無臭	微土臭	微土臭	微土臭	－	－	12	49	
	50	色度	－	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	－	－	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	農薬類	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	2	11	
	12	残留塩素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	15	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	8	－	－	10	－	－	8	－	－	8	－	10	8	9	4	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－	－	－	0.9	－	－	－	－	－	<0.2	－	0.9	<0.2	0.5	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-1.4	－	－	-1.5	－	－	-2.1	－	－	-1.5	－	-1.4	-2.1	-1.6	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	0	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0	2	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	0	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	0	0	0	2	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	1	12	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	120	110	120	110	140	140	130	120	120	130	130	130	140	110	130	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	8.3	－	－	8.7	－	－	8.3	－	－	9.2	－	－	9.2	8.3	8.6	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	46	－	－	54	－	－	45	－	－	49	－	54	45	49	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	9	－	－	12	－	－	9	－	－	9	－	12	9	10	4	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	30	－	－	35	－	－	32	－	－	33	－	35	30	33	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	－	<0.5	<0.5	<0.5	4	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.006	－	－	0.006	－	－	0.001	－	－	0.006	－	－	0.006	0.001	0.005	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和7年度 法田第一ポンプ場【給水】

令和7年度 法田第一ポンプ場【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/5	2025/12/1	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				10:10	10:00	10:00	10:30	10:10	10:00	10:25	10:40	11:00	10:05	10:05	10:00						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴						
		気温	－	－	℃	17.6	22.4	22.9	28.7	28.9	31.2	19.4	16.8	16.6	5.6	14.9	13.8	31.2	5.6	19.9	12		
		水温	－	－	℃	14.0	18.5	19.9	24.5	28.0	29.2	24.4	20.5	16.5	12.4	10.0	12.5	29.2	10.0	19.2	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.48	－	－	0.56	－	－	0.30	－	－	0.49	－	－	0.56	0.30	0.46	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.002	4	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.007	0.003	0.005	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	7.6	－	－	8.1	－	－	7.7	－	－	7.0	－	－	8.1	7.0	7.6	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	4.6	4.5	4.3	4.3	4.2	4.1	4.4	4.2	4.2	4.6	4.6	4.7	4.7	4.1	4.4	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	47	－	－	51	－	－	50	－	－	47	－	－	51	47	49	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	90	－	－	82	－	－	92	－	－	96	－	96	82	90	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	7.1	7.3	7.2	7.5	7.5	6.9	7.2	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	2	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	9	－	－	11	－	－	9	－	－	8	－	11	8	9	4	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	0.8	－	－	－	－	－	<0.2	－	0.8	<0.2	0.4	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	−1程度以上極力0に近づける	－	－	−1.4	－	－	−1.3	－	－	−1.8	－	－	−1.6	－	−1.3	−1.8	−1.5	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	2	－	－	0	－	－	4	－	－	0	－	－	4	0	2	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	130	110	130	110	140	140	140	130	130	130	130	140	140	110	130	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	9.1	－	－	9.2	－	－	8.5	－	－	9.2	－	－	9.2	8.5	9.0	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	47	－	－	54	－	－	50	－	－	48	－	54	47	50	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	10	－	－	12	－	－	10	－	－	9	－	12	9	10	4	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	33	－	－	35	－	－	33	－	－	34	－	35	33	34	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和7年度 法田第二ポンプ場【原水】

令和7年度 法田第二ポンプ場【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/5	2025/12/1	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				11:05	10:50	11:00	11:35	11:15	11:05	11:35	11:15	11:25	11:00	11:00	10:50						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴						
		気温	–	–	℃	18.3	24.7	23.1	33.0	28.6	32.3	18.5	19.3	20.3	5.1	14.9	16.5	33.0	5.1	21.2	12		
		水温	–	–	℃	10.9	15.5	18.1	24.0	25.6	25.4	22.0	16.5	13.5	8.7	7.5	10.5	25.6	7.5	16.5	12		
水質基準項目	1	一般細菌	–	–	個/mL	2	9	6	2	6	13	6	9	0	1	0	3	13	0	5	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	–	–	–	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	–	–	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	–	–	mg/L	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	–	–	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	–	–	mg/L	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	–	–	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	–	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	–	–	mg/L	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	–	–	mg/L	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	–	–	mg/L	0.69	–	–	0.55	–	–	0.35	–	–	0.55	–	–	0.69	0.35	0.54	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	–	–	mg/L	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	–	–	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	–	–	mg/L	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	–	–	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	–	–	mg/L	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	–	–	mg/L	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	–	–	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	–	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	21	
	22	クロロ酢酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	22	
	23	クロロホルム	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	25	
	26	臭素酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	26	
	27	総トリハロメタン	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	29	
	30	ブロモホルム	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	–	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	–	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	33	
	34	鉄及びその化合物	–	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	–	–	mg/L	<0.01	–	–	0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	–	–	mg/L	6.9	–	–	7.7	–	–	7.4	–	–	7.2	–	–	7.7	6.9	7.3	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	–	–	mg/L	3.7	4.1	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	3.5	4.0	4.2	4.1	4.4	4.4	3.5	3.9	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	–	–	mg/L	42	–	–	50	–	–	51	–	–	47	–	–	51	42	48	4	39	
	40	蒸発残留物	–	–	mg/L	–	88	–	–	90	–	–	86	–	–	94	–	94	86	90	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	–	–	mg/L	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	–	–	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	–	–	mg/L	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	–	–	mg/L	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	–	–	–	–	–	–	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	–	–	mg/L	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	–	–	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	–	–	mg/L	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	–	<0.0005	–	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	–	–	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.8	0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.8	<0.3	0.4	12	46	
	47	pH値	–	–	–	7.4	7.3	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.2	7.2	7.5	7.5	6.9	7.1	12	47	
	48	味	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	48	
	49	臭気	–	–	–	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	微土臭	無臭	弱土臭	無臭	無臭	微土臭	微土臭	–	–	12	49	
	50	色度	–	–	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	–	–	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	–	–	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	–	–	mg/L	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	–	–	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	–	–	mg/L	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	–	–	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	–	–	mg/L	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	–	–	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	–	–	mg/L	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	–	–	mg/L	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	–	–	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	9	
	10	抱水クロラール	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	10	
	11	農薬類	–	–	–	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	–	–	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	2	11	
	12	残留塩素	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	12	
	15	遊離炭酸	–	–	mg/L	–	8	–	–	12	–	–	10	–	–	7	–	12	7	9	4	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	–	–	mg/L	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	–	–	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	–	–	mg/L	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	–	–	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	–	–	mg/L	–	–	–	–	1.1	–	–	–	–	–	0.2	–	1.1	0.2	0.7	2	18	
	19	臭気強度(TON)	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	–	–	–	–	-1.5	–	–	-1.6	–	–	-1.9	–	–	-1.6	–	-1.5	-1.9	-1.7	4	23	
	24	従属栄養細菌	–	–	個/mL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	–	–	mg/L	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	–	–	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	<0.000005	–	–	–	<0.000005	–	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	–	–	mg/L	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	–	–	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	–	–	mg/L	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	–	–	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	–	–	個/10L	–	0	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	0	0	2	ク1	
	ク2	ジアルジア	–	–	個/10L	–	0	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–	0	0	0	2	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	–	–	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	–	–	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	ク4	
	1	電気伝導率	–	–	μS/cm	110	110	120	100	130	140	140	110	130	130	130	130	140	100	120	12	1	
	2	BOD	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	2	
	3	COD	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	3	
	4	硫酸イオン	–	–	mg/L	7.8	–	–	8.2	–	–	8.2	–	–	9.4	–	–	9.4	7.8	8.4	4	4	
	5	アルカリ度	–	–	mg/L	–	45	–	–	51	–	–	42	–	–	49	–	51	42	47	4	5	
	6	酸度	–	–	mg/L	–	9	–	–	14	–	–	11	–	–	8	–	14	8	11	4	6	
	7	カルシウム硬度	–	–	mg/L	–	31	–	–	33	–	–	29	–	–	32	–	33	29	31	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	–	–	mg/L	–	<0.5	–	–	<0.5	–	–	<0.5	–	–	<0.5	–	<0.5	<0.5	<0.5	4	8	
	9	総窒素	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	9	
	10	総リン	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	10	
	11	アンモニア態窒素	–	–	mg/L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	–	–	mg/L	0.012	–	–	0.011	–	–	0.005	–	–	0.008	–	–	0.012	0.005	0.009	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131	–	–	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	–	–	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	–			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	

令和7年度　法田第二ポンプ場【給水】

令和7年度　法田第二ポンプ場【給水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/5	2025/12/1	2026/1/7	2026/2/4	2026/3/2	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				11:25	11:05	11:20	12:05	11:25	11:30	12:00	11:35	11:45	11:20	11:20	11:10						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴						
		気温	－	－	℃	17.6	24.3	24.4	34.4	30.0	32.4	18.9	19.1	20.5	4.4	11.3	16.8	34.4	4.4	21.2	12		
		水温	－	－	℃	13.0	19.5	19.6	26.0	29.9	32.9	26.0	19.0	15.0	10.2	8.6	12.0	32.9	8.6	19.3	12		
水質基準項目	1	一般細菌	100	－	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	水質基準項目
	2	大腸菌	検出されないこと	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0/12	－	－	12	2	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	0.0005	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	－	mg/L	0.52	－	－	0.61	－	－	0.46	－	－	0.55	－	－	0.61	0.46	0.54	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	0.8	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0	－	mg/L	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.03	0.03	0.03	4	13	
	14	四塩化炭素	0.002	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	0.05	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	0.01	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	0.6	－	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	4	21	
	22	クロロ酢酸	0.02	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	22	
	23	クロロホルム	0.06	－	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	<0.001	4	23	
	24	ジクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	24	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1	－	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.002	4	25	
	26	臭素酸	0.01	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	26	
	27	総トリハロメタン	0.1	－	mg/L	0.004	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.010	0.004	0.006	4	27	
	28	トリクロロ酢酸	0.03	－	mg/L	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	－	－	<0.003	<0.003	<0.003	4	28	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03	－	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002	4	29	
	30	ブロモホルム	0.09	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	30	
	31	ホルムアルデヒド	0.08	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	31	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	33	
	34	鉄及びその化合物	0.3	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	34	
	35	銅及びその化合物	1.0	－	mg/L	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	200	－	mg/L	8.8	－	－	9.3	－	－	8.9	－	－	8.9	－	－	9.3	8.8	9.0	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	0.05	0.01	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	37	
	38	塩化物イオン	200	－	mg/L	4.9	5.0	4.8	4.9	4.7	4.7	4.9	4.6	4.7	5.0	4.8	5.0	5.0	4.6	4.8	12	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	10～100	mg/L	55	－	－	61	－	－	59	－	－	58	－	－	61	55	58	4	39	
	40	蒸発残留物	500	30～200	mg/L	－	100	－	－	100	－	－	100	－	－	110	－	110	100	100	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	0.02	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	0.005	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	－	mg/L	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	12	46	
	47	pH値	5.8～8.6	7.5程度	－	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	12	47	
	48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	48	
	49	臭気	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	12	49	
	50	色度	5	－	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	50	
	51	濁度	2	1	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	0.002P	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	0.02	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	0.004	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	0.08	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	0.01P	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	9	
	10	抱水クロラール	－	0.02P	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	10	
	11	農薬類	－	検出値と目標値の比の和として、1	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	2	11	
	12	残留塩素	－	1	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	12	12	
	15	遊離炭酸	－	20	mg/L	－	12	－	－	12	－	－	9	－	－	12	－	12	9	11	4	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	0.3	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	0.02	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	3	mg/L	－	－	－	－	0.8	－	－	－	－	－	<0.2	－	0.8	<0.2	0.4	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	3	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	1	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	-1程度以上極力0に近づける	－	－	-1.4	－	－	-1.4	－	－	-1.5	－	－	-1.7	－	-1.4	-1.7	-1.5	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	2,000P	個/mL	34	－	－	15	－	－	9	－	－	0	－	－	34	0	15	4	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	0.1	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	0.00005P	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	0.07	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	0.4	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	150	130	150	130	160	160	160	150	150	150	150	150	160	130	150	12	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	12	－	－	12	－	－	12	－	－	13	－	－	13	12	12	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	53	－	－	58	－	－	57	－	－	55	－	58	53	56	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	13	－	－	13	－	－	11	－	－	14	－	14	11	13	4	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	38	－	－	39	－	－	43	－	－	39	－	43	38	40	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	合計10	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	放3	