令和7年度　四時ダム【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/7	2025/5/13	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/5	2025/12/1	2026/1/7	2026/2/4	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:30	9:45	9:35	9:35	9:55	9:35	9:45	9:55	9:35	9:50	9:35						
		天気(前日/当日)				曇/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/雨	晴/雨	晴/晴	晴/曇	晴/晴						
		気温	－	－	℃	13.4	21.3	24.6	35.7	31.6	32.8	22.5	19.3	12.9	4.6	8.6	35.7	4.6	20.7	11		
		水温	－	－	℃	10.0	18.0	20.5	29.0	28.4	30.5	18.8	15.6	11.6	6.0	4.0	30.5	4.0	17.5	11		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	100	36	32	340	120	180	190	600	100	50	28	600	28	160	11	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	10/11	－	－	11	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.004	－	－	<0.004	－	－	0.004	－	－	<0.004	－	0.004	<0.004	<0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.51	－	－	0.03	－	－	<0.02	－	－	0.34	－	0.51	<0.02	0.22	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	21	
	22	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	22	
	23	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	25	
	26	臭素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	26	
	27	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	29	
	30	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.12	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	0.12	0.01	0.04	4	33	
	34	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.11	－	－	0.03	－	－	0.04	－	－	0.12	－	0.12	0.03	0.08	4	34	
	35	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	3.9	－	－	4.5	－	－	4.6	－	－	4.4	－	4.6	3.9	4.4	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.017	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.04	－	0.044	0.006	0.019	4	37	
	38	塩化物イオン	－	－	mg/L	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.5	2.6	11	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	23	－	－	25	－	－	26	－	－	28	－	28	23	26	4	39	
	40	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	49	－	－	61	－	－	51	－	－	56	61	49	54	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－	0.000003	0.000011	0.000002	<0.000001	－	－	－	－	－	0.000011	<0.000001	0.000004	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－	0.000007	0.000002	0.000004	0.000009	－	－	－	－	－	0.000009	0.000002	0.000006	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	1.2	1.3	1.2	1.5	1.9	2.0	2.3	1.3	1.0	0.9	0.7	2.3	0.7	1.4	11	46	
	47	pH値	－	－	－	7.8	8.8	7.9	8.5	9.7	9.8	8.7	7.5	7.5	7.6	7.8	9.8	7.5	8.3	11	47	
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	48	
	49	臭気	－	－	－	はまぐり臭・藻臭	藻臭・土臭	かび臭・土臭	かび臭・藻臭・土臭	藻臭・土臭・かび臭	藻臭・土臭・微かび臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭・微かび臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	－	－	－	11	49	
	50	色度	－	－	度	6	4	5	3	6	3	2	7	5	4	3	7	2	4	11	50	
	51	濁度	－	－	度	4.4	2.8	1.3	1.4	4.3	3.2	10	5.1	1.5	2.0	2.0	10	1.3	3.5	11	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	3	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	農薬類	－	－	－	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	2	11	
	12	残留塩素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	15	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	0.8	5.5	0.8	3.2	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	－	－	5	－	－	7	－	－	5	－	－	4	－	7	4	5	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	−0.4	－	－	0.6	－	－	−1.6	－	－	−1.6	0.6	−1.6	−0.8	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	67	61	70	58	81	81	76	81	85	84	78	85	58	75	11	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	1.0	－	－	1.7	－	－	0.5	－	－	1.0	1.7	0.5	1.1	4	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	2.9	－	－	5.5	－	－	3.4	－	－	2.1	5.5	2.1	3.5	4	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	3.7	－	－	3.7	－	－	4.0	－	－	4.5	－	4.5	3.7	4.0	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	29	－	－	30	－	－	32	－	－	31	32	29	31	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	16	－	－	15	－	－	20	－	－	19	20	15	18	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	<0.5	－	－	4.5	－	－	3.3	－	－	1.4	4.5	<0.5	2.3	4	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.3	－	－	0.3	－	－	0.4	－	－	0.4	0.4	0.3	0.4	4	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.01	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	<0.01	0.03	<0.01	0.02	4	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	0.05	－	0.05	<0.02	<0.02	4	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.069	－	－	0.029	－	－	0.023	－	－	0.037	－	0.069	0.023	0.040	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	11	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	11	放2	
	放3	放射性セシウム137	－	－		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	11	放3	

令和7年度　小玉ダム【原水】

		採取月日	基準値	目標値	単位	2025/4/15	2025/5/14	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/19	2025/9/2	2025/10/8	2025/11/11	2025/12/8	2026/1/13	2026/2/12	最大値	最小値	平均値	回数		
		採取時間				9:20	9:35	9:50	9:50	9:45	9:40	9:50	9:35	9:25	9:35	9:30						
		天気(前日/当日)				雨/曇	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
		気温	－	－	℃	14.4	23.3	25.1	33.3	32.2	33.8	25.1	14.2	12.5	8.5	11.0	33.8	8.5	21.2	11		
		水温	－	－	℃	11.5	16.0	19.0	23.5	23.5	23.1	18.7	12.0	7.0	4.5	3.5	23.5	3.5	14.8	11		
水質基準項目	1	一般細菌	－	－	個/mL	100	420	380	440	1,700	1,700	600	200	57	40	64	1,700	40	520	11	1	水質基準項目
	2	大腸菌	－	－	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	不検出	9/11	－	－	11	2	
	3	カドミウム及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	3	
	4	水銀及びその化合物	－	－	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	4	
	5	セレン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	5	
	6	鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	6	
	7	ヒ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	7	
	8	六価クロム化合物	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	8	
	9	亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	<0.004	－	－	0.005	－	－	<0.004	－	－	0.012	－	0.012	<0.004	0.004	4	9	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	10	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	mg/L	0.21	－	－	0.26	－	－	0.29	－	－	0.40	－	0.40	0.21	0.29	4	11	
	12	フッ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08	4	12	
	13	ホウ素及びその化合物	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	13	
	14	四塩化炭素	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	14	
	15	1,4-ジオキサン	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	15	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004	4	16	
	17	ジクロロメタン	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	テトラクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	18	
	19	トリクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	19	
	20	ベンゼン	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	20	
	21	塩素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	21	
	22	クロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	22	
	23	クロロホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	23	
	24	ジクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24	
	25	ジブロモクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	25	
	26	臭素酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	26	
	27	総トリハロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	27	
	28	トリクロロ酢酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	28	
	29	ブロモジクロロメタン	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	29	
	30	ブロモホルム	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	30	
	31	ホルムアルデヒド	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	31	
	32	亜鉛及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	32	
	33	アルミニウム及びその化合物	－	－	mg/L	0.02	－	－	0.06	－	－	0.04	－	－	0.06	－	0.06	0.02	0.05	4	33	
	34	鉄及びその化合物	－	－	mg/L	0.08	－	－	0.14	－	－	0.20	－	－	0.16	－	0.20	0.08	0.15	4	34	
	35	銅及びその化合物	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	35	
	36	ナトリウム及びその化合物	－	－	mg/L	7.6	－	－	6.2	－	－	6.4	－	－	6.8	－	7.6	6.2	6.8	4	36	
	37	マンガン及びその化合物	－	－	mg/L	0.017	－	－	0.024	－	－	0.033	－	－	0.023	－	0.033	0.017	0.024	4	37	
	38	塩化物イオン	－	－	mg/L	7.0	6.1	5.4	5.0	9.6	5.3	5.4	4.9	5.6	6.2	5.9	9.6	4.9	6.0	11	38	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	－	－	mg/L	27	－	－	26	－	－	27	－	－	27	－	27	26	27	4	39	
	40	蒸発残留物	－	－	mg/L	－	64	－	－	80	－	－	88	－	－	72	88	64	76	4	40	
	41	陰イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02	4	41	
	42	ジェオスミン	－	－	mg/L	－	－	0.000013	0.000013	0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	0.000013	0.000001	0.000007	4	42	
	43	2-メチルイソボルネオール	－	－	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	43	
	44	非イオン界面活性剤	－	－	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005	4	44	
	45	フェノール類	－	－	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	45	
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	－	－	mg/L	1.1	1.5	1.2	1.7	1.9	1.5	1.3	1.7	1.1	0.9	0.8	1.9	0.8	1.3	11	46	
	47	pH値	－	－	－	8.0	8.0	7.9	7.8	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	8.0	7.6	7.8	11	47	
	48	味	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	48	
	49	臭気	－	－	－	藻臭	藻臭・土臭	藻臭	かび臭・藻臭	藻臭	藻臭・土臭	かび臭・藻臭	弱藻臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	藻臭・土臭	－	－	－	11	49	
	50	色度	－	－	度	4	5	4	7	8	7	7	8	4	5	4	8	4	6	11	50	
	51	濁度	－	－	度	2.6	4.9	1.7	3.0	3.8	2.4	1.9	1.9	1.1	2.6	2.2	4.9	1.1	2.6	11	51	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	1	水質管理目標設定項目
	2	ウラン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	2	
	3	ニッケル及びその化合物	－	－	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	4	3	
	4	1,2-ジクロロエタン	－	－	mg/L	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	－	<0.0004	－	<0.0004	<0.0004	<0.0004	4	4	
	5	トルエン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	5	
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	－	－	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	3	6	
	9	ジクロロアセトニトリル	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	9	
	10	抱水クロラール	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	10	
	11	農薬類	－	－	－	－	－	0.06	－	－	<0.01	－	－	－	－	－	0.06	<0.01	0.03	2	11	
	12	残留塩素	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	12	
	15	遊離炭酸	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	15	
	16	1,1,1-トリクロロエタン	－	－	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03	4	16	
	17	メチル-t-ブチルエーテル	－	－	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	4	17	
	18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	－	－	mg/L	－	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	3.5	5.5	3.5	4.5	2	18	
	19	臭気強度(TON)	－	－	－	3	－	－	7	－	－	4	－	－	5	－	7	3	5	4	19	
	23	腐食性(ランゲリア指数)	－	－	－	－	-1.1	－	－	-1.4	－	－	-1.6	－	－	-1.5	-1.1	-1.6	-1.4	4	23	
	24	従属栄養細菌	－	－	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	24	
	25	1,1-ジクロロエチレン	－	－	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01	4	25	
	27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005	－	<0.000005	1	27	
要検討項目・その他の項目	要1	モリブデン及びその化合物	－	－	mg/L	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	－	<0.007	－	<0.007	<0.007	<0.007	4	要1	要検討項目・その他の項目
	要2	キシレン	－	－	mg/L	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	－	<0.04	－	<0.04	<0.04	<0.04	4	要2	
	ク1	クリプトスポリジウム	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク1	
	ク2	ジアルジア	－	－	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク2	
	ク3	クリプトスポリジウム指標菌(大腸菌)	－	－	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク3	
	ク4	クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌)	－	－	個/10mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	ク4	
	1	電気伝導率	－	－	μS/cm	91	77	86	69	92	94	91	83	88	91	90	94	69	87	11	1	
	2	BOD	－	－	mg/L	－	1.3	－	－	1.1	－	－	1.0	－	－	0.7	1.3	0.7	1.0	4	2	
	3	COD	－	－	mg/L	－	3.6	－	－	3.6	－	－	3.3	－	－	2.0	3.6	2.0	3.1	4	3	
	4	硫酸イオン	－	－	mg/L	4.2	－	－	3.9	－	－	4.0	－	－	3.9	－	4.2	3.9	4.0	4	4	
	5	アルカリ度	－	－	mg/L	－	31	－	－	33	－	－	28	－	－	30	33	28	31	4	5	
	6	酸度	－	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	6	
	7	カルシウム硬度	－	－	mg/L	－	19	－	－	19	－	－	18	－	－	20	20	18	19	4	7	
	8	浮遊物質(SS)	－	－	mg/L	－	4.5	－	－	3.1	－	－	1.9	－	－	2.2	4.5	1.9	2.9	4	8	
	9	総窒素	－	－	mg/L	－	0.4	－	－	0.6	－	－	0.7	－	－	0.5	0.7	0.4	0.6	4	9	
	10	総リン	－	－	mg/L	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	<0.01	0.03	<0.01	0.02	4	10	
	11	アンモニア態窒素	－	－	mg/L	<0.02	－	－	0.02	－	－	<0.02	－	－	0.08	－	0.08	<0.02	0.03	4	11	
	12	トリハロメタン生成能	－	－	mg/L	0.021	－	－	0.043	－	－	0.034	－	－	0.040	－	0.043	0.021	0.035	4	12	
	放1	放射性ヨウ素131	－	－	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	11	放1	
	放2	放射性セシウム134	－	—	Bq/kg	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	11	放2	
	放3	放射性セシウム137	－			<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	11	放3	