工事名： 山玉浄水場非常用自家発電設備新設工事

No.	質問事項	回答
1	御発注図のE-008(224/260)及びE-031(247/260)に記載の単線結線図において、高圧饋電盤の機器構成が一部異なっておりますがどちらが正でしょうか？	図面E-008のとおりです。特記仕様書の個別機器仕様No.3に記載しているとおりです。