

工事名: 三沢町配水管(第326-14号)改良工事

No.	質 問 事 項	回 答
1	8/86 第3号明細書に於いて、水圧サポート及び水圧手動ポンプの基本料が計上されていませんが、よろしいでしょうか？御教示願います。	基本料については、工事全体で資材毎に1回で設計しております。 なお、第3号明細書に計上されていない基本料については第8号明細書に計上されています。
2	10/86 第6号明細書6行目の耐震性補修弁(レバー式)ボール弁10kGF-RF内面粉体 左回開Φ75×200とありますが、水道局設計資材単価表(7月1日改定)にはキャップ式しかありません。レバー式ならば単価を御教示願います。	単価適用年月日をご確認いただき、 令和7年度 いわき市水道局設計積算資材単価表 名称:耐震性補修弁(レバー式) 規格:ボール弁 10k GF-RF 内外面粉体 右回開 形状寸法:Φ75×200 の価格をご参照ください。
3	19/86 第12号明細書に於いて、水圧サポート及び水圧手動ポンプの基本料が計上されていませんが、よろしいでしょうか？御教示願います。	基本料については、工事全体で資材毎に1回で設計しております。 なお、第12号明細書に計上されていない基本料については第8号明細書に計上されています。
4	49/86 第51号施工単価表の鉄筋SD295 D16は小口で計上されているのでしょうか？御教示願います。	設計書の基準に記載の単価をご使用ください。
5	62/86 見積単価のNS形両受バタフライ弁Φ600-10kの見積価格が¥7,096,000とありますが、水道局設計資材単価表(7月1日改定)にはこの単価は7.5kの単価になっています。10kも同じ単価なののでしょうか？御教示願います。	設計図書の <u>見積関係</u> のとおりです。