

いわき市議会棟議場LED照明器具賃貸借入札に係る質問書

NO.	質問内容	回答
1	仕様書7(2)に『原因不明の不具合等についても無償で交換または修繕を行う』こととございます。 不具合の原因が器具ではなく、既存配線など建物側にある場合には、補償対象外という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	仕様書7(2)により、動産保険の加入が必要となりますが、一般的な免責事項などにより当該照明器具が保険の適用範囲外となる場合は、別途ご協議いただけるという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	仕様書別紙1(6)には、『既存照明器具の再利用が可能な場合には、再利用が可能な機器を選定すること』となっております。 仮に、照明に不具合があり、その原因が既存照明器具であった場合、事業対象外の器具となるため、補償対象外という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	LED照明器具仕様及び数量一覧の2.LED照明器具仕様一覧において、仕様一覧にある仕様と既存照明の仕様が異なった場合の対処方法はどのようになるのでしょうか。	当該事象が生じた場合は、施工内容等を確認の上、発注者と受注者で協議し、必要に応じて設計変更等により対応します。
5	アスベスト含有の有無について、ご教示いただければと思います。 調査未実施の場合、仮に開口作業が発生する場合にはみなし工事として進めるのでしょうか。 また、その時の費用については追加となるのでしょうか。	天井材については、測定を実施しており、アスベストは不検出となっております。 なお、施工に伴い開口作業等が必要となり、アスベスト含有建材への対応が必要となった場合には、関係法令等に基づき適切に対応するものとし、施工方法、費用負担等の取扱いについては、

		施工内容等を確認の上、発注者と受注者で協議し、必要に応じて設計変更等により対応します。
6	2 . LED 照明器具仕様一覧 要求仕様で記載されている項目の現行機器の型番を教えてください。(A-1/B-1/B-2/C-1)	A-1 : FLR40SW B-1 : RF100V90W B-2 : M190CELS2-WBUD (品名回答) C-1 : LW60W