令和8年5月分　　北部浄化センター（有害物質）

区分	分析項目（採水年月日）		流入水	初沈流出水	終沈流出水	放流水 2026/5/27	基準超過危険率（データバー付）	報告下限値	基準値
有害物質	カドミウム及びその化合物	mg/L				< 0.003	0%	0.003	0.03
	シアン化合物	mg/L				< 0.1	0%	0.1	0.5
	有機リン化合物	mg/L				< 0.1	0%	0.1	1
	鉛及びその化合物	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	六価クロム化合物	mg/L				< 0.02	0%	0.02	0.2
	ヒ素及びその化合物	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L				< 0.0005	0%	0.0005	0.005
	アルキル水銀化合物	mg/L				ND	0%	ND	ND
	PCB	mg/L				< 0.0005	0%	0.0005	0.003
	トリクロロエチレン	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	テトラクロロエチレン	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	ジクロロメタン	mg/L				< 0.02	0%	0.02	0.2
	四塩化炭素	mg/L				< 0.002	0%	0.002	0.02
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				< 0.004	0%	0.004	0.04
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.1	0%	0.1	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.04	0%	0.04	0.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				< 0.3	0%	0.3	3
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				< 0.006	0%	0.006	0.06
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				< 0.002	0%	0.002	0.02
	チウラム	mg/L				< 0.006	0%	0.006	0.06
	シマジン	mg/L				< 0.003	0%	0.003	0.03
	チオベンカルブ	mg/L				< 0.02	0%	0.02	0.2
	ベンゼン	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	セレン及びその化合物	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	ほう素及びその化合物	mg/L				< 0.2	0%	0.2	10
	ふっ素及びその化合物	mg/L				< 0.8	0%	0.8	8
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L				7	7%	2	100
	1,4-ジオキサン	mg/L				< 0.05	0%	0.05	0.5
その他	フェノール類含有量	mg/L				< 0.05	0%	0.05	2
	銅含有量	mg/L				< 0.1	0%	0.1	2
	亜鉛含有量	mg/L				< 0.1	0%	0.1	2
	溶解性鉄含有量	mg/L				< 0.1	0%	0.1	10
	溶解性マンガン含有量	mg/L				< 0.1	0%	0.1	10
	クロム含有量	mg/L				< 0.05	0%	0.05	2
評価						適			

※　有機リン化合物は、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。

※　アルキル水銀化合物は、0.0005mg/L未満を不検出（ND）とする。

令和8年5月分　　中部浄化センター（有害物質）

区分	分析項目（採水年月日）		流入水	初沈流出水	終沈流出水	放流水 2026/5/27	基準超過危険率（データバー付）	報告下限値	基準値
有害物質	カドミウム及びその化合物	mg/L				< 0.003	0%	0.003	0.03
	シアン化合物	mg/L				< 0.1	0%	0.1	0.5
	有機リン化合物	mg/L				< 0.1	0%	0.1	1
	鉛及びその化合物	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	六価クロム化合物	mg/L				< 0.02	0%	0.02	0.2
	ヒ素及びその化合物	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L				< 0.0005	0%	0.0005	0.005
	アルキル水銀化合物	mg/L				ND	0%	ND	ND
	PCB	mg/L				< 0.0005	0%	0.0005	0.003
	トリクロロエチレン	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	テトラクロロエチレン	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	ジクロロメタン	mg/L				< 0.02	0%	0.02	0.2
	四塩化炭素	mg/L				< 0.002	0%	0.002	0.02
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				< 0.004	0%	0.004	0.04
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.1	0%	0.1	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.04	0%	0.04	0.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				< 0.3	0%	0.3	3
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				< 0.006	0%	0.006	0.06
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				< 0.002	0%	0.002	0.02
	チウラム	mg/L				< 0.006	0%	0.006	0.06
	シマジン	mg/L				< 0.003	0%	0.003	0.03
	チオベンカルブ	mg/L				< 0.02	0%	0.02	0.2
	ベンゼン	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	セレン及びその化合物	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	ほう素及びその化合物	mg/L				< 0.2	0%	0.2	10
	ふっ素及びその化合物	mg/L				< 0.8	0%	0.8	8
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L				9	9%	2	100
	1,4-ジオキサン	mg/L				< 0.05	0%	0.05	0.5
その他	フェノール類含有量	mg/L				< 0.05	0%	0.05	2
	銅含有量	mg/L				< 0.1	0%	0.1	2
	亜鉛含有量	mg/L				< 0.1	0%	0.1	2
	溶解性鉄含有量	mg/L				< 0.1	0%	0.1	10
	溶解性マンガン含有量	mg/L				< 0.1	0%	0.1	10
	クロム含有量	mg/L				< 0.05	0%	0.05	2
評価						適			

※　有機リン化合物は、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。

※　アルキル水銀化合物は、0.0005mg/L未満を不検出（ND）とする。

令和8年5月分　　南部浄化センター（有害物質）

区分	分析項目（採水年月日）		流入水	初沈流出水	終沈流出水	放流水 2026/5/27	基準超過危険率（データバー付）	報告下限値	基準値
有害物質	カドミウム及びその化合物	mg/L				< 0.003	0%	0.003	0.03
	シアン化合物	mg/L				< 0.1	0%	0.1	0.5
	有機リン化合物	mg/L				< 0.1	0%	0.1	1
	鉛及びその化合物	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	六価クロム化合物	mg/L				< 0.02	0%	0.02	0.2
	ヒ素及びその化合物	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L				< 0.0005	0%	0.0005	0.005
	アルキル水銀化合物	mg/L				ND	0%	ND	ND
	PCB	mg/L				< 0.0005	0%	0.0005	0.003
	トリクロロエチレン	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	テトラクロロエチレン	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	ジクロロメタン	mg/L				< 0.02	0%	0.02	0.2
	四塩化炭素	mg/L				< 0.002	0%	0.002	0.02
	1,2-ジクロロエタン	mg/L				< 0.004	0%	0.004	0.04
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.1	0%	0.1	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L				< 0.04	0%	0.04	0.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				< 0.3	0%	0.3	3
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				< 0.006	0%	0.006	0.06
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L				< 0.002	0%	0.002	0.02
	チウラム	mg/L				< 0.006	0%	0.006	0.06
	シマジン	mg/L				< 0.003	0%	0.003	0.03
	チオベンカルブ	mg/L				< 0.02	0%	0.02	0.2
	ベンゼン	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	セレン及びその化合物	mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	ほう素及びその化合物	mg/L				< 0.2	0%	0.2	10
	ふっ素及びその化合物	mg/L				< 0.8	0%	0.8	8
	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L				8	8%	2	100
	1,4-ジオキサン	mg/L				< 0.05	0%	0.05	0.5
その他	フェノール類含有量	mg/L				< 0.05	0%	0.05	2
	銅含有量	mg/L				< 0.1	0%	0.1	2
	亜鉛含有量	mg/L				< 0.1	0%	0.1	2
	溶解性鉄含有量	mg/L				< 0.1	0%	0.1	10
	溶解性マンガン含有量	mg/L				< 0.1	0%	0.1	10
	クロム含有量	mg/L				< 0.05	0%	0.05	2
評価						適			

※　有機リン化合物は、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。

※　アルキル水銀化合物は、0.0005mg/L未満を不検出（ND）とする。