

令和8年5月分

北部浄化センター(有害物質)

区分	分析項目	流入水	初 沈 流出水	終 沈 流出水	放流水	基準超過 危険率 (データバー付)	報 告 下限値	基準値
	(採水年月日)				2026/5/27			
有害物質	カドミウム及びその化合物 mg/L				< 0.003	0%	0.003	0.03
	シアン化合物 mg/L				< 0.1	0%	0.1	0.5
	有機リン化合物 mg/L				< 0.1	0%	0.1	1
	鉛及びその化合物 mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	六価クロム化合物 mg/L				< 0.02	0%	0.02	0.2
	ヒ素及びその化合物 mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	水銀及びアルキル水銀そ 他の水銀化合物 mg/L				< 0.0005	0%	0.0005	0.005
	アルキル水銀化合物 mg/L				ND	0%	ND	ND
	PCB mg/L				< 0.0005	0%	0.0005	0.003
	トリクロロエチレン mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	テトラクロロエチレン mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	ジクロロメタン mg/L				< 0.02	0%	0.02	0.2
	四塩化炭素 mg/L				< 0.002	0%	0.002	0.02
	1,2-ジクロロエタン mg/L				< 0.004	0%	0.004	0.04
	1,1-ジクロロエチレン mg/L				< 0.1	0%	0.1	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L				< 0.04	0%	0.04	0.4
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L				< 0.3	0%	0.3	3
	1,1,2-トリクロロエタン mg/L				< 0.006	0%	0.006	0.06
	1,3-ジクロロプロペン mg/L				< 0.002	0%	0.002	0.02
	チウラム mg/L				< 0.006	0%	0.006	0.06
	シマジン mg/L				< 0.003	0%	0.003	0.03
	チオベンカルブ mg/L				< 0.02	0%	0.02	0.2
	ベンゼン mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	セレン及びその化合物 mg/L				< 0.01	0%	0.01	0.1
	ほう素及びその化合物 mg/L				< 0.2	0%	0.2	10
	ふっ素及びその化合物 mg/L				< 0.8	0%	0.8	8
	アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物及 び硝酸化合物 mg/L				7	7%	2	100
	1,4-ジオキサン mg/L				< 0.05	0%	0.05	0.5
その他	フェノール類含有量 mg/L				< 0.05	0%	0.1	2
	銅含有量 mg/L				< 0.1	0%	0.1	2
	亜鉛含有量 mg/L				< 0.1	0%	0.1	2
	溶解性鉄含有量 mg/L				< 0.1	0%	0.1	10
	溶解性マンガン含有量 mg/L				< 0.1	0%	0.1	10
	クロム含有量 mg/L				< 0.05	0%	0.05	2
評価					適			

※ 有機リン化合物は、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNIに限る。

※ アルキル水銀化合物は、0.0005mg/L未満を不検出(ND)とする。

中部浄化センター(有害物質)

※ アルキル水銀化合物は、0.0005mg/L未満を不検出(ND)とする。

南部浄化センター(有害物質)

※ アルキル水銀化合物は、0.0005mg/L未満を不検出(ND)とする。