

通 日 試 験 結 果

● 施設名 南部浄化センター ●天気・平均気温 7月28日 曇のち雨 23.3℃
● 試験年月日 令和8年7月28日 10:00 ～ 7月29日 10:00 7月29日 曇 26.5℃

時間区分（開始後）		0-2時間	2-4時間	4-6時間	6-8時間	8-10時間	10-12時間	12-14時間	14-16時間	16-18時間	18-20時間	20-22時間	22-24時間	最小	最大	平均
時 刻		10時～	12時～	14時～	16時～	18時～	20時～	22時～	24時～	2時～	4時～	6時～	8時～			
流入水量 (m ³ /2 h)		378	378	347	300	363	398	398	356	285	206	234	364	206	398	334
流入水	pH	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.4	7.5	7.1	7.5	7.3
	透視度	5	6	5	4	5	6	6	8	9	5	6	5	4	9	6
	BOD (mg/L)	190	180	240	420	370	210	190	150	140	300	240	280	140	420	240
	SS (mg/L)	160	64	96	240	220	100	54	42	32	220	100	180	32	240	130
初沈出	pH															
	透視度															
	BOD (mg/L)															
	SS (mg/L)															
終沈出	pH															
	透視度															
	BOD (mg/L)															
	SS (mg/L)															
放流水	pH	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3
	透視度	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
	BOD (mg/L)	2.5	1.2	1.9	1.1	0.8	0.6	0.6	2.5	1.4	0.6	2.5	1.4	0.6	2.5	1.4
	SS (mg/L)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	残留塩素 (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05

採水間隔 : 1回／30分
流入水 : 2時間分（4回採水分）を混合したものを試験試料とする。
放流水 : 4時間分（8回採水分）を混合したものを試験試料とする。