

通 日 試 験 結 果

● 施設名

中部浄化センター

●天気・気温

天気 平均気温
7月15日 晴 24.6 °C
7月16日 曇 24.1 °C

● 試験年月日

令和 7 年 7 月15日 10:00 ～ 7月16日 10:00

時間区分（開始後）		0-2時間	2-4時間	4-6時間	6-8時間	8-10時間	10-12時間	12-14時間	14-16時間	16-18時間	18-20時間	20-22時間	22-24時間	最小	最大	平均
時 刻		10時～	12時～	14時～	16時～	18時～	20時～	22時～	24時～	2時～	4時～	6時～	8時～			
流入水量 (m ³ /2 h)		3,502	3,502	3,434	3,032	3,192	3,414	3,501	3,214	3,501	3,194	1,925	2,834	1,925	3,502	3,187
流入水	pH	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.3	7.6	7.4
	透視度	5	6	6	6	5	7	9	9	10	5	7	6	5	10	7
	BOD (mg/L)	120	110	110	150	150	120	100	100	87	280	120	140	87	280	130
	SS (mg/L)	100	66	68	110	70	70	36	32	64	210	84	96	32	210	84
初沈出	pH															
	透視度															
	BOD (mg/L)															
	SS (mg/L)															
終沈出	pH															
	透視度															
	BOD (mg/L)															
	SS (mg/L)															
放流水	pH	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7
	透視度	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
	BOD (mg/L)	6.7	4.5	3.8	2.7	2.5	2.4	2.4	6.7	3.7						
	SS (mg/L)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	残留塩素 (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05

採水間隔 : 1回／30分
流入水 : 2時間分（4回採水分）を混合したものを試験試料とする。
放流水 : 4時間分（8回採水分）を混合したものを試験試料とする。