

工事名： (仮称)いわき市立本町保育所園舎新築工事		
No.	質 問 事 項	回 答
1	・保育園敷地北側の駐車場の使用について、この敷地は、工事の為に現場事務所の設置、資材搬入路、工事車両駐車場として 使用可能との考えで宜しいでしょうか。【図面番号】A-014、110	西側市道沿い付近の利用は可能であるが、着工後に作成される仮設計画図及び工程表をもとに、仮設物の設置範囲及び設置期間を協議し決定するもの。また、利用に際し必要な安全対策措置を講じること。なお、小名浜公民館南側駐車場部分の利用及び工事車両の通行はできない。
2	・特記仕様書で、施工歴票建築工事設置とありますが、数量内訳書に記載がありません。【図面番号】A-004	貴見のとおり、数量内訳書への計上はしていない。設置については協議による。
3	・アスファルト舗装(1,049㎡厚さ200mm)、コンクリート舗装(601㎡厚さ300mm)、園庭砂(1,457㎡厚さ320mm)とありますが、鋤取り、残土処分がありません。現況地盤に乗せる考えの施工で宜しいでしょうか。【図面番号】A-109、内訳書 P-55	貴見のとおり。なお、着工後に作成される外構工事施工図をもとに、現況地盤高さ及び仕上り高さ踏まえた所要の対応を行うこと。
4	・地下水位の高さの記載がありませんが、基礎ピットの施工時に水が出た場合、ウエルポイントポンプが必要になると思います。変更の対象との考えで、宜しいでしょうか。【図面番号】S-001	貴見のとおり。また、地下水位は図S-011を参照のこと。なお、設計変更については協議による。
5	・小名浜地区は、(通称:赤灰)で埋め立てされた場所が多いのですが、今回の建設地には埋められていないとの考えで宜しいでしょうか。	貴見のとおり。なお、施工時に赤灰が確認され場合の対応については協議による。
6	設計書頁64 構造用集成材梁・桁類 梁、桁、火打 米松1級の詳細な規格を開示いただけますでしょうか？ また、建設物価の何ページに記載されていますでしょうか？	規格は建築工事特記仕様書及び図A-118による。また、刊行物掲載の「一般建築用木材/桁・梁/米松(KD)」の単価を参考としている。
7	設計書頁64 構造用合板 厚12の詳細な規格を開示いただけますでしょうか？ また、建設物価、積算資料の何ページに記載されていますでしょうか？	規格は「針葉樹/特類/2級C-D」による。また、各刊行物掲載の同規格単価を参考としている。

工事名： (仮称)いわき市立本町保育所園舎新築工事		
No.	質 問 事 項	回 答
8	設計書頁64 筋かい金物 2倍の詳細な規格を開示いただけますでしょうか？ また、建設物価、積算資料の何ページに記載されていますでしょうか？	規格は図A-118の記載に対応するもの。また、各刊行物掲載の「Zマーク表示金物 BP」の単価を参考としている。
9	設計書頁82 代価表0009 円柱型枠 打放し型枠 450Φの詳細な規格を開示いただけますでしょうか？ また、建築施工単価、建築コスト情報の何ページに記載されていますでしょうか？	規格は建築工事特記仕様書による。また、建築施工単価は「特殊型枠/円柱型枠/打放し型枠」、建築コスト情報は「特殊型枠/円柱型枠/成形ベニヤ型枠/独立柱」の単価を参考としている。
10	設計書91 代価表0042 木製建具ガラス TP-4の詳細な規格を開示いただけますでしょうか？ また、建築施工単価、建築コスト情報の何ページに記載されていますでしょうか？	規格は建築工事特記仕様書及び建具表による。また、建築施工単価は「強化ガラス/T4(学校用)」、建築コスト情報は「強化ガラス/FL4(学校用)/ $\sim 0.2\text{m}^2$ 」の単価を参考としている。
11	設計書93 代価表0049 長尺塩ビシート貼 厚2.0(FS同等品)色分け有の詳細な規格を開示いただけますでしょうか？ また、建築施工単価、建築コスト情報の何ページに記載されていますでしょうか？	規格は建築工事特記仕様書及び内部仕上表による。また、色分けの有・無し共に、同一の単価を参考としている。
12	設計書93 代価表0050 長尺塩ビシート貼 厚2.0(FS同等品)色分け無の詳細な規格を開示いただけますでしょうか？ また、建築施工単価、建築コスト情報の何ページに記載されていますでしょうか？	回答6と同じ。
13	設計書93 代価表0051 壁 ビニールクロス貼の詳細な規格を開示いただけますでしょうか？ また、建築施工単価、建築コスト情報の何ページに記載されていますでしょうか？	規格は建築工事特記仕様書及び内部仕上表による。また、各刊行物掲載の「量産品」の単価を参考としている。
14	設計書62 代価表0062 化粧鏡は、建築施工単価、建築コスト情報の何ページに記載されていますでしょうか？	各刊行物掲載の「衛生器具取付費(手間のみ)」の単価を参考としている。