

【別紙2】

移動タンク貯蔵所 自主点検表

事業所名			
車両番号		許可番号	
点検日	令和8年 月 日	点検者	

※ 車両ごとに作成し、結果欄の「適」又は「否」を○で囲んでください。

No.	区分	点検項目	結果
1	定期点検	1年以内に定期点検を実施し、点検記録を作成している。 <u>記録の保存:3年</u>	適・否
2	定期点検	漏れの点検を5年以内に実施している。 <u>記録の保存:10年</u>	適・否
3	書類	完成検査済証(原本)が車両に備え付けてある。	適・否
4	書類	定期点検記録(原本)が車両に備え付けてある。	適・否
5	消火器	所定の本数が設置され、損傷・腐食がなく、確実に固定されている。	適・否
6	接地導線	導通があり(テスター等で確認)、被覆の破れやクリップの破損がない。	適・否
7	接地導線	巻取り装置が正常に作動する。	適・否
8	表示・標識	「危」の標識、危険物の類・品名・最大数量の表示が鮮明である。	適・否
9	タンク	タンク外面に錆や塗装の剥がれがない。	適・否
10	タンク	配管、弁、マンホール等から漏れ・にじみがなく、底弁が確実に閉鎖されている。	適・否
11	取扱者	乗務員全員が、保安講習の受講期限を過ぎていない。 <u>前回受講日が令和5年3月31日以前の方は期限切れです。</u>	適・否
12	取扱者	移送する危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯している。	適・否
13	変更	注入ノズル、ホース、電気設備等を、無許可で交換・改造していない。	適・否

※ 「否」の項目がある場合は、検査日まで改善してください。